

1. 件名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（大飯3，4号炉（560）」
2. 日時：令和2年4月20日 16時00分～18時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室（※一部TV会議システムによる出席）
4. 出席者：（※TV会議システムによる出席）

原子力規制庁

（新基準適合性審査チーム）

中房上席安全審査官、安田主任安全審査官※、井上主任安全審査官※、  
大野安全審査官

原子力規制部 審査グループ 実用炉審査部門

西内安全審査専門職

関西電力株式会社：

原子力安全部門 土建技術グループ チーフマネジャー 他12名※

## 5. 要旨

- (1) 関西電力より、大飯発電所の工事計画認可申請（緊急時対策所機能の移行）について、資料に基づき説明があった。
- (2) これに対し、原子力規制庁は、以下の点について確認等を行うとともに、今後これらの説明内容を含めて引き続き確認することとした。
  - 地盤全体の固有値解析結果として、H-H' 断面の1次固有周期解析結果を示している理由を説明すること。
  - 免震事務棟の耐震評価について、積層ゴムの面圧評価及び入力地震動の入力方法を具体的に説明すること。
- (3) 関西電力より、了解した旨の回答があった。

## 6. その他

提出資料：

- ・資料1 大飯発電所第3号機 緊急時対策所設置に係る設計及び工事計画認可申請 補足説明資料
- ・資料2 大飯発電所第3号機 緊急時対策所設置に係る設計及び工事計画認可申請 補足説明資料（抜粋）
- ・参考資料 大飯発電所事務棟の耐震評価について

以上