

黄色ハッシュタグ：審査会コメント

Table with 7 columns: コメント日, No, コメント内容, 回答日 (予定も含む), 対応完了日, 反映資料, 論点. It contains a detailed list of comments and responses regarding tsunami warnings and safety measures.

- ①設置許可基準規則第5条（津波による損傷の防止）への基準適合上の位置付け
・運用が外郭防護、内郭防護、水位低下時の取水性に与らす効果を踏まえた基準適合上の要否
・運用のうちトリガーとなる検知に係る設備の基本設計ないし基本設計方針の記載の要否
②運用のために必要となる設備の規制基準上の設計方針
・運用における手順、運用のために必要な設備の明確化
・運用のために必要な設備について、設置許可基準規則の適合条文及び設計方針（特に耐震性、信頼性に係る設計方針）

- ③運用の実現可能性
・トリガーの妥当性（設定の根拠及びその信頼性）
・運用の成否性（各手順の所要時間の根拠及び余裕時間の考え方）
④基準津波の策定及び入力津波の設定に係る評価の妥当性
・評価条件に係る既許認可との相違点及びその根拠
・基準津波1及び基準津波2と基準津波3との評価条件の相違点の対応要否