

まとめ資料比較表〔技術的能力 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等〕

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																													
<p>比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">相違No.</th><th style="width: 90%;">相違理由</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>①</td><td>島根2号炉は、薬液を常設タンクから圧送によりサプレッション・チェンバに注入し、その後、サプレッション・チェンバのプール水を水源としたポンプにより、格納容器内へスプレイすることとしているため、格納容器内のpH制御をサプレッション・チェンバとドライウェルとで分けて記載</td></tr> <tr><td>②</td><td>島根2号炉は、ベント実施後、中央制御室待避室に待避する</td></tr> <tr><td>③</td><td>島根2号炉は、配管勾配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要</td></tr> <tr><td>④</td><td>配管構成の相違による流路の相違</td></tr> <tr><td>⑤</td><td>島根2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第57条にて記載する整理</td></tr> <tr><td>⑥</td><td>島根2号炉は、被ばく評価上、遮蔽対策が不要</td></tr> <tr><td>⑦</td><td>島根2号炉の操作対象弁は電動駆動のため、ポンベを使用した駆動源確保不要</td></tr> <tr><td>⑧</td><td>柏崎6/7は自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置</td></tr> <tr><td>⑨</td><td>島根2号炉は、原子炉格納容器の負圧破損防止として原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段を自主対策として整備</td></tr> <tr><td>⑩</td><td>島根2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成</td></tr> <tr><td>⑪</td><td>島根2号炉は、可搬型の原子炉補機代替冷却系を整備。東海第二は、常設の緊急用海水ポンプ・ストレーナを整備</td></tr> <tr><td>⑫</td><td>島根2号炉は、代替淡水源を措置として位置付ける</td></tr> <tr><td>⑬</td><td>島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応</td></tr> <tr><td>⑭</td><td>ベント停止条件の相違</td></tr> <tr><td>⑮</td><td>島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断するため、「以上」としている</td></tr> <tr><td>⑯</td><td>島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているが、島根1号炉は廃止措置段階にあることから、島根1/2号炉の当直長の指揮に基づき運転操作対応を実施。柏崎6/7は、各運転号炉の当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施</td></tr> <tr><td>⑰</td><td>島根2号炉は、操作者の1名を記載。柏崎6/7は、操作者及び確認者の2名を記載</td></tr> <tr><td>⑱</td><td>島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口隔離弁（第二弁（ベント装置側））から開操作する</td></tr> <tr><td>⑲</td><td>島根2号炉の隔離弁は電動駆動弁のみ</td></tr> <tr><td>⑳</td><td>設備構成、対応する要員及び所要時間の相違</td></tr> <tr><td>㉑</td><td>島根2号炉は、格納容器ベント時の系統内での水素爆発防止は、系統待機中の窒素ガス置換にて実施している。格納容器ベント実施後の系統内の水素爆発等の防止として、窒素ガスバージの手順を整備</td></tr> <tr><td>㉒</td><td>島根2号炉は、ベント実施前に可搬型設備の準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手</td></tr> <tr><td>㉓</td><td>島根2号炉の出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要</td></tr> <tr><td>㉔</td><td>島根2号炉は、窒素ガスバージを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し、窒素ガスバージを継続</td></tr> <tr><td>㉕</td><td>島根2号炉は、格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため、水素濃度の監視を実施</td></tr> <tr><td>㉖</td><td>島根2号炉は、残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になっていないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認</td></tr> <tr><td>㉗</td><td>島根2号炉は、格納容器スプレイによりベデスタル内へ注水</td></tr> <tr><td>㉘</td><td>島根2号炉は、残留熱代替除去ポンプ起動後、速やかに流量調節弁を調整開し、残留代替熱除去系の運転を開始</td></tr> <tr><td>㉙</td><td>島根2号炉は、窒素ガスボンベ圧力により薬液を注入するため、ポンプ等は不要</td></tr> <tr><td>㉚</td><td>島根2号炉は、緊急時対策要員による操作のため、運転員による操作は不要</td></tr> <tr><td>㉛</td><td>島根2号炉は、管理区域内での系統構成不要</td></tr> </tbody> </table>	相違No.	相違理由	①	島根2号炉は、薬液を常設タンクから圧送によりサプレッション・チェンバに注入し、その後、サプレッション・チェンバのプール水を水源としたポンプにより、格納容器内へスプレイすることとしているため、格納容器内のpH制御をサプレッション・チェンバとドライウェルとで分けて記載	②	島根2号炉は、ベント実施後、中央制御室待避室に待避する	③	島根2号炉は、配管勾配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要	④	配管構成の相違による流路の相違	⑤	島根2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第57条にて記載する整理	⑥	島根2号炉は、被ばく評価上、遮蔽対策が不要	⑦	島根2号炉の操作対象弁は電動駆動のため、ポンベを使用した駆動源確保不要	⑧	柏崎6/7は自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置	⑨	島根2号炉は、原子炉格納容器の負圧破損防止として原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段を自主対策として整備	⑩	島根2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成	⑪	島根2号炉は、可搬型の原子炉補機代替冷却系を整備。東海第二は、常設の緊急用海水ポンプ・ストレーナを整備	⑫	島根2号炉は、代替淡水源を措置として位置付ける	⑬	島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応	⑭	ベント停止条件の相違	⑮	島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断するため、「以上」としている	⑯	島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているが、島根1号炉は廃止措置段階にあることから、島根1/2号炉の当直長の指揮に基づき運転操作対応を実施。柏崎6/7は、各運転号炉の当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施	⑰	島根2号炉は、操作者の1名を記載。柏崎6/7は、操作者及び確認者の2名を記載	⑱	島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口隔離弁（第二弁（ベント装置側））から開操作する	⑲	島根2号炉の隔離弁は電動駆動弁のみ	⑳	設備構成、対応する要員及び所要時間の相違	㉑	島根2号炉は、格納容器ベント時の系統内での水素爆発防止は、系統待機中の窒素ガス置換にて実施している。格納容器ベント実施後の系統内の水素爆発等の防止として、窒素ガスバージの手順を整備	㉒	島根2号炉は、ベント実施前に可搬型設備の準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手	㉓	島根2号炉の出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要	㉔	島根2号炉は、窒素ガスバージを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し、窒素ガスバージを継続	㉕	島根2号炉は、格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため、水素濃度の監視を実施	㉖	島根2号炉は、残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になっていないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認	㉗	島根2号炉は、格納容器スプレイによりベデスタル内へ注水	㉘	島根2号炉は、残留熱代替除去ポンプ起動後、速やかに流量調節弁を調整開し、残留代替熱除去系の運転を開始	㉙	島根2号炉は、窒素ガスボンベ圧力により薬液を注入するため、ポンプ等は不要	㉚	島根2号炉は、緊急時対策要員による操作のため、運転員による操作は不要	㉛	島根2号炉は、管理区域内での系統構成不要
相違No.	相違理由																																																															
①	島根2号炉は、薬液を常設タンクから圧送によりサプレッション・チェンバに注入し、その後、サプレッション・チェンバのプール水を水源としたポンプにより、格納容器内へスプレイすることとしているため、格納容器内のpH制御をサプレッション・チェンバとドライウェルとで分けて記載																																																															
②	島根2号炉は、ベント実施後、中央制御室待避室に待避する																																																															
③	島根2号炉は、配管勾配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要																																																															
④	配管構成の相違による流路の相違																																																															
⑤	島根2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第57条にて記載する整理																																																															
⑥	島根2号炉は、被ばく評価上、遮蔽対策が不要																																																															
⑦	島根2号炉の操作対象弁は電動駆動のため、ポンベを使用した駆動源確保不要																																																															
⑧	柏崎6/7は自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置																																																															
⑨	島根2号炉は、原子炉格納容器の負圧破損防止として原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段を自主対策として整備																																																															
⑩	島根2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成																																																															
⑪	島根2号炉は、可搬型の原子炉補機代替冷却系を整備。東海第二は、常設の緊急用海水ポンプ・ストレーナを整備																																																															
⑫	島根2号炉は、代替淡水源を措置として位置付ける																																																															
⑬	島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応																																																															
⑭	ベント停止条件の相違																																																															
⑮	島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断するため、「以上」としている																																																															
⑯	島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているが、島根1号炉は廃止措置段階にあることから、島根1/2号炉の当直長の指揮に基づき運転操作対応を実施。柏崎6/7は、各運転号炉の当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施																																																															
⑰	島根2号炉は、操作者の1名を記載。柏崎6/7は、操作者及び確認者の2名を記載																																																															
⑱	島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口隔離弁（第二弁（ベント装置側））から開操作する																																																															
⑲	島根2号炉の隔離弁は電動駆動弁のみ																																																															
⑳	設備構成、対応する要員及び所要時間の相違																																																															
㉑	島根2号炉は、格納容器ベント時の系統内での水素爆発防止は、系統待機中の窒素ガス置換にて実施している。格納容器ベント実施後の系統内の水素爆発等の防止として、窒素ガスバージの手順を整備																																																															
㉒	島根2号炉は、ベント実施前に可搬型設備の準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手																																																															
㉓	島根2号炉の出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要																																																															
㉔	島根2号炉は、窒素ガスバージを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し、窒素ガスバージを継続																																																															
㉕	島根2号炉は、格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため、水素濃度の監視を実施																																																															
㉖	島根2号炉は、残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になっていないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認																																																															
㉗	島根2号炉は、格納容器スプレイによりベデスタル内へ注水																																																															
㉘	島根2号炉は、残留熱代替除去ポンプ起動後、速やかに流量調節弁を調整開し、残留代替熱除去系の運転を開始																																																															
㉙	島根2号炉は、窒素ガスボンベ圧力により薬液を注入するため、ポンプ等は不要																																																															
㉚	島根2号炉は、緊急時対策要員による操作のため、運転員による操作は不要																																																															
㉛	島根2号炉は、管理区域内での系統構成不要																																																															

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版)	東海第二発電所 (2018.9.18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 〈目次〉</p> <p>1.7.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(b) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(c) <u>格納容器内pH制御</u></p> <p>(d) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>b. 手順等</p> <p>1.7.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順</p> <p>(1) 交流電源が健全である場合の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>b. <u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>c. <u>格納容器内pH制御</u></p>	<p>1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 〈目次〉</p> <p>1.7.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(b) <u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(c) <u>サプレッション・プール水pH制御装置による薬液注入</u></p> <p>(d) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>b. 手順等</p> <p>1.7.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順</p> <p>(1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>a. <u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>c. <u>サプレッション・プール水pH制御装置による薬液注入</u></p>	<p>1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 〈目次〉</p> <p>1.7.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備</p> <p>(a) <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(b) <u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(c) <u>サプレッション・プール水pH制御</u></p> <p>(d) <u>ドライウェルpH制御</u></p> <p>(e) <u>重大事故等対処設備と自主対策設備</u></p> <p>b. 手順等</p> <p>1.7.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順</p> <p>(1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>b. <u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>c. <u>サプレッション・プール水pH制御</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、薬液を常設タンクから圧送によりサプレッション・チャンバに注入し、その後、サプレッション・チャンバのプール水を水源としたポンプにより、格納容器内へスプレーすることとしているため、格納容器内のpH制御をサプレッション・チャンバとドライウェルとで分けて記載（以下、①の相違）</p> <p>・設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
d. 可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 1.7.2.3 重大事故等時の対応手段の選択 添付資料1.7.1 審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 添付資料1.7.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 添付資料1.7.3 重大事故対策の成立性 1. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	入 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) 1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 1.7.2.3 重大事故等時の対応手段の選択 添付資料1.7.1 審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 添付資料1.7.2 自主対策設備仕様 添付資料1.7.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 添付資料1.7.4 重大事故対策の成立性 1. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (6) 格納容器圧力逃がし装置による原	d. ドライウェル pH制御 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 1.7.2.3 重大事故等時の対応手段の選択 添付資料1.7.1 審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 添付資料1.7.2 自主対策設備仕様 添付資料1.7.3 対応手段として選定した設備の電源構成図 添付資料1.7.4 重大事故対策の成立性 1. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (1) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (2) 格納容器フィルタベント系による原	【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は、当該手順を「1.7.2.1(1)b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」に記載 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、全交流動力電源喪失時の格納容器への窒素ガス供給について記載 ・記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、当該手順を「1.7.2.1(2)a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)」に記載 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、自主対策設備の設備概要を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</u></p> <p>(1) <u>第二弁操作室の正圧化</u></p>	<p><u>原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント実施後、中央制御室待避室に待避する（以下、②の相違）</p>
<p><u>2. フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</u></p>			<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため、起動時に水張り不要</p>
<p><u>3. フィルタ装置水位調整(水張り)</u></p>	<p>(2) <u>フィルタ装置スクラビング水補給</u></p>	<p>(3) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備</p>
<p><u>4. フィルタ装置水位調整(水抜き)</u></p>		<p>(4) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)</u></p>	
<p><u>5. 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ</u></p>	<p>(4) <u>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</u></p>	<p>(5) <u>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</u></p> <p>(6) <u>フィルタベント計装（第1ベントフィルタ出口水素濃度）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉の第1ベントフィルタ出口水素濃度は可搬型設備にて測定するため、現場操作を伴うため、操作の成立性を記載</p>
<p><u>6. フィルタ装置スクラバ水pH調整</u></p>		<p>(7) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、待機</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>7. ドレン移送ライン窒素ガスページ</u></p> <p><u>8. ドレンタンク水抜き</u></p> <p><u>9. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p><u>10. 格納容器内pH制御</u></p>	<p>(5) フィルタ装置スクラビング水移送</p>	<p>2. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(1) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(2) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系の系統構成</p> <p>(3) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保</p>	<p>時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、最終的なスクラビング水の移送は、事故収束後に手順のため記載不要と整理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため、窒素ガスによる不活性化は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、配管勾配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要(以下、③の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載。また、原子炉補機冷却系の系統構成及び原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保について作業の成立性を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<u>3. サプレッション・プール水pH制御</u>	・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違 ・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載
		<u>4. ドライウェルpH制御</u>	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の成立性を記載
	(3) 原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換	<u>5. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</u>	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、残留熱代替除去系の長期運転及び不具合等を想定した対策について記載
添付資料1.7.5 代替循環冷却系の長期運転及び不具合等を想定した対策について		添付資料1.7.5 残留熱代替除去系の長期運転及び不具合等を想定した対策について	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、残留熱代替除去系の長期運転及び不具合等を想定した対策について記載
添付資料1.7.6 格納容器ベント操作について		添付資料1.7.6 格納容器ベント操作について	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納容器ベント操作について記載
添付資料1.7.7 フィルタベント実施に伴う各操作時の作業員被ばく評価		添付資料1.7.7 ベント実施に伴う現場操作地点等における被ばく評価について	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ベント実施に伴う現場操作地点等における被ばく評価について記載
添付資料1.7.8 スクラビング水の保有水量の設定根拠について		添付資料1.7.8 スクラビング水の保有水量の設定根拠について	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、スクラビング水の保有水量の設定根拠について記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>添付資料1.7.9 炉心損傷及び原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について</u></p>	<p><u>添付資料1.7.9 炉心損傷、原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について</u></p>	<p>ラビング水の保有水量の設定根拠について記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、炉心損傷、原子炉圧力容器破損後の注水及び除熱の考え方について記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、酸素濃度基準ではなく、残留熱除去系等による原子炉格納容器内の除熱を開始した場合に、窒素ガス供給を行う</p>
<p>添付資料1.7.4 解釈一覧</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 判断基準の解釈一覧 2. 操作手順の解釈一覧 3. 各号炉の弁番号及び弁名称一覧 	<p>添付資料1.7.10 解釈一覧</p>	<p>添付資料1.7.10 解釈一覧</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 判断基準の解釈一覧 2. 操作手順の解釈一覧 3. 弁番号及び弁名称一覧 	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、解釈一覧の見出し項目を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、手順のリンク先を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、フルトツリーの考え方について記載</p>
	<p><u>添付資料1.7.11 手順のリンク先について</u></p>	<p><u>添付資料1.7.11 手順のリンク先について</u></p>	
	<p><u>添付資料1.7.12 フォールトツリー解析の実施の考え方について</u></p>	<p><u>添付資料1.7.12 フォルトツリー解析の実施の考え方について</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 原子炉格納容器の過圧破損の防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。 b) 格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるものであること。 <p>(2) 悪影響防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する手順等を整備すること。 <p>(3) 現場操作等</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 b) 炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 c) 隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じること。 <p>(4) 放射線防護</p>	<p>1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 原子炉格納容器の過圧破損の防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。 b) 格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるものであること。 <p>(2) 悪影響防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する手順等を整備すること。 <p>(3) 現場操作等</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 b) 炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 c) 隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じること。 <p>(4) 放射線防護</p>	<p>1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 原子炉格納容器の過圧破損の防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。 b) 格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるものであること。 <p>(2) 悪影響防止</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する手順等を整備すること。 <p>(3) 現場操作等</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 b) 炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 c) 隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じること。 <p>(4) 放射線防護</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>a) 使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備しており、ここでは、この対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	<p>a) 使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための対処設備を整備する。ここでは、この対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	<p>a) 使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備する。ここでは、この対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.7.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内へ流出した高温の冷却材及び溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気により、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇し、原子炉格納容器の過圧破損に至るおそれがある。</p> <p>原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。</p> <p>なお、設備の選定に当たっては、様々な条件下での事故対処を想定し、全交流動力電源の喪失を考慮する。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※1を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の<u>全て</u>の要求事項を満たすことや<u>全て</u>のプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第五十条及び技術基準規則第六十五条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設備を選定する。ただし、全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備により給電する。</p> <p>審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.7-1 表に整理する。</p> <p>a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備</p>	<p>1.7.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内へ流出した高温の冷却材及び溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気により、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇し、原子炉格納容器の過圧破損に至るおそれがある。</p> <p>原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。</p> <p>なお、設備の選定に当たっては、様々な条件下での事故対処を想定し、全交流動力電源の喪失を考慮する。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※1を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の<u>全て</u>の要求事項を満たすことや<u>全て</u>のプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第五十条及び技術基準規則第六十五条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設備を選定する。ただし、全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備により給電する。</p> <p>審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.7-1 表に整理する。</p> <p>a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備</p>	<p>1.7.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内へ流出した高温の冷却材及び溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気により、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇し、原子炉格納容器の過圧破損に至るおそれがある。</p> <p>原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。</p> <p>なお、設備の選定にあたっては、様々な条件下での事故対処を想定し、全交流動力電源の喪失を考慮する。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※1を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の<u>すべて</u>の要求事項を満たすことや<u>すべて</u>のプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第五十条及び技術基準規則第六十五条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設備を選定する。ただし、全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備により給電する。</p> <p>審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.7-1 表に整理する。</p> <p>a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(a) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フィルタ装置</u> ・<u>よう素フィルタ</u> <p>・遠隔手動弁操作設備</p> <p>・ラプチャーディスク</p> <p>・可搬型窒素供給装置</p> <p>・ホース・接続口</p> <p>・原子炉格納容器(サプレッション・チェンバ、<u>真空破壊弁</u>を含む)</p> <p>・格納容器圧力逃がし装置配管・弁</p> <p>・不活性ガス系配管・弁</p> <p>・耐圧強化ベント系配管・弁</p>	<p>(b) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i.) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>フィルタ装置</u> <p>・遠隔人力操作機構</p> <p>・圧力開放板</p> <p>・可搬型窒素供給装置</p> <p>・窒素供給配管・弁</p> <p>・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）</p> <p>・<u>真空破壊弁</u></p> <p>・格納容器圧力逃がし装置配管・弁</p> <p>・第一弁（S/C側）</p> <p>・第二弁（D/W側）</p> <p>・第二弁バイパス弁</p> <p>・不活性ガス系配管・弁</p> <p>・耐圧強化ベント系配管・弁</p>	<p>(a) <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i. <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>格納容器フィルタベント系</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p><u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1ベントフィルタスクラバ容器 ・第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器 <p>・遠隔手動弁操作機構</p> <p>・圧力開放板</p> <p>・可搬式窒素供給装置</p> <p>・ホース・接続口</p> <p>・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ、<u>真空破壊装置</u>を含む）</p> <p>・格納容器フィルタベント系配管・弁</p> <p>・窒素ガス制御系配管・弁</p> <p>・非常用ガス処理系配管・弁</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スクラバ容器の下流側に銀ゼオライト容器（よう素フィルタ）を設置する。東海第二は、フィルタ装置内に銀ゼオライトを収納したフィルタ装置を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>配管構成の相違による流路の相違（以下、</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 ・代替所内電氣設備 ・<u>常設代替直流電源設備</u> ・<u>可搬型直流電源設備</u> ・ドレン移送ポンプ ・スクラバ水 pH 制御設備 ・<u>可搬型代替注水ポンプ(A-2級)</u> ・淡水貯水池 ・防火水槽 ・<u>ドレンタンク</u> ・<u>フィルタベント遮蔽壁</u> ・<u>配管遮蔽</u> ・<u>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ</u> ・<u>遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 ・<u>常設代替直流電源設備</u> ・<u>可搬型代替直流電源設備</u> ・燃料給油設備 ・<u>移送ポンプ</u> ・<u>移送配管・弁</u> ・<u>捕給水配管・弁</u> ・<u>可搬型代替注水中型ポンプ</u> ・<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u> ・<u>西側淡水貯水設備</u> ・<u>代替淡水貯槽</u> ・<u>淡水タンク※2</u> ・<u>フィルタ装置遮蔽</u> ・<u>配管遮蔽</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 ・<u>代替所内電氣設備</u> ・<u>ドレン移送ポンプ</u> ・<u>薬品注入タンク</u> ・<u>大量送水車</u> ・<u>輪谷貯水槽(西)</u> 	<p>④の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違 ・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第 57 条にて記載する整理（以下、⑤の相違） <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、被ばく評価上、遮蔽対策が不要（以下、⑥の相違）</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉の操作対象弁は電動駆動のため、ボンベを使用した駆動源確保不要（以下、⑦の相違）</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・<u>第二代替交流電源設備</u></p> <p>格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のとおりとする。</p> <p>優先①:格納容器圧力逃がし装置によるウェットウェルベント(以下「W/Wベント」という。)</p> <p>優先②:格納容器圧力逃がし装置によるドライウェルベント(以下「D/Wベント」という。)</p> <p>なお、防火水槽を水源として利用する場合は、淡水貯水池と防火水槽の間にあらかじめ敷設したホースを使用して淡水貯水池から淡水を補給する。淡水貯水池を水源として利用する場合はあらかじめ敷設したホースを使用するが、当該ホースが使用できない場合は可搬のホースにて淡水貯水池からの直接送水ラインを構成する。</p> <p>また、可搬型代替注水ポンプ(A-2級)によるフィルタ装置への水の補給は、防火水槽又は淡水貯水池の淡水を利用する。</p> <p>ii. 現場操作</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の隔離弁(空気駆動弁、電動駆動弁)の駆動源や制御電源が喪失した場合、隔離弁を遠隔で手動操作することで原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる手段がある。放射線防護対策と</p>	<p>・<u>第二弁操作室空気ポンベユニット(配管・弁)</u></p> <p>・<u>第二弁操作室差圧計</u></p> <p>・<u>第二弁操作室遮蔽</u></p> <p>※2 淡水タンク：多目的タンク、ろ過水貯蔵タンク、原水タンク及び純水貯蔵タンクを示す。</p> <p>格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のとおりとする。</p> <p>優先①：格納容器圧力逃がし装置によるS/C側ベント</p> <p>優先②：格納容器圧力逃がし装置によるD/W側ベント</p> <p>なお、可搬型代替注水中型ポンプによるフィルタ装置への水の補給は、原則として西側淡水貯水設備又は淡水タンクの淡水を利用する。</p> <p>また、可搬型代替注水大型ポンプによるフィルタ装置への水の補給は、原則として代替淡水貯槽又は淡水タンクの淡水を利用する。</p> <p>ii) 現場操作</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の隔離弁(電動駆動弁)の駆動源や制御電源が喪失した場合、隔離弁を遠隔で手動操作することで原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p>	<p>格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のとおりとする。</p> <p>優先①：格納容器フィルタベント系によるW/Wベント(以下「W/Wベント」という。)</p> <p>優先②：格納容器フィルタベント系によるドライウェルベント(以下「D/Wベント」という。)</p> <p>なお、大量送水車による第1ベントフィルタスクリーバ容器への水の補給は、輪谷貯水槽(西)の淡水を利用する。</p> <p>ii) 現場操作</p> <p>格納容器フィルタベント系の隔離弁(電動駆動弁)の駆動源や制御電源が喪失した場合、隔離弁を遠隔で手動操作することで原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる手段がある。放射線防護対策とは電動駆動</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 は、自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置(以下、⑧の相違)</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は、常設のホースを使用せず可搬ホースにて送水を実施</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の隔離弁</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
策として、隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは <u>原子炉建屋内の原子炉区域外</u> とする。	<p>放射線防護対策として、隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは<u>二次格納施設外である原子炉建屋付属棟又は原子炉建屋廃棄物処理棟</u>とする。さらに、<u>格納容器圧力逃がし装置の第二弁及び第二弁バイパス弁</u>の操作場所である<u>第二弁操作室</u>は、必要な要員を収容可能な遮蔽に囲まれた空間とし、<u>第二弁操作室空気ポンベユニット</u>にて正圧化することにより、外気の流入を一定時間遮断することで、格納容器圧力逃がし装置を使用する際のプルームの影響による操作員の被ばくを低減する。</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の現場操作で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遠隔手動弁操作設備 ・遠隔空気駆動弁操作用ポンベ ・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 <p>iii. 不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換</p> <p>排氣中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>の系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換する手段がある。</p> <p>不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型窒素供給装置 ・ホース・接続口 	<p>して、隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは<u>原子炉建物付属棟</u>とする。</p> <p>格納容器フィルタベント系の現場操作で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遠隔手動弁操作機構 	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
	<p>iii) 不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換</p> <p>排氣中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>の系統内を不活性ガス(窒素)で置換する手段がある。</p> <p>不活性ガス(窒素)による系統内の置換で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型窒素供給装置 	<p>iii 不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換</p> <p>排氣中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、<u>格納容器フィルタベント系</u>の系統内を不活性ガス(窒素ガス)で置換する手段がある。</p> <p>不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬式窒素供給装置 ・ホース・接続口 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑦の相違</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・耐圧強化ベント系配管・弁 ・格納容器圧力逃がし装置配管・弁 ・フィルタ装置 ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 ・燃料給油設備 		<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>④の相違</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iv. 原子炉格納容器負圧破損の防止</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の使用後に格納容器スプレイを行う場合は、原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力を監視し、規定の圧力に到達した時点で格納容器スプレイを停止する手順を定めている。格納容器スプレイについては、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整理する。</p> <p>また、中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬型格納容器窒素供給設備により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段がある。</p> <p>可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器の負圧破損の防止で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型大容量窒素供給装置 ・ホース ・可燃性ガス濃度制御系配管・弁 	<p>iv) 原子炉格納容器負圧破損の防止</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の使用後に格納容器スプレイを行う場合は、原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに、原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内へ不活性ガス（窒素）を供給する手段がある。また、原子炉格納容器内の圧力を監視し、サプレッション・チェンバ圧力指示値が 13.7kPa [gage] に到達した時点で格納容器スプレイを停止する手順を定めている。なお、格納容器スプレイについては、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整理する。</p> <p>可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器の負圧破損の防止で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型窒素供給装置 ・不活性ガス系配管・弁 ・耐圧強化ベント系配管・弁 ・格納容器圧力逃がし装置配管・弁 ・原子炉格納容器 ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 <p>・燃料給油設備</p>	<p>iv 原子炉格納容器負圧破損の防止</p> <p>格納容器フィルタベント系の使用後に格納容器スプレイを行う場合は、原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力を監視し、規定の圧力に到達した時点で格納容器スプレイを停止する手順を定めている。格納容器スプレイについては、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整理する。</p> <p>また、中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段がある。</p> <p>可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器の負圧破損の防止で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬式窒素供給装置 ・ホース・接続口 ・窒素ガス代替注入系配管・弁 	<p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、可燃性ガス濃度低減に関する原子炉格納容器への窒素ガス供給は技術的能力 1.9 にて記載</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、原子炉格納容器の負圧破損防止として原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段を自主対策として整備（以下、⑨の相違）</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ④の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源供給は不要</p> <p>・記載表現の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) <u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>代替循環冷却系</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。<u>放射線防護対策として、現場での系統構成は代替循環冷却系の運転開始前に行い、代替循環冷却系の起動及びその後の流量調整等の操作については中央制御室から操作を行う。</u></p> <p>なお、<u>代替循環冷却系</u>運転後長期における系統廻りの線量低減対策として、<u>可搬型代替注水ポンプ</u>を使用した外部注水により系統水を入れ替えることでフラッシングが可能である。</p> <p><u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>復水移送ポンプ</u> ・<u>代替原子炉補機冷却系</u> ・<u>サプレッション・チェンバ</u> ・<u>残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ</u> ・<u>復水補給水系配管・弁</u> ・<u>給水系配管・弁・スページャ</u> ・<u>高圧炉心注水系配管・弁</u> 	<p>(a) <u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>代替循環冷却系</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p>なお、<u>代替循環冷却系</u>運転後長期における系統廻りの線量低減対策として、<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u>を使用した外部注水により系統水を入れ替えることでフラッシングが可能である。</p> <p><u>代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>代替循環冷却系ポンプ</u> ・<u>緊急用海水ポンプ</u> ・<u>緊急用海水系ストレーナ</u> ・<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u> ・<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u> ・<u>サプレッション・チェンバ</u> ・<u>代替循環冷却系配管・弁</u> ・<u>残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッダ</u> ・<u>残留熱除去系熱交換器</u> 	<p>(b) <u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、<u>残留熱代替除去系</u>により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。</p> <p>なお、<u>残留熱代替除去系</u>運転後長期における系統廻りの線量低減対策として、<u>大量送水車</u>を使用した外部注水により系統水を入れ替えることでフラッシングが可能である。</p> <p><u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱代替除去ポンプ</u> ・<u>原子炉補機代替冷却系</u> ・<u>サプレッション・チェンバ</u> ・<u>残留熱代替除去系配管・弁</u> ・<u>残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</u> ・<u>残留熱除去系熱交換器</u> ・<u>低圧原子炉代替注水系配管・弁</u> 	<p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成（以下、⑩の相違）</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、可搬型の原子炉補機代替冷却系を整備。東海第二は、常設の緊急用海水ポンプ・ストレーナを整備（以下、⑪の相違）</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・格納容器スプレイ・ヘッダ ・ホース ・原子炉圧力容器 ・原子炉格納容器 ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 ・代替所内電気設備 <ul style="list-style-type: none"> ・防火水槽 ・淡水貯水池 ・可搬型代替注水ポンプ(A-2級) ・第二代替交流電源設備 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料補給設備 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース ・原子炉圧力容器 ・原子炉格納容器 ・常設代替交流電源設備 <ul style="list-style-type: none"> ・代替淡水貯槽 ・可搬型代替注水大型ポンプ <ul style="list-style-type: none"> ・燃料給油設備 	<ul style="list-style-type: none"> ・格納容器スプレイ・ヘッダ ・ホース・接続口 ・原子炉圧力容器 ・原子炉格納容器 ・常設代替交流電源設備 <p style="text-align: center;"><u>・代替所内電気設備</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸谷貯水槽(西) ・大量送水車 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>電源構成及び給電対象負荷の相違</p>
(c) <u>格納容器内 pH 制御</u>	<p>(c) <u>サプレッション・プール水 pH 制御装置による薬液注入</u></p> <p>格納容器圧力逃がし装置を使用する際、<u>格納容器 pH 制御設備</u>による薬液注入により原子炉格納容器内が酸性化することを防止し、サプレッション・チャンバのプール水中によう素を保持することで、よう素の放出量を低減する手段がある。</p> <p><u>格納容器 pH 制御設備</u>による薬液注入で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代替格納容器スプレイ冷却系(常設) ・格納容器下部注水系(常設) ・格納容器 pH 制御設備 	<p>(c) <u>サプレッション・プール水 pH 制御</u></p> <p>格納容器フィルタベント系を使用する際、<u>サプレッション・プール水 pH 制御系</u>による薬液注入により原子炉格納容器内が酸性化することを防止し、サプレッション・チャンバのプール水中によう素を保持することで、よう素の放出量を低減する手段がある。</p> <p><u>サプレッション・プール水 pH 制御系</u>による薬液注入で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ ・サプレッション・チャンバ ・薬液タンク ・蓄圧タンク加圧用窒素ガスポンベ ・サプレッション・プール水 pH 制御装置配管・弁 ・常設代替直流電源設備 ・可搬型代替直流電源設備 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料給油設備 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑤の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>電源構成及び給電対象負荷の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(d) ドライウェル pH制御</p> <p><u>格納容器フィルタベント系を使用する際、pH制御されたサプレッション・プール水を残留熱除去系及び残留熱代替除去系により原子炉格納容器内にスプレーすることにより原子炉格納容器内雰囲気が酸性化することを防止でき、よう素の放出量を低減する手段がある。</u></p> <p><u>ドライウェル pH制御で使用する設備は以下のとおり。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>残留熱代替除去ポンプ</u> • <u>原子炉補機代替冷却系</u> • <u>サプレッション・チャンバー</u> • <u>残留熱代替除去系配管・弁</u> • <u>残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</u> • <u>格納容器スプレイ・ヘッダ</u> • <u>原子炉格納容器</u> • <u>常設代替交流電源設備</u> • <u>代替所内電気設備</u> 	<p>⑤の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>①の相違</p>
<p>(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、<u>フィルタ装置</u>、<u>よう素フィルタ</u>、<u>ラプチャーディスク</u>、<u>ドレン移送ポンプ</u>、<u>ドレンタンク</u>、遠隔手動弁操作設備、<u>遠隔空気駆動弁操作用ポンベ</u>、<u>可搬型窒素供給装置</u>、<u>スクラバ水 pH制御設備</u>、<u>フィルタベント遮蔽壁</u>、<u>配管遮蔽</u>、<u>不活性ガス系配管・弁</u>、<u>耐圧強化ベント系配管・弁</u>、格納容器圧力逃がし装置配管・弁、<u>遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁</u>、<u>ホース・接続口</u>、原子炉格納容器(サプレッション・チャンバー、<u>真空破壊弁</u>を含む)、<u>可搬型代替注水ポンプ(A-2級)</u>、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、代替所内電気設備、<u>常設代替直流電源設備</u>及び<u>可搬型直流電源設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p>	<p>(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、<u>フィルタ装置</u>、<u>压力開放板</u>、<u>移送ポンプ</u>、遠隔人力操作機構、<u>第二弁操作室空気ポンベユニット(空気ポンベ)</u>、<u>第二弁操作室差圧計</u>、<u>可搬型窒素供給装置</u>、<u>フィルタ装置遮蔽</u>、<u>配管遮蔽</u>、<u>第二弁操作室遮蔽</u>、<u>第一弁(S/C側)</u>、<u>第一弁(D/W側)</u>、<u>第二弁</u>、<u>第二弁バイパス弁</u>、<u>不活性ガス系配管・弁</u>、<u>耐圧強化ベント系配管・弁</u>、格納容器圧力逃がし装置配管・弁、<u>第二弁操作室空気ポンベユニット(配管・弁)</u>、<u>窒素供給配管・弁</u>、<u>移送配管・弁</u>、<u>補給水配管・弁</u>、原子炉格納容器(サプレッション・チャンバーを含む)、<u>真空破壊弁</u>、<u>可搬型代替注水中型ポンプ</u>、<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u>、<u>西側淡水貯水設備</u>、<u>代替淡水貯槽</u>、常設代替交流電源設備、<u>可搬型代替交流電源設備</u>、常設代替直流電源設備、<u>可搬型代替直流電源設備</u>及び<u>燃料給油設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p>	<p>(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器</u>、<u>第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器</u>、遠隔手動弁操作機構、<u>压力開放板</u>、<u>可搬式窒素供給装置</u>、<u>ホース・接続口</u>、原子炉格納容器(サプレッション・チャンバー、<u>真空破壊装置</u>を含む)、格納容器フィルタベント系配管・弁、<u>窒素ガス制御系配管・弁</u>、<u>非常用ガス処理系配管・弁</u>、常設代替交流電源設備、<u>可搬型代替交流電源設備</u>及び<u>代替所内電気設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>④, ⑥の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7日間はスクラビング水の補給及び排水設備を使用しないため、以下の設備は自主対策設備として整理</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ドレン移送ポンプ</u> • <u>薬品注入タンク</u> • <u>大量送水車</u>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>防火水槽及び淡水貯水池は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源(措置)として位置付ける。</p> <p>現場操作で使用する設備のうち,遠隔手動弁操作設備,遠隔空気駆動弁操作用ポンベ及び遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換で使用する設備のうち,可搬型窒素供給装置及びホース・接続口は重大事故等対処設備として位置付ける。</p>	<p>現場操作で使用する設備のうち,遠隔人力操作機構, 第二弁操作室空気ポンベユニット(空気ポンベ), 第二弁操作室差圧計, 第二弁操作室遮蔽及び第二弁操作室空気ポンベユニット(配管・弁)は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>不活性ガス(窒素)による系統内の置換で使用する設備のうち, 可搬型窒素供給装置, 不活性ガス系配管・弁, 耐圧強化ベント系配管・弁, 格納容器圧力逃がし装置配管・弁, フィルタ装置, 常設代替交流電源</p>	<p>輪谷貯水槽(西)は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源(措置)として位置付ける。</p> <p>現場操作で使用する設備のうち,遠隔手動弁操作機構は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>不活性ガス(窒素ガス)による系統内の置換で使用する設備のうち, 可搬式窒素供給装置及びホース・接続口は重大事故等対処設備として位置付ける。</p>	<p>【柏崎 6/7】 ③, ⑦の相違 【東海第二】 島根 2号炉は, スクラバ容器の下流側に銀ゼオライト容器(よう素フィルタ)を設置する。東海第二は, フィルタ装置内に銀ゼオライトを収納したフィルタ装置を設置 【柏崎 6/7, 東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違 ・記載表現の相違 【東海第二】 ⑤の相違 ・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉は, 代替淡水源を措置として位置付ける(以下, ⑪の相違) ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>設備, 可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p> <p><u>原子炉格納容器負圧破損の防止で使用する設備のうち, 可搬型窒素供給装置, 不活性ガス系配管・弁, 耐圧強化ベント系配管・弁, 格納容器圧力逃がし装置配管・弁, 原子炉格納容器, 常設代替交流電源設備, 可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p> <p><u>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち, 復水移送ポンプ, 代替原子炉補機冷却系, 可搬型代替注水ポンプ(A-2級), サプレッショニ・チェンバ, 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ, 高圧炉心注水系配管・弁, 復水補給水系配管・弁, 給水系配管・弁・スページャ, 格納容器スプレイ・ヘッダ, ホース, 原子炉圧力容器, 原子炉格納容器, 常設代替交流電源設備, 可搬型代替交流電源設備, 代替所内電気設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p> <p><u>防火水槽及び淡水貯水池は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1b)項を満足するための代替淡水源(措置)として位置付ける。</u></p> <p>これらの選定した設備は, 審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1.7.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により, 原子炉格納容器内</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は, 車載されている発電機より供給するため, 電源供給は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑤の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>
	<p><u>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち, 代替循環冷却系ポンプ, 残留熱除去系熱交換器, 残留熱除去系海水系ポンプ, 残留熱除去系海水系ストレーナ, 緊急用海水ポンプ, 緊急用海水系ストレーナ, 可搬型代替注水大型ポンプ, サプレッショニ・チェンバ, 代替淡水貯槽, 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッダ, 代替循環冷却系配管・弁, ホース, 原子炉圧力容器, 原子炉格納容器, 常設代替交流電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p> <p><u>輪谷貯水槽（西）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源(措置)として位置付ける。</u></p> <p>これらの選定した設備は, 審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1.7.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により, 原子炉格納容器内</p>	<p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち, 残留熱代替除去ポンプ, 原子炉補機代替冷却系, 大量送水車, サプレッショニ・チェンバ, 残留熱代替除去系配管・弁, 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ, 残留熱除去系熱交換器, 低圧原子炉代替注水系配管・弁, 格納容器スプレイ・ヘッダ, ホース・接続口, 原子炉圧力容器, 原子炉格納容器, 常設代替交流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p> <p><u>輪谷貯水槽（西）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源(措置)として位置付ける。</u></p> <p>これらの選定した設備は, 審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。</p> <p>(添付資料 1.7.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により, 原子炉格納容器内</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑪の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>電源構成及び給電対象負荷の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑤の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>格納容器内 pH 制御で使用する設備</u> <p>重大事故等対処設備である<u>よう素フィルタ</u>により中央制御室の被ばく低減効果が一定程度得られており、<u>復水移送ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系(常設)</u>、<u>格納容器下部注水系(常設)</u>の運転に併せて原子炉格納容器内に薬剤を注入することで原子炉格納容器外に放出されるよう素の放出量を低減する手段は更なるよう素低減対策として有効である。</p>	<p>内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>可搬型代替注水大型ポンプ、ホース</u> <p><u>敷地に遡上する津波が発生した場合のアクセスルートの復旧には不確実さがあり、使用できない場合があるが、可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水供給により代替循環冷却系が使用可能となれば、原子炉格納容器内の減圧及び除熱する手段として有効である。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>淡水タンク(多目的タンク、ろ過水貯蔵タンク、原水タンク及び純水貯蔵タンク)</u> <p><u>耐震性は確保されていないが、重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段として有効である。</u></p> <p><u>なお、重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生している場合は、消火系の水源である多目的タンク、ろ過水貯蔵タンク及び原水タンクは使用できない。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>サプレッション・プール水 pH 制御装置</u> <p>重大事故等対処設備である<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により中央制御室の被ばく低減効果が一定程度得られており、<u>サプレッション・プール水 pH 制御装置</u>によりサプレッション・チャンバに薬液を注入することで原子炉格納容器外に放出されるよう素の放出量を低減する手段は更なるよう素低減対策として有効である。</p>	<p>内の圧力及び温度を低下させることができる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>サプレッション・プール水 pH 制御で使用する設備</u> <p>重大事故等対処設備である<u>第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器</u>により中央制御室の被ばく低減効果が一定程度得られており、<u>残留熱除去系の配管を通してサプレッション・チャンバに薬液を注入することで原子炉格納容器外に放出されるよう素の放出量を低減する手段は更なるよう素低減対策として有効である。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>ドライウェル pH 制御で使用する設備</u> <p>重大事故等対処設備である<u>第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器</u>により中央制御室の被ばく低減効果が一定程度得られており、<u>残留熱代替除去系の配管を通してドライウェル内に薬液を注入する</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は、残留熱除去系の冷却水確保のための設備として、常設の緊急用海水系を48条の重大事故等対処設備、可搬の代替残留熱除去系海水系を自主対策設備として整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>整備する自主対策設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・可搬型格納容器窒素供給設備</p> <p>有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価により、事故発生後 7 日間は窒素ガスを供給しなくとも原子炉格納容器が負圧破損に至る可能性はない。</p> <p>その後の安定状態において、サプレッション・チャンバ・プール水の温度が低下し、原子炉格納容器内で発生する水蒸気が減少した場合においても、本設備を用いて原子炉格納容器へ窒素ガスを供給することで原子炉格納容器内の負圧化を回避できることから、原子炉格納容器の負圧破損防止対策として有効である。</p> <p>・第二代替交流電源設備</p> <p>耐震性は確保されていないが、常設代替交流電源設備と同等の機能を有することから、健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。</p>		<p>ここで原子炉格納容器外に放出されるよう素の放出量を低減する手段は更なるよう素低減対策として有効である。</p> <p>・可搬式窒素供給装置</p> <p>有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価により、事故発生後 7 日間は窒素ガスを供給しなくとも原子炉格納容器が負圧破損に至る可能性はない。</p> <p>その後の安定状態において、サプレッション・プール水の温度が低下し、原子炉格納容器内で発生する水蒸気が減少した場合においても、本設備を用いて原子炉格納容器へ窒素ガスを供給することで原子炉格納容器内の負圧化を回避できることから、原子炉格納容器の負圧破損防止対策として有効である。</p> <p>・スクラビング水の補給及び排水設備</p> <p>有効性評価におけるスクラビング水位挙動の評価により、事故発生後 7 日間は、スクラビング水を補給しなくても下限水位に到達せず、また、排水しなくとも上限水位に到達することはない。</p> <p>その後の安定状態において、スクラビング水位が上限水位または下限水位に到達するおそれがある場合においても、排水設備または補給設備を用いてスクラビング水を排水または補給することで、スクラビング水位を維持できることから、放射性物質の低減対策として有効である。</p>	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>⑨の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉のスクラビング水の補給及び排水設備は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7 日間は使用しない設備としており、自主対策設備として整理</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑧の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、自主対策設備の設備概要を記載</p>
		(添付資料 1.7.2)	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
b. 手順等 上記「a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 これらの手順は、運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操作手順書(シビアアクシデント)(以下「SOP」という。), AM設備別操作手順書及び多様なハザード対応手順に定める(第1.7.1表)。 また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する(第1.7.2表, 第1.7.3表)。	b. 手順等 上記「a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 これらの手順は、 <u>運転員等※3</u> 及び <u>重大事故等対応要員</u> の対応として「非常時運転手順書III(シビアアクシデント)」, 「AM設備別操作手順書」及び「重大事故等対応要領」に定める(第1.7-1表)。 また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整備する(第1.7-2表, 第1.7-3表)。 ※3 運転員等：運転員(当直運転員)及び重大事故等対応要員(運転操作対応)をいう。	b. 手順等 上記「a. 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 これらの手順は、運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領書(シビアアクシデント) (以下「SOP」という。), AM設備別操作要領書及び原子力災害対策手順書(以下「EHP」という。)に定める(第1.7-1表)。 また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する(第1.7-2表, 第1.7-3表)。	【東海第二】 島根2号炉は、自主対策設備に関する添付資料と紐づけ ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応(以下、⑬の相違) ・運用の相違 【東海第二】 ⑬の相違
(添付資料1.7.2)	(添付資料1.7.3)	(添付資料1.7.3)	
1.7.2 重大事故等時の手順 1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合、及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合は、サプレッション・チェンバ・プール水以外の水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施しているため、サプレッション・チェンバ・プール水位が上昇するが、外部水源注水制限値に到達した場合は、このスプレイを停止するため、原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑制できる見込みがなくなることから、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施し、原子炉格納容器の過圧破損を防止する。	1.7.2 重大事故等時の手順 1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合、及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合は、サプレッション・チェンバ以外の水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施しているため、サプレッション・プール水位が上昇するが、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達した場合は、サプレッション・チェンバの格納容器ベント排気ラインの水没を防止するために原子炉格納容器内へのスプレイを停止し、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施することで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。	1.7.2 重大事故等時の手順 1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合、及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合は、サプレッション・チェンバ以外の水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施しているため、サプレッション・プール水位が上昇するが、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+約1.3mに到達した場合は、このスプレイを停止するため、原子炉格納容器内の圧力を853kPa[gage]以下に抑制できる見込みがなくなることから、格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施することで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。	・運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉(Mark-I)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、原子炉格納容器内でジルコニウム－水反応により発生した水素ガスが原子炉建屋に漏えいする可能性があることから、原子炉建屋オペレーティングフロア天井付近の水素濃度、非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度及び原子炉建屋オペレーティングフロア以外のエリアの水素濃度並びに静的触媒式水素再結合器動作監視装置の出入口温度の監視を行い、原子炉建屋内において異常な水素ガスの漏えいを検知した場合は原子炉格納容器内に滞留した水素ガスを排出することで、原子炉建屋への水素ガスの漏えいを防止する。</p> <p>なお、格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は、ブルームの影響による被ばくを低減させるため、運転員は待避室へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。</p> <p>格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系が使用可能な場合は、一次隔離弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、二次隔離弁については、一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 i. 手順着手の判断基準</p>	<p>また、原子炉格納容器内でジルコニウム－水反応により発生した水素が原子炉建屋原子炉棟に漏えいする可能性があることから、原子炉建屋原子炉棟6階天井付近の水素濃度、原子炉建屋原子炉棟2階及び原子炉建屋原子炉棟地下1階のハッチ等の貫通部付近の水素濃度並びに静的触媒式水素再結合器動作監視装置にて静的触媒式水素再結合器の出入口温度の監視を行い、原子炉建屋原子炉棟内において異常な水素の漏えいを検知した場合は原子炉格納容器内に滞留した水素を排出することで、原子炉建屋原子炉棟への水素の漏えいを防止する。</p> <p>なお、格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は、ブルームの影響による被ばくを低減させるため、中央制御室待避室へ待避及び第二弁操作室にて待機し、プラントパラメータを中央制御室待避室のデータ表示装置(待避室)により継続して監視する。</p> <p>格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C 未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は第一弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、フィルタ装置出口弁については、第一弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 i) 手順着手の判断基準</p>	<p>また、原子炉格納容器内でジルコニウム－水反応により発生した水素ガスが原子炉棟に漏えいする可能性があることから、原子炉棟4階(燃料取替階)天井付近の水素濃度、非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度及び原子炉棟4階(燃料取替階)以外のエリアの水素濃度並びに静的触媒式水素処理装置の出入口温度の監視を行い、原子炉棟内において異常な水素ガスの漏えいを検知した場合は原子炉格納容器内に滞留した水素ガスを排出することで、原子炉棟への水素ガスの漏えいを防止する。</p> <p>なお、格納容器フィルタベント系を使用する場合は、ブルームの影響による被ばくを低減させるため、運転員は中央制御室待避室へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。</p> <p>格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C 未満及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合はNGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁は、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 i) 手順着手の判断基準</p>	<p>改) と柏崎 6/7 (ABWR) の最高使用圧力の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> ②の相違 ・運用の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> ベント停止条件の相違 (以下、⑭の相違) ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 <ul style="list-style-type: none"> 島根 2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 ・設備の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 島根 2号炉 (Mark-I 改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>炉心損傷を判断した場合※1において、<u>炉心の著しい損傷の緩和及び原子炉格納容器の破損防止のために必要な操作が完了した場合※2。</u></p> <p>※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力容器への注水を実施する必要がある場合、又は原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格納容器内ヘスプレイを実施する必要がある場合は、これらの操作を完了した後に格納容器ベントの準備を開始する。ただし、発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の冷却ができない場合は、速やかに格納容器ベントの準備を開始する。</p>	<p>炉心損傷を判断した場合※1において、<u>残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱ができず、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達した場合※2。</u></p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チャンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2: 発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の温度及び圧力の制御ができない場合は、速やかに格納容器ベントの準備を開始する。</p>	<p>炉心損傷を判断した場合※1において、<u>格納容器ベント移行条件※2に達した場合。</u></p> <p>※1 : 格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2 : 原子炉格納容器内の圧力が640kPa[gage]に到達した場合に格納容器ベント準備を開始する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】 ベント準備基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断するため、「以上」としている（以下、⑯の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】 ベント準備基準の相違</p>
<p>ii. 操作手順</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7.1図に、概要図を第1.7.2図に、タイムチャートを第1.7.3図及び第1.7.4図に示す。</p> <p>[W/Wベントの場合(D/Wベントの場合、手順⑬以外は同様)]</p>	<p>ii.) 操作手順</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-1図及び第1.7-2図に、概要図を第1.7-5図に、タイムチャートを第1.7-7図に示す。</p> <p>【S/C側ベントの場合 (D/W側ベントの場合、手順⑨以外は同様。)】</p> <p>(1)発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備を依頼する。</p>	<p>ii. 操作手順</p> <p>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-1図に、概要図を第1.7-5図に、タイムチャートを第1.7-6図及び第1.7-7図に示す。</p> <p>【W/Wベントの場合 (D/Wベントの場合、手順⑫以外は同様)】</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】 ②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チャンバ・プール水位外部水源注水制限(ベントライン-1m)以下であることを確認し、格納容器圧力逃がし装置によりウェットウェル(以下「W/W」という。)側から格納容器ベント実施の準備を開始するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チャンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はドライウェル(以下「D/W」という。)側からの格納容器ベント実施の準備を開始するよう指示する)。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>③現場運転員 C 及び D は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源</p>	<p>②災害対策本部長代理は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備のため、第二弁操作室に重大事故等対応要員を派遣し、発電長に報告する。</p> <p>③発電長は、格納容器圧力逃がし装置による S/C 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員等に指示する (S/C 側からの格納容器ベントができない場合は、D/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する。)。</p> <p>④発電長は、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>⑤運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の</p>	<p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、格納容器フィルタベント系によるウェットウェル(以下「W/W」という。)側から格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する (W/W 側からの格納容器ベントができない場合は、ドライウェル(以下「D/W」という。)側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。</p> <p>②当直長は、緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>③^a非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 中央制御室運転員 A は、非常用コントロールセンタ切替盤にて、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な NGC 非常用ガス処理入口隔離弁、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁及び NGC N2 トーラス出口隔離弁若しくは NGC N2 ドライウェル出口隔離弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>③^b非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員 B 及び C は、SA 電源切替盤にて、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、島根 1号炉と中央制御室を共用しているが、島根 1号炉は廃止措置段階にあることから、島根 1/2号炉の当直長の指揮に基づき運転操作対応を実施。柏崎 6/7 は、各運転号炉の当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施（以下、⑯の相違） ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 柏崎 6/7 は、ベント実施基準を記載 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、C/C 一次側にて切替え可能な設備を設置 ・設備の相違 【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>の受電操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A 及び B は、FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水張りが完了していることを確認する。</p> <p>⑥中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器ベント前の確認として、不活性ガス系(以下「AC 系」という。)隔離信号が発生している場合は、格納容器補助盤にて、AC 系隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑦中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系が運転中であれば非常用ガス処理系を停止し、非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口 U シール隔離弁の全閉操作、並びに耐圧強化ベント弁、非常用ガス処理系第一</p>	<p>電源切替え操作を実施する。</p> <p>⑥運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p> <p>⑦運転員等は、格納容器ベント前の確認として、不活性ガス系の隔離信号が発生している場合は、中央制御室にて、不活性ガス系の隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑧運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、耐圧強化ベント系一次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁、換気空調系一次隔離弁、耐圧強化ベント系二次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認する。</p>	<p>トに必要な N G C 非常用ガス処理入口隔離弁、N G C 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁及び N G C N 2 トーラス出口隔離弁若しくは N G C N 2 ドライウェル出口隔離弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員 A は、格納容器フィルタベンチ系による格納容器ベントに必要な電動弁の電源及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤にて第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認する。</p> <p>⑥中央制御室運転員 A は、格納容器ベント前の確認として、格納容器隔離信号が発生している場合は、格納容器隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑦中央制御室運転員 A は、格納容器ベント前の系統構成として、S G T N G C 連絡ライン隔離弁、S G T N G C 連絡ライン隔離弁後弁、S G T 耐圧強化ベントライン止め弁、S G T 耐圧強化ベントライン止め弁後弁、N G C 常用空調換気入口隔離弁、N G C 常用空調換気入口隔離</p>	<p>島根 2 号炉の S A 電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、操作者の 1 名を記載。柏崎 6/7 は、操作者及び確認者の 2 名を記載（以下、⑯の相違） <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため起動時に水張り不要</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、ベンチ準備におけるスクラバ容器水位の確認に関する手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>隔離弁, 換気空調系第一隔離弁, 非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉, 及びフィルタ装置入口弁の全開を確認後, 二次隔離弁を調整開(流路面積約50%開)とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。二次隔離弁の開操作ができない場合は, 二次隔離弁バイパス弁を調整開(流路面積約50%開)とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑧現場運転員C及びDは, 格納容器ベント前の系統構成として, フィルタベント大気放出ラインドレン弁を全閉, 水素バイパスライン止め弁を全開とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑨当直長は, 当直副長からの依頼に基づき, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑩当直副長は, 原子炉格納容器内の圧力及び水位, 並びに原子炉建屋内の水素濃度に関する情報収集を適宜行い, 当直長に報告する。また, 当直長</p>	<p>⑨^a S/C側ベントの場合 運転員等は中央制御室にて, 第一弁 (S/C側) の全開操作を実施する。</p> <p>⑨^b D/W側ベントの場合 第一弁 (S/C側) が開操作できない場合は, 運転員等は中央制御室にて, 第一弁 (D/W側) の全開操作を実施する。</p> <p>⑩運転員等は, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑪発電長は, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備が完了したことを災害対策本部長代理に報告する。</p>	<p>弁後弁の全閉, 及びSGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁の全開を確認後, NGC非常用ガス処理入口隔離弁を全開し, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を当直長に報告する。NGC非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は, NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開し, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑧当直長は, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑨当直長は, 原子炉格納容器内の圧力及び水位, 並びに原子炉建物内の水素濃度に関する情報収集を適宜行い, 緊急時対策本部に報告する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は, 格納容器フィルタベント系と非常用ガス処理系は別のラインとなっているため, 非常用ガス処理系の停止不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は, 二次隔離弁 (NGC 非常用ガス処理入口隔離弁) を全開する</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は, 格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口弁 (第二弁 (ベント装置側)) から開操作する (以下, ⑯の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用及び設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は, ドレン弁全閉運用であり, また, 水素バイパスラインに止め弁を設置していないため, 操作不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>は, 原子炉格納容器内の圧力及び水位, 並びに原子炉建屋内の水素濃度に関する情報を, 緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑪当直長は, <u>当直副長からの依頼に基づき, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑫<u>当直副長は, 以下のいずれかの条件に到達したことを確認し, 運転員に格納容器ベント開始を指示する。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中に, <u>サプレッション・チェンバ・プール水位が「真空破壊弁高さ」に到達した場合。</u> 原子炉建屋オペレーティングフロア天井付近の水素濃度が <u>2.2vol%</u>に到達した場合。 <p>⑬^a W/W ベントの場合</p> <p>中央制御室運転員 A 及び B は, <u>一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側)操作用空気供給弁を全開とすることで駆動空気を確保し, 一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側)の全開操作により, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。現場運転員 C 及び D は, 一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側)を遠隔手動弁操作設備による操作で全開状態を保持させる。</u></p> <p>⑬^b D/W ベントの場合</p> <p>中央制御室運転員 A 及び B は, <u>一次隔離弁(ドライウェル側)操作用空気供給弁を全開とするこ</u></p>	<p>⑫発電長は, <u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑬発電長は, 以下のいずれかの条件に到達したことを確認し, 運転員等に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中に, <u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 6.5m に到達した場合。</u> 原子炉建屋水素濃度指示値が <u>2.0vol%</u>に到達した場合。 <p>⑭運転員等は中央制御室にて, <u>第二弁の全開操作を実施し, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。なお, 第二弁の開操作ができない場合は, 第二弁バイパス弁の全開操作を実施し, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。</u></p>	<p>⑩当直長は, <u>格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑪当直長は, 以下のいずれかの条件に到達したことを確認し, 運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中に, <u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 約 1.3m に到達した場合。</u> 原子炉棟の水素濃度指示値が <u>2.5vol%</u>に到達した場合。 <p>⑫^a W/W ベントの場合</p> <p>中央制御室運転員 A は, <u>NGC N 2 トーラス出口隔離弁の全開操作により, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベント操作を開始する。</u></p> <p>⑫^b D/W ベントの場合</p> <p>中央制御室運転員 A は, <u>NGC N 2 ドライウェル出口隔離弁の全開操作により, 格納容器フ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は, ベント準備完了後, パラメータ等を緊急時対策本部へ報告</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑰の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑳の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉の隔離弁は電動駆動弁のみ (以下, ⑳の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>とで駆動空気を確保し、一次隔離弁(ドライウェル側)の全開操作により、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。現場運転員 C 及び D は、一次隔離弁(ドライウェル側)を遠隔手動弁操作設備による操作で全開状態を保持させる。</p> <p>⑭中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを、格納容器内圧力指示値の低下又は原子炉建屋水素濃度指示値が安定若しくは低下、フィルタ装置入口圧力指示値の上昇、フィルタ装置出口放射線モニタ指示値の上昇により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑮中央制御室運転員 A 及び B は、FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値を確認し、水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。また、当直長は、フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1 系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系が使用可能な場合は、一次隔離弁(サプレッション・チャンバ側又はドライウェル側)の全開保</p>	<p>⑮運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことをドライウェル圧力及びサプレッション・チャンバ圧力指示値の低下、並びにフィルタ装置圧力及びフィルタ装置スクラビング水温度指示値の上昇により確認するとともに、フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 指示値の上昇により確認し、発電長に報告する。また、発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを災害対策本部代理に報告する。</p> <p>⑯運転員等は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1 系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 310kPa</p>	<p>イルタベント系による格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑬中央制御室運転員 A は、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントが開始されたことを、格納容器内圧力指示値の低下又は原子炉建屋水素濃度指示値が安定若しくは低下、並びに第 1 ベントフィルタスクラバ容器圧力及びスクラバ容器温度指示値の上昇により確認するとともに、第 1 ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 指示値の上昇により確認し、当直長に報告する。また、当直長は、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑭中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤にて第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位指示値を確認し、水位調整が必要な場合は当直長に報告する。また、当直長は、第 1 ベントフィルタスクラバ容器の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑮当直長は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1 系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能</p>	<p>⑪の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑯の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦, ⑯の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯, ⑰の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩, ⑪の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩, ⑪の相違</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント実施後のスクラバ容器水位の監視に関する手順を記載</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載</p> <p>・運用の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>持状態を遠隔手動弁操作設備により解除するよう現場運転員に指示する。</u></p> <p><u>⑯現場運転員 C 及び D は、一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側)を遠隔手動弁操作設備による操作で全開保持状態を解除する。</u></p> <p><u>⑰中央制御室運転員 A 及び B は、一次隔離弁(サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側)の全閉操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを停止する。</u></p> <p><u>一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に 1 系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</u></p>	<p>[gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、第一弁 (S/C 側又は D/W 側) の全閉操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを停止する。</p>	<p>が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage] (1 Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C未満及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、NGC N2 トーラス出口隔離弁又は NGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを停止するよう運転員に指示する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A は、NGC N2 トーラス出口隔離弁又は NGC N2 ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを停止する。</p> <p>⑰当直長は、NGC N2 トーラス出口隔離弁又は NGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に 1 系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁又は NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示する。</p> <p>⑱中央制御室運転員 A は、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁又は NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p>	<p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> 島根 2 号炉は、ポント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> 島根 2 号炉 (Mark-I 改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違 ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> 島根 2 号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> 島根 2 号炉は、原子炉格納容器ベント停止後に更に安定した状態になった場合の手順を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名（操作者及び確認者）及び現場運転員 2 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約 45 分で可能である。原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始後、現場運転員 2 名にて一次隔壁弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全開状態を保持させた場合、約 40 分で可能である。</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からの第一弁（S／C側）操作の場合 中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1 名にて作業を実施した場合、5 分以内で可能である。 ・中央制御室からの第一弁（D／W側）操作の場合 中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1 名にて作業を実施した場合、5 分以内で可能である。 ・第二弁操作室正圧化基準到達から第二弁操作室の正圧化開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 ・第二弁操作室空気ポンペユニットによる第二弁操作室の正圧化 現場対応を重大事故等対応要員 3 名にて作業を実施した場合、4 分以内で可能である。 	<p>iii 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からの NGC 非常用ガス処理入口隔壁弁操作の場合 中央制御室運転員 1 名及び現場運転員 2 名にて作業を実施した場合、45 分以内で可能である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、格納容器ベント準備とベント開始を分けて記載 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備構成、対応する要員及び所要時間の相違（以下、⑲の相違） ・設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉の SA 電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施 ・運用の相違 【東海第二】 ⑲の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ⑳の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からの<u>第二弁操作</u>の場合 <p>中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合，<u>2分以内</u>で可能である。</p> <p><u>【S/C側ベントの場合】</u> サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後，第一弁（S/C側）操作を中央制御室にて実施した場合，<u>5分以内</u>で可能である。また，サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達後，第二弁操作を中央制御室にて実施した場合，<u>2分以内</u>で可能である。</p> <p><u>【D/W側ベントの場合】</u> サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後，第一弁（D/W側）操作を中央制御室にて実施した場合，<u>5分以内</u>で可能である。また，サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達後，第二弁操作を中央制御室にて実施した場合，<u>2分以内</u>で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。<u>一次隔離弁の操作場所は原子炉建屋内の原子炉区域外に設置することに加え，あらかじめ遮蔽材を設置することで作業時の被ばくによる影響を低減している。また，操作前にモニタリングを行い接近可能であることを確認し防護具を確実に装着して操作する。</u></p> <p>(添付資料 1.7.3-1)</p>	<p>までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からのNGC N2トーラス出口隔離弁操作の場合 <p>中央制御室運転員1名にて作業した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p>・中央制御室からのNGC N2ドライウェル出口隔離弁操作の場合</p> <p>中央制御室運転員1名にて作業した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p><u>【W/Wベントの場合】</u> 格納容器ベント移行条件到達後，NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中央制御室<u>及び現場</u>にて実施した場合，<u>45分以内</u>で可能である。また，格納容器ベント基準到達後，NGC N2トーラス出口隔離弁操作を中央制御室にて実施した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p><u>【D/Wベントの場合】</u> 格納容器ベント移行条件到達後，NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中央制御室<u>及び現場</u>にて実施した場合，<u>45分以内</u>で可能である。また，格納容器ベント基準到達後，NGC N2ドライウェル出口隔離弁操作を中央制御室にて実施した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.7.4, 添付資料 1.7.7)</p>	<p>までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からのNGC N2トーラス出口隔離弁操作の場合 <p>中央制御室運転員1名にて作業した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p>・中央制御室からのNGC N2ドライウェル出口隔離弁操作の場合</p> <p>中央制御室運転員1名にて作業した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p><u>【W/Wベントの場合】</u> 格納容器ベント移行条件到達後，NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中央制御室<u>及び現場</u>にて実施した場合，<u>45分以内</u>で可能である。また，格納容器ベント基準到達後，NGC N2トーラス出口隔離弁操作を中央制御室にて実施した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p><u>【D/Wベントの場合】</u> 格納容器ベント移行条件到達後，NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中央制御室<u>及び現場</u>にて実施した場合，<u>45分以内</u>で可能である。また，格納容器ベント基準到達後，NGC N2ドライウェル出口隔離弁操作を中央制御室にて実施した場合，<u>10分以内</u>で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.7.4-1(1), 添付資料 1.7.7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑳の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉のSA電源切替盤による電源切り替え操作は，現場にて実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉のSA電源切替盤による電源切り替え操作は，現場にて実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(b) 第二弁操作室の正圧化</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置を使用する際に、第二弁操作室を第二弁操作室空気ポンベユニットにより加圧し、第二弁操作室の居住性を確保する。</u></p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p><u>炉心損傷を判断した場合※1において、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達した場合※2。</u></p> <p>※1：格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チャンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の温度及び圧力の制御ができない場合は、速やかに格納容器ベントの準備を開始する。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p><u>第二弁操作室の正圧化手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-1図に、概要図を第1.7-6図に、タイムチャートを第1.7-7図に示す。</u></p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、重大事故等対応要員に第二弁操作室の正圧化準備を指示する。</p> <p>②重大事故等対応要員は第二弁操作室にて、第二弁操作室空気ポンベユニット空気ポンベ集合弁及び第二弁操作室空気ポンベユニット空気供給出口弁を全開とし、第二弁操作室の正圧化準備が完了したことを発電長に報告する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、ベント実施に伴う現場操作地点における被ばく評価について記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(c) フィルタ装置水位調整(水張り) フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。	<p>③発電長は、サプレッション・プール水位指示値が第二弁操作室の正圧化基準である通常水位+6.4m※3に到達したことを確認し、重大事故等対応要員に第二弁操作室の正圧化の開始を指示する。</p> <p>④重大事故等対応要員は第二弁操作室にて、第二弁操作室空気ポンベユニット空気供給流量調整弁により規定流量に調整し、第二弁操作室の正圧化を開始する。</p> <p>⑤重大事故等対応要員は、第二弁操作室内外の差圧指示値により第二弁操作室の正圧化開始を確認し、発電長に報告する。なお、必要により第二弁操作室空気ポンベユニット空気供給流量調整弁を調整する。</p> <p>※3：格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの前に、速やかに第二弁操作室の加圧を行えるように設定。なお、サプレッション・プール水位が通常水位+6.4mから+6.5mに到達するまで評価上約20分である。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の現場対応を重大事故等対応要員3名にて実施した場合、作業開始を判断してから第二弁操作室空気ポンベユニットによる第二弁操作室の正圧化準備完了まで50分以内で可能である。 第二弁操作室の正圧化基準到達から第二弁操作室内の正圧化開始まで4分以内で可能である。このうち、第二弁操作室空気ポンベユニットの第二弁操作室空気供給差圧調整弁の操作から正圧に達するまで1分以内である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料1.7.4)</p>	(b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り) 第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、輸谷貯水槽(西)を水源とした大量送水車により第1ベントフィルタス	
(c) フィルタ装置スクラビング水補給 フィルタ装置の水位が待機時水位下限である2,530mmを下回り下限水位である1,325mmに到達する前に、西側淡水貯水設備、代替淡水貯水槽又は淡水タン			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>i. 手順着手の判断基準 フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した場合。</p> <p>ii. 操作手順 フィルタ装置水位調整(水張り)手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.7.7図に、タイムチャートを第1.7.8図に示す。 ①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員へフィルタ装置水位調整(水張り)の準備開始を指示する。</p> <p>②^a防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した水張りの場合又は淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した水張りの場合(淡水貯水池を水源とし、あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合) 緊急時対策要員は、フィルタベント遮蔽壁南側</p>	<p>クを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを実施する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 フィルタ装置水位指示値が1,500mm以下の場合。</p> <p>ii) 操作手順 フィルタ装置スクラビング水補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.7-8図に、タイムチャートを第1.7-9図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を依頼する。</p> <p>②災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を指示する。</p> <p>③発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を指示する。</p> <p>④運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置スクラビング水補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認し、フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑤発電長は、フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p>	<p>クラバ容器へ水張りを実施する。</p> <p>i 手順着手の判断基準 第1ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。</p> <p>ii 操作手順 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.7-8図に、タイムチャートを第1.7-9図に示す。</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策本部へ第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備開始を依頼する。</p> <p>②緊急時対策本部は、緊急時対策要員に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備開始を指示する。</p> <p>③当直長は、運転員に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備開始を指示する。</p> <p>④中央制御室運転員Aは、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示により確認し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑤当直長は、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p>	<p>・運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、水位低警報を設置しており、警報発報により着手</p> <p>・運用の相違 【柏崎6/7】 手順着手の実施判断者の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、中央制御室におけるスクラバ容器水位調整準備に関する手順を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、常設のホースを使用せず可搬ホースにて送水を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(屋外)にて、可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を配備し、防火水槽又は淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)へ、可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からフィルタ装置補給水接続口へそれぞれ送水ホースを接続し、フィルタ装置水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>②^b 事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した水張りの場合(淡水貯水池を水源とし、あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)</p> <p>緊急時対策要員は、事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からフィルタベント装置補給水接続口へ送水ホースを接続し、フィルタ装置水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>③緊急時対策本部は、緊急時対策要員にフィルタ装置水位調整(水張り)の開始を指示する。</p> <p>④緊急時対策要員は、可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動とFCVSフィルタベント装置給水ライン元弁の全開操作を実施し、フィルタ装置への給水が開始されたことを、フィルタベント遮蔽壁附室のFCVS計器ラックにて、フィルタ装置水位指示値の上昇により確認し、給水開始を緊急時対策本部に報告する。</p>	<p>⑥重大事故等対応要員は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの配備及びホースを接続し、フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑦災害対策本部長代理は、フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑧発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始を依頼する。</p> <p>⑨災害対策本部長代理は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を重大事故等対応要員に指示する。</p> <p>⑩重大事故等対応要員は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタベント装置補給水ライン元弁の全開操作を実施し、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</p>	<p>⑥緊急時対策要員は、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車の配備及び第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口へ送水ホースを接続し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑦緊急時対策本部は、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、緊急時対策本部に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車による送水開始を依頼する。</p> <p>⑨緊急時対策本部は、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車の起動を緊急時対策要員に指示する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車を起動した後、FCVS補給止め弁の全開操作を実施し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車により送水を開始したことを、第1ベントフィルタ格納槽付近(屋外)の計器ラックにて、第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値の上昇により確認し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する</p>	<p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 手順着手の実施判断者の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、格納槽付近に設置した計器ラックによりスクラバ容器水位指示値の上昇を確認</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑤緊急時対策本部は、当直長にフィルタ装置の水位を監視するよう依頼する。</p> <p>⑥当直副長は、フィルタ装置の水位を監視するよう中央制御室運転員に指示する。</p> <p>⑦中央制御室運転員 A は、フィルタ装置水位にて水位を継続監視し、規定水位に到達したことを当直副長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)停止操作を依頼する。</p> <p>⑨緊急時対策本部は、緊急時対策要員へ可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)停止操作を指示する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)停止操作、FCVS フィルタベント装置給水ライン元弁の全閉操作及びフィルタ装置補給水接続</p>	<p>⑪災害対策本部長代理は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを発電長に報告する。</p> <p>⑫運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置スクラビング水補給が開始されたことをフィルタ装置水位指示値の上昇により確認した後、待機時水位下限である 2,530mm 以上まで補給されたことを確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑬発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給の停止を依頼する。</p> <p>⑭災害対策本部長代理は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの停止を重大事故等対応要員に指示する。</p> <p>⑮重大事故等対応要員は格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にて、フィルタベント装置補給水ライン元弁を全閉とした後、フィルタ装置スクラ</p>	<p>大量送水車による送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑪緊急時対策本部は、第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水を開始したことを当直長に報告する。</p> <p>⑫当直長は、第 1 ベントフィルタスクラバ容器の水位を監視するよう運転員に指示する。</p> <p>⑬中央制御室運転員 A は、第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位にて水位を継続監視する。</p> <p>⑭緊急時対策要員は、規定水位に到達したことを確認し、FCVS 補給止め弁を全閉とした後、第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車を停止し、第 1 ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口送水ホースの取外し操作を実施する。</p> <p>⑮緊急時対策要員は、緊急時対策本部に第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水を停止した</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、送水開始をスクラバ容器水位指示値により確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>手順着手の実施判断者の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は、当直長の判断により水位を監視</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、監視の指示に関する手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、規定水位到達の判断を緊急時対策要員が実施し水張りを停止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、規定水位到達の判断は緊急時対策要員が実施。また、送水ホースの取外しを実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>口送水ホースの取外し操作を実施する。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、緊急時対策本部に<u>フィルタ装置水位調整(水張り)</u>の完了を報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を開いた<u>フィルタ装置水位調整(水張り)</u>操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員1名及び緊急時対策要員6名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の配備～送水準備～フィルタ装置補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による注水開始まで約65分、<u>フィルタ装置水位調整(水張り)</u>完了まで約125分で可能である。</p> <p>淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を開いた<u>フィルタ装置水位調整(水張り)</u>(あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合)操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員1名及び緊急時対策要員10名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の配備～送水準備～フィルタ装置補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による注水開始まで約65分、<u>フィルタ装置水位調整(水張り)</u>完了まで約125分で可能である。</p> <p>また、事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した<u>フィルタ装置水位調整(水張り)</u>(淡水貯水池を水源とし、あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)操作は、1ユニット当たり、中央制御室運転員1名及び緊急時対策</p>	<p>ラビング水補給として使用する<u>可搬型代替注水中型ポンプ</u>又は<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u>を停止し、災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑯災害対策本部長代理は、<u>フィルタ装置スクラビング水補給</u>として使用する<u>可搬型代替注水中型ポンプ</u>又は<u>可搬型代替注水大型ポンプ</u>による送水を停止したことを発電長に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、作業開始を判断してから<u>フィルタ装置スクラビング水補給</u>の開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <p>【<u>フィルタ装置スクラビング水補給</u>】(水源：淡水タンク)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した場合、165分以内で可能である。 <p>【<u>フィルタ装置スクラビング水補給</u>】(水源：代替淡水貯槽)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した場合、180分以内で可能である。 	<p>ことを報告する。</p> <p>⑯緊急時対策本部は、第1ベント<u>フィルタスクラバ容器水位調整(水張り)</u>として使用する大量送水車による送水を停止したことを当直長に報告する。</p> <p>iii 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、作業開始を判断してから第1ベント<u>フィルタスクラバ容器水位調整(水張り)</u>の開始及び完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p>	<p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 指揮命令系統の相違</p> <p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、常設のホースを使用せず可搬ホースにて送水を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>要員 10名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから可搬型代替注水ポンプ位置(A-2級)と送水ルートの確認～送水準備～フィルタ装置補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による注水開始まで約 95 分、フィルタ装置水位調整(水張り)完了まで約 155 分で可能である。</p> <p>なお、屋外における本操作は格納容器ベント実施後の短期間において、フィルタ装置水の蒸発によるフィルタ装置の水位低下は評価上想定されないため、フィルタ装置水位調整(水張り)操作を実施することはないと考えられるが、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料 1.7.3-3)</p>	<p>格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室における操作は、フィルタ装置スクラビング水が格納容器ベント開始後 7日間は補給操作が不要となる水量を保有していることから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しているとともに、格納容器圧力逃がし装置格納槽の遮蔽壁により作業が可能な放射線環境である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、ホース等の接続は速やかに作業ができるよう、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを配備する。</p> <p>車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p>(添付資料 1.7.4, 添付資料 1.7.7, 添付資料 1.7.8)</p> <p>(f) フィルタ装置スクラビング水移送 水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止するため、フィルタ装置スク</p>	<p>水準備～第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで2時間 10分以内、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)完了まで2時間 30分以内で可能である。</p> <p>事故発生後 7日間において、第1ベントフィルタスクラバ容器水の蒸発による第1ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定されないため、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)操作を実施することはないと考えられるが、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に操作が可能である。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p>(添付資料 1.7.4-1(3), 添付資料 1.7.7, 添付資料 1.7.8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、被ばくの影響を考慮し、交替要員にて実施する旨記載 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、フィルタベント実施に伴う現場操作地点等における被ばく評価及びスクラビング水の保有水量の設定根拠についてに記載 ・記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉の水の放

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>ラビング水をサプレッション・チャンバへ移送する。移送ポンプの電源は、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車から受電可能である。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 フィルタ装置スクラビング水温度指示値が55°C以下において、フィルタ装置水位が規定値以上確保されている場合。</p> <p>ii) 操作手順 フィルタ装置スクラビング水移送手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-2図に、概要図を第1.7-14図に、タイムチャートを第1.7-15図に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備開始を依頼する。 ②災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置水張りの準備開始を指示する。 ③発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水移送の準備開始を指示する。 ④運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置のスクラビング水移送に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認し、発電長に報告する。 ⑤発電長は、運転員等にフィルタ装置のスクラビング水移送に必要な系統構成を指示する。 ⑥運転員等は中央制御室にて、フィルタベント装置移送ライン止め弁を全開とする。 ⑦運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて、フィ 		射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ) を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>ルタベント装置ドレン移送ライン切替え弁（S/C側）を全開とする。</p> <p>⑧運転員等は、フィルタ装置のスクラビング水移送に必要な系統構成が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>⑨発電長は、運転員等にフィルタ装置のスクラビング水移送を指示する。</p> <p>⑩運転員等は中央制御室にて、移送ポンプを起動した後、フィルタ装置水位指示値が計測範囲下端である180mmまで低下したことを確認し、移送ポンプを停止する。</p> <p>⑪運転員等は、フィルタ装置のスクラビング水移送が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>⑫発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑬重大事故等対応要員は、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑭災害対策本部長代理は、発電長にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始を報告する。</p> <p>⑮災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を指示する。</p> <p>⑯重大事故等対応要員は、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタベント装置補給水ライン元弁の全開操作を実施し、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑰災害対策本部長代理は、発電長にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>開始したことを報告する。</p> <p>⑯発電長は、運転員等にフィルタ装置水位を確認するように指示する。</p> <p>⑯運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置水位指示値が待機時水位下限である2,530mm以上まで水張りされたことを確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑰発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水の停止を依頼する。</p> <p>⑱災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの停止を指示する。</p> <p>⑲重大事故等対応要員は、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタベント装置補給水ライン弁を全閉とした後、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを停止し、災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑳災害対策本部長代理は、発電長にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水停止を報告する。</p> <p>㉑発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄のため、スクラビング水移送を指示する。</p> <p>㉒運転員等は中央制御室にて、移送ポンプを起動した後、フィルタ装置水位指示値が計測範囲下端である180mmまで低下したことを確認し、移送ポンプを停止する。</p> <p>㉓運転員等は、フィルタ装置スクラビング水移送ラインの洗浄が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>㉔発電長は、運転員等にフィルタ装置入口水素濃度を確認するように指示する。</p> <p>㉕運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置入口</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>水素濃度指示値が可燃限界未満であることを確認し、発電長に報告する。</p> <p>㉙発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換の停止を依頼する。</p> <p>㉚災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）による置換の停止を指示する。</p> <p>㉛重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外にて、フィルタベント装置窒素供給ライン元弁を全閉とし、フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換を停止する。</p> <p>㉜重大事故等対応要員は、災害対策本部長代理に可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換の停止を報告する。</p> <p>㉝災害対策本部長代理は、発電長に可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換の停止を報告する。</p> <p>㉞発電長は、運転員等にフィルタ装置出口弁を全閉とするように指示する。</p> <p>㉟運転員等は格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にて、フィルタ装置出口弁を全閉とし、発電長に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作のうちフィルタ装置スクラビング水移送については、中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名、現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置スクラビング水移送開始まで54分で可能である。 また、フィルタ装置水張りについては、フィルタ装置スクラビング水移送完了からフィルタ装置水張り開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置水張り】（水源：代替淡水貯槽）</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>・現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した場合、180分以内で可能である。</p> <p>【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置水張り】（水源：淡水タンク）</p> <p>・現場対応を重大事故等対応要員8名にて実施した場合、165分以内で可能である。</p> <p>フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄については、中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて実施した場合、フィルタ装置水張り完了からフィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄開始まで4分以内で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。屋内作業の室温は通常状態と同程度である。また、ホース等の接続は速やかに作業ができるように、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを配備する。車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.7.4)</p>		
(d) フィルタ装置水位調整(水抜き)		<p>(c) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</p> <p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内及びフィルタ装置内で凝縮し、その凝縮水がフィルタ装置に溜まることでフィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合、又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合はフィルタ装置機能維持のためフィルタ装置の排水を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備 設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の金属フィルタは、解析上閉塞しないことを確認しており、差圧計は設置不

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>i. 手順着手の判断基準</p> <p><u>フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合, 又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合。</u></p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>フィルタ装置水位調整(水抜き)手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.7.9図に, タイムチャートを第1.7.10図に示す。</u></p> <p>①緊急時対策本部は, 手順着手の判断基準に基づき, 緊急時対策要員へフィルタ装置水位調整(水抜き)の準備開始を指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は, F CVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及び F CVS フィルタベント装置ドレンラインニ次格納施設外側止め弁を全開操作した後, F CVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁を微開操作する。また, フィルタベント遮蔽壁附室にて, ドレン移送ポンプの電源が確保されていることを F CVS 現場制御盤のドレン移送ポンプ運転状態ランプにより確認する。</p> <p>③緊急時対策要員は, フィルタ装置水位調整(水抜き)の系統構成完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>④緊急時対策本部は, 緊急時対策要員へフィルタ装置水位調整(水抜き)の開始を指示する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は, ドレン移送ポンプ A 又は B の起動操作を実施し, F CVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁の増開操作</p>		<p>i 手順着手の判断基準</p> <p><u>第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断した場合。</u></p> <p>ii 操作手順</p> <p><u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.7-10図に, タイムチャートを第1.7-11図に示す。</u></p> <p>①当直長は, 手順着手の判断基準に基づき, 運転員へ第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)の準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員 A は, ドレン移送ポンプ, F CVS 第1ベントフィルタスクラバ容器 1次ドレン弁, F CVS ドレン移送ライン連絡弁の電源が確保されていることを状態表示にて確認し, F CVS 第1ベントフィルタスクラバ容器 1次ドレン弁及び F CVS ドレン移送ライン連絡弁の全開操作を実施する。</p> <p>③中央制御室運転員 A は, 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)系統構成完了を当直長に報告する。</p> <p>④当直長は, 運転員へ第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)の開始を指示する。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A は, ドレン移送ポンプの起動操作を実施し, 第1ベントフィルタスクラバ容器からの排水が開始されたことを第1ベント</p>	<p>要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の金属フィルタは, 解析上閉塞しないことを確認しており, 差圧計は設置不要 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は, スクラバ容器 1次ドレン弁等を全開運用 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 指揮命令系統の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 指揮命令系統の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>により、ポンプ吐出側流量を必要流量に調整する。また、フィルタ装置からの排水が開始されたことをフィルタベント遮蔽壁附室 FCVS 計器ラックのフィルタ装置水位指示値の低下により確認し、フィルタ装置水位調整(水抜き)が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑥緊急時対策本部は、当直長にフィルタ装置の水位を監視するよう依頼する。</p> <p>⑦当直副長は、フィルタ装置の水位を監視するよう中央制御室運転員に指示する。</p> <p>⑧中央制御室運転員 A は、フィルタ装置水位にて水位を継続監視し、通常水位に到達したことを当直副長に報告する。</p> <p>⑨当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部にドレン移送ポンプ停止操作を依頼する。</p> <p>⑩緊急時対策本部は、緊急時対策要員へドレン移送ポンプ停止操作を指示する。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、ドレン移送ポンプを停止し、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ドレンラインニ次格納施設外側止め弁を全閉操作する。</p> <p>⑫緊急時対策要員は、緊急時対策本部にフィルタ装置水位調整(水抜き)の完了を報告する。</p>		<p>フィルタスクラバ容器水位指示値の低下により確認する。</p>	
		<p>その後、通常水位に到達したことを確認し、ドレン移送ポンプを停止し、FCVS 第 1 ベントフィルタスクラバ容器 1 次ドレン弁及び FCVS ドレン移送ライン連絡弁を全閉操作する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、中央制御室運転員にて実施することから、緊急時対策本部からの依頼不要
			<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違
			<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違
		<p>⑥中央制御室運転員 A は、当直長に第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)の完了を報告する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違
<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名及び緊急時対策要員 10 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置水位調整(水抜き)完了まで約 130 分で可能である。なお、屋外における本操作は、格納容器ベント実施から 25 時間後以降に行うことから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しており、また、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p>	<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、中央制御室運転員 1 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)完了まで 2 時間 20 分以内で可能である。</p>		<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料 1.7.3-4)</p> <p>(e) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ</p> <p>格納容器ベント停止後において、スクラバ水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、フィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることにより、スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページを実施する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>格納容器圧力逃がし装置を停止した場合。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページの概要は以下のとおり。概要図を第1.7.11図に、タイムチャートを第1.7.12図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断に基づき、当直長に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページの系統構成を開始するよう依頼すると</p>	<p>(e) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</p> <p>格納容器ベントを実施した際には、原子炉格納容器内に含まれる非凝縮性ガスがフィルタ装置を経由して大気へ放出されることから、フィルタ装置内での水素爆発を防止するため、可搬型窒素供給装置によりフィルタ装置内を不活性ガス（窒素）で置換する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換が終了した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-2図に、概要図を第1.7-12図に、タイムチャートを第1.7-13図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理にフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）による置換を依頼する。</p>	<p>(添付資料 1.7.4-1(4))</p> <p>(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</p> <p>格納容器ベント停止後において、スクラビング水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、第1ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮により第1ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となることにより、スクラビング水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器フィルタベント系の窒素ガスによるページを実施する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合^{*1}において、格納容器ベント移行条件^{*2}に達した場合。</p> <p>※1：格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：原子炉格納容器内の圧力が640kPa[gage]に到達した場合に格納容器ベント準備を開始する。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページの概要は以下のとおり。概要図を第1.7-12図に、タイムチャートを第1.7-13図に示す。</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページの準備開始を依頼する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器ベント時の系統内での水素爆発防止は、系統待機中の窒素ガス置換にて実施している。格納容器ベント実施後の系統内の水素爆発等の防止として、窒素ガスページの手順を整備（以下、②の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉は、ベント実施前に可搬型設備の準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手（以下、②の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7, 東海第二】</p> <p>手順着手の実施判断</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ともに、緊急時対策要員に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの準備開始を指示する。</p> <p>②当直副長は、中央制御室運転員に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成開始を指示する。</p> <p>③中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成として、一次隔離弁(サプレッション・チャンバー側)、一次隔離弁(ドライウェル側)及び耐圧強化ベント弁の全閉確認、並びにフィルタ装置入口弁の全開確認後、二次隔離弁を全開操作し、格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成完了を当直副長に報告する。二次隔離弁の開操作ができない場合は、二次隔離弁バイパス弁を全開操作する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作設備にて二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を開する手段がある。</p>	<p>②災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入をするための準備開始を重大事故等対応要員に指示する。</p> <p>③重大事故等対応要員は、原子炉建屋西側屋外へ可搬型窒素供給装置を配備し、接続口の蓋を開放した後、窒素供給用ホースを接続口へ取り付け、フィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入をするための準備が完了したことを災害対策本部長代理に報告する。</p>	<p>②緊急時対策本部は、緊急時対策要員に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備開始を指示する。</p> <p>③緊急時対策要員は、原子炉建物南側（屋外）へ可搬式窒素供給装置、第1ベントフィルタ出口水素濃度を配備し送気ホース等を接続口へ取り付け、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備完了を緊急時対策本部へ報告する。</p> <p>④緊急時対策本部は格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑤当直長は、運転員に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの系統構成開始を指示する。</p> <p>⑥中央制御室運転員 A は、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの系統構成として、N G C N 2 トーラス出口隔離弁、N G C N 2 ドライウェル出口隔離弁の全閉確認、並びにS G T F C V S 第1ベントフィルタ入口弁の全開確認後、N G C 非常用ガス処理入口隔離弁を全開操作し、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの系統構成完了を当直長に報告する。N G C 非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は、N G C 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開操作する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作機構にてN G C 非常用ガス処理入口隔離弁又はN G C 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を開する手段がある。</p>	<p>者の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉の接続口は、ホースを直接取り付ける構造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 は、系統構成完了後（操作手順⑤）にて記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑪の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑫の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑬の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページの系統構成完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、原子炉建屋外壁南側(屋外)へ可搬型窒素供給装置を配備し送気ホースを接続口へ取り付け、窒素ガスページの準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑥緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスページの開始を指示する。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、FCVS PCV ベントラインフィルタベント側 N2 ページ用元弁の開操作により窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部に窒素ガスページの開始を報告する。</p> <p>⑧緊急時対策本部は、窒素ガスページの開始を当直長に報告するとともに、緊急時対策要員に水素濃度測定のためのサンプリングポンプの起動を指示する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、原子炉建屋非管理区域内サンプリングラックにて、系統構成、工具準備及びサンプリングポンプの起動を実施するととも</p>	<p>④災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入の開始を指示する。</p> <p>⑤重大事故等対応要員は原子炉建屋西側屋外にて、フィルタベント装置窒素供給ライン元弁の全開操作を実施し、フィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑥災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換を開始したことを発電長に報告する。</p> <p>⑦発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水温度の確認を指示する。</p> <p>⑧運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置スクラビング水温度指示値が55℃^{※1}以下であることを確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑨発電長は、運転員等にフィルタ装置入口水素濃度計を起動するように指示する。</p> <p>⑩運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置入口水素濃度計を起動し、発電長に報告するとともに、フィルタ装置入口水素濃度指示値を監視す</p>	<p><u>弁バイパス弁を全開する手段がある。</u></p> <p>⑦当直長は、緊急時対策本部に窒素ガスページの開始を依頼する。</p> <p>⑧緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスページの開始を指示する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、可搬式窒素供給装置を起動し、FCVS 窒素ガス補給元弁の開操作により窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部に窒素ガスページの開始を報告する。</p> <p>⑩緊急時対策本部は、窒素ガスページの開始を当直長に報告するとともに、緊急時対策要員に水素濃度測定のための第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動を指示する。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動を実施するとともに、緊急時対策本部に第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】指揮命令系統の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】島根 2号炉は、操作手順③にて記載 ・運用の相違 【柏崎 6/7】指揮命令系統の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】島根 2号炉は可搬式窒素供給装置の起動を記載 ・設備の相違 【東海第二】島根 2号炉の出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要（以下、㉙の相違） ・運用の相違 【東海第二】窒素ガスページ開始時の判断パラメータの相違 ・設備の相違 【東海第二】㉙の相違 ・設備の相違 【東海第二】㉙の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
に、緊急時対策本部にサンプリングポンプの起動完了を報告する。	る。	完了を報告する。	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉の出口水素濃度は、可搬型設備で計測するため系統構成等は不要</p>
<p>⑩緊急時対策本部は、サンプリングポンプの起動完了を当直長に報告するとともに、フィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の監視を依頼する。</p> <p>※1：可搬型窒素供給装置出口温度と同程度の温度とし、さらにフィルタ装置スクラビング水温度が上昇傾向にないことの確認により冷却が完了したと判断できる温度。</p>		<p>⑪当直副長は、中央制御室運転員にフィルタ装置の入口圧力及び水素濃度を監視するよう指示する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、窒素ガスページを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し、窒素ガスページを継続（以下、④の相違）</p>
		<p>⑫緊急時対策本部は、第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動完了を当直長に報告するとともに、第1ベントフィルタスクラバ容器内の圧力及び第1ベントフィルタ出口水素濃度の監視を依頼する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため、水素濃度の監視を実施（以下、⑮の相違）</p>
		<p>⑬当直長は運転員に第1ベントフィルタスクラバ容器内の圧力及び第1ベントフィルタ出口水素濃度を監視するよう指示する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になっていないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認（以下、⑯の相違）</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p>
			<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑫中央制御室運転員 A 及び B は, FCVS 制御盤にて <u>フィルタ装置入口圧力</u>により <u>フィルタ装置入口配管内</u>の圧力が正圧であることを確認する。また, <u>フィルタ装置水素濃度</u>により <u>水素濃度</u>が許容濃度以下まで低下したことを確認し, <u>窒素ガスページ完了</u>を<u>当直副長</u>に報告する。</p> <p>⑬当直長は, 当直副長からの依頼に基づき, 緊急時対策本部に窒素ガスページ完了を報告する。</p> <p>⑭緊急時対策本部は, 緊急時対策要員へ窒素ガス供給の停止を指示するとともに, 当直長にフィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視を依頼する。</p> <p>⑮緊急時対策要員は, FCVS PCV ベントラインフィルタベント側 N2 ページ用元弁の全閉操作を実施し, 緊急時対策本部に窒素ガス供給の停止を報告する。</p> <p>⑯当直副長は, 中央制御室運転員にフィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視を指示する。</p> <p>⑰中央制御室運転員 A 及び B は, 窒素ガス供給停止後のフィルタ装置入口圧力指示値及びフィルタ装置水素濃度指示値が, 窒素ガスページ完了時の指示値と差異が発生しないことを継続的に監視する。</p> <p>⑱当直長は, 当直副長からの依頼に基づき, フィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視をもって格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガス</p>		<p>⑭中央制御室運転員 A は, 重大事故操作盤にて <u>第1ベントフィルタスクラバ容器内圧力指示値</u>により, <u>第1ベントフィルタスクラバ容器内</u>の圧力が正圧であることを確認する。また, <u>第1ベントフィルタ出口水素濃度</u>が許容濃度以下まで低下したことを確認し, <u>当直長</u>に報告する。</p> <p>⑮中央制御室運転員 A は <u>第1ベントフィルタスクラバ容器内の圧力</u>及び <u>第1ベントフィルタ出口水素濃度</u>を継続して監視する。</p>	<p>②の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑥の相違</p> <p>・体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦, ⑩の相違</p> <p>・運用及び設備の相違 【東海第二】 ⑨, ⑩の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>ページの完了を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p><u>⑯当直副長は、窒素ガスページ完了後の系統構成を開始するよう運転員に指示する。</u></p> <p><u>⑰中央制御室運転員 A 及び B は、窒素ガスページ完了後の系統構成として、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全閉とし、系統構成完了を当直副長に報告する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作設備にて二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全閉する手段がある。</u></p> <p><u>⑱現場運転員 C 及び D は、窒素ガスページ完了後の系統構成として、水素バイパスライン止め弁を全閉とし、系統構成完了を当直副長に報告する。</u></p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名(操作者及び確認者)及び緊急時対策要員 6 名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ完了まで約 270 分</u>で可能である。<u>その後、中央制御室運転員 2 名(操作者及び確認者)及び現場運転員 2 名</u>にて<u>窒素ガスページ完了後の系統構成を実施した場合、約 15 分</u>で可能である。</p> <p>なお、屋外における本操作は、<u>格納容器ベント停止後</u>の操作であることから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しており、また、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の<u>現場対応を重大事故等対応要員 6名</u>にて実施した場合、作業開始を判断してから<u>フィルタ装置内の不活性ガス(窒素)置換開始まで 135 分以内</u>で可能である。</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の<u>操作は、中央制御室運転員 1名及び緊急時対策要員 4名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ開始まで 1 時間 40 分以内</u>で可能である。</p> <p>なお、屋外における本操作は、<u>格納容器ベント停止前後の操作</u>であることから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しており、また、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p>
(添付資料 1.7.3-5)	(添付資料 1.7.4)	(添付資料 1.7.4-1(5), (6))	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑯の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑰の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑱の相違 運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑲の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(f) フィルタ装置スクラバ水 pH 調整</p> <p>フィルタ装置水位調整(水抜き)によりスクラバ水に含まれる薬液が排水されることでスクラバ水の pH が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>排気ガスの凝縮水により、フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断し、排水を行った場合。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>フィルタ装置スクラバ水 pH 調整の手順は以下のとおり。概要図を第 1.7.13 図に、タイムチャートを第 1.7.14 図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員へスクラバ水の pH 測定及び薬液補給の準備開始を指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は、pH 測定の系統構成として、フィルタベント装置 pH 入口止め弁及びフィルタベント装置 pH 出口止め弁を全開操作した後、pH 計サンプリングポンプを起動させ、サンプリングポンプの起動完了を緊急時対策本部に報告する。また、フィルタベント遮蔽壁南側(屋外)へ薬液補給用として可搬型窒素供給装置、ホース、補給用ポンプ及び薬液を配備するとともに、系統構成を行い、緊急時対策本部に薬液補給の準</p>		<p>(e) 第 1 ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水 pH 調整</p> <p>第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整 (水抜き)によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水の pH が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p>排気ガスの凝縮水により、第 1 ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断し、排水を行った場合。</p> <p>ii 操作手順</p> <p>第 1 ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水 pH 調整の手順は以下のとおり。概要図を第 1.7-14 図に、タイムチャートを第 1.7-15 図に示す。</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員へスクラビング水の pH 測定、第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位測定及び薬液補給の準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員 A は、スクラバ水 pH 指示値により確認した pH 値及び第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位指示値により確認した水位を当直長に報告する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉のスクラバ容器水位調整 (水抜き) は、当直長判断で手順着手するため、排水を行った場合に着手する pH 調整も当直長判断にて着手</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>備完了を報告する。</u></p> <p>③緊急時対策本部は、緊急時対策要員に<u>フィルタ装置</u>への薬液補給の開始を指示する。</p> <p>④緊急時対策要員は、薬液補給のためホース接続及びFCVS フィルタベント装置給水ライン元弁を全開操作し、<u>補給用ポンプ</u>を起動、所定量の薬液を補給するとともに、<u>補給用ポンプの起動完了を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑤緊急時対策本部は、当直長にスクラバ水の pH 値及び水位を確認するよう依頼する。</p> <p>⑥当直副長は、スクラバ水の pH 値及び水位を確認するよう中央制御室運転員に指示する。</p> <p>⑦中央制御室運転員 A は、FCVS 制御盤の<u>フィルタ装置スクラバ水 pH 及びフィルタ装置水位</u>によりスクラバ水の pH 値及び水位を確認するとともに、<u>フィルタ装置スクラバ水 pH 指示値が規定値であることを当直副長に報告する。</u></p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、スクラバ水の pH 値及び水位、並びにフィルタ装置への薬液補給の完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑨緊急時対策本部は、緊急時対策要員に薬液補給の停止及び pH 測定の停止を指示する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、薬液補給を停止するため、<u>補給用ポンプを停止し、FCVS フィルタベント装置給水ライン元弁を全閉操作する。また、pH 測定を停止するため、pH 計サンプリングポンプを停止、フィルタベント装置 pH 入口止め弁及びフィルタベント装置 pH 出口止め弁を全閉操作し、緊</u></p>		<p>③当直長は、運転員に第1ベントフィルタスクラバ容器への薬液補給の開始を指示する。</p> <p>④中央制御室運転員 A は、薬液補給のため F C V S 薬品注入タンク出口弁及び F C V S 循環ライン止め弁を全開操作し、<u>ドレン移送ポンプ</u>を起動、所定量の薬液を補給する。薬液補給完了後は、<u>薬液が均一になるよう循環運転を実施する。</u></p> <p>⑤中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤のスクラバ水 pH 指示値及び第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値によりスクラビング水の pH 値及び水位を確認するとともに、<u>スクラビング水の pH 値が規定値であることを確認し、薬液補給の完了を当直長に報告する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、薬液の均一化のため、循環運転を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、薬液の補給完了後、 pH 指示値及びスクラバ容器水位確認後、当直長へ報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、薬液の補給完了後、 pH 指示値及びスクラバ容器水位確認後、当直長へ報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、薬液の補給完了後、 pH 指示値及びスクラバ容器水位確認後、当直長へ報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、薬液の補給完了後、 pH 指示値及びスクラバ容器水位確認後、当直長へ報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>急時対策本部にフィルタ装置スクラバ水 pH 調整の完了を報告する。</u></p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 1名及び緊急時対策要員 10名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>フィルタ装置スクラバ水 pH 調整完了まで約 85 分</u>で可能である。<u>なお、屋外における本操作は、格納容器ベント実施から 25 時間後以降に行うことから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しており、また、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p> <p>(添付資料 1.7.3-6)</p>		<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>中央制御室運転員 1名</u>にて作業を実施した場合、<u>作業開始を判断してから第 1 ベント フィルタスクラバ容器スクラビング水 pH 調整開始まで 15 分以内</u>で可能である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違 記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、評価結果により事故後 7 日間 pH 調整は不要なため開始までの時間を記載 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため、起動時に水張り不要
<p>(b) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</p> <p><u>格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置の水位調整準備として、乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施する。</u></p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p><u>残留熱除去系の機能が喪失した場合、又は炉心損傷を判断した場合※1。</u></p> <p>※1: <u>格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300°C 以上を確認した場合。</u></p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの手順は以下のとおり。概要図を第 1.7.5 図に、タイムチャートを第 1.7.6 図に示す。</u></p> <p>① <u>緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員へドレン移送ポンプ水張りを指示する。</u></p>		(添付資料 1.7.4-1(7))	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>②緊急時対策要員は、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁を全開操作し、FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開した後、FCVS フィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁を開操作することで系統内のエア抜きを実施し、エア抜き完了後、FCVS フィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁を全閉操作する。</p> <p>③緊急時対策要員は、ドレン移送ポンプ水張りの完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1 ユニット当たり緊急時対策要員 2 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの完了まで 45 分以内で可能である。なお、屋外における本操作は、格納容器ベント実施前の操作であることから、作業エリアの環境による作業性への影響はない。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料 1.7.3-2)</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉のドレン移送設備は、常時満水保管のため、窒素ガスによる不活性化は不要</p>
<p>(g) ドレン移送ライン窒素ガスページ</p> <p>フィルタ装置水位調整(水抜き)後、フィルタ装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を防止するため、窒素ガスによるページを実施し、排水ラインの残留水をサプレッション・チェンバに排水する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>フィルタ装置水位調整(水抜き)完了後又はドレンタンク水抜き完了後。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>ドレン移送ライン窒素ガスページ手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.7.15 図に、タイムチャートを第 1.7.16 図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員へドレン移送ライン窒素ガスページの準備開始を指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は、フィルタベント遮蔽壁南側</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(屋外)にて、可搬型窒素供給装置を配備し、排水ライン接続口に可搬型窒素供給装置からの送気ホースを接続する。また、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作し、ドレン移送ライン窒素ガスページの準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>③緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスの供給開始を指示する。</p> <p>④緊急時対策要員は、FCVS フィルタベント装置ドレンライン N2 ページ用元弁を全開操作し、窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部にドレン移送ライン窒素ガスページの開始を報告する。</p> <p>⑤緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスの供給停止を指示する。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、FCVS フィルタベント装置ドレンライン N2 ページ用元弁を全閉操作し、窒素ガスの供給を停止する。また、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作し、ドレン移送ポンプ出口ライン配管内が正圧で維持されることをドレン移送ライン圧力により確認し、ドレン移送ライン窒素ガスページが完了したことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1 ユニット当たり緊急時対策要員 8 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからドレン移送ライン窒素ガスページ完了まで約 130 分で可能である。なお、屋外における本操作は、格納容器ベント実施から 25 時間後以降に行うことから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しており、また、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>具, 照明及び通信連絡設備を整備する。</u> <u>(添付資料 1.7.3-7)</u></p> <p><u>(h) ドレンタンク水抜き</u> <u>ドレンタンクが水位高に到達した場合は, よう素フィルタの機能維持のため排水を実施する。</u></p> <p>i. 手順着手の判断基準 <u>ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合。</u></p> <p>ii. 操作手順 <u>ドレンタンク水抜きの概要は以下のとおり。概要図を第 1.7.17 図に, タイムチャートを第 1.7.18 図に示す。</u></p> <p>①緊急時対策本部は, 手順着手の判断基準に基づき, 緊急時対策要員にドレンタンク水抜きを指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は, フィルタベント遮蔽壁附室にてドレン移送ポンプの電源が確保されていることを FCVS 現場制御盤のドレン移送ポンプ運転状態ランプにより確認する。また, ドレンタンク水抜きの系統構成として FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全閉, FCVS フィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁を遠隔手動弁操作設備にて全開, FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ドレンラインニ次格納施設外側止め弁を全開操作した後, FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁を微開操作し, ドレン移送ポンプ A 又は B を起動する。その後, FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁の増開操作によりポンプ吐出側流量を必要流量に調整し, ドレンタンク内の水をサプレッション・チェンバへ排水開始することを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>③緊急時対策本部は, 当直長にドレンタンクの水位を確認するよう依頼する。</p> <p>④当直副長は, ドレンタンクの水位を確認するよ</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>う中央制御室運転員に指示する。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A は、ドレンタンク水位にて継続監視し、規定水位に到達したことを当直副長に報告する。</p> <p>⑥当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部にドレン移送ポンプ停止操作を依頼する。</p> <p>⑦緊急時対策本部は、緊急時対策要員へドレン移送ポンプ停止操作を指示する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、フィルタベント遮蔽壁附室 FCVS 計器ラックのドレンタンク水位にて排水による水位の低下を確認し、ドレン移送ポンプを停止した後、FCVS フィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁を遠隔手動弁操作設備にて全閉、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及び FCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全閉、FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開操作し、ドレンタンク水抜きの完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員 1 名及び緊急時対策要員 4 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからドレンタンク水抜き完了まで約 80 分で可能である。なお、屋外における本操作は、格納容器ベント実施から 25 時間後以降に行うことから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しており、また、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を交替して対応することで、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料 1.7.3-8)</p>			
b. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	a. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	b. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>復水補給水系</u>を用いた代替循環冷却系の運転により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。</p> <p>(a) 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 手順着手の判断基準 <p>炉心損傷を判断した場合※1において、残留熱除去系の復旧に見込みがなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で、以下の条件が全て成立した場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>復水補給水系</u>が使用可能※3であること。 ・<u>代替原子炉補機冷却系</u>による冷却水供給が可能であること。 <p>・<u>原子炉格納容器内の酸素濃度が 4vol%以下</u>※4 であること。</p> <p>※1: 格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に故障が発生した場合、又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。</p> <p>※3: 設備に異常がなく、電源及び水源(サプレッション・チェンバ)が確保されている場合。</p> <p>※4: ドライ条件の酸素濃度を確認する。格納容</p>	<p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>代替循環冷却系</u>の運転により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、<u>残留熱除去系</u>の復旧に見込みがなく※2 原子炉格納容器内の減圧及び除熱が困難な状況で、以下の条件が全て成立した場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>代替循環冷却系</u>が使用可能※3であること。 ・<u>残留熱除去系海水系、緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系のいずれか</u>による冷却水供給が可能であること。 <p>・<u>原子炉格納容器内の酸素濃度が4.3vol%以下</u>であること。</p> <p>※1 : 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2 : 設備に故障が発生した場合、又は駆動に必要な電源若しくは冷却水が確保できない場合。</p> <p>※3 : 設備に異常がなく、電源及び水源(サプレッション・チェンバ)が確保されている場合。</p>	<p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、<u>残留熱代替除去系</u>の運転により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。</p> <p>(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 手順着手の判断基準 <p>炉心損傷を判断した場合※1において、<u>残留熱除去系</u>の復旧に見込みがなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で、以下の条件が全て成立した場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱代替除去系</u>が使用可能※3であること。 ・<u>原子炉補機代替冷却系</u>による補機冷却水供給が可能であること。 <p>※ 1 : 格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300°C以上を確認した場合。</p> <p>※ 2 : 設備に故障が発生した場合、又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。</p> <p>※ 3 : 設備に異常がなく、電源及び水源 (サプレッション・チェンバ) が確保されている場合。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑪の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2 号炉は、<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱後、原子炉格納容器内への窒素ガス供給を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑯の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>器内酸素濃度(CAMS)にて 4vol%以下を確認できない場合は、代替格納容器スプレイを継続することで、ドライウェル側とサプレッション・チェンバ側のガスの混合を促進させる。</u></p> <p>ii. 操作手順 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。</p> <p>原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内のスプレイを実施する場合は、<u>残留熱除去系(A)注入配管</u>による原子炉圧力容器への注水と<u>残留熱除去系(B)スプレイ配管</u>によるドライウェルスプレイ(以下「D/W スプレイ」という。)を同時に実施する手順とし、<u>前提条件として復水貯蔵槽を水源とした残留熱除去系(B)スプレイ配管</u>によるD/Wスプレイ中とする。</p> <p>また、原子炉圧力容器への注水ができない状況において、原子炉圧力容器の破損を判断した場合は、<u>原子炉格納容器下部への注水と残留熱除去系(B)スプレイ配管</u>によるD/Wスプレイを同時に実施する手順とし、<u>前提条件として復水貯蔵槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水及び残留熱除去系(B)スプレイ配管</u>によるD/Wスプレイ中とする。</p> <p>手順の対応フローは第1.7.1図に、概要図を第1.7.19図に、タイムチャートを第1.7.20図に示す。</p>	<p>(b) 操作手順 代替循環冷却系A系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり (代替循環冷却系B系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順も同様。)。</p> <p>手順の対応フローを第1.7-1図に、概要図を第1.7-3図に、タイムチャートを第1.7-4図に示す。</p>	<p>ii 操作手順 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。</p> <p>原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内のスプレイを実施する場合は、<u>低圧原子炉代替注水系(A)注入配管</u>による原子炉圧力容器への注水と<u>格納容器スプレイ配管</u>によるドライウェルスプレイ(以下「D/Wスプレイ」という。)を同時に実施する手順とする。</p> <p>また、原子炉圧力容器への注水ができない状況において、原子炉圧力容器の破損を判断した場合は、<u>原子炉格納容器内へのスプレイの実施によりペデスタル内への注水</u>を実施する手順とする。</p> <p>手順の対応フローは第1.7-3図、第1.7-4図に、概要図を第1.7-16図に、タイムチャートを第</p>	<p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、残留熱代替除去系を起動することでD/WとW/Wのガスが混合されるため、ガスの混合を目的としたスプレイは実施しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、残留熱代替除去系を1系統設置し原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う設計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉の残留熱代替除去系の水源は、サプレッション・チェンバのみ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備及び運用の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、格納容器スプレイによりペデスタル内へ注水する。また、島根2号炉の残留熱代替除去系の水源は、サプレッション・チェンバのみ</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>①<u>当直副長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員 A 及び B は、代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要なポンプ・電動弁及び監視計器の電源、冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に第一ガスタービン発電機、第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容量を確認し、復水補給水系が使用可能か確認する。</p>	<p>①<u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に代替循環冷却系A系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備開始を指示する。</p> <p>②運転員等は中央制御室にて、代替循環冷却系A系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な残留熱除去系A系ミニフロー弁、<u>残留熱除去系熱交換器（A）出口弁</u>、<u>残留熱除去系熱交換器（A）バイパス弁</u>、<u>残留熱除去系A系注入弁</u>及び<u>残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁</u>の電源切替え操作を実施するとともに、代替循環冷却系A系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な電動弁の電源が確保されたことを状態表示にて確認する。また、ポンプ及び監視計器の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p>	<p>1.7-17 図及び第 1.7-18 図に示す。</p> <p>①<u>当直長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備開始を指示する。</p> <p>②^a <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合</u> 中央制御室運転員 A は、<u>非常用コントロールセンタ切替盤</u>にて、<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な B-RH R 熱交バイパス弁、A-RHR 注水弁及び B-RHR ドライウェル第 2 スプレイ弁の電源切り替え操作を実施するとともに、<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な電動弁の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。また、ポンプ及び監視計器の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>②^b <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合</u> 現場運転員 B 及び C は、<u>S A 電源切替盤</u>にて、<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な B-RH R 熱交バイパス弁、A-RHR 注水弁及び B-RHR ドライウェル第 2 スプレイ弁の電源切り替え操作を実施するとともに、中央制御室運転員 A は、<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な電動弁の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。また、ポンプ及び監視計器の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③<u>当直長</u>は、緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量を確認し、<u>残留熱代替除去系</u>が使用可能か確認する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、C/C 一次側にて切替え可能な設備を設置 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、電源切り替え操作を記載 設備の相違 【東海第二】 島根 2 号炉の S A 電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑰の相違 設備の相違 【東海第二】 ④の相違 体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧、⑯の相違 運用の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、負荷容量を確認し、残留熱

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器補助盤にて復水補給水系バイパス流防止としてタービン建屋負荷遮断弁の全閉確認を実施する。</p> <p>⑤現場運転員 C 及び D は、復水移送ポンプ水源切替え準備のため、復水補給水系復水貯蔵槽出口弁、高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第一、第二元弁、復水移送ポンプミニマムフロー逆止弁後弁、復水補給水系制御棒駆動系駆動水供給元弁を全閉とし、復水補給水系常/非常用連絡 1 次、2 次止め弁の全開確認を実施する。</p> <p>⑥^a 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合 現場運転員 E 及び F は、電動弁操作盤にて代替循環冷却系の系統構成を実施する。(残留熱除去系熱交換器出口弁(A)、サプレッションプール水浄化系復水貯蔵槽側吸込弁、残留熱除去系最小流量バイパス弁(B)、残留熱除去系熱交換器出口弁(B)、残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)の全閉、及び残留熱除去系注入弁(A)の全開操作を実施する。)</p> <p>⑥^b 原子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合 現場運転員 E 及び F は、電動弁操作盤にて代替循環冷却系の系統構成を実施する。(サプレッションプール水浄化系復水貯蔵槽側吸込弁、残留熱除去系最小流量バイパス弁(B)、残留熱除去系熱交換器出口弁(B)、残留熱除去系 S/P スプレー</p>	<p>③運転員等は中央制御室にて、<u>残留熱除去系A系注水配管分離弁</u>、<u>残留熱除去系A系ミニフロー弁</u>、<u>残留熱除去系熱交換器（A）出口弁</u>及び<u>残留熱除去系熱交換器（A）バイパス弁</u>の全閉操作を実施する。</p> <p>④運転員等は中央制御室にて、<u>代替循環冷却系ポンプ（A）入口弁</u>及び<u>代替循環冷却系A系テスト弁</u>の全開操作を実施する。</p>	<p>④^a <u>原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合</u> 中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤にて<u>残留熱除去系の系統構成を実施する。（B-R HR 熱交バイパス弁の全閉、R HR R HA R ライン入口止め弁、R HR A-F L S R 連絡ライン止め弁、A-R HR 注水弁及びB-R HR ドライウェル第2スプレイ弁の全開操作を実施する。）</u></p> <p>④^b <u>原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合</u> 中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤にて<u>残留熱除去系の系統構成を実施する。（B-R HR 熱交バイパス弁の全閉、R HR R HA R ライン入口止め弁及びB-R HR ドライウェル第2スプレイ弁の全開操作を実施する。）</u></p>	<p>代替除去系の使用可否を確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、残留熱代替除去系を新設し、残留熱除去系配管へ直接接続しているため、他系統へのバイパス流防止措置は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉の残留熱代替除去系の水源は、サプレッション・チャンバのみ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉の残留熱代替除去系の水源は、サプレッション・チャンバのみ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> ④の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、格納容器スプレイによりペデスタル内へ注水（以下、⑦の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>イ注入隔離弁(B)の全閉操作を実施する。)</p> <p>⑦中央制御室運転員 A 及び B は、代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑧当直副長は、運転員に代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始を指示する。</p> <p>⑨中央制御室運転員 A 及び B は、復水移送ポンプを停止後、残留熱除去系洗浄水弁(B)を全閉とし、現場運転員 C 及び D へ連絡する。</p> <p>⑩現場運転員 C 及び D は、高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口元弁を全閉とし、当直副長に報告する。</p> <p>⑪現場運転員 E 及び F は、当直副長からの指示により、残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁及び残留熱除去系高圧炉心注水系第二止め弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑫^a 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合(⑫^a～⑮^a)</p> <p>中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系洗浄水弁(B)を調整開とした後に復水移送ポンプを起動し、速やかに残留熱除去系洗浄水弁(A)及び残留熱除去系洗浄水弁(B)を開として代替循環冷却系の運転を開始する。</p>	<p>⑤運転員等は、発電長に代替循環冷却系A系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の系統構成が完了したことを報告する。</p> <p>⑥発電長は、運転員等に代替循環冷却系ポンプ(A)の起動を指示する。</p> <p>⑦運転員等は中央制御室にて、代替循環冷却系ポンプ(A)を起動し、代替循環冷却系ポンプ吐出圧力指示値が約1.2MPa [gage] 以上であることを確認した後、発電長に報告する。</p> <p>⑧^a 原子炉圧力容器への注水(100m³/h)及び原子炉格納容器へのスプレイ(150m³/h)を実施する場合(⑧^a～⑫^a) ^{※4}</p> <p>発電長は、運転員等に代替循環冷却系A系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。</p> <p>⑨^a 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系A系注入弁の全開操作を実施後、代替循環冷却系A系注入弁を開にし、代替循環冷却系A系テスト弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑩^a 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁の全開操作を実施後、代替循環冷却系A系格納容器スプレイ弁を開とする。</p>	<p>⑤中央制御室運転員Aは、残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑥当直長は、運転員に残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始を指示する。</p> <p>⑦^a 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合(⑦^a～⑩^a)</p> <p>中央制御室運転員Aは、残留熱代替除去ポンプを起動し、R H A R ライン流量調節弁を徐々に開操作した後、R H R A - F L S R 連絡ライン流量調節弁及びR H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁を調整開し、残留熱代替除去系の運転を開始する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯, ⑰の相違 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の残留熱代替除去系の水源は、サプレッション・チャンバのみ <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、残留熱代替除去ポンプ起動後、速やかに流量調節弁を調整開し、残留代替熱除去系の運転を開始(以下、⑧の相違) <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 ⑧の相違 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 島根 2号炉は、ポンプ起動後に弁操作を実施 設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑬^a 中央制御室運転員 A 及び B は、原子炉圧力容器への注水が開始されたことを復水移送ポンプ吐出圧力指示値の上昇、復水補給水系流量(RHRA 系代替注水流量)指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認する。あわせて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを復水移送ポンプ吐出圧力指示値の上昇、復水補給水系流量(RHRB 系代替注水流量)指示値の上昇、並びに格納容器内圧力指示値及び格納容器内温度指示値の低下により確認し、当直副長に報告する。</p> <p>⑭^a 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑮^a 当直副長は、原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力を継続監視し、残留熱除去系洗浄水弁(A)及び残留熱除去系洗浄水弁(B)にて適宜、原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力の調整を行うよう中央制御室運転員に指示する。</p> <p>また、状況により残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)、残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)を全閉、残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)を全開とすることで、D/W スプレイからサプレッション・チェンバ・プールスプレイ(以下「S/P スプレイ」という。)へ切り替える。</p>	<p>⑪^a 運転員等は中央制御室にて、原子炉圧力容器への注水が開始されたことを代替循環冷却系原子炉注水流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認する。あわせて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、発電長に報告する。</p>	<p>⑧^a 中央制御室運転員 A は、原子炉圧力容器への注水が開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇、残留熱代替除去系原子炉注水流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認する。あわせて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇、残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量指示値の上昇並びに原子炉格納容器内圧力指示値及び温度指示値の低下により確認し、当直長に報告する。</p> <p>⑨^a 当直長は、残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑫^a 発電長は、原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力を継続監視し、代替循環冷却系 A 系注入弁及び代替循環冷却系 A 系格納容器スプレイ弁にて適宜、原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力の調整を行うよう運転員等に指示する。</p> <p>また、状況により代替循環冷却系 A 系注入弁及び代替循環冷却系 A 系格納容器スプレイ弁を全閉、代替循環冷却系 A 系テスト弁を全開とすることで、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイからサプレッション・プールの除熱へ切り替える。</p> <p>※4：炉心損傷前における代替循環冷却系による原子炉格納容器内へのスプレイ手順は同様。</p>	<p>【柏崎 6/7、東海第二】 ④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑩、⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、ポンプ起動の確認のため、残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値を確認</p> <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、緊急時対策本部への報告を記載</p> <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、原子炉注水は継続し、D/W スプレイから S/C スプレイへ切り替える。</p>
		<p>⑩^a 当直長は、原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力を継続監視し、R H R _A - F L S R 連絡ライン流量調節弁及び R H R _P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁にて適宜、原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力の調整を行うよう運転員に指示する。</p> <p>また、状況により B-R H R ドライウェル第2スプレイ弁及び R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁を全閉、B-R H R トーラススプレイ弁を全開とすることで、D/W スプレイから S/C スプレイへ切り替える。</p>	<p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、原子炉注水は継続し、D/W スプレイから S/C スプレイへ切り替える。</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑫^b 原子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合(⑫^b～⑯^b) 中央制御室運転員 A 及び B は、下部ドライウェル注水ライン隔離弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑬^b 中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系洗浄水弁(B)を調整開とした後に復水移送ポンプを起動し、速やかに下部ドライウェル注水流量調節弁及び残留熱除去系洗浄水弁(B)を開として代替循環冷却系の運転を開始する。</p> <p>⑭^b 中央制御室運転員 A 及び B は、原子炉格納容器下部への注水が開始されたことを復水移送ポンプ吐出圧力指示値の上昇、復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)指示値の上昇により確認する。あわせて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを復水移送ポンプ吐出圧力指示値の上昇、復水補給水系流量(RHRB 系代替注水流量)指示値の上昇、並びに格納容器内圧力指示値及び格納容器内温度指示値の低下により確認し、当直副長に報告する。</p> <p>⑮^b 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、代替循環冷却系による原子炉格納容器内へのスプレイ及び原子炉格納容器下部への注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑯^b 当直副長は、原子炉格納容器内の圧力を継続監視し、残留熱除去系洗浄水弁(B)にて適宜、原子炉格納容器内の圧力の調整を行うよう中央制御</p>	<p>⑧^b 原子炉格納容器へのスプレイ (250m³/h) を実施する場合 (⑧^b～⑪^b) 発電長は、運転員等に代替循環冷却系A系による原子炉格納容器内へのスプレイの開始を指示する。 ⑨^b 運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁の全開操作を実施後、代替循環冷却系A系格納容器スプレイ弁を開とする。</p> <p>⑩^b 運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の上昇、原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下により確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑪^b 発電長は、原子炉格納容器内の圧力を継続監視し、代替循環冷却系A系格納容器スプレイ弁にて適宜、原子炉格納容器内の圧力の調整を行うよう</p>	<p>⑦^b 原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合 (⑦^b～⑩^b) 中央制御室運転員 A は、残留熱代替除去ポンプを起動し、R H A R ライン流量調節弁を徐々に開操作した後、R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁を調整開し、残留熱代替除去系の運転を開始する。</p> <p>⑧^b 中央制御室運転員 A は、原子炉格納容器内へのスプレイの実施によりペデスタル内への注水が開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇、残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量指示値の上昇、原子炉格納容器内圧力指示値及び温度指示値の低下により確認により確認し、当直長に報告する。</p> <p>⑨^b 当直長は、残留熱代替除去系による原子炉格納容器内へのスプレイの実施によりペデスタル内への注水が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑩^b 当直長は、原子炉格納容器内の圧力を継続監視し、R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁にて適宜、原子炉格納容器内の圧力の調</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違 ・体制、運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 島根 2号炉は、ポンプ起動後に弁操作を実施 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ④の相違 ・体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩, ⑪, ⑫の相違 ・体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩, ⑪の相違 ・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、緊急時対策本部への報告を実施 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>室運転員に指示する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 2名(操作者及び確認者)</u>及び現場運転員 4名にて作業を実施し、作業開始を判断してから代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約90分で可能である。</p>	<p>運転員等に指示する。 <u>また、状況により代替循環冷却系A系注入弁及び代替循環冷却系A系格納容器スプレイ弁を全閉、代替循環冷却系A系テスト弁を全開とすること</u>で、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイからサプレッション・プールの除熱へ切り替える。</p> <p>(添付資料1.7.5)</p> <p>(c) 操作の成立性 上記の操作は、<u>運転員等(当直運転員)2名</u>にて作業を実施し、作業開始を判断した後、<u>冷却水を確保してから代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで41分以内</u>で可能である。</p> <p>なお、代替循環冷却系の起動に必要な冷却水確保の所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系海水系ポンプ使用の場合</u>：4分以内 ・<u>緊急用海水ポンプ使用の場合</u>：24分以内 ・<u>代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプ使用の場合</u>：370分以内※5 <p>※5：代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替</p>	<p>整を行うよう運転員に指示する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、作業開始を判断してから<u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで</u>の必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合</u> <u>中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合</u>、1時間5分以内で可能である。 ・<u>原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合</u> <u>中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合</u>、45分以内で可能である。 </p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、D/Wスプレイにより、ペデスタルへ注水しているため、S/Cスプレイへの切り替えはしない ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、残留熱代替除去系の長期運転及び不具合等を想定した対策について記載 ・体制及び運用相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、注水先により想定時間が異なるため、注水先に応じて想定時間を記載 ・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉の S A 電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施 ・記載表現の相違 【東海第二】 残留熱代替除去系の起動に必要な冷却水の確保手順は、(b) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.7.3-9)</p> <p>(b) 代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 炉心の著しい損傷が発生し、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために代替循環冷却系の運転を実施する場合、代替原子炉補機冷却系により補機冷却水を確保し、代替循環冷却系で使用する残留熱除去系熱交換器(B)及び代替循環冷却系の運転可否の判断で使用する格納容器内酸素濃度(CAMS)へ供給する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準 炉心損傷を判断した場合※1において、代替循環冷却系設備を使用する場合。 ※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧</p>	<p>替注水大型ポンプの現場操作は、重大事故等対応要員8名にて実施した場合の所要時間を示す。</p>	<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.7.4-2(1))</p> <p>(b) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保 炉心の著しい損傷が発生し、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために残留熱代替除去系の運転を実施する場合、原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し、残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器(B)へ供給する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準 炉心損傷を判断した場合※1において、残留熱代替除去系を使用する場合。ただし、原子炉注水手段がない場合は、原子炉注水準備を優先する※2。 ※1:格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧</p>	<p>却系による補機冷却水確保に記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉のS A電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】 東海第二は、「代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」に記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱後、原子炉格納容器内への窒素ガス供給を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、格納容器除熱と原子炉注水の優先順位を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>iii. 操作手順</p> <p>代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の概要是以下のとおり。手順の対応フローを第1.7.1図に、概要図を第1.7.21図に、タイムチャートを第1.7.22図に示す。</p> <p>代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットの手順については、「[1.5.2.2(1)a. 代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保]」の操作手順と同様である。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保の準備のため、熱交換器ユニットの配備及び主配管(可搬型)の接続を依頼する。</p>		<p>モニタ(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:常設設備による注水手段がない場合、又は低圧原子炉代替注水系(常設)による原子炉注水を実施している場合は大量送水車による注水又は補給準備を実施。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の概要是以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-3図、第1.7-4図に、概要図を第1.7-19図に、タイムチャートを第1.7-20図に示す。</p> <p>(i) 原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</p> <p>ア. 運転員操作</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備のため、移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。</p> <p>③^a非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合</p> <p>中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、移動式熱交換設備及び大型送水ポンプ車の手順について、(ii)緊急時対策要員操作にて記載 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、C/C一次側にて切替え可能な設備を設置

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③現場運転員 C 及び D は、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員 A 及び B は、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A 及び B は、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保の中央制御室側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第 1.7.21 図参照）</p> <p>⑥現場運転員 C 及び D は、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第 1.7.21 図参照）</p> <p>⑦緊急時対策要員は、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保のための熱交換器ユニットの配備及び主配管（可搬型）の接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、熱交換器ユニット内の代替原子炉補機冷却水ポンプを起動し、代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水供給開始について</p>		<p>③^b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員 B 及び C は、S A 電源切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な B - R H R 熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員 A は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤現場運転員 B 及び C は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直長に報告する。（第 1.7-19 図参照）</p> <p>⑥緊急時対策要員は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保のための移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑦当直長は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の中央制御室運転員による操作対象弁は、冷却水の流量調整に使用する弁であり、冷却水供給開始時（操作手順⑩）に操作 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
て緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。		<p>緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨当直長は運転員に原子炉代替補機冷却系による補機冷却水供給開始を指示する。</p> <p>⑩中央制御室運転員Aは、B-RHR熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直長に報告する。(第1.7-19図参照)</p> <p>1. 緊急時対策要員操作 (原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保及び原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保手順は、⑦～⑨以外同様)</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽及び原子炉建物近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、可搬型のホースの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、電源ケーブルの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。</p> <p>⑦^a原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合 緊急時対策要員は、原子炉補機冷却系による非管理区域側系統構成を実施する。 (第1.7-19図参照)</p> <p>⑧^a原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉の中央制御室運転員による操作対象弁は、冷却水の流量調整に使用する弁であり、冷却水供給開始時に操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、緊急時対策要員操作（移動式熱交換設備及び大型送水ポンプ車の手順）について記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、移動式熱交換設備の淡水側の水張りのためAHE F B-西側供給配管止め弁の開操作を行う。</p> <p>⑧^b原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場合 緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りのためRCW AHE F供給配管止め弁の開操作を行う。</p> <p>⑨^a原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合 緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及びAHE F B-西側戻り配管止め弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施する。</p> <p>⑩^b原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場合 緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及びRCW AHE F戻り配管止め弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施する。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、淡水側の水張り範囲内において漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑫緊急時対策要員はガスタービン発電機の起動により移動式代替熱交換設備への受電を確認する。</p> <p>(ii) 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）</p> <p>ア. 運転員操作</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>②当直長は、緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備のため、大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。</p> <p>③^a非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>③^b非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員B及びCは、S.A電源切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員Aは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤現場運転員B及びCは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直長に報告する。 (第1.7-19図参照)</p> <p>⑥緊急時対策要員は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保のための大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑦当直長は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車を起動し、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時対策本部に報</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨当直長は運転員に原子炉代替補機冷却系による補機冷却水供給開始を指示する。</p> <p>⑩中央制御室運転員Aは、B-RHR熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直長に報告する。(第1.7-19図参照)</p> <p>イ. 緊急時対策要員操作</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車等を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、ホースの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に大型送水ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、RCW B-AHEF西側供給配管止め弁、RCW B-AHEF西側戻り配管止め弁、AHEF B-西側供給配管止め弁及びAHEF B-西側戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を起動し、補機冷却水の供給を行う。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確認する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、ホース等の海水通水範囲について漏えいの無いことを確認する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車の運動状態を継続して監視する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名(操作者及び確認者)、現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 13 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで約 115 分、緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで約 540 分で可能である。</p> <p>なお、炉心の著しい損傷が発生した場合において代替原子炉補機冷却系を設置する場合、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を 2 班体制とし、交替して対応する。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。</p>		<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合、中央制御室運転員 1 名、現場運転員 2 名及び緊急時対策要員 15 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで 1 時間 40 分以内、緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで 7 時間 20 分以内で可能である。 ・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）、中央制御室運転員 1 名、現場運転員 4 名及び緊急時対策要員 6 名にて作業を実施した場合、運転員操作の系統構成完了まで 1 時間 40 分以内、緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで 6 時間 50 分以内で可能である。 <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 被ばく評価結果の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>る。</p> <p>(添付資料 1.5.3-13)</p> <p>c. <u>格納容器内 pH 制御</u></p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内のケーブル被覆材に含まれる塩素等の酸性物質の発生により、サプレッション・チェンバ・プール水が酸性化する。サプレッション・チェンバ・プール水が酸性化すると、サプレッション・チェンバ・プール水に含まれる粒子状よう素が元素状よう素に変わり、その後に有機よう素となる。これにより格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時に外部への放射性物質の放出量が増加することとなる。</p> <p>格納容器ベント時の放射性物質の系外放出量を低減するために、復水移送ポンプ吸込配管に薬液（水酸化ナトリウム）を注入し、格納容器スプレイ配管から原子炉格納容器内に注入することで、サプレッション・チェンバ・プール水の酸性化を防止し格納容器ベント時の放射性物質の系外放出を低減する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、復水補給水系が使用可能な場合※2。</p> <p>※1: 格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源及び水源(復水貯蔵槽)が確保されている場合。</p> <p>(b) 操作手順</p>	<p>c. サプレッション・プール水 pH 制御装置による薬液注入</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内のケーブル被覆材に含まれる塩素等の酸性物質の発生により、サプレッション・プール水が酸性化する。サプレッション・プール水が酸性化すると、サプレッション・プール水に含まれる粒子状よう素が元素状よう素に変わり、その後に有機よう素となる。これにより格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の放射性物質の放出量が増加することとなる。</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の放射性物質の放出量を低減するために、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）のスプレイヘッダ（サプレッション・チェンバ側）からサプレッション・チェンバ内に薬液（水酸化ナトリウム）を注入することで、サプレッション・プール水の酸性化を防止し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント時の放射性物質の放出量を低減する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、サプレッション・プール水 pH 制御装置が使用可能な場合※2。</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源及び水源（薬液タンク）が確保されている場合。</p> <p>(b) 操作手順</p>	<p>である。</p> <p>(添付資料 1.7.4-2(2), (3))</p> <p>c. サプレッション・プール水 pH 制御</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内のケーブル被覆材に含まれる塩素等の酸性物質の発生により、サプレッション・プール水が酸性化する。サプレッション・プール水が酸性化すると、サプレッション・プール水に含まれる粒子状よう素が元素状よう素に変わり、その後に有機よう素となる。これにより格納容器フィルタベント系による格納容器ベント時に外部への放射性物質の放出量が増加することとなる。</p> <p>格納容器ベント時の放射性物質の系外放出量を低減するために、サプレッション・チェンバスプレイ配管に薬液（水酸化ナトリウム）を注入し、サプレッション・チェンバ内に注入することで、サプレッション・プール水の酸性化を防止し格納容器ベント時の放射性物質の系外放出を低減する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1においてサプレッション・プール水 pH 制御系が使用可能な場合※2。</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2: 設備に異常がなく、電源及び水源（薬液タンク）が確保されている場合。</p> <p>(b) 操作手順</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑫の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑮の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>格納容器内 pH 制御の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.7.1 図に、概要図を第 1.7.23 図に、タイムチャートを第 1.7.24 図に示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に復水補給水系による原子炉格納容器内へのスプレイ、原子炉格納容器下部への注水及び格納容器内 pH 制御のため、薬液注入の開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員 A 及び B は、復水移送ポンプが運転中であることを確認し、S/P スプレイの系統構成のため残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)を全開にする。</p> <p>③現場運転員 C 及び D は、廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて、薬液タンク水位指示値により薬液量が必要量以上確保されていることを確認し、当直副長に報告する。また、復水移送ポンプの運転状態に異常がないことを確認する。</p> <p>④現場運転員 C 及び D は、薬液注入の系統構成のため、復水移送ポンプ吸込配管注入弁を全開にする。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A 及び B は、薬液注入準備完了を確認した後に、復水補給水系流量(RHRB 系代替注水流量)指示値が規定値となるように残留熱除去系洗浄水弁(B)を調整開し、S/P スプレイを開始する。S/P スプレイの開始を当直副長に報告するとともに、現場運転員 C 及び D へ薬液注入操作を指示する。</p> <p>⑥現場運転員 C 及び D は、S/P スプレイが開始されたことを中央制御室運転員 A 及び B に確認し、薬液の復水貯蔵槽への混入を防止するため復水補給水系</p>	<p>サプレッション・プール水 pH 制御装置による薬液注入手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.7-2 図に、概要図を第 1.7-16 図に、タイムチャートを第 1.7-17 図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等にサプレッション・プール水 pH 制御装置による薬液注入の開始を指示する。</p> <p>②運転員等は中央制御室にて、サプレッション・プール水 pH 制御装置による薬液注入に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認し、発電長に報告する。</p> <p>③運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系 A 系 S/C スプレイ弁及び残留熱除去系 B 系 S/C スプレイ弁の全閉を確認する。</p> <p>④運転員等は中央制御室にて、弁駆動用窒素供給弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑤発電長は、運転員等にサプレッション・プール水 pH 制御装置による薬液注入操作を指示する。</p>	<p>サプレッション・プール水 pH 制御の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.7-2 図に、概要図を第 1.7-21 図に、タイムチャートを第 1.7-22 図に示す。</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員にサプレッション・プール水 pH 制御のため、薬液注入準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員 A は、サプレッション・プール水 pH 制御に必要な電磁弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>③中央制御室運転員 A は、A-RHR トーラススプレイ弁の全閉を確認する。</p> <p>④中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤にて薬液タンク水位指示値により、薬液量が必要量以上確保されていることを確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員 A は、PHC 空気供給電磁弁の全開操作を実施し、薬液注入準備完了を報告する。</p> <p>⑥当直長は、運転員に薬液注入操作を指示する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ①, ⑯の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、必要な電源が確保されていることを確認 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ④, ㉙の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩, ㉙の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉙の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ④, ㉙の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ㉙の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ④, ㉙の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、当直長が注入開始を指示 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩, ㉙の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>ポンプミニマムフロー戻り弁の全閉操作を実施する。</u></p> <p>⑦<u>現場運転員 C 及び D は、薬液注入タンク出口弁の全開操作を実施し、薬液注入が開始されたことを廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて、薬液タンク水位指示値の低下により確認する。</u></p> <p>⑧<u>現場運転員 C 及び D は、廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて、規定量の薬液が注入されたことを薬液タンク水位にて確認後、薬液注入タンク出口弁の全閉操作を実施し薬液注入を停止する。また、薬液注入を停止した旨を当直副長に報告する。</u></p>	<p>⑥<u>運転員等は中央制御室にて、圧送用窒素供給弁の全閉操作を実施し、薬液タンク圧力の上昇を確認する。</u></p> <p>⑦<u>運転員等は中央制御室にて、薬液注入窒素作動弁の全閉操作を実施し、薬液注入が開始されたことを薬液タンク液位指示値の低下により確認する。</u></p> <p>⑧<u>運転員等は中央制御室にて、規定量の薬液が注入されたことを薬液タンク液位にて確認後、薬液注入窒素作動弁の全閉操作を実施し薬液注入を停止する。また、薬液注入を停止したことを発電長に報告する。</u></p>	<p>⑦<u>中央制御室運転員 A は、PHC A-窒素ガス供給弁又は PHC B-窒素ガス供給弁の全閉操作を実施し、薬液タンク圧力の上昇を確認する。</u></p> <p>⑧<u>中央制御室運転員 A は、PHC A-薬液タンク出口薬剤注入弁及び PHC B-薬液タンク出口薬剤注入弁を全閉操作し、薬液注入が開始されたことを重大事故操作盤にて薬液タンク水位指示値の低下により確認する。</u></p> <p>⑨<u>中央制御室運転員 A は、重大事故操作盤にて規定量の薬液が注入されたことを薬液タンク水位にて確認後、PHC A-薬液タンク出口薬剤注入弁および PHC B-薬液タンク出口薬剤注入弁の全閉操作を実施し、薬液注入を停止する。また、薬液注入を停止した旨を当直長に報告する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑨の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <p>柏崎 6/7 は、系統構成時（操作手順④）にて配管注入弁を開操作し、薬液注入前にタンク出口弁を開操作しているが、島根 2 号炉は薬液タンクを加圧し、タンク出口弁 2 弁を注入時に開操作する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>配管構成（島根 2 号炉：直列、東海第二：並列）に伴う操作弁数の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <p>柏崎 6/7 は、タンク出口弁閉操作後、タンク出口弁を再度開操作（操作手順⑬）し、D/W への薬剤注入を行う。</p> <p>島根 2 号炉は、d. ドライウェル pH 制御にて D/W の pH 制御を行うため、タンク出口弁</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑨中央制御室運転員 A 及び B は, S/P スプレイから D/W スプレイに切替えることを当直副長に報告するとともに, 現場運転員 C 及び D へ連絡する。</p> <p>⑩中央制御室運転員 A 及び B は, 残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作後, 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)の全開操作を実施する。</p> <p>⑪中央制御室運転員 A 及び B は, 残留熱除去系 S/P スプレイ注入隔離弁(B)の全閉操作を実施する。</p> <p>⑫中央制御室運転員 A 及び B は, S/P スプレイから D/W スプレイに切替えが完了したことを, 当直副長に報告するとともに現場運転員 C 及び D へ薬液注入操作を指示する。</p> <p>⑬現場運転員 C 及び D は, 薬液注入タンク出口弁の全開操作を実施し, 薬液注入が開始されたことを廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて, 薬液タンク水位指示値の低下により確認する。</p> <p>⑭現場運転員 C 及び D は, 廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて, 規定量の薬液が注入されたことを薬液タンク水位にて確認後, 薬液注入タンク出口弁の全閉操作を実施し薬液注入を停止する。また, 薬液注入を停止した旨を当直副長に報告する。</p> <p>⑮中央制御室運転員 A 及び B は, D/W スプレイから原子炉格納容器下部への注水に切替えることを当直副長に報告するとともに, 現場運転員 C 及び D へ連絡する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A 及び B は, 原子炉格納容器下部への注水の系統構成のため, 下部ドライウェル注水ライン隔離弁を全開とする。</p>			<p>2弁を開操作する ・設備の相違 【東海第二】 配管構成(島根2号炉:直列, 東海第二:並列)に伴う操作弁数の相違 ・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑯中央制御室運転員 A 及び B は、復水補給水系流量（格納容器下部注水流量）指示値が規定値となるよう下部ドライウェル注水流量調節弁を調整開し、原子炉格納容器下部への注水を開始する。</p> <p>⑰中央制御室運転員 A 及び B は、残留熱除去系洗浄弁 (B), 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁 (B), 及び残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁 (B) の全閉操作を実施する。</p> <p>⑲中央制御室運転員 A 及び B は、D/W スプレイから原子炉格納容器下部への注水に切替えが完了したことを、当直副長に報告するとともに現場運転員 C 及び D へ薬液注入操作を指示する。</p> <p>⑳現場運転員 C 及び D は、薬液注入タンク出口弁の全開操作を実施し、薬液注入が開始されたことを廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて、薬液タンク水位指示値の低下により確認する。</p> <p>㉑現場運転員 C 及び D は、廃棄物処理建屋地上 2 階レイダウンエリア(管理区域)にて、規定量の薬液が注入されたことを薬液タンク水位にて確認後、薬液注入タンク出口弁の全閉操作を実施し薬液注入を停止する。また、薬液注入を停止した旨を当直副長に報告する。</p> <p>㉒現場運転員 C 及び D は、復水補給水系ポンプミニマムフロー戻り弁の全開操作を実施する。</p> <p>㉓中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器下部水位にて+2m(総注水量 180m³)となったら下部ドライウェル注水流量調節弁、下部ドライウェル注水ライン隔離弁の全閉操作を実施する。</p> <p>(c) 操作の成立性 上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名(操作者及び確認者)及び現場運転員 2 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから格納容器内 pH 制御のための薬液注入開始までの所要時間は以下のとおり。 ・原子炉格納容器内へのスプレイ (S/P) による薬液注入開始まで約 30 分で可能である。</p>	<p>(c) 操作の成立性 上記の操作は、運転員等(当直運転員)1名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからサプレッション・プール水 pH 制御のための薬液注入開始まで 15 分以内で可能である。</p>	<p>(c) 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員 1 名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからサプレッショング・プール水 pH 制御のための薬液注入開始まで 20 分以内で可能である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ㉐の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・原子炉格納容器内へのスプレイ(D/W)による薬液注入開始まで約65分で可能である。</p> <p>・原子炉格納容器下部への注水による薬液注入開始まで約100分で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.7.3-10)</p>		<p>d. ドライウェルpH制御</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内のケーブル被覆材に含まれる塩素等の酸性物質の発生により、原子炉格納容器内雰囲気が酸性化する。原子炉格納容器内雰囲気が酸性化すると、原子炉格納容器内雰囲気に含まれる粒子状よう素が元素状よう素に変わり、その後に有機よう素となる。これにより格納容器フィルタベント系による格納容器ベント時に外部への放射性物質の放出量が増加することとなる。</p> <p>格納容器ベント時の放射性物質の系外放出量を低減させるために、pH制御されたサプレッション・プール水を残留熱代替除去系を使用し、原子炉格納容器内へ注入することで、原子炉格納容器内雰囲気の酸性化を防止し格納容器ベント時の放射性物質の系外放出を低減する。</p> <p>(a) 手順着手の判断</p> <p>炉心損傷を判断した場合^{*1}において格納容器フィルタベントを実施すると判断した場合^{*2}</p> <p>※1：格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：残留熱代替除去系による格納容器除熱が実施できない場合で格納容器フィルタベント実施に</p>	<p>①の相違</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>移行した場合</u></p> <p>(b) <u>操作手順</u></p> <p><u>ドライウェル pH制御の手順は以下のとおり。手順の対応フロー図を第 1.7-3 図及び第 1.7-4 図に、概要図を第 1.7-23 図に、タイムチャートを第 1.7-24 図に示す。</u></p> <p>①<u>当直長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員にドライウェル pH制御のため、薬液注入準備開始を指示する。</u></p> <p>②<u>中央制御室運転員Aは、サプレッション・プール水 pH制御が完了していることを薬液タンク水位指示値により確認する。</u></p> <p>③^a<u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合</u> <u>中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、ドライウェル pH制御に必要なB-R HR 熱交バイパス弁及びB-R HR ドライウェル第2スプレイ弁の電源切り替え操作を実施するとともに、ドライウェル pH制御に必要な電動弁の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。また、ポンプ及び監視計器の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>③^b<u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合</u> <u>現場運転員B及びCは、S A電源切替盤にて、ドライウェル pH制御に必要なB-R HR 熱交バイパス弁及びB-R HR ドライウェル第2スプレイ弁の電源切り替え操作を実施するとともに、中央制御室運転員Aは、ドライウェル pH制御に必要な電動弁の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。また、ポンプ及び監視計器の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>④<u>当直長は、緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量を確認し、残留熱代替除去系が使用可</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>d. 可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給 中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬型格納容器窒素供給設備により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。</p> <p>(d) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換 格納容器ベント停止後における水の放射線分解によって発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制、及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内を不活性ガス（窒素）で置換する。</p>		<p>能か確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて残留熱代替除去系の系統構成を実施する。（B-RH R熱交バイパス弁の全閉、RHR RHARライン入口止め弁及びB-RHRドライウェル第2スプレイ弁の全開操作を実施する。）</p> <p>⑥中央制御室運転員Aは、残留熱代替除去系によるドライウェルpH制御の準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑦当直長は、運転員に残留熱代替除去系によるドライウェルpH制御開始を指示する。</p> <p>⑧中央制御室運転員Aは、残留熱代替除去ポンプを起動し、RHARライン流量調節弁を徐々に開操作した後、RHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁を調整開し、残留熱代替除去系の運転を開始する。</p> <p>⑨中央制御室運転員Aは、原子炉格納容器内へスプレイが開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇、残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量指示値の上昇により確認し、当直長に報告する。</p> <p>(c) 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施し、作業開始を判断してから残留熱代替除去系によるドライウェルpH制御開始まで45分以内で可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.7.4-4)</p> <p>e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。</p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 ⑨の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、原子炉格納容器内の除熱を開始した場合※2。</p> <p>※1: 格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2: 格納容器ベントによる原子炉格納容器内の除熱を開始した場合。</p>	<p>i) 手順着手の判断基準</p> <p>格納容器ベント停止可能※1と判断した場合。</p> <p>※1: 残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力が310kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度が171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合。</p>	<p>(a) 手順着手の判断</p> <p>炉心損傷を判断した場合※1において、格納容器ベント移行条件※2に達した場合。</p> <p>※1 : 格納容器内雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線モニタ(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2 : 格納容器内の圧力が640kPa [gage]に到達した場合。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②の相違
<p>(b) 操作手順</p> <p>可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給の手順は以下のとおり。概要図を第1.7-25図に、タイムチャートを第1.7-26図に示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に原子炉格納容器への窒素ガス供給の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給のための可搬型格納容器窒素供給設備の準備を依頼する。</p>	<p>ii) 操作手順</p> <p>原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換手順の概要是以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-2図に、概要図を第1.7-10図に、タイムチャートを第1.7-11図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)による置換を依頼する。</p>	<p>(b) 操作手順</p> <p>可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の手順は以下のとおり。概要図を第1.7-25図に、タイムチャートを第1.7-26図に示す。</p> <p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給のための可搬式窒素供給装置の準備を依頼する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、緊急時対策要員による操作のため、運転員による操作は不要(以下、⑩の相違) 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>②災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入をするための接続口を発電長に報告する。なお、格納容器窒素供給ライン接続口は、接続口蓋開放作業を必要としない格納容器窒素供給ライン東側接続口を優先する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、供給開始前に全ての窒素ガスを供給するための接続口にホースを接続するため、接続口の選択は不要</p>
<p>③緊急時対策本部は、緊急時対策要員に可搬型格納容器窒素供給設備の準備を指示する。</p> <p>④現場運転員C及びDは、可搬型格納容器窒素供給設備を接続するための準備作業を実施する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、原子炉建屋近傍に可搬型格納容器窒素供給設備を移動させる。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、可燃性ガス濃度制御系配管に可搬型格納容器窒素供給設備を接続する。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、可搬型大容量窒素供給装置を起動する。</p>	<p>③災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置をS/C側用に1台、D/W側用に1台の準備及び可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置用電源車1台の準備を重大事故等対応要員に指示する。</p> <p>④重大事故等対応要員は、可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車を原子炉建屋東側屋外に配備した後、可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車にケーブルを接続するとともに、窒素供給用ホースを接続口に取り付ける。また、可搬型窒素供給装置を原子炉建屋西側屋外に配備した場合は、接続口の蓋を開放した後、窒素供給用ホースを接続口に取り付ける。</p>	<p>②緊急時対策本部は、緊急時対策要員に可搬式窒素供給装置の準備を指示する。</p> <p>③緊急時対策要員は、原子炉建物近傍に可搬式窒素供給装置を移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給装置を接続する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、可搬式窒素供給装置を起動する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源車は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源車は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の接続口は、ホースを直接取り付ける構造</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、可搬式窒素供給装置を起動する手順を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑧緊急時対策要員は、<u>窒素ガス供給ユニット D/W側止め弁又は窒素ガス供給ユニット S/C 側止め弁を全開し</u>、原子炉格納容器への窒素ガス供給の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨<u>当直副長は、サプレッション・チェンバ・プール水温度指示値が 104°Cになる前に、中央制御室運転員に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始するよう指示する。</u></p> <p>⑩<u>中央制御室運転員 A 及び B は、可燃性ガス濃度制御系入口第一、第二隔離弁又は可燃性ガス濃度制御系出口第一、第二隔離弁を全開し</u>、窒素ガスを原子炉格納容器に供給する。</p>	<p>⑤重大事故等対応要員は、<u>可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器 (S/C 側及びD/W側) 内への不活性ガス (窒素) 注入をするための準備が完了したことを災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑥災害対策本部長代理は、<u>可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器 (S/C 側及びD/W側) 内への不活性ガス (窒素) 注入の開始を発電長に報告する。</u></p> <p>⑦災害対策本部長代理は、<u>可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器 (S/C 側及びD/W側) 内への不活性ガス (窒素) 注入の開始を重大事故等対応要員に指示する。</u></p> <p>⑧重大事故等対応要員は<u>原子炉建屋東側屋外又は原子炉建屋西側屋外にて、窒素ガス補給弁 (S/C 側及びD/W側) の全開操作を実施し、原子炉格納容器内への不活性ガス (窒素) 注入を開始したことを、災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑨災害対策本部長代理は、<u>可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス (窒素) 注入を開始したことを発電長に報告する。</u></p> <p>⑩<u>発電長は、運転員等に第一弁 (S/C 側又はD/W側) 全閉による格納容器ベント停止を指示する。</u></p> <p>⑪<u>運転員等は、第一弁 (S/C 側又はD/W側) の全閉操作を実施し、格納容器ベントを停止したことを発電長に報告する。</u></p> <p>⑫<u>発電長は、運転員等に残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱開始を指示する。また、原子炉格納容器内の圧力を 310kPa [gage] (1Pd) ~13.7kPa [gage] の間で制御^{※2}するように指示する。</u></p> <p>⑬<u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱を開始した後、原子炉格納容器内の圧力を</u></p>	<p>⑥緊急時対策要員は、<u>原子炉格納容器への窒素ガス供給の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p> <p>⑦<u>当直長はサプレッション・プール水温度指示値が 104°Cになる前に、緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始するよう依頼する。また、緊急時対策本部は緊急時対策要員に窒素ガス供給を開始するよう指示する。</u></p> <p>⑧緊急時対策要員は、<u>AN I 代替窒素供給ライン元弁 (D/W側) 又はAN I 代替窒素供給ライン元弁 (S/C 側) を全開し、窒素ガスを原子炉格納容器へ供給する。</u></p> <p>⑨<u>原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始したことを、緊急時対策本部へ報告する。また、緊急時対策本部は当直長へ報告する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の弁の全開操作は、窒素ガス供給開始時（操作手順⑧）にて実施 ・運用の相違 【東海第二】 原子炉格納容器への窒素ガス供給基準の相違及び実施判断者の相違 ・体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑯, ⑳の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑳の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違 ・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉の「可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給」は、中長期的な手順であり、格納容器ベント停止を記載していない。なお、格納容器ベント停止操作について、「1.7.2.1 (1) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>310kPa [gage] (1Pd) ~13.7kPa [gage] の間で制御する。</u></p> <p><u>⑭運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）注入によりドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd) に到達したことを確認し、原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）注入が完了したことを発電長に報告する。</u></p> <p><u>⑮発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントのため、運転員等に第一弁（S／C側又はD／W側）の全開操作を指示する。</u></p> <p><u>⑯運転員等は中央制御室にて、第一弁（S／C側又はD／W側）の全開操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始したことを発電長に報告する。</u></p> <p><u>⑰発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p><u>⑱発電長は、可燃性ガス濃度制御系が起動可能な圧力まで原子炉格納容器内の圧力が低下したことを確認し、運転員等に可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御を指示する。</u></p> <p><u>⑲運転員等は中央制御室にて、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御を実施し、発電長に報告する。</u></p> <p><u>⑳発電長は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を災害対策本部長代理に依頼する。</u></p> <p><u>㉑災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を重大事故等対応要員に指示する。</u></p> <p><u>㉒重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外又は原子炉建屋西側屋外にて、窒素ガス補給弁（S／C側及びD／W側）の全閉操作を実施し、原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入を停止した後、災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p><u>㉓災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置に</u></p>		「び除熱」にて記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員 2名(操作者及び確認者)</u>、<u>現場運転員 2名及び緊急時対策要員 16名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>可搬型格納容器窒素供給設備</u>による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始まで<u>約 480 分</u>で可能である。</p> <p>なお、本操作は、格納容器ベント後に時間が経過した後の操作であることから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しているため、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p>	<p>による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を発電長に報告する。</p> <p>②発電長は、運転員等に第一弁（S／C側又はD／W側）全閉による格納容器ベント停止を指示する。</p> <p>②運転員等は中央制御室にて、第一弁（S／C側又はD／W側）の全閉操作を実施し、格納容器ベントを停止したことを発電長に報告する。</p> <p>※2：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa [gage] (0.8Pd) 又は原子炉格納容器内の温度が 150°C 到達で原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作において、作業開始を判断してから原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <p>【格納容器窒素供給ライン西側接続口を使用した原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場対応を重大事故等対応要員 6名にて実施した場合、<u>135 分</u>以内で可能である。 <p>【格納容器窒素供給ライン東側接続口を使用した原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場対応を重大事故等対応要員 6名にて実施した場合、<u>115 分</u>以内で可能である。 <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、窒素供給用ホース等の接続は速やかに作業ができるよう、可搬型窒素供給装置の保管場所に使用工具及び窒素供給用ホースを配備する。車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.7.4)</p>	<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、緊急時対策要員 2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>可搬式窒素供給装置</u>による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始まで<u>1時間 40 分</u>以内で可能である。</p> <p>なお、本操作は、格納容器ベント後に時間が経過した後の操作であることから、大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下しているため、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.7.4-5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②の相違 ・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、供給開始前に全ての窒素ガスを供給するための接続口にホースを接続するため、接続口により対応人数、想定時間は変わらない ・運用の相違 【東海第二】 ⑨の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 全交流動力電源喪失時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合は、<u>サプレッション・チェンバ・プール水</u>以外の水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施しているため、<u>サプレッション・チェンバ・プール水位</u>が上昇するが、<u>外部水源注水制限値</u>に到達した場合は、このスプレイを停止するため、原子炉格納容器内の圧力を<u>620kPa[gage]</u>以下に抑制できる見込みがなくなることから、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施し、原子炉格納容器の過圧破損を防止する。</p> <p>また、原子炉格納容器内でジルコニウムー水反応により発生した水素ガスが<u>原子炉建屋</u>に漏えいする可能性があることから、<u>原子炉建屋オペレーティングフロア</u>天井付近の水素濃度、非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度及び<u>原子炉建屋オペレーティングフロア</u>以外のエリアの水素濃度並びに静的触媒式水素再結合器動作監視装置の出入口温度の監視を行い、<u>原子炉建屋内</u>において異常な水素ガスの漏えいを検知した場合は原子炉格納容器内に滞留した水素ガスを排出することで、<u>原子炉建屋</u>への水素ガスの漏えいを防止する。</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合は、<u>サプレッション・チェンバ</u>以外の水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施しているため、<u>サプレッション・プール水位</u>が上昇するが、<u>サプレッション・プール水位指示値</u>が<u>通常水位+6.5m</u>に到達した場合は、<u>サプレッション・チェンバ</u>の格納容器ベント排気ラインの水没を防止するために原子炉格納容器内へのスプレイを停止し、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施し、原子炉格納容器の過圧破損を防止する。</p> <p>また、原子炉格納容器内でジルコニウムー水反応により発生した水素ガスが<u>原子炉建屋原子炉棟</u>に漏えいする可能性があることから、<u>原子炉建屋原子炉棟6階天井付近</u>の水素濃度、<u>原子炉建屋原子炉棟2階</u>及び<u>原子炉建屋原子炉棟地下1階</u>のハッチ等の貫通部付近の水素濃度並びに静的触媒式水素再結合器動作監視装置にて静的触媒式水素再結合器の出入口温度の監視を行い、<u>原子炉建屋原子炉棟内</u>において異常な水素の漏えいを検知した場合は原子炉格納容器内に滞留した水素を排出することで、原子炉建屋原子炉棟への水素の漏えいを防止する。</p> <p>第一弁(S/C側又はD/W側)を中央制御室からの遠隔操作により開できない場合は、遠隔人力操作機構による現場操作(二次格納施設外)を実施する。</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失時の対応手順</p> <p>a. <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合及び<u>残熱代替除去系</u>の運転が期待できない場合は、<u>サプレッション・チェンバ以外の水源</u>を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施しているため、<u>サプレッション・プール水位</u>が上昇するが、<u>サプレッション・プール水位指示値</u>が<u>通常水位+約1.3m</u>に到達した場合は、<u>このスプレイを停止するため、原子炉格納容器内の圧力を853kPa[gage]以下に抑制できる見込みがなくなること</u>から、<u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施し、原子炉格納容器の過圧破損を防止する。</p> <p>また、原子炉格納容器内でジルコニウムー水反応により発生した水素ガスが<u>原子炉棟</u>に漏えいする可能性があることから、<u>原子炉棟4階(燃料取替階)</u>天井付近の水素濃度、<u>非常用ガス処理系吸込配管付近の水素濃度</u>及び<u>原子炉棟4階(燃料取替階)以外のエリアの水素濃度</u>並びに静的触媒式水素処理装置の出入口温度の監視を行い、<u>原子炉棟内</u>において異常な水素ガスの漏えいを検知した場合は原子炉格納容器内に滞留した水素ガスを排出することで、<u>原子炉棟への水素ガスの漏えい</u>を防止する。</p>	<p>島根2号炉は、可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の成立性を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 ベント実施基準の相違 設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉(Mark-I改)と柏崎6/7(ABWR)の最高使用圧力の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>なお、格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は、プルームの影響による被ばくを低減させるため、運転員は待避室へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。</p> <p>格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系が使用可能な場合は、一次隔離弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、二次隔離弁については、一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。全交流動力電源喪失時は、現場手動にて系統構成を行うとともに原子炉建屋原子炉区域の系統構成は事前に着手する。</p> <p>(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) i. 手順着手の判断基準 [原子炉建屋原子炉区域の系統構成] 全交流動力電源喪失時に、早期の電源復旧が見込めない場合。 [格納容器ベント準備]</p>	<p><u>第二弁及び第二弁バイパス弁を操作する第二弁操作室は、必要な要員を収容可能な遮蔽に囲まれた空間とし、第二弁操作室空気ポンベユニットにて正圧化することにより外気の流入を一定時間遮断し、格納容器圧力逃がし装置を使用する際のプルームの影響による操作員の被ばくを低減する。</u>また、格納容器ベントを実施した際のプルームの影響による被ばくを低減するため、<u>中央制御室待避室へ待避及び第二弁操作室にて待機し、プラントパラメータを中央制御室待避室内のデタ表示装置(待避室)により継続して監視する。</u></p> <p>格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、第一弁を閉じ、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>フィルタ装置出口弁</u>については、第一弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>全交流動力電源喪失時は、現場手動にて系統構成を行う。</p> <p>(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) i.) 手順着手の判断基準</p>	<p>なお、格納容器フィルタベント系を使用する場合は、プルームの影響による被ばくを低減させるため、運転員は<u>中央制御室待避室へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。</u></p> <p>格納容器ベント実施中において、<u>残留熱除去系又は残</u> <u>留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が1</u> <u>系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度</u> <u>の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子</u> <u>炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素</u> <u>供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用</u> <u>可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa</u> <u>[gage] (1 Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C 未満</u> <u>及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未</u> <u>満であることを確認した場合は NGC N2 トーラス出口</u> <u>隔離弁又は NGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉</u> <u>し、格納容器ベントを停止することを基本として、その</u> <u>他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応す</u> <u>る。なお、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁又は NGC</u> <u>非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁</u>については、<u>NG</u> <u>C N2 トーラス出口隔離弁又は NGC N2 ドライウェ</u> <u>ル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が</u> <u>更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合</u> <u>に全閉する。</u></p> <p>全交流動力電源喪失時は、現場手動にて系統構成を行う。</p> <p>(a) <u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)</u> i) 手順着手の判断基準</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 ②の相違 <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>④の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2 号炉は、管理区域内での系統構成不要(以下、⑪の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2 号炉 (Mark-I 改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑪の相違</p>
			<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑪の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>炉心損傷を判断した場合※1において、炉心の著しい損傷の緩和及び原子炉格納容器の破損防止のために必要な操作が完了した場合※2。</u></p> <p>※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力容器への注水を実施する必要がある場合、又は原子炉格納容器の破損を防止するために原子炉格納容器内ヘスプレイを実施する必要がある場合は、これらの操作を完了した後に格納容器ベントの準備を開始する。ただし、発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の冷却ができない場合は、速やかに格納容器ベントの準備を開始する。</p>	<p><u>炉心損傷を判断した場合※1において、全交流動力電源喪失時の場合に残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱ができない場合において、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達した場合※2。</u></p> <p>※1:格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チャンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の温度及び圧力の制御ができない場合は、速やかに格納容器ベントの準備を開始する。</p>	<p><u>全交流動力電源喪失時に、早期の電源復旧が見込めず、炉心損傷を判断した場合※1において、格納容器ベント移行条件※2に達した場合。</u></p> <p>※1 : 格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2 : 原子炉格納容器圧力が 640kPa[gage]に到達した場合に格納容器ベント準備を開始する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>ベント準備基準の相違</p>
<p>ii. 操作手順</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7.1図に、概要図を第1.7.27図に、タイムチャートを第1.7.28図及び第1.7.29図に示す。</p> <p>[W/Wベントの場合(D/Wベントの場合、手順⑪以外は同様)]</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉建屋原子炉区域の系統構成を現場運転員に指示する。</p> <p>②現場運転員E及びFは、非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口Uシール隔離弁の全閉操作を実施する。</p>	<p>ii) 操作手順</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-1図及び第1.7-2図に、概要図を第1.7-18図に、タイムチャートを第1.7-19図に示す。</p> <p>【S/C側ベントの場合 (D/W側ベントの場合、手順⑦以外は同様。)】</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備を依頼する。</p>	<p>ii 操作手順</p> <p>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作)の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.7-1図に、概要図を第1.7-27図に、タイムチャートを第1.7-28図及び第1.7-29図に示す。</p> <p>[W/Wベントの場合 (D/Wベントの場合、手順⑪以外は同様)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チャンバ・プール水位外部水源注水制限(ベントライン-1m)以下であることを確認し、格納容器圧力逃がし装置によりW/W側から格納容器ベント実施の準備を開始するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チャンバ・プール水位外部水源注水制限を越えていいる場合はD/W側からの格納容器ベント実施の準備を開始するよう指示する)。</p> <p>④当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>⑤中央制御室運転員A及びBは、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>⑦中央制御室運転員A及びBは、FCVS制御盤にてフィルタ装置水位指示値が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水張りが完了していることを確認する。</p> <p>⑥中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉を確認する。</p> <p>⑧現場運転員C及びDは、フィルタベント大気放出ラインドレン弁を全閉、水素バイパスライン止め弁を全開とする。また、耐圧強化ベント弁</p>	<p>②災害対策本部長代理は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備のため、第二弁操作室に重大事故等対応要員を派遣し、発電長に報告する。</p> <p>③発電長は、格納容器圧力逃がし装置によるS/C側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員等に指示する(S/C側からの格納容器ベントができない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する。)。</p> <p>④発電長は、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>⑤運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>⑥運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁、換気空調系一次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認する。</p> <p>⑦^a S/C側ベントの場合 運転員等は原子炉建屋付属棟にて、第一弁(S/C側)を遠隔人力操作機構による操作で全開</p>	<p>①当直長は、手順着手の判断基準に基づき、格納容器フィルタベント系によるW/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する(W/W側からの格納容器ベントができるない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。</p> <p>②当直長は、緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>③中央制御室運転員Aは、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>④中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の系統構成としてSGT NGC連絡ライン隔離弁、SGT NGC連絡ライン隔離弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、NGC常用空調換気入口隔離弁、NGC常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及びSGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁の全開を確認する。</p> <p>⑥現場運転員B及びCは、NGC常用ガス処理入口隔離弁を遠隔手動弁操作機構にて全開とする。NGC常用ガス処理入口隔離弁の開操作</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 柏崎 6/7は、ベント実施基準を記載 <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑪の相違 ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑫の相違 島根 2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため起動時に水張り不要 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・運用、設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ドレ

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>の全閉を遠隔手動弁操作設備の開度指示にて確認し、二次隔離弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開(流路面積約 50%開)とする。二次隔離弁の開操作ができない場合は、<u>二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開(流路面積約 50%開)</u>とする。</p> <p>⑨中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を<u>当直副長</u>に報告する。</p> <p>⑩当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき</u>、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑪<u>当直副長</u>は、原子炉格納容器内の圧力及び水位、並びに原子炉建屋内の水素濃度に関する情報収集を適宜行い、<u>当直長に報告する</u>。また、<u>当直長は原子炉格納容器内の圧力及び水位、並びに原子炉建屋内の水素濃度に関する情報を、緊急時対策本部に報告する</u>。</p> <p>⑫当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき</u>、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑬<u>当直副長</u>は、以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中に、<u>サプレッション・チャンバー・プール水位</u>が「<u>真空破壊弁高さ</u>」に到達 	<p>とする。</p> <p>⑦^bD／W側ベントの場合 第一弁 (S／C側) が開できない場合は、運転員等は原子炉建屋付属棟にて、第一弁 (D／W側) を遠隔人力操作機構による操作で全開とする。</p> <p>⑧運転員等は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を<u>発電長</u>に報告する。</p> <p>⑨発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を<u>災害対策本部長代理</u>に報告する。</p> <p>⑩発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を<u>災害対策本部長代理</u>に報告する。</p> <p>⑪発電長は、以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員等に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中に、<u>サプレッション・プール水位</u>指示値が<u>通常水位 + 6.5m</u>に到達した場合。 	<p>ができない場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作機構にて全開とする。</p> <p>⑦中央制御室運転員Aは、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を<u>当直長</u>に報告する。</p> <p>⑧当直長は、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を<u>緊急時対策本部</u>に報告する。</p> <p>⑨当直長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位、並びに原子炉建物水素濃度に関する情報収集を適宜行い、<u>緊急時対策本部に報告する</u>。</p> <p>⑩当直長は、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの開始を<u>緊急時対策本部</u>に報告する。</p> <p>⑪当直長は、以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中に、<u>サプレッション・プール水位</u>指示値が<u>通常水位 + 約 1.3m</u>に到達した場 	<p>ン弁全閉運用であり、また、水素バイパスラインに止め弁を設置していないため、操作不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁（二次隔離弁）を全開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯⑰の相違 ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、ベント準備完了後、パラメータ等を緊急時対策本部へ報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6, 7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・体制の相違 <p>【柏崎 6, 7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>した場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋オペレーティングフロア天井付近の水素濃度が <u>2.2vol%</u>に到達した場合。 <p>⑪^a W/W ベントの場合</p> <p>現場運転員 C 及び D は, 一次隔離弁(サプレッション・チャンバ側)を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑪^b D/W ベントの場合</p> <p>現場運転員 C 及び D は, 一次隔離弁(ドライウェル側)を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント操作を開始する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A 及び B は, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを, 格納容器内圧力指示値の低下又は原子炉建屋水素濃度指示値が安定若しくは低下, フィルタ装置入口圧力指示値の上昇, フィルタ装置出口放射線モニタ指示値の上昇により確認し, 当直副長に報告する。また, 当直長は, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A 及び B は, FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値を確認し, 水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。また, 当直長は, フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。</p>	<p>・原子炉建屋水素濃度指示値が <u>2.0vol%</u>に到達した場合。</p> <p>⑫重大事故等対応要員は第二弁操作室にて, 第二弁を遠隔人力操作機構にて全開とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。第二弁の開操作ができない場合は, 第二弁バイパス弁を遠隔人力操作機構にて全開とし, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑬運転員等は中央制御室にて, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことをドライウェル圧力及びサプレッション・チャンバ圧力指示値の低下, 並びにフィルタ装置圧力及びフィルタ装置スクラビング水温度指示値の上昇により確認するとともに, フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 指示値の上昇により確認し, 発電長に報告する。また, 発電長は, 格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを災害対策本部長代理に報告する。</p>	<p>合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉棟の水素濃度指示値が <u>2.5vol%</u>に到達した場合。 <p>⑫^a W/W ベントの場合</p> <p>現場運転員 B 及び C は, N G C N 2 トーラス出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑫^b D/W ベントの場合</p> <p>現場運転員 B 及び C は, N G C N 2 ドライウェル出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベント操作を開始する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A は, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベントが開始されたことを, 格納容器内圧力指示値の低下又は原子炉建屋水素濃度指示値が安定若しくは低下, 並びに第1ベントフィルタスクラバ容器圧力及びスクラバ容器温度指示値の上昇により確認するとともに, 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 指示値の上昇により確認し, 当直長に報告する。また, 当直長は, 格納容器フィルタベント系による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。</p> <p>⑯中央制御室運転員 A は, 重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値を確認し, 水位調整が必要な場合は当直長に報告する。また, 当直長は, 第1ベントフィルタスクラバ容器の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。</p>	<p>違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>ベント実施基準の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②, ⑯の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯, ⑰の相違</p> <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は, ベントが開始されたことを格納容器水素/酸素濃度, スクラバ容器圧力及びベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) で確認</p> <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑯の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は, 原子炉格納容器ベント実施後のスクラバ容器水位の監視に関する手順を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑯中央制御室運転員 A 及び B は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1 系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系が使用可能な場合は、一次隔離弁(サプレッショ・チェンバ側又はドライウェル側)を全閉するよう現場運転員に指示する。</p>	<p>⑰運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、格納容器ベント停止判断をする。</p>	<p>⑮当直長は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1 系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C 未満及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、NGC N2 トーラス出口隔離弁又はNGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉するよう運転員に指示する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 ⑯の相違 記載方針の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉 (Mark-I 改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、除熱機能が 1 系統回復した状態においては、ベント弁電源も復旧しているため、中央制御室からの遠隔操作にて一次隔離弁を全閉 記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 【東海第二】
<p>⑰現場運転員 C 及び D は、遠隔手動弁操作設備により一次隔離弁(サプレッショ・チェンバ側又はドライウェル側)の全閉操作を実施する。</p>	<p>⑯運転員等は原子炉建屋付属棟にて、遠隔人力操作機構により第一弁 (S/C 側又はD/W側) の全閉操作を実施する。</p>	<p>⑯中央制御室運転員 A は、NGC N2 トーラス出口隔離弁又はNGC N2 ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、除熱機能が 1 系統回復した状態においては、ベント弁電源も復旧しているため、中央制御室からの遠隔操作にて一次隔離弁を全閉 記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 【東海第二】
<p>⑲中央制御室運転員 A 及び B は、一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に 1 系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全閉するよう現場運転員に指示する。</p>		<p>⑰当直長は、NGC N2 トーラス出口隔離弁又はNGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に 1 系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 【東海第二】
<p>⑳現場運転員 C 及び D は、遠隔手動弁操作設備により二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p>		<p>⑱中央制御室運転員 A は、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii. 操作の成立性</p> <p><u>上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員2名(操作者及び確認者)及び現場運転員4名にて作業を実施し、作業開始を判断してから格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約75分で可能である。</u></p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>現場からの第一弁(S/C側)操作の場合</u> <u>現場対応を運転員等(当直運転員)3名にて作業を実施した場合、125分以内で可能である。</u> ・<u>現場からの第一弁(D/W側)操作の場合</u> <u>現場対応を運転員等(当直運転員)3名にて作業を実施した場合、140分以内で可能である。</u> <p><u>また、格納容器ベント準備開始を判断してから第二弁操作室までの移動は45分以内で可能である。</u></p> <p><u>第二弁操作室正圧化基準到達から第二弁操作室の正圧化開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>第二弁操作室空気ボンベユニットによる第二弁操作室の正圧化</u> <u>現場対応を重大事故等対応要員3名にて作業を実施した場合、4分以内で可能である。</u> <p>格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>現場操作(第二弁)遠隔操作不可の場合</u> 	<p>iii 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>現場からのNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合</u> <u>中央制御室運転員1名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、1時間20分以内で可能である。</u> <p>格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>現場からのNGC N2トーラス出口隔離弁操作の場合</u> 	<p>島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後に更に安定した状態になった場合の手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、格納容器ベント準備とベント開始を分けて記載 ・運用の相違 【東海第二】 ⑯の相違 ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑰の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ⑯の相違 ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違 ・運用の相違 【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>遠隔手動弁操作設備の操作については、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。<u>操作場所は原子炉建屋内の原子炉区域外に設置することに加え、あらかじめ遮蔽材を設置することで作業時の被ばくによる影響を低減している。また、操作前にモニタリングを行い接近可能であることを確認し防護具を確実に装着して操作する。</u></p>	<p><u>現場対応を重大事故等対応要員3名にて作業を実施した場合、30分以内で可能である。</u></p> <p><u>【S/C側ベント】</u> <u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、第一弁（S/C側）操作を現場にて実施した場合、125分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達後、第二弁操作を現場にて実施した場合、30分以内で可能である。（総要員数：運転員等3名、重大事故等対応要員3名、総所要時間：155分以内）</u></p> <p><u>【D/W側ベント】</u> <u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、第一弁（D/W側）操作を現場にて実施した場合、140分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達後、第二弁操作を現場にて実施した場合、30分以内で可能である。（総要員数：運転員等3名、重大事故等対応要員3名、総所要時間：170分以内）</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>遠隔人力操作機構については、速やかに操作ができるよう、汎用電動工具（電動ドライバ）を操作場所近傍に配備する。</p>	<p><u>作の場合</u> <u>現場運転員 2名にて作業を実施した場合、1時間 30 分以内で可能である。</u></p> <p><u>・現場からのNGC N2 ドライウェル出口隔離弁操作の場合</u> <u>現場運転員 2名にて作業を実施した場合、1時間 30 分以内で可能である。</u></p> <p><u>【W/Wベントの場合】</u> <u>格納容器ベント移行条件到達後、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間 20 分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2 トーラス出口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間 30 分以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員 1名、現場運転員 2名、総想定時間：2時間 50 分以内）</u></p> <p><u>【D/Wベントの場合】</u> <u>格納容器ベント移行条件到達後、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間 20 分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2 ドライウェル出口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間 30 分以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員 1名、現場運転員 2名、総想定時間：2時間 50 分以内）</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>遠隔手動弁操作機構の操作については、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。</p>	<p>【東海第二】 ⑯の相違 ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑰の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、遠隔手動弁操作機構の操作時における作業員の被ばく評価結果より、遮蔽材は不要</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、作業エリアにはバッテリー内蔵型LED照明を配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行する。</p> <p>(添付資料 1.7.3-1)</p>	<p>また、作業エリアには蓄電池内蔵型照明を配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及びLEDライトをバックアップとして携行する。</p>	<p>また、作業エリアには電源内蔵型照明を配備しており、建物内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行する。</p> <p>(添付資料 1.7.4-1(2), 添付資料 1.7.7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、ベント実施に伴う現場操作地点等における被ばく評価について記載</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、重大事故対策の成立性及びベント実施に伴う現場操作地点等における被ばく評価に関する添付資料と紐付け</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
	<p>(b) 第二弁操作室の正圧化</p> <p>格納容器圧力逃がし装置を使用する際に、第二弁操作室を第二弁操作室空気ポンベユニットにより加圧し、第二弁操作室の居住性を確保する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)b. (b) 第二弁操作室の正圧化」の操作手順と同様である。</p>		
<p>(c) フィルタ装置水位調整(水張り)</p> <p>フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)a. (c) フィルタ装置水位調整(水張り)」の操作手順と同様である。</p>	<p>(c) フィルタ装置スクラビング水補給</p> <p>フィルタ装置の水位が待機時水位下限である2,530mmを下回り下限水位である1,325mmに到達する前までに、西側淡水貯水設備、代替淡水貯槽又は淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)b. (c) フィルタ装置スクラビング水補給」の操作手順と同様である。</p>	<p>(b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)</p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、第1ベントフィルタスクラバ容器補給水ラインから第1ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)a. (b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)」の操作手順と同様である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p>
<p>(d) フィルタ装置水位調整(水抜き)</p> <p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気さ</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>れたガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内及びフィルタ装置内で凝縮し、その凝縮水がフィルタ装置に溜まることでフィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合、又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合はフィルタ装置機能維持のためフィルタ装置の排水を実施する。</p> <p>ドレン移送ポンプの電源は、代替交流電源設備から受電可能である。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1 (1) a. (d) フィルタ装置水位調整(水抜き)」の操作手順と同様である。</p> <p>(e) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ 格納容器ベント停止後において、スクラバ水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、フィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることにより、スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパージを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)a. (e) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスパージ」の操作手順と同様である。</p>	<p>(e) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 格納容器ベントを実施した際には、原子炉格納容器内に含まれる非凝縮性ガスがフィルタ装置を経由して大気へ放出されることから、フィルタ装置内での水素爆発を防止するため、可搬型窒素供給装置によりフィルタ装置内を不活性ガス（窒素）で置換する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)b. (e) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換」の操作手順と同様である。</p> <p>(f) フィルタ装置スクラビング水移送 水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止するため、フィルタ装置スクラビング水をサプレッション・チェンバへ移送する。移送ポンプの電源は、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車から受電可</p>	<p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容器フィルタベント系の配管内及び第1ベントフィルタスクラバ容器内で凝縮し、その凝縮水が第1ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断した場合は、格納容器フィルタベント系機能維持のため第1フィルタベントスクラバ容器の排水を実施する。</p> <p>ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は、代替交流電源設備から受電可能である。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) a. (c) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）」の操作手順と同様である。</p> <p>(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 格納容器ベント停止後において、スクラビング水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、第1ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮により第1ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となることにより、スクラビング水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器フィルタベント系の窒素ガスによるパージを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) a. (d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ」の操作手順と同様である。</p>	<p>島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉の金属フィルタは解析上閉塞しないことを確認しており、差圧計は設置不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、スクラバ容器水位調整（水抜き）に電動弁を使用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスパ</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>能である。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) b. (f) フィルタ装置スクラビング水移送」の操作手順と同様である。</p>		<p>ージ ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ) を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p>
<p>(f) フィルタ装置スクラバ水 pH 調整</p> <p>フィルタ装置水位調整(水抜き)によりスクラバ水に含まれる薬液が排水されることでスクラバ水の pH が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) a. (f) フィルタ装置スクラバ水 pH 調整」の操作手順と同様である。</p>	<p>(e) 第 1 ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水 pH 調整</p> <p>第 1 ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き)によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水の pH が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は、代替交流電源設備から受電可能である。</p>	<p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) a. (e) 第 1 ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水 pH 調整」の操作手順と同様である。</p> <p>b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</p> <p>中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給」の操作手順と同様である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 <p>島根 2 号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給</p> 設備の相違 【柏崎 6/7】 <p>島根 2 号炉は、薬液の均一化のため、循環運転を行うため、ポンプ・電動弁の受電を実施</p>
<p>(d) 原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換</p> <p>格納容器ベント停止後における水の放射線分解によって発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制、及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内を不活性ガス(窒素)で置換する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1) b. (d) 原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換」の操作</p>			<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 <p>⑨の相違</p> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 <p>島根 2 号炉は、全交流動力電源喪失時の格納容器への窒素ガス供給について記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</p> <p><u>格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置の水位調整準備として、乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施する。</u></p> <p><u>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)a. (b) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」の操作手順と同様である。</u></p> <p>(g) ドレン移送ライン窒素ガスページ</p> <p><u>フィルタ装置水位調整(水抜き)後は、フィルタ装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を防止するため、窒素ガスによるページを実施し、排水ラインの残留水をサプレッション・チェンバに排水する。</u></p> <p><u>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)a. (g) ドレン移送ライン窒素ガスページ」の操作手順と同様である。</u></p> <p>(h) ドレンタンク水抜き</p> <p><u>ドレンタンクが水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維持のため排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は、代替交流電源設備から受電可能である。</u></p> <p><u>なお、操作手順については、「1.7.2.1(1)a. (h) ドレンタンク水抜き」の操作手順と同様である。</u></p>	<p>手順と同様である。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため起動時に水張り不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉のドレン移送設備は常時満水状態であるため、窒素ガスによる不活性化は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 <u>代替循環冷却系への代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順</u>については、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>残留熱除去系又は代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による減圧及び除熱の手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。</p> <p>原子炉建屋内の水素濃度監視手順については、「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>水源から接続口までの可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>復水移送ポンプ, 電動弁, 中央制御室監視計器類への電源供給手順及び代替交流電源設備への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 <u>残留熱除去系海水系, 緊急用海水系及び代替残留熱除去系海水系</u>による冷却水確保手順については、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>残留熱除去系による減圧及び除熱手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。</p> <p>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御手順については、「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>原子炉建屋内の水素濃度監視手順については、「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに水源から接続口への可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置, 可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車, 常設代替直流電源設備として使用する緊急用125V系蓄電池又は可搬型代替直流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器による代替循環冷却系ポンプ, 移送ポンプ, 電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置, 可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備として使用する可搬</p>	<p>1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 <u>残留熱代替除去系への原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保手順</u>については、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。</p> <p>残留熱除去系又は格納容器代替スプレイ系(常設／可搬型)による減圧及び除熱手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。</p> <p>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度抑制手順については、「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>原子炉建物内の水素濃度監視手順については、「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>輪谷貯水槽(西)への水の補給手順並びに水源から接続口までの大量送水車による送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要となる補給手順等」にて整備する。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機, 可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による残留熱代替除去ポンプ, ドレン移送ポンプ, 電動弁及び中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機, 可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車, 大量送水車及び可搬式窒素供給装置への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、可搬型の原子炉補機代替冷却系を整備。東海第二は、常設の緊急用海水系を整備 ・記載表現の相違 【東海第2】 島根2号炉は、原子炉格納容器の破損防止に使用する格納容器代替スプレイ系についてもリンク先を記載 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、可燃性ガス濃度制御系についてリンク先を記載 ・設備の相違 【東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違 ・運用の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、フィルタベント系の窒素パ

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.7.2.3 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.7-30図に示す。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合は、<u>代替格納容器スプレイ冷却系(常設)</u>によるスプレイを実施しながら原子炉格納容器の圧力及び温度の監視を行うとともに、格納容器ベント操作に備え、格納容器pH制御装置による薬液の注入を行う。</p> <p>代替原子炉補機冷却系の設置が完了し、代替循環冷却系が起動できる場合は、<u>代替循環冷却系</u>による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p> <p>また、原子炉圧力容器の破損を判断した後に代替循環冷却系が起動できる場合は、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p>	<p>操作の判断、確認に係る計装設備に関する手順については、「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。</p> <p>1.7.2.3 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.7-20図に示す。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合は、<u>サプレッション・プール水pH制御装置</u>による薬液注入を行うとともに、代替格納容器スプレイにより原子炉格納容器内の冷却を実施しながら原子炉格納容器の圧力及び温度の監視を行う。</p> <p>残熱除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が喪失した場合は、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に優先し、内部水源である代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。</p> <p>型代替低圧電源車、可搬型代替注水中型ポンプ、可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置用電源車への燃料給油手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については、「1.15 事故時の計装に関する手順等」に整備する。</p> <p>1.7.2.3 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.7-30図に示す。</p> <p>炉心の著しい損傷が発生した場合には、<u>サプレッション・プール水pH制御系及び残熱代替除去系</u>によるドライウェルpH制御を行う。その後、<u>格納容器代替スプレイ系(可搬型)</u>によるスプレイを実施しながら原子炉格納容器の圧力及び水位の監視を行い、格納容器ベントに備える。</p> <p>原子炉補機代替冷却系の設置が完了し、残熱代替除去系が起動できる場合は、<u>残熱代替除去系</u>による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</p> <p>残熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保を実施する際の接続口の選択は、緊急時対策要員による操作対象弁が少ないものを優先して使用する。優先順位は以下のとおり。</p> <p>優先①：原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保 (操作対象弁2弁)</p> <p>優先②：原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保 (操作対象弁4弁)</p>	<p>ージを継続するため、燃料補給が必要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機により供給するため、可搬式窒素供給装置に給油。東海第二は窒素供給装置用電源車に給油</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・記載表現の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、原子炉補機代替冷却系使用時の接続口選択の優先順位を記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>代替循環冷却系が起動できない場合は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により格納容器ベントによる減圧を行う。</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントは、弁の駆動電源及び空気源がない場合、現場での手動操作を行う。</p> <p>なお、格納容器圧力逃がし装置を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できる W/W を経由する経路を第一優先とする。W/W ベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/W を経由してフィルタ装置を通る経路を第二優先とする。</p> <p>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱又は格納容器ベント実施後は、残留熱除去系の復旧を行い、長期的な原子炉格納容器内の除熱を実施する。</p>	<p>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱ができない場合は、外部水源を使用した代替格納容器スプレイを実施する。外部水源を使用するためサプレッション・プール水位が上昇し、サプレッション・プール水位指示値が通常水位 +6.5m に到達した場合は、外部水源を使用した代替格納容器スプレイを停止し、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。</p> <p>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントは、弁の駆動電源がない場合、現場での手動操作を行う。</p> <p>なお、格納容器圧力逃がし装置を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できる S/C を経由する経路を第一優先とする。S/C 側ベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/W を経由してフィルタ装置を通る経路を第二優先とする。</p> <p>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱又は格納容器ベント実施後は、残留熱除去系の復旧を行い、長期的な原子炉格納容器の除熱を実施する。</p> <p><u>代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する際の系統の選択は、常設低圧代替注水系ポンプによる代替格納容器スプレイ冷却系と配管を共有しない系統を優先して使用する。優先順位は以下のとおり。</u></p> <p>優先①：代替循環冷却系 A 系 優先②：代替循環冷却系 B 系</p> <p>(添付資料1.7.6, 添付資料1.7.9)</p>	<p>残熱代替除去系による原子炉格納容器の除熱ができない場合は、外部水源を使用した原子炉格納容器へのスプレイを実施する。外部水源を使用するためサプレッション・プール水位が上昇し、サプレッション・プール水位指示値が通常水位 + 約 1.3m に到達した場合は、<u>外部水源を使用した格納容器代替スプレイ系を停止し、格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。</u></p> <p>格納容器フィルタベント系による格納容器ベントは、弁の駆動電源がない場合、現場での手動操作を行う。</p> <p>なお、格納容器フィルタベント系を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できる W/W を経由する経路を第一優先とする。W/W ベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/W を経由して第1ベントフィルタスクラバ容器を通る経路を第二優先とする。</p> <p>残熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱又は格納容器ベント実施後は、残留熱除去系の復旧を行い、長期的な原子炉格納容器の除熱を実施する。</p> <p>(添付資料1.7.6, 添付資料1.7.9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、外部水源を使用した原子炉格納容器へのスプレイに関する事項を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】 島根 2 号炉は、残熱代替除去系を 1 系統設置し、原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う設計</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は、格納容器ベント操作及び炉心損傷、原子炉圧力容器破損後の注水及び除</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>熱の考え方について記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、酸素濃度基準ではなく、残留熱除去系等による原子炉格納容器内の除熱を開始した場合に、窒素ガス供給を行う</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考		
第1.7.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順				第1.7-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順				第1.7-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順				・設備の相違		
対応手段、対処設備、手順書一覧 (1/3)				対応手段、対処設備、手順書一覧 (1/2)				対応手段、対処設備、手順書一覧 (1/2)				【柏崎 6/7, 東海第二】		
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書
原子炉格納容器の過圧破損防止	原子炉格納容器による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	<p>フィルタ装置 よう素フィルタ ラブチャーディスク ドレン移送ポンプ ドレンタンク 遠隔干動介操作設備 遠隔空気駆動介操作用ポンベ 可搬式窒素供給装置 スクレバ水pH制御設備 フィルタベント遮蔽壁 配管遮蔽 不活性ガス系配管・弁 耐圧強化ペント系配管・弁 格納容器圧力逃がし装置配管・弁 遠隔空気駆動介操作設備配管・弁 ホース・接続口 原子炉格納容器 (サブレッショ・チエンバ、真空破壊弁を含む) 可搬型代替注水ポンプ (A-2級) ※5 常設代替交流電源設備 ※3 可搬型代替交流電源設備 ※3 代替所内電気設備 ※3 常設代替直流電源設備 ※3 防火水槽 ※5、※6 淡水貯水池 ※5、※6 第二代交替交流電源設備 ※3</p> <p>※1: 手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等」にて整備する。 ※2: 手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 ※3: 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 ※4: 手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。 ※5: 手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 ※6: 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」 [解説] 1 b) 項を満足するための代替淡水源 (措置)</p>	重 大 事 故 等 対 処 設 備	事故時運転操作手順書 (シビアアクシデント) 「PCV制御」「R/B制御」 AM設備別操作手順書 「炉心損傷後PCVベント (フィルタベント使用 S/C)」 「炉心損傷後PCVベント (フィルタベント使用 D/W)」 多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」 「フィルタベント水位調整 (水張り)」 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」 「フィルタベント停止後のN₂バージ」 「フィルタ装置スクレバ水pH調整」 「ドレン移送ラインルバージ」 「ドレンタンク水抜き」	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領 可搬型代替注水大型ポンプ※1 ホース	重 大 事 故 等 対 処 設 備	第1ベントフィルタスクラバ容器 第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器 圧力開放板 遠隔手動弁操作機構 可搬式窒素供給装置 窒素ガス制御系 配管・弁 格納容器フィルタベント系 配管・弁 ホース・接続口 原子炉格納容器 (サブレッショ・チエンバ、真空破壊装置を含む) 常設代替交流電源設備※2 可搬型代替交流電源設備※2 代替所内電気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「放出」 AM設備別操作要領書 「FCVSによる格納容器ベント」 「第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整」 原子力災害対策手順書 「第1ベントフィルタスクラバ容器への水補給」 「大量送水車を使用した送水」				
				輪谷貯水槽 (西) ※1、※3 ドレン移送ポンプ 薬品注入タンク 大量送水車 ※1 ホース・接続口										
				金交流動力電源										
				遠隔手動弁操作機構										
				重 大 事 故 等 対 処 設 備										
				事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「放出」										
				AM設備別操作要領書 「FCVS (遠隔手動弁操作機構) による格納容器ベント」										
				外部電源系及び非常用ディーゼル発電機 (全交流動力電源)										
				重 大 事 故 等 対 処 設 備										
				非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領										
				重 大 事 故 等 対 処 設 傷										
				事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「放出」										
				不活性ガス系統 (窒素ガス) 内の置換										
				可搬式窒素供給装置 ホース・接続口										
				重 大 事 故 等 対 処 設 傷										
				事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「放出」										
				原子炉格納容器の過圧破損防止										
				重 大 事 故 等 対 処 設 傷										
				事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「放出」										
				原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置换」										
				負 壓 防 止 器										
				可搬式窒素供給装置 ホース・接続口 窒素ガス代替注入系 配管・弁										
				重 大 事 故 等 対 処 設 傷										
				原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置换」										
				自 主 対 策 設 備										
				重 大 事 故 等 対 処 設 傷										
				事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「放出」										
				島根2号炉は、残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱について、対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/2) にて記載。東海第二は、現場操作、不活性ガスによる系統内の置換及び原子炉格納容器負圧破損防止について、対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/2) にて記載										
				・記載表現の相違										
				【柏崎 6/7】										
				柏崎 6/7 は、現場操作、不活性ガスによる系統内の置換及び原子炉格納容器負圧破損の防止について、対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/3) にて記載										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考							
対応手段、対処設備、手順書一覧 (3/3)				対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/2)				対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/2)											
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書					
原子炉格納容器の過圧破損防止	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	復水移送ポンプ 代替原子炉循環冷却系※2 可燃型代替海水ポンプ(A-2級)※5 サブレッショング・チャンバ 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・ポンプ 高圧か心往水系配管・弁 復水補給水系配管・弁 給水系配管・弁・スパージャ 格納容器スプレイ・ヘッド ホース 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※3 可燃型代替交流電源設備※3 代替内底気設備※3 燃料補給設備※3	手順書 事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「代替循環冷却系によるPCV内の減圧及び除熱」	原子炉格納容器の過圧破損防止	現地操作 不活性ガス(窒素)による系統内の置換	遠隔入力操作機 第三余操作室空気ポンベユニット(空気ポンベ) 第二弁操作室差圧計 第二弁操作室遮蔽 第二弁操作室空気ポンベユニット(配管・弁)	重大事故等対処設備	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	原子炉格納容器の過圧破損防止	現地操作 不活性ガス(窒素)による系統内の置換	可燃型窒素供給装置 不活性ガス系配管・弁 耐圧強化ペント系配管・弁 格納容器圧力逃がし装置配管・弁 フルタ装置 常設代替交流電源設備※3 可燃型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	重大事故等対処設備	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	原子炉格納容器の過圧破損防止	現留熱代替ポンプ 残留熱除去系配管 原子炉捕獲機代替冷却系※4 サブレッショング・チャンバ 残留熱代替除去系配管・弁・ストレーナ 低圧原子炉代替冷却水系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッド ホース・接続口 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※2 代替内底気設備※2	重 大 事 故 等 対 処 設 備	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AN設備別操作要領書 「RHARによる格納容器除熱」	・設備の相違
格納容器内pH制御	格納容器内pH制御	代替格納容器スプレイ冷却系(常設)※1 格納容器下部注水系(常設)※4 格納容器pH制御設備	手順書 事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「PCV制御」 AM設備別操作手順書 「がんじゆ後格納容器注水」	原子炉格納容器の過圧破損防止	サブレッショングによる薬液注入	可燃型窒素供給装置 不活性ガス系配管・弁 耐圧強化ペント系配管・弁 格納容器圧力逃がし装置配管・弁 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備※3 可燃型代替交流電源設備※3 燃料給油設備※3	重大事故等対処設備	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「放出」 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	原子炉格納容器の過圧破損防止	サブレッショングによる薬液注入	薬液タンク 蓄圧タンク加压用窒素ガスボンベ サブレッショング・ブルー水pH制御装置 配管・弁 サブレッショング・チャンバ 残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッド サブレッショング・チャンバ 常設代替直流電源設備※3 可燃型代替直流電源設備※3 燃料給油設備※4	自主対策設備	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「放出」 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	原子炉格納容器の過圧破損防止	残留熱代替ポンプ 原子炉捕獲機代替冷却系 サブレッショング・チャンバ 残留熱代替除去系配管・弁・ストレーナ 格納容器スプレイ・ヘッド 原子炉圧力容器 常設代替交流電源設備※2 代替内底気設備※2	事故時操作要領書 (シビアアクシデント) 「除熱-1」 「除熱-2」 AN設備別操作要領書 「PHCによるサブレッショング・ブルー水pH制御」	【柏崎6/7、東海第二】 対応手段における対応設備の相違		
																・設備の相違 【柏崎6/7】 ①の相違 ・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、現場操作、不活性ガスによる系統内の置換及び原子炉格納容器負圧破損の防止について、対応手段、対処設備、手順書一覧(1/2)にて記載。東海第二は、代替循環冷却による原子炉格納容器内の減圧及び除熱について、対応手段、対処設備、手順書一覧(2/2)にて記載			

※1:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※2:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※3:手順は「1.4 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※4:手順は「1.8 原子炉格納容器下部の融融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

※5:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※6:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解説】1.b)項を満足するための代替淡水源(措置)

※1:手順については「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。
※2:手順については「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。
※3:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																						
<u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/3)</u>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備</th> <th>対応手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">原子炉格納容器の過圧破損防止</td> <td rowspan="2">全交流動力電源</td> <td rowspan="2">現地操作</td> <td>遠隔子動弁操作設備 遠隔空気駆動弁操作用ポンベ 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁</td> <td>事故時運転操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/B制御」 AH設備別操作手順書 「炉心損傷後PCVペント（フィルタペント使用（S/C））」 「炉心損傷後PCVペント（フィルタペント使用（D/W））」</td> </tr> <tr> <td>重大事故等対処設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>不活性ガス（窒素ガス）による系統内の置換</td> <td>可搬型室素供給装置 ホース・接続口</td> <td>多様なハザード対応手順 「フィルタペント停止後のN₂ページ」</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉格納容器負圧破損の防止</td> <td>可搬型大容量室素供給装置 ホース 可燃性ガス濃度制御系配管・弁</td> <td>多様なハザード対応手順 「可搬型格納容器室素供給設備によるPCV室素供給」</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>自立対策設備</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	原子炉格納容器の過圧破損防止	全交流動力電源	現地操作	遠隔子動弁操作設備 遠隔空気駆動弁操作用ポンベ 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁	事故時運転操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/B制御」 AH設備別操作手順書 「炉心損傷後PCVペント（フィルタペント使用（S/C））」 「炉心損傷後PCVペント（フィルタペント使用（D/W））」	重大事故等対処設備		-	不活性ガス（窒素ガス）による系統内の置換	可搬型室素供給装置 ホース・接続口	多様なハザード対応手順 「フィルタペント停止後のN₂ページ」		原子炉格納容器負圧破損の防止	可搬型大容量室素供給装置 ホース 可燃性ガス濃度制御系配管・弁	多様なハザード対応手順 「可搬型格納容器室素供給設備によるPCV室素供給」			自立対策設備					<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、現場操作、不活性ガスによる系統内の置換及び原子炉格納容器負圧破損の防止について、対応手段、対処設備、手順書一覧(1/2)にて記載
分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書																								
原子炉格納容器の過圧破損防止	全交流動力電源	現地操作	遠隔子動弁操作設備 遠隔空気駆動弁操作用ポンベ 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁	事故時運転操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/B制御」 AH設備別操作手順書 「炉心損傷後PCVペント（フィルタペント使用（S/C））」 「炉心損傷後PCVペント（フィルタペント使用（D/W））」																								
			重大事故等対処設備																									
	-	不活性ガス（窒素ガス）による系統内の置換	可搬型室素供給装置 ホース・接続口	多様なハザード対応手順 「フィルタペント停止後のN₂ページ」																								
	原子炉格納容器負圧破損の防止	可搬型大容量室素供給装置 ホース 可燃性ガス濃度制御系配管・弁	多様なハザード対応手順 「可搬型格納容器室素供給設備によるPCV室素供給」																									
		自立対策設備																										

※1: 手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※2: 手順は「1.5 最終ヒートシングへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。

※3: 手順は「1.1 災害の発生に関する手順等」にて整備する。

※4: 手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。

※5: 手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。

※6: 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解説】1-b)項を満足するための代替淡水源（措置）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																						
<p><u>第1.7.2表 重大事故等対処に係る監視計器</u></p> <p><u>監視計器一覧 (1/7)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td colspan="3">事故時操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/B制御」</td></tr> <tr> <td rowspan="10">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サプレッション・チャンバ・プール水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ気体温度 サプレッション・チャンバ・プール水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉建屋内の水素濃度</td><td>原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 静的触媒式水素再結合器動作監視装置</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C=1電圧 P/C D=1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧 AM用直流125V充電器蓄電池電圧</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			事故時操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/B制御」			判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・チャンバ・プール水位	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ気体温度 サプレッション・チャンバ・プール水温度	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 静的触媒式水素再結合器動作監視装置	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C=1電圧 P/C D=1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧 AM用直流125V充電器蓄電池電圧	<p><u>第1.7-2表 重大事故等対処に係る監視計器</u></p> <p><u>監視計器一覧 (2/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="10">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器旁囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サプレッション・チャンバ圧力</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サプレッション・プール水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ旁囲気温度 サプレッション・プール水温度</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器旁囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ (S/C)</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉建屋内の水素濃度</td><td>原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋原子炉棟6階 ・原子炉建屋原子炉棟2階 ・原子炉建屋原子炉棟地下1階</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サプレッション・プール水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サプレッション・チャンバ圧力</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ旁囲気温度 サプレッション・プール水温度</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） フィルタ装置入口水素濃度</td><td></td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チャンバ圧力	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ旁囲気温度 サプレッション・プール水温度	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ (S/C)	操作	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋原子炉棟6階 ・原子炉建屋原子炉棟2階 ・原子炉建屋原子炉棟地下1階	操作	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チャンバ圧力	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ旁囲気温度 サプレッション・プール水温度	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） フィルタ装置入口水素濃度		<p><u>第1.7-2表 重大事故等対処に係る監視計器</u></p> <p><u>監視計器一覧(1/6)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="10">判断基準</td><td>事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」</td><td>A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ)</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作要領書 「FCVSによる格納容器ベント」</td><td>原子炉圧力容器内の温度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 (SA) サプレッション・チャンバ圧力 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サプレッション・プール水位 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉棟内の水素濃度</td><td>原子炉建物水素濃度 ・原子炉棟地上4階 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>C-メタクリル酸電圧 D-メタクリル酸電圧 C-コードセンタ母線電圧 D-コードセンタ母線電圧 緊急用メタクリル電圧 SAコードセンタ母線電圧</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ)</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉棟内の水素濃度</td><td>原子炉建物水素濃度 ・原子炉棟地上4階 ・原子炉棟地上2階 ・原子炉棟地上1階</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サプレッション・プール水位 (SA)</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 (SA) サプレッション・チャンバ圧力 (SA)</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル温度 (SA) サプレッション・チャンバ温度 (SA) サプレッション・プール水温度 (SA)</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>スクラバ容器水位 スクラバ容器圧力 スクラバ容器温度 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</td><td></td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			判断基準	事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ)	AM設備別操作要領書 「FCVSによる格納容器ベント」	原子炉圧力容器内の温度 (SA)	原子炉圧力容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サプレッション・チャンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位 (SA)	原子炉棟内の水素濃度	原子炉建物水素濃度 ・原子炉棟地上4階 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	電源	C-メタクリル酸電圧 D-メタクリル酸電圧 C-コードセンタ母線電圧 D-コードセンタ母線電圧 緊急用メタクリル電圧 SAコードセンタ母線電圧	操作	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ)	操作	原子炉棟内の水素濃度	原子炉建物水素濃度 ・原子炉棟地上4階 ・原子炉棟地上2階 ・原子炉棟地上1階	操作	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位 (SA)	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サプレッション・チャンバ圧力 (SA)	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度 (SA) サプレッション・チャンバ温度 (SA) サプレッション・プール水温度 (SA)	最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位 スクラバ容器圧力 スクラバ容器温度 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																																							
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																									
事故時操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/B制御」																																																																																																									
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																																							
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																							
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																																																																							
	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・チャンバ・プール水位																																																																																																							
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ気体温度 サプレッション・チャンバ・プール水温度																																																																																																							
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)																																																																																																							
	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 静的触媒式水素再結合器動作監視装置																																																																																																							
	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																																							
	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C=1電圧 P/C D=1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧 AM用直流125V充電器蓄電池電圧																																																																																																							
	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																																						
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																									
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ (S/C)																																																																																																							
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																							
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チャンバ圧力																																																																																																							
	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位																																																																																																							
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ旁囲気温度 サプレッション・プール水温度																																																																																																							
	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																																							
	AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ (S/C)																																																																																																						
	操作	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋原子炉棟6階 ・原子炉建屋原子炉棟2階 ・原子炉建屋原子炉棟地下1階																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チャンバ圧力																																																																																																						
操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サプレッション・チャンバ旁囲気温度 サプレッション・プール水温度																																																																																																							
最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度 フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） フィルタ装置入口水素濃度																																																																																																								
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																																							
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																									
判断基準	事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ)																																																																																																							
	AM設備別操作要領書 「FCVSによる格納容器ベント」	原子炉圧力容器内の温度 (SA)																																																																																																							
	原子炉圧力容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サプレッション・チャンバ圧力 (SA)																																																																																																							
	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																							
	原子炉棟内の水素濃度	原子炉建物水素濃度 ・原子炉棟地上4階 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度																																																																																																							
	電源	C-メタクリル酸電圧 D-メタクリル酸電圧 C-コードセンタ母線電圧 D-コードセンタ母線電圧 緊急用メタクリル電圧 SAコードセンタ母線電圧																																																																																																							
	操作	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サプレッション・チャンバ)																																																																																																						
	操作	原子炉棟内の水素濃度	原子炉建物水素濃度 ・原子炉棟地上4階 ・原子炉棟地上2階 ・原子炉棟地上1階																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の水位	サプレッション・プール水位 (SA)																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サプレッション・チャンバ圧力 (SA)																																																																																																						
操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度 (SA) サプレッション・チャンバ温度 (SA) サプレッション・プール水温度 (SA)																																																																																																							
最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位 スクラバ容器圧力 スクラバ容器温度 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)																																																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
<u>監視計器一覧 (2/7)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力蒸がし蒸発による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="6">AM設備別操作手順書 「核心損傷後 PCV ベント (フィルタベント使用 (S/C))」 「核心損傷後 PCV ベント (フィルタベント使用 (D/W))」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内空気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空気放射線レベル(B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉建屋内の水素濃度</td><td>原子炉建屋内水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 ・原子炉建屋地上2階 ・原子炉建屋地下1階 ・原子炉建屋地下2階</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレーション・チェンバ・プール水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル空気温度 サブレーション・チェンバ気体温度 サブレーション・チェンバ・プール水温度</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力蒸がし蒸発による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			AM設備別操作手順書 「核心損傷後 PCV ベント (フィルタベント使用 (S/C))」 「核心損傷後 PCV ベント (フィルタベント使用 (D/W))」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 ・原子炉建屋地上2階 ・原子炉建屋地下1階 ・原子炉建屋地下2階	原子炉格納容器内の水位	サブレーション・チェンバ・プール水位	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空気温度 サブレーション・チェンバ気体温度 サブレーション・チェンバ・プール水温度	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ		<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱について、監視計器一覧(1/6)にて記載</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																					
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力蒸がし蒸発による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																							
AM設備別操作手順書 「核心損傷後 PCV ベント (フィルタベント使用 (S/C))」 「核心損傷後 PCV ベント (フィルタベント使用 (D/W))」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空気放射線レベル(B) (S/C)																					
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)																					
	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 ・原子炉建屋地上2階 ・原子炉建屋地下1階 ・原子炉建屋地下2階																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレーション・チェンバ・プール水位																					
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																					
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空気温度 サブレーション・チェンバ気体温度 サブレーション・チェンバ・プール水温度																					
補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ																						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
監視計器一覧 (3/7)			監視計器一覧 (4/10)			監視計器一覧 (2/6)			
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	・設備の相違
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱	原子炉格納容器内の放射線量 原子炉格納容器内の温度 最終ヒートシンクの確保	格納容器内多開気放射線レベル(A)(D/W) 格納容器内多開気放射線レベル(A)(S/C) 格納容器内赤外気放射線レベル(B)(D/W) 格納容器内赤外気放射線レベル(B)(S/C)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) フィルタ装置スクラビング水補給	原子炉格納容器内の放射線量 原子炉格納容器内の温度 最終ヒートシンクの確保	原子炉格納容器内多開気放射線レベル(A)(D/W) 原子炉格納容器内多開気放射線レベル(A)(S/C) 原子炉格納容器内赤外気放射線レベル(B)(D/W) 原子炉格納容器内赤外気放射線レベル(B)(S/C)	A M設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」	操作	-	操作	-	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	・運用の相違
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整(水張り)」	操作	補機監視機能	操作	補機監視機能	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	【柏崎 6,7】 島根 2号炉のドレン移送ラインは常時満水保管のため、水張り及びベント後の不活性化は不要
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整(水抜き)」	操作	補機監視機能	操作	補機監視機能	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	・設備の相違
多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のN ₂ バージ」	操作	-	操作	-	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	【柏崎 6/7】 ③の相違
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ pH調整」	操作	補機監視機能	操作	補機監視機能	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	・運用の相違
多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインN ₂ バージ」	操作	-	操作	-	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	【東海第二】 島根 2号炉は、水位調整(水抜き)及びpH調整について、自主対策として整備
多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	操作	補機監視機能	操作	補機監視機能	操作	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	・記載表現の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																				
	<p><u>監視計器一覧 (5/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視バラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換</td></tr> <tr> <td rowspan="3">AM設備別操作手順書</td><td rowspan="3">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッション・チェンバ圧力</td></tr> <tr><td>原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr><td>原子炉格納容器内の酸素濃度 格納容器内酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td><td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度</td></tr> <tr><td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (f) フィルタ装置スクラビング水移送</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td rowspan="2">判断基準</td><td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位</td></tr> <tr><td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位 フィルタ装置入口水素濃度</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視バラメータ (計器)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換			AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度	原子炉格納容器内の酸素濃度 格納容器内酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度	操作	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (f) フィルタ装置スクラビング水移送			AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位 フィルタ装置入口水素濃度	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、格納容器フィルタベント系の窒素ガスページについて、監視計器一覧(2/6)にて記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用及び記載表現の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、スクラビング水移送を行うが、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視バラメータ (計器)																					
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換																							
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッション・チェンバ圧力																					
		原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度																					
		原子炉格納容器内の酸素濃度 格納容器内酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度																					
操作	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度																						
	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位																						
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (f) フィルタ装置スクラビング水移送																							
AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位																					
		最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位 フィルタ装置入口水素濃度																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版) <u>監視計器一覧 (3/10)</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に 必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 第二弁操作室の正圧化</td></tr> <tr> <td rowspan="5">非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書</td><td rowspan="5">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サプレッション・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サプレッション・チエンバ雰囲気温度 サプレッション・プール水温度</td></tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td><td rowspan="2"></td><td>原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位</td></tr> <tr> <td>補機監視機能 第二弁操作室差圧 空気ポンベユニット空気供給流量</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に 必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 第二弁操作室の正圧化			非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サプレッション・チエンバ圧力	原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サプレッション・チエンバ雰囲気温度 サプレッション・プール水温度	操作		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位	補機監視機能 第二弁操作室差圧 空気ポンベユニット空気供給流量	島根原子力発電所 2号炉	備考 ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違
手順書	重大事故等の対応に 必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																		
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 b. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 第二弁操作室の正圧化																				
非常時運転手順書Ⅲ (シビアアクシデント) 「除熱-1」等 AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)																		
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度																		
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サプレッション・チエンバ圧力																		
		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位																		
		原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サプレッション・チエンバ雰囲気温度 サプレッション・プール水温度																		
操作		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位																		
		補機監視機能 第二弁操作室差圧 空気ポンベユニット空気供給流量																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考																																										
監視計器一覧 (4/7)			監視計器一覧 (1/10)			監視計器一覧 (3/6)																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ(計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)交流電源が健全である場合の対応手順 b.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td colspan="3">事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「PCV制御」</td></tr> <tr> <td rowspan="7">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内空閑気放射線レベル(A)(D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A)(S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B)(D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B)(S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ空閑気温度 サブレッシュン・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>原子炉格納容器内酸素濃度(S/A) 格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>残留熱除去系系統流量 残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)</td></tr> <tr> <td>水源の確保</td><td>原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水位</td></tr> <tr> <td colspan="3">非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等</td></tr> <tr> <td rowspan="7">操作</td><td>原子炉圧力容器内の水位</td><td>原子炉水位(狭帯域) 原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(S/A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>格納容器下部水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td><td>復水補給水系流量(格納容器下部注水量)</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度 復水補給水系温度(代替循環冷却) 復水補給水系流量(RHR A系代替注水量) 復水補給水系流量(RHR B系代替注水量) 原子炉補機冷却水系(D)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>復水移送ポンプ吐出ヘッド圧 復水移送ポンプ(B)吐出圧力 復水移送ポンプ(C)吐出圧力</td></tr> </tbody> </table>									手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)交流電源が健全である場合の対応手順 b.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「PCV制御」			判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線レベル(A)(D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A)(S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B)(D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B)(S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ空閑気温度 サブレッシュン・ブル水温度	原子炉格納容器内の酸素濃度	原子炉格納容器内酸素濃度(S/A) 格納容器内酸素濃度	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系系統流量 残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)	水源の確保	原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水位	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等			操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位(狭帯域) 原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(S/A)	原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系流量(格納容器下部注水量)	最終ヒートシンクの確保	サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度 復水補給水系温度(代替循環冷却) 復水補給水系流量(RHR A系代替注水量) 復水補給水系流量(RHR B系代替注水量) 原子炉補機冷却水系(D)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度	補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧 復水移送ポンプ(B)吐出圧力 復水移送ポンプ(C)吐出圧力	・設備の相違
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)																																																	
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)交流電源が健全である場合の対応手順 b.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																			
事故時運転操作手順書(シビアアクシデント) 「PCV制御」																																																			
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線レベル(A)(D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A)(S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B)(D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B)(S/C)																																																	
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																	
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																	
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ空閑気温度 サブレッシュン・ブル水温度																																																	
	原子炉格納容器内の酸素濃度	原子炉格納容器内酸素濃度(S/A) 格納容器内酸素濃度																																																	
	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系系統流量 残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)																																																	
	水源の確保	原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水位																																																	
非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等																																																			
操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位(狭帯域) 原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(S/A)																																																	
	原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位																																																	
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																	
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度																																																	
	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系流量(格納容器下部注水量)																																																	
	最終ヒートシンクの確保	サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度 復水補給水系温度(代替循環冷却) 復水補給水系流量(RHR A系代替注水量) 復水補給水系流量(RHR B系代替注水量) 原子炉補機冷却水系(D)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度																																																	
	補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧 復水移送ポンプ(B)吐出圧力 復水移送ポンプ(C)吐出圧力																																																	
									【柏崎 6/7、東海第二】 対応手段における監視計器の相違																																										
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)交流電源が健全である場合の対応手順 a.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1)交流電源が健全である場合の対応手順 b.残留熱代替除熱系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a)残留熱代替除熱系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			事故時操作要領書(シビアアクシデント) 「除熱-1」「除熱-2」																																													
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器旁開気放射線モニタ(D/W) 格納容器旁開気放射線モニタ(S/C)	AM設備別操作要領書 「RHRによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁開気放射線モニタ(ドライウェル) B-格納容器旁開気放射線モニタ(ドライウェル) A-格納容器旁開気放射線モニタ(サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁開気放射線モニタ(サブレッシュン・チエンバ)																																														
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度(S/A)																																														
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)																																														
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ空閑気温度 サブレッシュン・ブル水温度		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・ブル水温度(S/A)																																														
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度(S/A) 格納容器内酸素濃度		最終ヒートシンクの確保	B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量																																														
	最終ヒートシンクの確保	緊急用メタルクラッド開閉装置(以下「メタルクラッド開閉装置」)を「M/C」という。電圧 緊急用パワーセンタ(以下「パワーセンタ」)を「P/C」という。電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧		電源	緊急用メタルクラッド開閉装置(以下「メタルクラッド開閉装置」)を「M/C」という。電圧 緊急用パワーセンタ(以下「パワーセンタ」)を「P/C」という。電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																														
	水源の確保	サブレッシュン・ブル水位		水源の確保	サブレッシュン・ブル水位																																														
操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位(狭帯域) 原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(S/A)	操作	原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位(狭帯域) 原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(S/A)																																														
	原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																														
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュン・チエンバ空閑気温度 サブレッシュン・ブル水温度																																														
	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系流量(格納容器下部注水量)		原子炉圧力容器への注水量	代替循環冷却系原子炉注水量																																														
	最終ヒートシンクの確保	サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度 復水補給水系温度(代替循環冷却) 復水補給水系流量(RHR A系代替注水量) 復水補給水系流量(RHR B系代替注水量) 原子炉補機冷却水系(D)系統流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度		最終ヒートシンクの確保	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 代替循環冷却系ポンプ入口温度 残留熱除去系熱交換器入口温度																																														
	補機監視機能	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧 復水移送ポンプ(B)吐出圧力 復水移送ポンプ(C)吐出圧力		補機監視機能	代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 代替循環冷却系ポンプ出口流量																																														
	水源の確保	サブレッシュン・ブル水位		水源の確保	サブレッシュン・ブル水位(S/A)																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																							
<p><u>監視計器一覧 (5/7)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 c. 格納容器内pH制御</td></tr> <tr> <td rowspan="4">AM設備別操作手順書 「炉心換熱格納容器水品注入」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td><td>復水補給水系流量 (BHR B系代替注水流基) 復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・チエンバ・プール水位 格納容器下部水位</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>薬液タンク圧力 薬液タンク液位 サブレッシュン・プール水pH</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 d. 可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td></tr> <tr> <td rowspan="3">多様なハザード対応手順 「可搬型格納容器窒素供給設備によるPCV窒素供給」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッシュン・チエンバ・プール水温度</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 c. 格納容器内pH制御			AM設備別操作手順書 「炉心換熱格納容器水品注入」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系流量 (BHR B系代替注水流基) 復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・プール水位 格納容器下部水位	補機監視機能	薬液タンク圧力 薬液タンク液位 サブレッシュン・プール水pH	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 d. 可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給			多様なハザード対応手順 「可搬型格納容器窒素供給設備によるPCV窒素供給」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ・プール水温度	<p><u>監視計器一覧 (6/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 c. サブレッシュン・プール水pH制御</td></tr> <tr> <td rowspan="4">非常時運転手順書III （シビアアクシデント） 「放出」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器旁閉気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁閉気放射線モニタ (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・チエンバ・プール水位</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>薬液タンク圧力 薬液タンク液位</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 d. ドライウェルpH制御</td></tr> <tr> <td rowspan="4">AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度 (S A)</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>薬液タンク水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td></tr> <tr> <td rowspan="4">AM設備別操作手順書 「格納容器スプレイによるドライウェルpH制御」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度 (S A)</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>B-残熱除去系熱交換器冷却水流量</td></tr> <tr> <td>操作</td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器への注水量</td><td>残熱代替除去系格納容器スプレイ流量</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>残熱代替除去ポンプ出口圧力</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td></tr> <tr> <td rowspan="7">原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度 (S A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッシュン・プール温度 (S A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (S A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (S A)</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 c. サブレッシュン・プール水pH制御			非常時運転手順書III （シビアアクシデント） 「放出」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁閉気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁閉気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・プール水位	補機監視機能	薬液タンク圧力 薬液タンク液位	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 d. ドライウェルpH制御			AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)	補機監視機能	薬液タンク水位	操作		1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給			AM設備別操作手順書 「格納容器スプレイによるドライウェルpH制御」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)	最終ヒートシンクの確保	B-残熱除去系熱交換器冷却水流量	操作		原子炉格納容器への注水量	残熱代替除去系格納容器スプレイ流量	補機監視機能	残熱代替除去ポンプ出口圧力	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給			原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・プール温度 (S A)	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (S A)	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (S A)	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、原子炉格納容器の不活性ガス置換について、監視計器一覧 (4/10) にて記載</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																								
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 c. 格納容器内pH制御																																																																																										
AM設備別操作手順書 「炉心換熱格納容器水品注入」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																								
	原子炉格納容器への注水量	復水補給水系流量 (BHR B系代替注水流基) 復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)																																																																																								
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・プール水位 格納容器下部水位																																																																																								
補機監視機能	薬液タンク圧力 薬液タンク液位 サブレッシュン・プール水pH																																																																																									
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流電源が健全である場合の対応手順 d. 可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																																																										
多様なハザード対応手順 「可搬型格納容器窒素供給設備によるPCV窒素供給」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁閉気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																								
	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ・プール水温度																																																																																								
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																								
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 c. サブレッシュン・プール水pH制御																																																																																										
非常時運転手順書III （シビアアクシデント） 「放出」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁閉気放射線モニタ (D/W) 格納容器旁閉気放射線モニタ (S/C)																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																								
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・プール水位																																																																																								
	補機監視機能	薬液タンク圧力 薬液タンク液位																																																																																								
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 d. ドライウェルpH制御																																																																																										
AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)																																																																																								
	補機監視機能	薬液タンク水位																																																																																								
	操作																																																																																									
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																																																										
AM設備別操作手順書 「格納容器スプレイによるドライウェルpH制御」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)																																																																																								
	最終ヒートシンクの確保	B-残熱除去系熱交換器冷却水流量																																																																																								
	操作																																																																																									
原子炉格納容器への注水量	残熱代替除去系格納容器スプレイ流量																																																																																									
補機監視機能	残熱代替除去ポンプ出口圧力																																																																																									
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (1) 交流動力電源が健全である場合の対応手順 e. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																																																										
原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器の窒素ガス置換」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器旁閉気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (S A)																																																																																								
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)																																																																																								
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)																																																																																								
	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・プール温度 (S A)																																																																																								
	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (S A)																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (S A)																																																																																								



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考	
<u>監視計器一覧 (6/7)</u>					<u>監視計器一覧 (7/10)</u>					
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違	
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	
事前遮断操作手順書（シビアアクシデント） 「PCV制御」 「R/R制御」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁囲気放射線モニタ(D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ(S/C)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
AM設備別操作手順書 「心拍後 PCVペント（フィルタペント使用 (S/C)）」 「心拍後 PCVペント（フィルタペント使用 (D/W)）」	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
判断基準	原子炉圧力容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッショング・チェンバ圧力	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の水位	サブレッショング・チェンバ・ブルー水位	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の水位	サブレッショング・ブルー水位	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サブレッショング・チェンバ気体温度 サブレッショング・ブルー水温度	原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サブレッショング・チェンバ旁囲気温度 サブレッショング・ブルー水温度	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-I電圧 P/C D-I電圧 直流125V主母線電圧A電圧 直流125V主母線電圧B電圧 AM用直流125V電池蓄電池電圧	電源	M/C 2C電圧 P/C 2C電圧 M/C 2D電圧 P/C 2D電圧 緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 直流125V主母線盤2A電圧 直流125V主母線盤2B電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器旁囲気放射線モニタ(D/W) 格納容器旁囲気放射線モニタ(S/C)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
操作	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内旁囲気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉格納容器内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度 ・原子炉建屋地上4階 原子炉建屋原子炉棟2階 原子炉建屋原子炉棟地下1階	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の水位	サブレッショング・ブルー水位	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋内の水素濃度	原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッショング・チェンバ圧力	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の水位	サブレッショング・チェンバ・ブルー水位	原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サブレッショング・チェンバ旁囲気温度 サブレッショング・ブルー水温度	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) フィルタ装置入口水素濃度	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁囲気温度 サブレッショング・チェンバ気体温度 サブレッショング・ブルー水温度	補機監視機能	補機監視機能	補機監視機能	スクラブ容器水位 スクラブ容器圧力 スクラブ容器温度 第1ペントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2)全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	・設備の相違
									【柏崎6/7、東海第二】 対応手段における監視計器の相違	


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																							
	<p><u>監視計器一覧 (8/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に 必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第二弁操作室の正圧化</td></tr> <tr> <td rowspan="6">非常時運転手順書Ⅲ （シビアアクシデント） 「除熱-1」等 △M設備別操作手順書</td><td rowspan="4">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W） 格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）</td><td></td></tr> <tr><td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度</td><td></td></tr> <tr><td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力</td><td></td></tr> <tr><td>原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td><td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サプレッション・チェンバ雰囲気温度 サプレッション・プール水温度</td><td></td></tr> <tr><td>原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>補機監視機能 第二弁操作室差圧 空気ポンペユニット空気供給流量</td><td></td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に 必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第二弁操作室の正圧化			非常時運転手順書Ⅲ （シビアアクシデント） 「除熱-1」等 △M設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W） 格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度		原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位		操作	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サプレッション・チェンバ雰囲気温度 サプレッション・プール水温度		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位			補機監視機能 第二弁操作室差圧 空気ポンペユニット空気供給流量		<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違
手順書	重大事故等の対応に 必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																								
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第二弁操作室の正圧化																										
非常時運転手順書Ⅲ （シビアアクシデント） 「除熱-1」等 △M設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器雰囲気放射線モニタ（D/W） 格納容器雰囲気放射線モニタ（S/C）																								
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度																								
		原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力																								
		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位																								
	操作	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル雰囲気温度 サプレッション・チェンバ雰囲気温度 サプレッション・プール水温度																								
		原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位																								
	補機監視機能 第二弁操作室差圧 空気ポンペユニット空気供給流量																									



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																																											
監視計器一覧 (7/7)	監視計器一覧 (9/10)	監視計器一覧 (6/6)	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違 ・運用の相違 【柏崎 6, 7】 島根 2号炉のドレン 移送ラインは常時満水保管のため、水張り及びベント後の不活性化は不要 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 ・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、水位調整（水抜き）及びpH調整について、自主対策として整備 ・記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、可搬式窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性ガス置換について、監視計器一覧 (10/10) にて記載 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、全交流動力電源喪失時の格納容器への窒素ガス供給について記載																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. フィルタ装置スクラービング水補給</td></tr> <tr> <td rowspan="2">判斷基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量 原原子炉圧力容器内の温度</td><td>格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>原子炉圧力容器温度 残留熱除去系ボンブ(A)吐出压力 残留熱除去系ボンブ(B)吐出压力 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量</td><td></td></tr> <tr> <td>操作</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整（水張り）」</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整（水抜き）」</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置企底フィルタ差圧</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のN₂ページ」</td><td>操作</td><td>-</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置入口水素濃度 ・フィルタ装置出口水素濃度 フィルタ装置入口圧力</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラーブ水pH調整」</td><td>操作</td><td>-</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置スクラーブpH フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインN₂ページ」</td><td>操作</td><td>-</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>ドレン移送ライン圧力</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」</td><td>操作</td><td>補機監視機能</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>ドレンタンク水位 フィルタ装置ドレン移送流量</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. フィルタ装置スクラービング水補給			判斷基準	原子炉格納容器内の放射線量 原原子炉圧力容器内の温度	格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)	最終ヒートシンクの確保	原子炉圧力容器温度 残留熱除去系ボンブ(A)吐出压力 残留熱除去系ボンブ(B)吐出压力 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量		操作	-	-	多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整（水張り）」	補機監視機能	フィルタ装置水位	操作	補機監視機能	フィルタ装置水位	多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整（水抜き）」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置企底フィルタ差圧	操作	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量	多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のN ₂ ページ」	操作	-	操作	補機監視機能	フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置入口水素濃度 ・フィルタ装置出口水素濃度 フィルタ装置入口圧力	多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラーブ水pH調整」	操作	-	操作	補機監視機能	フィルタ装置スクラーブpH フィルタ装置水位	多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインN ₂ ページ」	操作	-	操作	補機監視機能	ドレン移送ライン圧力	多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	操作	補機監視機能	操作	補機監視機能	ドレンタンク水位 フィルタ装置ドレン移送流量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水張り）</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル空閑気温度 サプレッション・チェンバ空閑気温度</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器内の水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル空閑気温度 サプレッション・チェンバ空閑気温度</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器内の水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>格納容器内酸素濃度（S A） 格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>残留熱除去系系統流量 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水張り）			AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位	操作	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換			AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サプレッション・チェンバ空閑気温度	1.7.2.1 原子炉格納容器内の水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度			AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サプレッション・チェンバ空閑気温度	1.7.2.1 原子炉格納容器内の水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度			AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度（S A） 格納容器内酸素濃度	操作	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系系統流量 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ（計器）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水抜き）</td></tr> <tr> <td rowspan="2">事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>補機監視機能</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>補機監視機能</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水抜き）</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別要領書 「第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整」</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>スクラーブ容器水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>スクラーブ容器水位</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量 ・可搬式窒素供給装置を使用した格納容器 フィルタベント系の窒素ガス置換</td><td>A-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度（S A）</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整」</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>第1ペントフィルタ出口水素濃度 スクラーブ容器圧力</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td></tr> <tr> <td rowspan="2">事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」</td><td>原子炉格納容器内の放射線量 ・可搬式窒素供給装置を使用した格納容器 の窒素ガス置換</td><td>A-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度（S A）</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td></tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル温度（S A） サプレッション・チェンバ温度（S A）</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td></tr> <tr> <td rowspan="2">操作</td><td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（S A）</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（S A）</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水抜き）			事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	最終ヒートシンクの確保	補機監視機能	操作	最終ヒートシンクの確保	補機監視機能	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水抜き）			AM設備別要領書 「第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整」	原子炉格納容器内の圧力	スクラーブ容器水位	操作	原子炉格納容器内の温度	スクラーブ容器水位	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ			事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	原子炉格納容器内の放射線量 ・可搬式窒素供給装置を使用した格納容器 フィルタベント系の窒素ガス置換	A-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	操作	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（S A）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ			AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整」	原子炉格納容器内の圧力	第1ペントフィルタ出口水素濃度 スクラーブ容器圧力	操作	原子炉格納容器内の温度		1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給			事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	原子炉格納容器内の放射線量 ・可搬式窒素供給装置を使用した格納容器 の窒素ガス置換	A-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	操作	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（S A）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給			操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（S A） サプレッション・チェンバ温度（S A）	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給			操作	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（S A）	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（S A）
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																																																																																												
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. フィルタ装置スクラービング水補給																																																																																																																																																														
判斷基準	原子炉格納容器内の放射線量 原原子炉圧力容器内の温度	格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																																																																																												
	最終ヒートシンクの確保	原子炉圧力容器温度 残留熱除去系ボンブ(A)吐出压力 残留熱除去系ボンブ(B)吐出压力 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量																																																																																																																																																												
操作	-	-																																																																																																																																																												
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整（水張り）」	補機監視機能	フィルタ装置水位																																																																																																																																																												
操作	補機監視機能	フィルタ装置水位																																																																																																																																																												
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整（水抜き）」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置企底フィルタ差圧																																																																																																																																																												
操作	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量																																																																																																																																																												
多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のN ₂ ページ」	操作	-																																																																																																																																																												
操作	補機監視機能	フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置入口水素濃度 ・フィルタ装置出口水素濃度 フィルタ装置入口圧力																																																																																																																																																												
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラーブ水pH調整」	操作	-																																																																																																																																																												
操作	補機監視機能	フィルタ装置スクラーブpH フィルタ装置水位																																																																																																																																																												
多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインN ₂ ページ」	操作	-																																																																																																																																																												
操作	補機監視機能	ドレン移送ライン圧力																																																																																																																																																												
多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	操作	補機監視機能																																																																																																																																																												
操作	補機監視機能	ドレンタンク水位 フィルタ装置ドレン移送流量																																																																																																																																																												
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																																																																																												
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水張り）																																																																																																																																																														
AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位																																																																																																																																																												
	操作	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換																																																																																																																																																														
AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力																																																																																																																																																												
	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サプレッション・チェンバ空閑気温度																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器内の水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度																																																																																																																																																														
AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力																																																																																																																																																												
	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サプレッション・チェンバ空閑気温度																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器内の水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度																																																																																																																																																														
AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度（S A） 格納容器内酸素濃度																																																																																																																																																												
	操作	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系系統流量 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量																																																																																																																																																											
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																																																																																																																																												
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水抜き）																																																																																																																																																														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	最終ヒートシンクの確保	補機監視機能																																																																																																																																																												
	操作	最終ヒートシンクの確保	補機監視機能																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整（水抜き）																																																																																																																																																														
AM設備別要領書 「第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整」	原子炉格納容器内の圧力	スクラーブ容器水位																																																																																																																																																												
	操作	原子炉格納容器内の温度	スクラーブ容器水位																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ																																																																																																																																																														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	原子炉格納容器内の放射線量 ・可搬式窒素供給装置を使用した格納容器 フィルタベント系の窒素ガス置換	A-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）																																																																																																																																																												
	操作	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（S A）																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） b. 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ																																																																																																																																																														
AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラーブ容器水位調整」	原子炉格納容器内の圧力	第1ペントフィルタ出口水素濃度 スクラーブ容器圧力																																																																																																																																																												
	操作	原子炉格納容器内の温度																																																																																																																																																												
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																																																																																																																														
事故時操作要領書（シビアアクシデント） 「放出」	原子炉格納容器内の放射線量 ・可搬式窒素供給装置を使用した格納容器 の窒素ガス置換	A-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器空閑気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器空閑気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）																																																																																																																																																												
	操作	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（S A）																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																																																																																																																														
操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）																																																																																																																																																												
	操作	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度（S A） サプレッション・チェンバ温度（S A）																																																																																																																																																											
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための手順 (2) 全交流動力電源喪失時の対応手順 b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																																																																																																																														
操作	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（S A）																																																																																																																																																												
	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（S A）																																																																																																																																																											


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																												
	<p><u>監視計器一覧 (10/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視バラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順</td></tr> <tr> <td colspan="3">(2) 全交流動力電源喪失時の対応手順</td></tr> <tr> <td colspan="3">a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)</td></tr> <tr> <td colspan="3">(e) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換</td></tr> <tr> <td rowspan="3">AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッショング・チャンバ圧力</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>格納容器内水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>格納容器内酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td rowspan="3">AM設備別操作手順書</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視バラメータ (計器)	1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順			(2) 全交流動力電源喪失時の対応手順			a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)			(e) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換			AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッショング・チャンバ圧力	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器フィルタベント系の窒素ガスページについて、監視計器一覧(6/6)にて記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用及び記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スクラビング水移送を行うが、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視バラメータ (計器)																													
1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順																															
(2) 全交流動力電源喪失時の対応手順																															
a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)																															
(e) フィルタ装置内の不活性ガス (窒素) 置換																															
AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッショング・チャンバ圧力																													
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度																													
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度																													
AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度																													
	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位																													
	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度																													

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																													
<p>第1.7.3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th><th>供給対象設備</th><th>給電元 給電母線</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等</td><td>格納容器圧力逃がし装置 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 AM用 MCC AM用直流 125V</td><td></td></tr> <tr> <td>不活性ガス系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 MCC C 系 AM用 MCC 直流 125V B 系 AM用直流 125V</td><td></td></tr> <tr> <td>非常用ガス処理系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 MCC D 系</td><td></td></tr> <tr> <td>復水移送ポンプ</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 AM用 MCC</td><td></td></tr> <tr> <td>復水補給水系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 MCC D 系 AM用 MCC</td><td></td></tr> <tr> <td>残留熱除去系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 C 系 MCC 2 D 系</td><td></td></tr> <tr> <td>不活性ガス系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系</td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器圧力逃がし装置弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系</td><td></td></tr> <tr> <td>中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2 A 直流125V主母線盤 2 B 緊急用直流125V主母線盤</td><td></td></tr> <tr> <td>中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計測用 A 系電源 計測用 B 系電源</td><td></td></tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	格納容器圧力逃がし装置 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 AM用 MCC AM用直流 125V		不活性ガス系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 MCC C 系 AM用 MCC 直流 125V B 系 AM用直流 125V		非常用ガス処理系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 MCC D 系		復水移送ポンプ	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 AM用 MCC		復水補給水系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 MCC D 系 AM用 MCC		残留熱除去系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 C 系 MCC 2 D 系		不活性ガス系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系		格納容器圧力逃がし装置弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系		中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2 A 直流125V主母線盤 2 B 緊急用直流125V主母線盤		中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計測用 A 系電源 計測用 B 系電源		<p>第1.7-3表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th><th>供給対象設備</th><th>給電元 給電母線</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等</td><td>代替循環冷却系ポンプ 代替循環冷却系弁 残留熱除去系弁 不活性ガス系弁 格納容器圧力逃がし装置弁 中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 緊急用パワーセンタ（以下「パワーセンタ」を「P/C」という。） 常設代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ（以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。） 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 C 系 MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2 A 直流125V主母線盤 2 B 緊急用直流125V主母線盤</td></tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	代替循環冷却系ポンプ 代替循環冷却系弁 残留熱除去系弁 不活性ガス系弁 格納容器圧力逃がし装置弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 緊急用パワーセンタ（以下「パワーセンタ」を「P/C」という。） 常設代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ（以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。） 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 C 系 MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2 A 直流125V主母線盤 2 B 緊急用直流125V主母線盤	<p>第1.7-3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th><th>供給対象設備</th><th>給電元 給電母線</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等</td><td>格納容器フィルタベント系 変換ガス制御系弁 非常用ガス処理系弁 残留熱代替除虫ポンプ 残留熱代替除虫系弁 残留熱除去系弁 中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 計測C/C C系 計測C/C D系</td></tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	格納容器フィルタベント系 変換ガス制御系弁 非常用ガス処理系弁 残留熱代替除虫ポンプ 残留熱代替除虫系弁 残留熱除去系弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 計測C/C C系 計測C/C D系	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 電源構成の相違及び 対応手段の相違による 給電対象設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 ④の相違</p>
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																														
【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	格納容器圧力逃がし装置 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 AM用 MCC AM用直流 125V																																															
不活性ガス系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 MCC C 系 AM用 MCC 直流 125V B 系 AM用直流 125V																																															
非常用ガス処理系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 MCC D 系																																															
復水移送ポンプ	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 AM用 MCC																																															
復水補給水系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C 系 MCC D 系 AM用 MCC																																															
残留熱除去系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 C 系 MCC 2 D 系																																															
不活性ガス系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系																																															
格納容器圧力逃がし装置弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系																																															
中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2 A 直流125V主母線盤 2 B 緊急用直流125V主母線盤																																															
中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計測用 A 系電源 計測用 B 系電源																																															
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																														
【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	代替循環冷却系ポンプ 代替循環冷却系弁 残留熱除去系弁 不活性ガス系弁 格納容器圧力逃がし装置弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 緊急用パワーセンタ（以下「パワーセンタ」を「P/C」という。） 常設代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ（以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。） 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 C 系 MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用 MCC MCC 2 D 系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤 2 A 直流125V主母線盤 2 B 緊急用直流125V主母線盤																																														
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																														
【1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等	格納容器フィルタベント系 変換ガス制御系弁 非常用ガス処理系弁 残留熱代替除虫ポンプ 残留熱代替除虫系弁 残留熱除去系弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S.A-C/C 計測C/C C系 計測C/C D系																																														

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>第1.7-1図 SOP「PCV制御」, SOP「R/B制御」における 対応フロー</p> <p>第1.7-2図 非常時運転手順書III（シビアアクシデント）「放出」における対応フロー</p> <p>第1.7-1図 SOP「放出」における対応フロー</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>第1.7-2図 SOP「注水-1」における対応フロー</p>

















柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	 <p>第1.7-1図 非常時運転手順書III（シビアアクシデント）「除熱-1」における対応フロー</p>	 <p>第1.7-3図 S O P 「除熱-1」における対応フロー</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 A large rectangular black box redacting the information for Toshima Second Power Plant Unit 2.	第1.7-4図 SOP「除熱-2」における対応フロー

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>第1.7.2図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図 (1/2)</p>	<p>第1.7-5図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図</p>	<p>第1.7-5図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図 (1/2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 ④の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																
	<p>第二弁操作室</p> <p>空気ポンベ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②*1</td> <td>第二弁操作室空気ポンペユニット空気ポンベ集合弁</td> </tr> <tr> <td>②*2</td> <td>第二弁操作室空気ポンペユニット空気供給出口弁</td> </tr> <tr> <td>④, ⑤</td> <td>第二弁操作室空気ポンペユニット空気供給流量調整弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○*1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">凡例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>流量調整弁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>設計基準対象施設から追加した箇所</td> </tr> </tbody> </table>	操作手順	弁名称	②*1	第二弁操作室空気ポンペユニット空気ポンベ集合弁	②*2	第二弁操作室空気ポンペユニット空気供給出口弁	④, ⑤	第二弁操作室空気ポンペユニット空気供給流量調整弁	凡例			弁		流量調整弁		設計基準対象施設から追加した箇所		<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>
操作手順	弁名称																		
②*1	第二弁操作室空気ポンペユニット空気ポンベ集合弁																		
②*2	第二弁操作室空気ポンペユニット空気供給出口弁																		
④, ⑤	第二弁操作室空気ポンペユニット空気供給流量調整弁																		
凡例																			
	弁																		
	流量調整弁																		
	設計基準対象施設から追加した箇所																		

操作手順		弁名称		備考
(7)※1	非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁			・記載表現の相違
(7)※2	非常用ガス処理系出口ジール隔離弁			【東海第二】
(7)※3	耐圧強化ペント弁			島根2号炉は、概要
(7)※4	非常用ガス処理系第一隔離弁			図(2/2)に操作対象
(7)※5	換気空調系第一隔離弁			を記載
(7)※6	非常用ガス処理系第二隔離弁			
(7)※7	換気空調系第二隔離弁			
(7)※8	フィルタ装置入口弁			
(7)※9(8)※3	二次隔離弁			
(7)※10(8)※4	二次隔離弁バイパス弁			
(8)※1	フィルタベント大気放出ラインドレン弁			
(8)※2	水素バイпасライン止め弁			
(13)※1	一次隔離弁(サプレッショントランバ側)操作用空気供給弁			
(13)※2(18)※1	一次隔離弁(サプレッショントランバ側)			
(13)※3(17)※1	一次隔離弁(サプレッショントランバ側)遠隔手動弁操作設備			
(13)※1	一次隔離弁(ドライウェル側)操作用空気供給弁			
(13)※2(18)※2	一次隔離弁(ドライウェル側)			
(13)※3(17)※2	一次隔離弁(ドライウェル側)遠隔手動弁操作設備			
第1.7.2図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図(2/2)				
操作手順		弁名称		
(7)※1	SGT NGC連絡ライン隔離弁			
(7)※2	SGT NGC連絡ライン隔離弁後弁			
(7)※3	SGT耐圧強化ペントライン止め弁			
(7)※4	SGT耐圧強化ペントライン止め弁後弁			
(7)※5	NGC常用空調換気入口隔離弁			
(7)※6	NGC常用空調換気入口隔離弁後弁			
(7)※7	SGT F CVS第1ペントフィルタ入口弁			
(7)※8(18)※1	NGC非常用ガス処理入口隔離弁			
(7)※9(18)※2	NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁			
(12) ^a (16)※1	NGC N ₂ トラス出口隔離弁			
(12) ^b (16)※2	NGC N ₂ ドライウェル出口隔離弁			
記載例 ○：操作手順番号を示す。 ○ ^a ～：同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。 ○ ^b ～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。				
第1.7-5図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図(2/2)				


手順の項目 格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/Wベントの場合)	柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考 ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②の相違
	要員(数) 中央制御室運転員A、B 現場運転員C、D	要員(数) 中央制御室運転員A、B 現場運転員C、D	要員(数) 中央制御室運転員A、B 運転員(運転班) 現場運転員C、D	要員(数) 中央制御室運転員A、B 運転員(運転班) 現場運転員C、D	要員(数) 中央制御室運転員A 運転員(運転班) 現場運転員B、C		
第1.7.3図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート (W/Wベントの場合)							
第1.7.4図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート (D/Wベントの場合)							
第1.7-7図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート (1/2)							
第1.7-6図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/W) タイムチャート							

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	<p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> <table border="1" data-bbox="1159 494 1381 1673"> <thead> <tr> <th colspan="2">手順の項目</th> <th colspan="10">実施箇所・必要要員数</th> <th colspan="10">経過時間(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化</td> <td rowspan="2">重大事故等対応要員</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="10">サプレッショングループが通常水位 + 5.5m 到達</td> </tr> <tr> <td colspan="10">第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化準備完了</td> <td colspan="10">50分 第2弁操作室の正圧化準備完了</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="1413 494 1572 1673"> <thead> <tr> <th colspan="2">手順の項目</th> <th colspan="10">実施箇所・必要要員数</th> <th colspan="10">経過時間(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化</td> <td rowspan="2">重大事故等対応要員</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="10">サプレッショングループが通常水位 + 6.4m 到達</td> </tr> <tr> <td colspan="10">第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化開始操作</td> <td colspan="10">4分 第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化</td> </tr> </tbody> </table>	手順の項目		実施箇所・必要要員数										経過時間(分)										第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化	重大事故等対応要員											サプレッショングループが通常水位 + 5.5m 到達										第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化準備完了										50分 第2弁操作室の正圧化準備完了										手順の項目		実施箇所・必要要員数										経過時間(分)										第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化	重大事故等対応要員											サプレッショングループが通常水位 + 6.4m 到達										第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化開始操作										4分 第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化										島根原子力発電所 2号炉	備考 ・運用の相違 【東海第二】 ②の相違
手順の項目		実施箇所・必要要員数										経過時間(分)																																																																																																																							
第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化	重大事故等対応要員											サプレッショングループが通常水位 + 5.5m 到達																																																																																																																							
		第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化準備完了										50分 第2弁操作室の正圧化準備完了																																																																																																																							
手順の項目		実施箇所・必要要員数										経過時間(分)																																																																																																																							
第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化	重大事故等対応要員											サプレッショングループが通常水位 + 6.4m 到達																																																																																																																							
		第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化開始操作										4分 第2弁操作室による第2弁操作室の正圧化																																																																																																																							

※1：第二弁操作室空気ボンベユニット（空気ボンベ）を24本のうち19本を使用することにより、第二弁操作室を5時間正圧化可能である。

第二弁操作室の正圧化

第1.7-7 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート (2/2)




柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
手順の項目	要員(数)			・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ②⑥の相違
		<p>第1.7.8 図 フィルタ装置水位調整 (水張り) タイムチャート (2/3)</p> <p>※ 5号炉東側第二保管場所への移動は、10分と想定する。</p>		

卷之三

秀 1. 1. 8 図 ノイハラ 表直小立鉗子 (小張り)

第1.7.8 図 フィルタ装置水位調整(水張り) タイムチャート(3/3)



↑

手順の項目	実施箇所・必要要員	過誤時間(分)										備考
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
フィルタ装置スクランピング水補給	（フィルタ装置スクランピング水補給） 重大事故対応要員	ホース輸送、移動（制御保作場所～淡水タンク附近）		ホース輸送、移動（制御保作場所～淡水タンク附近）		ホース輸送、移動（淡水タンクからホース取扱い）		ホース輸送、移動（淡水タンク～フィルタ装置スクランピング水補給）		ホース輸送、移動（淡水タンク～フィルタ装置スクランピング水補給）		淡水タンクからの汲み上げ
フィルタ装置スクランピング水補給	（フィルタ装置スクランピング水補給） 重大事故対応要員	ホース輸送、移動（淡水タンク～フィルタ装置スクランピング水補給）		淡水タンクからの汲み上げ								
ホース接続		ホース接続		ホース接続		ホース接続		ホース接続		ホース接続		
送水準備		送水準備		送水準備		送水準備		送水準備		送水準備		

第1.7-9 図 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） タイムチャート

卷之三

島根原子力発電所 2号炉

手順の項目	必要な人員と作業項目 要員(数)	経過時間(分)												備考		
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
中央制御室連絡員A	1															
緊急時対策要員	6															
第1ベンチトフィルタスクラバ容器水調整(水張り)	6															

*1 第1保管エリアの可搬設備を使用した場合は、速やかに対処できる。
 *2 第2保管エリアの可搬設備を使用した場合は、20分以内で可能である。

第1.7-9図 第1ベンチトフィルタスクラバ容器水位調整(水張り) タイムチャート


第1.7-9 図 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） タイムチャート

卷之三


備考
本制及び運用の相違
泊崎 6/7, 東海第二】
⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
<p>操作手順</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)※1(5)※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※2(11)※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※3(11)※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンラインニセ格納施設外側止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.7.9図 フィルタ装置水位調整（水抜き） 概要図</p>	操作手順	弁名称	(2)※1(5)※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁	(2)※2(11)※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁	(2)※3(11)※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインニセ格納施設外側止め弁		<p>操作手順</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)※1(5)※1</td> <td>FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※2(5)※2</td> <td>FCVS ドレン移送ライン連結弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○※1～○※3：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p>第1.7-10図 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き） 概要図</p>	操作手順	弁名称	(2)※1(5)※1	FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁	(2)※2(5)※2	FCVS ドレン移送ライン連結弁	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6, 7】 配管構成の相違による排水経路の相違 運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7 日間において、水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備
操作手順	弁名称																
(2)※1(5)※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁																
(2)※2(11)※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁																
(2)※3(11)※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインニセ格納施設外側止め弁																
操作手順	弁名称																
(2)※1(5)※1	FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁																
(2)※2(5)※2	FCVS ドレン移送ライン連結弁																

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																		
<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要員(数)</th> <th>経過時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室運転員A</td> <td>10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130</td> <td>フイルタ装置水抜き開始 20分 ▽ 水抜き(水位2200[mm]) → 1000[mm] 緩急蓋複</td> </tr> <tr> <td>緊急時対策要員</td> <td>6 4</td> <td>フイルタ装置水抜き開始 → フィルタ装置水抜き開始操作 現場移動 停止操作 フィルタ装置水抜き完了</td> </tr> </tbody> </table> <p>フイルタ装置水位調整 (水抜き)</p>	要員(数)	経過時間(分)	備考	中央制御室運転員A	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130	フイルタ装置水抜き開始 20分 ▽ 水抜き(水位2200[mm]) → 1000[mm] 緩急蓋複	緊急時対策要員	6 4	フイルタ装置水抜き開始 → フィルタ装置水抜き開始操作 現場移動 停止操作 フィルタ装置水抜き完了		<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要員(数)</th> <th>経過時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室運転員A</td> <td>20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240</td> <td>第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き開始 10分 ▽ 第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き完了 2時間20分</td> </tr> <tr> <td>第1ペントフイルタスクラバ容器 水位調整</td> <td>1</td> <td>系統構成、水抜き開始操作 停止操作</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.7.10 図 フィルタ装置水位調整（水抜き） タイムチャート</p>	要員(数)	経過時間(分)	備考	中央制御室運転員A	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き開始 10分 ▽ 第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き完了 2時間20分	第1ペントフイルタスクラバ容器 水位調整	1	系統構成、水抜き開始操作 停止操作	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ②の相違 運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7日間において、水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備
要員(数)	経過時間(分)	備考																			
中央制御室運転員A	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130	フイルタ装置水抜き開始 20分 ▽ 水抜き(水位2200[mm]) → 1000[mm] 緩急蓋複																			
緊急時対策要員	6 4	フイルタ装置水抜き開始 → フィルタ装置水抜き開始操作 現場移動 停止操作 フィルタ装置水抜き完了																			
要員(数)	経過時間(分)	備考																			
中央制御室運転員A	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き開始 10分 ▽ 第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き完了 2時間20分																			
第1ペントフイルタスクラバ容器 水位調整	1	系統構成、水抜き開始操作 停止操作																			
		<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要員(数)</th> <th>経過時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室運転員A</td> <td>20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240</td> <td>第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き開始 10分 ▽ 第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き完了 2時間20分</td> </tr> <tr> <td>第1ペントフイルタスクラバ容器 水位調整</td> <td>1</td> <td>系統構成、水抜き開始操作 停止操作</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.7-11 図 第1ペントフイルタスクラバ容器水位調整（水抜き） タイムチャート</p>	要員(数)	経過時間(分)	備考	中央制御室運転員A	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き開始 10分 ▽ 第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き完了 2時間20分	第1ペントフイルタスクラバ容器 水位調整	1	系統構成、水抜き開始操作 停止操作										
要員(数)	経過時間(分)	備考																			
中央制御室運転員A	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き開始 10分 ▽ 第1ペントフイルタスクラバ容器 水抜き完了 2時間20分																			
第1ペントフイルタスクラバ容器 水位調整	1	系統構成、水抜き開始操作 停止操作																			




第1.7.11図 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ 概要図 (1/2)



第1.7-12図 フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 概要図

操作手順	操作手順番号	操作手順	操作手順番号	操作手順	操作手順番号
⑧, ⑫	窒素ガス補給弁 (S/C側又はD/W側)	⑪, ⑯, ㉓	第一弁 (S/C側又はD/W側)	⑩, ㉔	第二弁

記載例 ○：操作手順番号を示す。



記載例 ○：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.7-12図 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ 概要図 (1/2)

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
④の相違


操作手順		弁名称		備考
(3)※1		一次隔離弁(サブレッション・チエンバ'側)		・記載表現の相違
(3)※2		一次隔離弁(ドライウェル側)		【東海第二】
(3)※3		耐圧強化ベント弁		島根2号炉は、概要
(3)※4		フィルタ装置入口弁		図(2/2)に操作対象
(3)※5⑩※1		二次隔離弁		を記載
(3)※6⑪※2		二次隔離弁バイパス弁		
(7)⑯		FCVS PCVベンチラントフィルタベント側N ₂ バージ用元弁		
(8)		水素バイпасライン止め弁		

第1.7.11 図 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ 概要図 (2/2)

操作手順	弁名称
⑥※1	NGC N 2 トーラス出口隔離弁
⑥※2	NGC N 2 ドライウェル出口隔離弁
⑥※3	SGT F CVS 第1ベントフィルタ入口弁
⑥※4	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁
⑥※5	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁
⑨	F CVS 窒素ガス補給元弁

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。
○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.7-12 図 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ 概要図 (2/2)



第1.7-13 図 フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換


第1.7-13図 格納容器フィルタメント系停止後の要素がスページ タイムチャート

備考

- 体制及び運用の相違

【柏崎 6/7, 東海第二】

②〇の相違




第1.7-14図 フィルタ装置スクランピング水移送 概要図

・記載方針の相違
【東海第二】
島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ)を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>手順の項目</p> <p>1. 水道貯留・必要量は設 2. フィルタ装置スクラビング水移送 4分 3. 淡水供給</p> <p>手順の項目</p> <p>1. 水道貯留・必要量は設 2. フィルタ装置スクラビング水移送 4分 3. 淡水供給</p> <p>【ホース敷設（淡水タンクからフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口） の場合 133m】</p> <p>手順の項目</p> <p>1. 水道貯留・必要量は設 2. フィルタ装置スクラビング水移送 4分 3. 淡水供給</p>	<p>手順の項目</p> <p>1. 水道貯留・必要量は設 2. フィルタ装置スクラビング水移送 4分 3. 淡水供給</p> <p>【ホース敷設（淡水タンクからフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口） の場合 133m】</p> <p>手順の項目</p> <p>1. 水道貯留・必要量は設 2. フィルタ装置スクラビング水移送 4分 3. 淡水供給</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7 号炉 (2017. 12. 20 版)



操作手順	弁名称
②※1⑩※2	フィルタベント装置pH入口止め弁
②※2⑩※3	フィルタベント装置pH出口止め弁
④⑩※1	FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁


第1.7.13図 フィルタ装置スクラバ水pH調整 概要図

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

島根原子力発電所 2号炉

備考


- ・設備の相違
【柏崎 6/7】
④の相違
- ・運用の相違
【東海第二】
島根 2号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給



操作手順	弁名称
①※1	FCVS薬品注入タンク出口弁
④※2	FCVS循環ライン止め弁

記載例 ○：操作用開閉器を示す。
○※1～○※3：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認がかかる場合、その実施順を示す。

第1.7-14図 第1ベントフィルタスクラバ容器スクラバ水pH調整 概要図






第1.7.19図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (1/4)
(原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)

操作手順	弁名称
③※1	残留熱除去系A系注水配管分離弁
③※2	残留熱除去系A系ミニプローブ弁
③※3	残留熱除去系熱交換器（A）出口弁
④※1	残留熱除去系熱交換器（A）バイパス弁
④※2, ⑨※3	代替循環冷却系ポンプ（A）入口弁
④※2, ⑨※3	代替循環冷却系A系ストップ弁
⑨※1	残留熱除去系A系注入弁
⑨※2	代替循環冷却系A系注入弁
⑩※1, ⑩※2	残留熱除去系A系D/Wスプレイ弁
⑩※2, ⑩※2	代替循環冷却系A系格納容器スプレイ弁

記載例 ○：操作手順番号を示す。
○※1～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。
○※～：同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。

第1.7-3図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図



第1.7-16図 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (1/2)


・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
④の相違

操作手順	弁名称		備考																		
<p>④ タービン遮断弁 ⑤※1 復水補給水系復水防護器出口弁 ⑤※2 高圧炉心注水系復水防護器出口第一元弁 ⑤※3 高圧炉心注水系復水防護器出口第二元弁 ⑤※4 復水移送ポンブ(A)ミニマムフロー逆止弁後弁 ⑤※5 復水移送ポンブ(B)ミニマムフロー逆止弁後弁 ⑤※6 復水移送ポンブ(C)ミニマムフロー逆止弁後弁 ⑤※7 復水補給水系制御種動水供給元弁 ⑤※8 復水補給水系常非常用連絡1次止め弁 ⑤※9 復水補給水系常非常用連絡2次止め弁 ⑥※1 残留熱除去系熱交換器出口弁(A) ⑥※2 サブーションフル水淨化系復水貯蔵槽吸込弁 ⑥※3 残留熱除去系注入弁(A) ⑥※4 残留熱除去系最小流量ノイバス弁(B) ⑥※5 残留熱除去系熱交換器出口弁(B) ⑩ 高圧炉心注水系復水防護器出口元弁 ⑪※1 残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁 ⑪※2 残留熱除去系高圧炉心注水系第二止め弁 ⑮※1 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) ⑮※2 残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) ⑯※3 残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) ⑰※4 残留熱除去系洗浄水弁(A) ⑨⑩※5⑮※5 残留熱除去系洗浄水弁(B)</p>	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【東海第二】 島根 2 号炉は、概要図(2 / 2)に操作対象を記載 																		
第 1.7.19 図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (2/4) (原子炉压力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④ a※1④ b※1</td><td>B-R H R 热交バパス弁</td></tr> <tr> <td>④ a※2④ b※2</td><td>R H R R H A ライン入口止め弁</td></tr> <tr> <td>④ a※3</td><td>R H R A-F L S R 連絡ライン止め弁</td></tr> <tr> <td>④ a※4</td><td>A-R H R 注水弁</td></tr> <tr> <td>④ a※5④ b※3</td><td>B-R H R ドライウェル第 2 スプレイ弁</td></tr> <tr> <td>⑦ a※1⑦ b※1</td><td>R H A R ライン流量調節弁</td></tr> <tr> <td>⑦ a※2</td><td>R H R A-F L S R 連絡ライン流量調節弁</td></tr> <tr> <td>⑦ a※3⑦ b※2</td><td>R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁</td></tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○^a~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順を示す。 ○^b~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p>	操作手順	弁名称	④ a※1④ b※1	B-R H R 热交バパス弁	④ a※2④ b※2	R H R R H A ライン入口止め弁	④ a※3	R H R A-F L S R 連絡ライン止め弁	④ a※4	A-R H R 注水弁	④ a※5④ b※3	B-R H R ドライウェル第 2 スプレイ弁	⑦ a※1⑦ b※1	R H A R ライン流量調節弁	⑦ a※2	R H R A-F L S R 連絡ライン流量調節弁	⑦ a※3⑦ b※2	R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁	第 1.7-16 図 残留熱代替除除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (2 / 2)
操作手順	弁名称																				
④ a※1④ b※1	B-R H R 热交バパス弁																				
④ a※2④ b※2	R H R R H A ライン入口止め弁																				
④ a※3	R H R A-F L S R 連絡ライン止め弁																				
④ a※4	A-R H R 注水弁																				
④ a※5④ b※3	B-R H R ドライウェル第 2 スプレイ弁																				
⑦ a※1⑦ b※1	R H A R ライン流量調節弁																				
⑦ a※2	R H R A-F L S R 連絡ライン流量調節弁																				
⑦ a※3⑦ b※2	R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>第1.7.19図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図 (3/4) (原子炉圧力容器下部への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6, 7】 ⑰の相違


操作手順	弁名称		備考
<p>④ ターピン遮断弁</p> <p>⑤※1 復水補給水系復水貯槽出口弁</p> <p>⑤※2 高圧炉心注水系復水貯槽出口第一元弁</p> <p>⑤※3 高圧炉心注水系復水貯槽出口第二元弁</p> <p>⑤※4 復水移送ポンプ(A)ミニマムフロー逆止弁後弁</p> <p>⑤※5 復水移送ポンプ(B)ミニマムフロー逆止弁後弁</p> <p>⑤※6 復水移送ポンプ(C)ミニマムフロー逆止弁後弁</p> <p>⑤※7 復水補給水系制御棒駆動系駆動水供給元弁</p> <p>⑤※8 復水補給水系常/非常用連絡1次止め弁</p> <p>⑤※9 復水補給水系常/非常用連絡2次止め弁</p> <p>⑥※1 サブレーションブル水净化系復水貯槽側吸込弁</p> <p>⑥※2 残留熱除去系最小流量バイパス弁(B)</p> <p>⑥※3 残留熱除去系熱交換器出口弁(B)</p> <p>⑥※4 残留熱除去系S/Pスライ注入隔離弁(B)</p> <p>⑩ 高圧炉心注水系復水貯槽出口元弁</p> <p>⑪※1 残留熱除去系高压炉心注水系第一止め弁</p> <p>⑪※2 残留熱除去系高压炉心注水系第二止め弁</p> <p>⑫^b 下部ドライウェル注水流量調節弁</p> <p>⑬^a※2 下部ドライウェル注水流量調節弁</p> <p>⑨⑩⑪⑫⑬^a※(6)^b 残留熱除去系洗浄弁(B)</p> <p>第1.7.19 図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (4/4) (原子炉压力容器下部への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)</p>	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6, 7】 ⑦の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7 号炉 (2017. 12. 20 版)




第 1.7-20 図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、タイムチャート

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)




第 1.7-4 図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

島根原子力発電所 2号炉





第 1.7-17 図 残留熱代替除去除系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
(原子炉)压力容器へのスプレイを実施する場合) タイムチャート



第 1.7-18 図 残留熱代替除去除系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱
(原子炉)压力容器へのスプレイを実施する場合) タイムチャート

備考
・体制及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
②の相違



第1.7-19図 残留熱代替除去除用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保 概要図(1／4)
(原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合)

- ・設備の相違
- 【柏崎 6/7】
- ④の相違
- ・記載方針の相違
- 【東海第二】
- 東海第二は、冷却水確保の手順を 1.5 にて整備

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
		<table border="1" data-bbox="1931 720 2439 1551"> <thead> <tr> <th data-bbox="1946 732 1994 1540">操作手順</th><th data-bbox="1946 979 1994 1057">弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2010 732 2058 1439">⑤※1</td><td data-bbox="2010 732 2058 1439">RCW B - DE G冷却水入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2073 732 2121 1439">⑤※2</td><td data-bbox="2073 732 2121 1439">B - RCW常用補機冷却水入口切替弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2137 732 2185 1439">⑤※3</td><td data-bbox="2137 732 2185 1439">B - RCW常用補機冷却水出口切替弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2200 732 2248 1439">⑤※4</td><td data-bbox="2200 732 2248 1439">RCW B - 中央制御室冷凍機入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2264 732 2312 1439">⑩</td><td data-bbox="2264 732 2312 1439">B - RHR熱交冷却水出口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2328 732 2375 1439">⑦ a※1</td><td data-bbox="2328 732 2375 1439">RCW B - AHEF供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2391 732 2439 1439">⑦ a※2</td><td data-bbox="2391 732 2439 1439">RCW B - AHEF西側戻り配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2455 732 2502 1439">⑧ a</td><td data-bbox="2455 732 2502 1439">AHEF B - 西側供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2518 732 2566 1439">⑧ b</td><td data-bbox="2518 732 2566 1439">AHEF B - 供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2582 732 2629 1439">⑨ a</td><td data-bbox="2582 732 2629 1439">AHEF B - 西側戻り配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2645 732 2693 1439">⑨ b</td><td data-bbox="2645 732 2693 1439">AHEF B - 戻り配管止め弁</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2455 1046 2502 1540">記載例 ○ : 演示員操作の操作手順番号を示す。 <input type="checkbox"/> : 緊急時対策要員操作の操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2518 608 2566 1540">○※1~, □※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。 <input type="checkbox"/> : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作又は確認する操作手順を示す。</p> <p data-bbox="2582 496 2629 1877">第1.7-19図 残留熱代替除去除系使用時ににおける原子炉捕機代替冷却系による捕機冷却水確保 概要図(2/4) (原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した捕機冷却水確保の場合)</p>	操作手順	弁名称	⑤※1	RCW B - DE G冷却水入口弁	⑤※2	B - RCW常用補機冷却水入口切替弁	⑤※3	B - RCW常用補機冷却水出口切替弁	⑤※4	RCW B - 中央制御室冷凍機入口弁	⑩	B - RHR熱交冷却水出口弁	⑦ a※1	RCW B - AHEF供給配管止め弁	⑦ a※2	RCW B - AHEF西側戻り配管止め弁	⑧ a	AHEF B - 西側供給配管止め弁	⑧ b	AHEF B - 供給配管止め弁	⑨ a	AHEF B - 西側戻り配管止め弁	⑨ b	AHEF B - 戻り配管止め弁	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、概要図(2/2)に操作対象を記載 記載方針の相違 【東海第二】 東海第二は、冷却水確保の手順を 1.5 にて整備
操作手順	弁名称																										
⑤※1	RCW B - DE G冷却水入口弁																										
⑤※2	B - RCW常用補機冷却水入口切替弁																										
⑤※3	B - RCW常用補機冷却水出口切替弁																										
⑤※4	RCW B - 中央制御室冷凍機入口弁																										
⑩	B - RHR熱交冷却水出口弁																										
⑦ a※1	RCW B - AHEF供給配管止め弁																										
⑦ a※2	RCW B - AHEF西側戻り配管止め弁																										
⑧ a	AHEF B - 西側供給配管止め弁																										
⑧ b	AHEF B - 供給配管止め弁																										
⑨ a	AHEF B - 西側戻り配管止め弁																										
⑨ b	AHEF B - 戻り配管止め弁																										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>記載例</p> <ul style="list-style-type: none"> ○：通常操作の操作手順番号を示す。 □：緊急時操作手順番号を示す。 ○※1～、□※1～：同一機器操作手順番号内に複数の操作手順を実施する対象がある場合、その実施順を示す。 <p>○：通常操作の操作手順番号を示す。 □：緊急時操作手順番号を示す。 ○※1～、□※1～：同一機器操作手順番号内に複数の操作手順を実施する対象がある場合、その実施順を示す。</p> <p>（原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合))</p>	

操作手順	弁名称
⑤※ ¹	R CW B - DEG 液冷水入口弁
⑤※ ²	B - RCW 常用補機液冷水入口切替弁
⑤※ ³	B - RCW サージターンク出口弁
⑤※ ⁴	B - RCW 常用補機液冷水出口切替弁
⑤※ ⁵	RCW B - 中央制御室冷凍機入口弁
⑩	B - RH R 热交液冷水出口弁
⑥※ ¹	RCW B - AH E F 西側供給配管止め弁
⑥※ ²	AHE F B - 西側供給配管止め弁
⑥※ ³	RCW B - AH E F 西側戻り配管止め弁
⑥※ ⁴	AHE F B - 西側戻り配管止め弁

記載例 ○ : 運転員操作の操作手順番号を示す。

□ : 緊急時対策要員操作の操作手順番号を示す。

○※¹～、□※¹～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認の操作手順番号を示す。

第1.7-19図 残留熱代替除去系専用時における原子炉補機代替液冷却系による補機液冷却水確保 概要図 (4／4)
 (原子炉建物内接続口を専用した補機液冷却水確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合))

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

手順の項目	要員(数)	経過時間(時)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
代替循環冷却系使用時ににおける代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保		代替循環冷却系使用時ににおける代替原子炉補機冷却系による補機冷却水供給 540分									
中央制御室運転員A、B	2										
現場運転員C、D	2										
緊急時対策要員	13※1										

※1 炉心の著しい損傷が発生した場合において代替原子炉補機冷却系を設置する場合、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を2班体制とし、交替して対応する。

第1.7.22図 代替循環冷却系使用時ににおける代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 タイムチャート

東海第二発電所 (2018.9.18版)

島根原子力発電所 2号炉

手順の項目	必要な要員(作業用日)	経過時間(時間)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中央制御室運転員A											
現場運転員B、C											
緊急時対策要員											

※1：非常用コントローラセシング切替を使用する場合は、中央制御室運転員において5分以内に可能である。


※2：炉内保育コントローラの可燃性燃焼器を使用した場合は、差分には対応できる。

第1.7-20図 残留熱代替除去系使用時ににおける原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保 タイムチャート(1／2)
(原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合)


- 体制及び運用の相違
【柏崎 6/7】
②の相違
- 記載方針の相違
【東海第二】
東海第二は、冷却水確保の手順を 1.5 にて整備

手順の項目	必要な要員と作業項目 要員(数)	通過時間(時間)								備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	
残留熱代替冷却系使用時間における原子炉補機代替冷却却系による補機冷却水確保 時間区分										
中央制御室監査員△	1	電源確認								
現地監査員B、C	2	作動、S△電源切替操作 (E系統) ※1 系統構成								
残留熱代替冷却系使用時間における原子炉補機代替冷却却系による補機冷却水確保 時間区分 (原子炉建物内施設と使用する補機冷却水機器の運転時間にによる影響がある場合) ※1：非常用コントロールセシング切替盤を使用する場合は、中央制御室監査員△にて5分以内に可能である。 ※1：第1保管エレアの可能設備を他用した場合は、速やかに対応できる。										
現地監査員B、C	2	断熱材付近～屋の床面～アクリル板※2 耐熱性生蟲部								
緊急時方策要員	6	大型淡水ポンプ駆動量、淡水貯蔵 逆水調整 (底から一つずつ) 逆水調整 (底から一つずつ) 逆水調整 (底から一つずつ) 逆水調整 (底から一つずつ) 逆水調整 (底から一つずつ) 逆水調整 (底から一つずつ)								


第1.7-20 図 残留熱代替除去系使用時ににおける原子炉補機代替冷却却系による補機冷却水確保 タイムチャート(2／2)
(原子炉建物内接続口を使用した補機冷却却水確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合))




第1.7.23図 格納容器内pH制御 概要図




第1.7-16図 サブレッシュション・プール水pH制御装置による薬液注入 概要図



第1.7-21図 サブレッシュション・プール水pH制御 概要図


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○*1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象がある場合、その実施順を示す。</p> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> ボタン 電動動作 弁 逆止弁 外接接続口 シングルストレーナー 配管 ホース 使用する流路 設置基準変更箇所から追加した箇所 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
		<table border="1" data-bbox="2067 586 2416 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="2067 586 2131 1680">操作手順</th><th data-bbox="2131 586 2416 1680">弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2162 586 2210 1567">(5)※₁</td><td data-bbox="2162 1567 2210 1680">B-RHR熱交バイパス弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2226 586 2274 1567">(5)※₂</td><td data-bbox="2226 1567 2274 1680">RHR R HARライン入口止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2289 586 2337 1567">(5)※₃</td><td data-bbox="2289 1567 2337 1680">B-RHRドライウェル第2スプレイ弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2353 586 2401 1567">(8)※₁</td><td data-bbox="2353 1567 2401 1680">R HARライン流量調節弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2416 586 2464 1567">(8)※₂</td><td data-bbox="2416 1567 2464 1680">RHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁</td></tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○※_{1~} : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p>第1.7-23 図 ドライウェルpH制御 概要図(2/2)</p>	操作手順	弁名称	(5)※ ₁	B-RHR熱交バイパス弁	(5)※ ₂	RHR R HARライン入口止め弁	(5)※ ₃	B-RHRドライウェル第2スプレイ弁	(8)※ ₁	R HARライン流量調節弁	(8)※ ₂	RHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違
操作手順	弁名称														
(5)※ ₁	B-RHR熱交バイパス弁														
(5)※ ₂	RHR R HARライン入口止め弁														
(5)※ ₃	B-RHRドライウェル第2スプレイ弁														
(8)※ ₁	R HARライン流量調節弁														
(8)※ ₂	RHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁														



操作手順	弁名称
⑧※1	窒素ガス供給ユニットD/W側止め弁
⑧※2	窒素ガス供給ユニットS/C側止め弁
⑩※1	可燃性ガス濃度制御系入口第一隔離弁
⑩※2	可燃性ガス濃度制御系入口第二隔離弁
⑩※3	可燃性ガス濃度制御系出口第一隔離弁
⑩※4	可燃性ガス濃度制御系出口第二隔離弁


第1.7.25図 可搬型格納容器による原子炉格納容器への窒素ガス供給 概要図



操作手順	弁名称	操作手順	弁名称	操作手順	弁名称
⑧, ⑨	窒素ガス補給弁 (S/C側及びD/W側)	⑪, ⑫, ⑬	第一弁 (S/C側又はD/W側)	⑭, ⑮, ⑯	第二弁 (S/C側又はD/W側)
⑯	操作手順番号を示す。				

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。

第1.7-10図 原子炉格納容器内の不活性ガス (窒素) 置換 概要図



操作手順	弁名称
⑧※1	A N I 代替窒素供給ライン元弁 (D/W側)
⑧※2	A N I 代替窒素供給ライン元弁 (S/C側)

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。
○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又是確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.7-25図 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 概要図


備考
・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
④の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
可搬型格納容器内不活性ガス供給による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始 40分										
中央制御室運転員	2	通常運転状態、弁操作及び監視計器表示の確認								
現場運転員	2	移動、通信機器点検準備								
緊急時対策要員 (緊浜側高台保 管場所の可搬型 格納容器内不活性ガ ス供給)	16	9時50分原子炉建屋内緊急時対策所→緊急集合移動※1	可搬型大容量窒素供給装置の安全性能及び貯蔵料準備	可搬型大容量窒素供給装置の移動～配置	搬送外系設備(ホース・ヘッドユニット)搬送、可能最大容量供給装置搬送	搬送内系設備(ダブルホース)搬送、搬送用金具搬送				
※1 大陸側高台保管場所への移動は、20分と想定する										

第1.7-26図 可搬型格納容器窒素供給設備による原子炉格納容器への窒素ガス供給 タイムチャート

東海第二発電所 (2018.9.18版)




第1.7-11図 原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換 タイムチャート

島根原子力発電所 2号炉


手順の項目	要員(数)	経過時間(分)									備考	
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220
可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始 1時間40分												
緊急時対策要員 (原子炉格納容器への窒素ガス供給)	2	可搬式窒素供給装置の搬入	可搬式窒素供給装置の搬出	可搬式窒素供給装置の搬入								

第1.7-26図 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 タイムチャート


- 体制及び運用の相違
【柏崎6/7、東海第二】
②の相違



第1.7-27図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（1/2）



第1.7-18図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図



第1.7-27図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）（1／2）概要図

- ・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
④の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th><th>弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②※1</td><td>非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁</td></tr> <tr> <td>②※2</td><td>非常用ガス処理系出口シール隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※1</td><td>非常用ガス処理系第二隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※2</td><td>換気空調系第二隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑧※1</td><td>フィルタメント大気放出ラインドレン弁</td></tr> <tr> <td>⑧※2</td><td>水素バイпасライン止め弁</td></tr> <tr> <td>⑧※3</td><td>耐圧強化ペント弁</td></tr> <tr> <td>⑧※4⑩※1</td><td>二次隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑧※5⑩※2</td><td>二次隔離弁バイパス弁</td></tr> <tr> <td>⑭⑯※1</td><td>一次隔離弁(サプレッショントレンバ側)</td></tr> <tr> <td>⑭⑯※2</td><td>一次隔離弁(ドライウェル側)</td></tr> </tbody> </table> <p>第1.7.27 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) 概要図 (2/2)</p>	操作手順	弁名称	②※1	非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁	②※2	非常用ガス処理系出口シール隔離弁	⑥※1	非常用ガス処理系第二隔離弁	⑥※2	換気空調系第二隔離弁	⑧※1	フィルタメント大気放出ラインドレン弁	⑧※2	水素バイпасライン止め弁	⑧※3	耐圧強化ペント弁	⑧※4⑩※1	二次隔離弁	⑧※5⑩※2	二次隔離弁バイパス弁	⑭⑯※1	一次隔離弁(サプレッショントレンバ側)	⑭⑯※2	一次隔離弁(ドライウェル側)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th><th>弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑤※1</td><td>S GT NGC 連絡ライン隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑤※2</td><td>S GT NGC 連絡ライン隔離弁後弁</td></tr> <tr> <td>⑤※3</td><td>S GT 耐圧強化ペントライン止め弁</td></tr> <tr> <td>⑤※4</td><td>S GT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁</td></tr> <tr> <td>⑤※5</td><td>NGC 常用空調換気入口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑤※6</td><td>NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁</td></tr> <tr> <td>⑤※7</td><td>S GT FCVS 第1ベントフィルタ入口弁</td></tr> <tr> <td>⑥※1⑮※1</td><td>NGC 非常用ガス処理入口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※2⑮※2</td><td>NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁</td></tr> <tr> <td>⑫^a※1</td><td>NGC N2 トーラス出口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑫^b※2</td><td>NGC N2 ドライウェル出口隔離弁</td></tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○^a~ : 同一操作手順番号内で複数して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。 ○^b※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p>	操作手順	弁名称	⑤※1	S GT NGC 連絡ライン隔離弁	⑤※2	S GT NGC 連絡ライン隔離弁後弁	⑤※3	S GT 耐圧強化ペントライン止め弁	⑤※4	S GT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁	⑤※5	NGC 常用空調換気入口隔離弁	⑤※6	NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁	⑤※7	S GT FCVS 第1ベントフィルタ入口弁	⑥※1⑮※1	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁	⑥※2⑮※2	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁	⑫ ^a ※1	NGC N2 トーラス出口隔離弁	⑫ ^b ※2	NGC N2 ドライウェル出口隔離弁	<p>第1.7-27 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) 概要図 (2/2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉は、概要図(2/2)に操作対象を記載
操作手順	弁名称																																																		
②※1	非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁																																																		
②※2	非常用ガス処理系出口シール隔離弁																																																		
⑥※1	非常用ガス処理系第二隔離弁																																																		
⑥※2	換気空調系第二隔離弁																																																		
⑧※1	フィルタメント大気放出ラインドレン弁																																																		
⑧※2	水素バイпасライン止め弁																																																		
⑧※3	耐圧強化ペント弁																																																		
⑧※4⑩※1	二次隔離弁																																																		
⑧※5⑩※2	二次隔離弁バイパス弁																																																		
⑭⑯※1	一次隔離弁(サプレッショントレンバ側)																																																		
⑭⑯※2	一次隔離弁(ドライウェル側)																																																		
操作手順	弁名称																																																		
⑤※1	S GT NGC 連絡ライン隔離弁																																																		
⑤※2	S GT NGC 連絡ライン隔離弁後弁																																																		
⑤※3	S GT 耐圧強化ペントライン止め弁																																																		
⑤※4	S GT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁																																																		
⑤※5	NGC 常用空調換気入口隔離弁																																																		
⑤※6	NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁																																																		
⑤※7	S GT FCVS 第1ベントフィルタ入口弁																																																		
⑥※1⑮※1	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁																																																		
⑥※2⑮※2	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁																																																		
⑫ ^a ※1	NGC N2 トーラス出口隔離弁																																																		
⑫ ^b ※2	NGC N2 ドライウェル出口隔離弁																																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/Wベントの場合)	中央制御室運転員A, B	2											減圧及び除熱開始 △
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/Wベントの場合)	現場運転員C, D	2											△
	現場運転員E, F	2											△
			35分系統構成完了										

第1.7.28 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) タイムチャート (W/Wベントの場合)	手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/Wベントの場合)	中央制御室運転員A, B	2											△
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/Wベントの場合)	現場運転員C, D	2											△
	現場運転員E, F	2											△
			35分系統構成完了										

第1.7.29 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) タイムチャート (D/Wベントの場合)	手順の項目	要員(数)	経過時間(分)										備考
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/Wベントの場合)	中央制御室運転員A, B	2											△
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/Wベントの場合)	現場運転員C, D	2											△
	現場運転員E, F	2											△
			35分系統構成完了										

第1.7.19 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) タイムチャート (1/2)	手順の項目	実施箇所・必要要員数	経過時間(分)										備考
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/Wベントの場合)	運転員等 (当直運転員) (現場)	3	格納容器ベント準備 移動										△
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/Wベントの場合)	運転員等 (当直運転員) (現場)	3	格納容器ベント準備 移動										△
	最大事故監督員 専大事故監督員 専大事故監督員	3											

第1.7-19 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) タイムチャート (2/2)	手順の項目	実施箇所・必要要員数	経過時間(分)										備考
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/Wベントの場合)	運転員等 (当直運転員) (現場)	3	格納容器ベント準備 移動										△
格納容器圧力逃がし装置による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/Wベントの場合)	運転員等 (当直運転員) (現場)	3	格納容器ベント準備 移動										△
	最大事故監督員 専大事故監督員 専大事故監督員	3											

第1.7-28 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/W) タイムチャート (現場操作による原子炉格納容器ベント)	手順の項目	必要な要員と作業項目	経過時間(分)										備考
			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
格納容器フィルタベント系による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/W)	中央制御室運転員 A	1	電離器點検										△
格納容器フィルタベント系による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/W)	現場運転員 B, C	2											△

第1.7-29 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/W) タイムチャート (現場操作による原子炉格納容器ベント)	手順の項目	必要な要員と作業項目	経過時間(分)										備考
			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
格納容器フィルタベント系による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/W)	中央制御室運転員 A	1	電離器點検										△
格納容器フィルタベント系による原子 炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/W)	現場運転員 B, C	2											△

・運用の相違
【東海第二】
②の相違

手順の項目	実施箇所・必要人員	経過時間(分)														備考
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
第二弁操作室 ポンベユニットによる第2弁操作室の正圧化	重大事故等 対応要員 3															50分 第二弁操作室の正圧化準備完了

手順の項目	実施箇所・必要人員	経過時間(分)														備考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
第二弁操作室 ポンベユニットによる第2弁操作室の正圧化	重大事故等 対応要員 3															4分 第二弁操作室空気ポンベユニットによる第2弁操作室の正圧化

※1：第二弁操作室空気ポンベユニット（空気ポンベ）を24本のうち19本を使用することにより、第二弁操作室を5時間正圧化可能である。

第二弁操作室の正圧化

第1.7-19 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） タイムチャート (2/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
<p>操作手順</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁A</td> </tr> <tr> <td>②※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁B</td> </tr> <tr> <td>②※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁</td> </tr> <tr> <td>②※4</td> <td>FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.7.5図 フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 概要図</p>	操作手順	弁名称	②※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁A	②※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁B	②※3	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁	②※4	FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁			<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉のドレン移送設備は、常時満水保管のため起動時に水張り不要
操作手順	弁名称												
②※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁A												
②※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁B												
②※3	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁												
②※4	FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
手順の項目	要員(数)	経過時間(分)				
ドレン移送ボンブ水張り	緊急時対策要員 2	10 20 30 40 50 60 70 80	45分 水張り完了確認			<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉のドレン移送設備は、當時満水保管のため起動時に水張り不要

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考							
<p>凡例</p> <p>操作手順</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②※1⑥※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</td> </tr> <tr> <td>②※2⑥※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁</td> </tr> <tr> <td>④⑥※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンラインN₂バージ用元弁</td> </tr> </tbody> </table>	操作手順	弁名称	②※1⑥※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁	②※2⑥※2	FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁	④⑥※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインN ₂ バージ用元弁		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の排水ラインは、常時満水状態であるため、窒素ガスによる不活性化は不要
操作手順	弁名称									
②※1⑥※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁									
②※2⑥※2	FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁									
④⑥※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインN ₂ バージ用元弁									

第1.7.15図 ドレン移送ライン窒素ガスバージ 概要図

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>ドレン移送ライン窒素ガスバージ操作 70分</p> <p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p> <p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p> <p>第 1.7.16 図 ドレン移送ライン窒素ガスバージ タイムチャート</p>	<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>ドレン移送ライン窒素ガスバージ操作 70分</p> <p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p> <p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p> <p>第 1.7.16 図 ドレン移送ライン窒素ガスバージ タイムチャート</p>	<p>経過時間(分)</p> <p>20 40 60 80 100 120 140 160 180</p> <p>130分 ドレン移送ライン窒素ガスバージ作業完了</p>	<p>島根原子力発電所 2号炉</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の排水ラインは、常時満水状態であるため、窒素ガスによる不活性化は不要

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考												
<p>凡例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)*1(8)*1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)*2(8)*2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)*3(8)*3</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)*4(8)*4</td> <td>FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁</td> </tr> <tr> <td>(2)*5(8)*5</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁</td> </tr> </tbody> </table>	操作手順	弁名称	(2)*1(8)*1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁	(2)*2(8)*2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁	(2)*3(8)*3	FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁	(2)*4(8)*4	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁	(2)*5(8)*5	FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違
操作手順	弁名称														
(2)*1(8)*1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁														
(2)*2(8)*2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁														
(2)*3(8)*3	FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁														
(2)*4(8)*4	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁														
(2)*5(8)*5	FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁														

第1.7.17図 ドレンタンク水抜き 概要図

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																			
<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要員(数)</th> <th colspan="12">経過時間(分)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>60</th><th>70</th><th>80</th><th>90</th><th>100</th><th>110</th><th>120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室運転員A</td> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ドレンタンク 水抜き</td> <td>緊急時対策要員</td> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> <p>手順の項目</p> <p>第1.7.18図 ドレンタンク水抜き タイムチャート</p>	要員(数)	経過時間(分)													10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	中央制御室運転員A	1												ドレンタンク 水抜き	緊急時対策要員	2												<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違
要員(数)	経過時間(分)																																																					
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120																																										
中央制御室運転員A	1																																																					
ドレンタンク 水抜き	緊急時対策要員	2																																																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>炉心の著しい損傷の発生 → 格納容器pH制御装置による薬液注入 → 代替循環冷却系起動可能なら、代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。AM用S/P水位計ペントライン-1m以下なら、優先①※格納容器圧力逃がし装置によるW/W側格納容器ペント(現場操作含む)と優先②※格納容器圧力逃がし装置によるD/W側格納容器ペント(現場操作含む)を実行。不活性ガスによる系統内の置換。※優先順位は①→②の順とする。</p> <p>※優先順位は、①→②の順とする</p>	<p>(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択</p> <p>炉心の著しい損傷の発生 → サブレッショングループ水pH制御装置による薬液注入 → 代替循環冷却系起動可能なら、代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。第一弁(S/C側)開操作成功なら、優先①※格納容器圧力逃がし装置によるS/C側原子炉格納容器ペント(現場操作含む)と優先②※格納容器圧力逃がし装置によるD/W側原子炉格納容器ペント(現場操作含む)を実行。不活性ガスによる原子炉格納容器内の置換。※優先順位は①→②の順とする。</p> <p>※優先順位は、①→②の順とする</p>	<p>炉心の著しい損傷の発生 → サブレッショングループ水pH制御装置による薬液注入 → 残留熱除去系復旧による長期的な原子炉格納容器内の除熱。W/W側からのペント可能なら、優先①※格納容器フィルタペントによるW/W側格納容器ペント(現場操作含む)を実行。不活性ガスによる系統内の置換。※優先順位は、①→②の順とする。</p> <p>※優先順位は、①→②の順とする</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】ベント実施基準の相違 ・運用の相違 【東海第二】⑨⑯の相違

第1.7.30図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

第1.7-20図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート

第1.7-30図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート