

島根原子力発電所 2号炉 審査資料	
資料番号	EP-043改15(回5)
提出年月日	令和2年6月4日

令和2年6月  
中国電力株式会社

島根原子力発電所 2号炉 ヒアリングにおける確認事項に対する回答一覧表（設計基準対象施設：第6条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山）））

No.	年月日	コメント内容	回答状況	回答内容
1	令和2年6月1日	設計基準積雪深の係数を説明すること。	本日回答	6条（その他外部事象）の記載を踏まえ、設計基準積雪深（100cm）及び係数（0.35）を追記。 （EP-043改15(説4) P.5, EP-043改15(2) 6条-別添3(火山)-1-4,39,44,50, 6条-別添3(火山)-1-補足1-6)
2	令和2年6月1日	B－D E Gを内包する格納槽（屋外）の記載を見直して説明すること。	本日回答	格納槽内に配置される機器の評価条件は屋内と同等であることから、記載を屋内に修正。 （EP-043改15(説4) P.29, EP-043改15(2) P.6条-別添3(火山)-1-補足17-2)
3	令和2年6月1日	モータステータフレームの評価箇所を説明すること。	本日回答	モータステータフレーム（胴板）に対する圧縮、曲げ応力の評価箇所を追記。 （EP-043改15(説4) P.18)
4	令和2年6月1日	軸受の図を評価結果（上部・中部，下部）と紐付けて説明すること。	本日回答	ポンプ構造図と対比できるよう軸受構造図に、軸受番号①～⑤を記載。 （EP-043改15(説4) P.19, EP-043改15(2) P.6条-別添3(火山)-1-46)
5	令和2年6月1日	酸素濃度と二酸化炭素濃度の時間変化の表に判定基準を記載して説明すること。	本日回答	酸素濃度と二酸化炭素濃度の時間変化の表に、許容値を追記。 （EP-043改15(説4) P.24)
6	令和2年6月1日	電動機の図に冷却方式の名称を記載して説明すること。	本日回答	高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ電動機の図に、「全閉外扇形」を追記。 （EP-043改15(説4) P.20)