

1. 件名：第二種廃棄物埋設事業許可申請に係る新規制基準への適合確認に関する日本原子力発電株式会社とのヒアリング（42）

2. 日時：令和2年8月21日（金）15時30分～16時15分

3. 場所：原子力規制庁 10階北会議室（音声通話により実施）

4. 出席者：

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門

志間企画調整官、金岡上席安全審査官、菅生主任安全審査官、大塚安全審査専門職、鈴木安全審査専門職、古田安全審査専門職

日本原子力発電株式会社

廃止措置プロジェクト推進室 部長 他8名

5. 要旨：

日本原子力発電株式会社（以下、「原電」という。）と、第二種廃棄物埋設事業許可申請に係る新規制基準への適合性確認について、以下のとおりヒアリングを実施した。

（1）原子力規制庁から、配付資料において説明しているパラメータ設定の基本的考え方について、以下のとおりコメントした。

- パラメータ設定の大方針と個々のパラメータの設定方法について、両者が乖離している内容となっているので、評価パラメータの設定に当たって、可能性の高いシナリオ及び厳しいシナリオ、それぞれをどのようにとらえていて、その概念からどのように設定するつもりなのか、考え方を説明すること。
- 「地域の特性があるパラメータ」とはどのようなものがあるか説明すること。
- パラメータについて、昨年度提出した審査資料と設定値を変更したものと及び新規に導入したものについて整理するとともに、その理由について考え方を説明すること。

（2）原電から、本日の指摘については、検討の上、回答する旨の発言があった。

6. その他：

配付資料

- ・ 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十条（廃棄物埋設地）第四号への適合性について

以上