

玄海原子力発電所第3号機及び4号機
設計及び工事の計画の認可申請(緊急時対策所機能の移行)に係る審査会合コメント

No.	会合日	対象資料	事実確認事項	回答欄	反映すべき資料名 及び反映内容 (基本設計方針含む)	備考※
1	2021/3/25	補足説明資料4-6	30kNの緩衝装置の凍結試験結果が50kNの緩衝装置に適用できることを説明すること。	補足説明資料4-6に凍結試験の適用可能のロジックの記載を充実する。	補足説明資料4-6	②
2	2021/3/25	補足説明資料4-1	緩衝装置のスリップ張力維持のための具体的な保守管理について説明すること。	補足説明資料4-1に具体的な保守管理の記載を充実する。	補足説明資料4-1	②
		以下余白				