

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンにおける
安全実績指標 (PI) 報告

工場又は 事業所	名称	株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
	所在地	神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号

(1) 放射性廃棄物の過剰放出件数

放射性気体廃棄物の過剰放出件数

測定箇所等		種類	令和3年度
		U	
排気口又は排気監視設備 からの過剰放出件数	排気筒 A	0 件	
	排気筒 B	0 件	
	排気筒 C	0 件	
PI 値		0	
保安規定に定める管理目標値		1.5×10^{-9} Bq/cm ³	

放射性液体廃棄物の過剰放出件数

測定箇所等		種類	令和3年度
		U	
排水口又は排水監視設備 からの過剰放出件数	排水口	0 件	
PI 値		0	
保安規定に定める管理目標値		8×10^{-3} Bq/cm ³	

(2) 被ばく限度が線量限度を超えた件数

		令和3年度
線量限度を超えた件数		0 件
PI 値		0

(3) 事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超えた計画外の被ばく発生件数

		令和3年度
計画外の被ばく発生件数		0 件
PI 値		0