

1. 件名：低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の放射能評価プログラムの不具合に係る面談

2. 日時：令和5年7月3日（月）14時30分～16時00分

3. 場所：原子力規制庁 2階大会議室

#### 4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 核燃料施設等監視部門

細野企画調査官、木原上席監視指導官、奥山主任監視指導官、百瀬主任監視指導官、河合管理官補佐  
岡田管理官補佐

青森地域原子力規制総括調整官事務所 服部地域原子力規制総括調整官（青森担当）

日本原燃株式会社 埋設事業部 埋設運営部 部付課長 他2名

東京支社 技術部 運転管理グループリーダー

日本原子力発電株式会社 原子力部 発電管理室 環境保安グループ グループマネージャー

四国電力株式会社 原子力本部 原子力部 廃止措置グループ グループリーダー

サイクル技術グループ 副リーダー

中国電力株式会社 電源事業本部 放射線安全グループ マネージャー 他1名

北陸電力株式会社 原子力本部 原子力部 原子燃料技術チーム 副課長

#### 5. 要旨

（1）日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）から、低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の放射能評価プログラムの不具合について、前回面談を踏まえた新たな資料に基づき説明があった。

（2）原子力規制庁から、日本原燃に対して以下のとおりコメントした。

- ・原因究明（なぜプログラム・ミスが発生したのか。）が不十分であること。不適合除去の完了に向けた計画等が明らかにされていないこと。
- ・前回の面談以降に新たなプログラム不具合が発見されていることから、本件事象の問題点の確認のために実施した検証について、実施した3つの検証項目の妥当性及びそれらの確認だけですべてを網羅し、今後他の不具合の発生のおそれがないことについて説明すること。

#### 6. その他

提出資料

「低レベル放射性廃棄物搬出検査装置における放射能評価プログラム誤り事象の発生を踏まえたプログラムの妥当性に係わる検証結果および今後の対応について」

参考

令和5年2月7日

「低レベル放射性廃棄物搬出検査装置の放射能評価プログラムの不具合に係る面談」

<https://www2.nra.go.jp/disclosure/meeting/KKAN/202301.html>