

定期事業者検査の報告（開始時）における点検計画の改正について

「日本原燃(株)濃縮・埋設事業所加工施設（ウラン濃縮工場）における令和5年度定期事業者検査（開始時）についての面談」（2023年4月17日）（以下「開始時面談」という）において報告した内容のうち、施設管理実施計画に係る事項を説明する資料について記載の不備があったことから、点検計画の改正および今回の事象について説明する。

また、前回報告からの定期事業者検査計画の変更点について、併せて報告する。

1. 開始時面談資料の不備について

(1) 事象

開始時面談において説明した資料のうち施設管理実施計画に係る事項を説明する資料「2023年度濃縮保全部 機械保全課点検計画（2023年4月～2024年3月）」の定期点検の実施計画において、記載されている点検の「周期」と「次回予定日」とが不整合である等、資料の不備が確認された。

(2) 不適合の洗い出し

今回不備が確認された点検計画を対象に、記載の不整合箇所を洗い出し、1151件の不整合を確認し、そのうち単純誤記を含めた誤り（不適合）が828件であることを確認した。

【不適合（828件）の内訳】

- ①点検計画表の点検周期・前回実施日に対して実施予定日が実施周期を超過していた（371件）
- ②点検計画表へ、当年度点検実施対象以外の項目が記載されていた（447件）
- ③点検計画表へ、項目が重複して記載されていた（1件）
- ④点検計画表が見切れて印刷されていた（8件）
- ⑤点検実施工程の点検対象項目と、点検計画表の項目の不一致（1件）

■については、商業機密の観点から公開できない箇所

【不適合以外の記載不整合（323件）の内訳】

- ①点検予定時期の変更（更新工事との調整のため）による、周期と次回予定日の不整合（1件）
- ②特別な保全期間により前回点検からの期間が開いたことによる不整合（177件）
- ③機器更新に伴い、更新後の機器の当該月の点検実績が無いことから前回実績を「－」としている（28件）
- ④2022年度点検継続中（社外校正中）のため前回実施日が更新されないことによる不整合（1件）
- ⑤年度内に複数回の点検計画（3か月、6か月点検等）があることによる不整合（116件）

（3）不適合への処置

点検計画について、記載の不整合箇所の適正化（誤記を修正、誤記ではない箇所については理由を明記）を実施したうえで、添付資料1のとおり改正を行った。
なお、原因の特定および是正措置については不適合管理の中で対応していく。

（4）その他

- ・開始時面談資料のうち昨年度の施設管理実施計画の変更点を説明する資料として添付した2022年度の点検計画についても同様に記載の不整合の洗い出しを実施し、1194件の不整合を確認し、そのうち単純誤記その他の誤りが699件であることを確認した。
上記洗い出し結果についても原因特定のうえ、今回の事象への対処および是正措置に反映する。
- ・今回記載の不整合があった機器の点検について、実際に期限内に点検が行われていない等の不適合が無いことを確認した。

2. 定期事業者検査における開始時からの変更

「日本原燃(株)濃縮・埋設事業所加工施設（ウラン濃縮工場）における令和5年度定期事業者検査（開始時）についての面談」（2023年4月17日）において報告した内容のうち、「日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設（ウラン濃縮工場）2023年度定期事業者検査計画書」について添付資料2のとおり改正した。

以下に主な改正内容を示す。

(1) 定期事業者検査計画に係る変更

変更点：検査の期日

変更内容：開始日を5月22日から5月16日に変更した。

変更後の期日 2023年5月16日～2024年3月8日（予定）

変更理由：ウラン濃縮工場の運転再開に向けた点検工程の見直しに伴い、以下の検査項目について実施時期を2023年5月下旬～6月下旬から2023年5月中旬～6月中旬へ見直したことにより、定期事業者検査全体の開始日を変更した。

- ・均質ブレンド設備 主要配管(均質・ブレンド系) 気密試験
- ・均質ブレンド設備 2号均質槽 (安全弁) 作動確認
- ・均質ブレンド設備 2号均質槽 緊急遮断弁1,2 (Heリーク、気密試験)

(2) 定期事業者検査計画書の記載適正化

定期事業者検査の記載内容について、開始時面談における気づき事項を受けて以下のとおり記載の適正化を図った。

- ・「2023年度定期事業者検査計画書」1. 検査対象の表中で「使用前事業者検査等（工事検査に対する検査等）」とあるが、使用前事業者検査等と工事検査に対する検査等の関係を明確に記載すること。

⇒当該箇所の記載を「使用前事業者検査」とした。

「工事検査に対する検査等」については使用前事業者検査と重複した表現であるため、「別の検査」等の疑義が生じないように削除した。

- ・「2023年度定期事業者検査計画書」別紙1の検査要否の欄において「否」となっているが理由が記載されていない箇所があるので、検査を行わない理由を記載すること。

⇒検査要否「否」としたものについて、検査時期の欄を「－」とし、検査を行わない理由を記載した。

検査要否の判定理由について、定期事業者検査細則により明確であると考えていたが、計画書中で明確にされていなかったことから検査要否「否」とした全件についてその理由を記載した。

3. 添付資料

- ・添付資料 1 点検計画
- ・添付資料 2 「日本原燃株式会社 濃縮・埋設事業所 加工施設（ウラン濃縮工場）
2023 年度定期事業者検査計画書」（改正 1）

以上

点 検 計 画

内 訳

(不適合の処置として改正を実施)

- 2023 年度濃縮保全部 機械保全課点検計画 (2023 年 4 月～2024 年 3 月) 改正 2
(H51603-22-018-02)
- 2023 年度濃縮保全部電気計装保全課点検計画 (2023 年 4 月～2024 年 3 月)
(H51604-22-028-02)









(不適合の水平展開として記載の適正化のための改正を実施)

- 2023 年度放射線管理部放射線管理課点検計画 (2023 年 4 月～2024 年 3 月) 改正 1
(H50401-22-Z-031-01)

承認	審査		作成
濃縮保全部長	濃縮保全部長	電気主任技術者	機械保全課長
[Redacted]			

2023年度濃縮保全部 機械保全課点検計画
(2023年4月～2024年3月)
改正2

承認書 兼 改正来歴表

改正 番号	改正内容・理由	承認	審査	作成
00	2023年度分として新規作成	 2023. 3. 10	 2023. 3. 10  2023. 3. 10	 2023. 3. 9
01	<p>1. CR1178364「2023年度 濃縮保全部 機械保全課点検計画（2023年4月～2024年3月）の点検周期・点検予定日の齟齬」の処置として以下の改正を実施する。</p> <p>(1) 「2. 定期点検の実施計画」の前回実績日、次回予定日、作業期限日の齟齬箇所について修正を実施。 以下内容にて修正。</p> <p>① 更新工事の情報がシステムへ未反映により前回点検日および作業予定・作業期間の齟齬があったため、点検計画を修正した。</p> <p>② 従来作業発行処理にて作業開始したことから、システム未反映または手動入力誤りによる前回点検日および作業予定・作業期間の齟齬のため、点検計画表を修正し当年度非該当となる点検項目について点検計画表から取り下げた。</p> <p>③ 点検周期、次回予定日、作業期限日が不整合な箇所、「-」と記載している箇所等点検計画表中の記載だけでは疑義が生じるおそれのある箇所について、それぞれ注記として「記載の理由」を追加。</p> <p>④ 従来作業発行処理にて作業開始したことから、システム未反映または手動入力誤りによる前回点検日および作業予定・作業期間の齟齬のため、点検計画表を修正した。</p> <p>⑤ 保全計画を見直した情報が、システムへ未反映であったことから、当年度非該当となる点検項目について点検計画表から取り下げた。</p> <p>⑥ 更新工事により撤去された情報がシステムへ未反映であったことから、撤去機器について点検計画から取り下げた。</p> <p>⑦ 特別な保全時期で設備休止中であり、今年度供用する予定が無い点検計画から取り下げた。</p> <p>⑧ 2023年度に点検する可能性があるものとして点検計画に載せていた予防保全について、必要に応じて点検するものであるため、点検計画から取り下げた。</p> <p>(2) 「1. 定期点検の実施工程」について、修正した2. 定期点検の実施計画を基準に工程表を修正した。</p> <p style="text-align: right;">以下余白</p>	 2023. 5. 30	 2023. 5. 24  2023. 5. 30	 2023. 5. 24

承認書 兼 改正来歴表

改正 番号	改正内容・理由	承認	審査	作成
02	2023年度の定期事業者検査報告（開始時）再面談における、気づき事項の処置として以下の改正を実施する。 ・点検計画表の作業期限日の不整合箇所について修正。 ・点検計画表の注釈※2補足事項の記載内容の見直し。	表紙参照		

1. 定期点検の実施工程

(1) 定期事業者検査に係る点検等

点検対象	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
該当なし												

(2) 長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

点検対象	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
該当なし												

(3) 定期事業者検査の都度、性能機能維持のための措置を伴う点検等

点検対象	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
均質・ブレンディング設備												
均質槽緊急遮断弁点検		====	====									
均質槽安全弁点検		====	====									
均質槽気密試験		====	====									
中間製品容器		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
搬送設備												
天井走行クレーンA~P点検 (F号機を除く)									====	====		
1号均質室クレーン点検									====	====		
2号発回均質室クレーン点検									====	====		
気体廃棄物の廃棄設備												
1号中間室系濾過装置 (高性能フィルタ)		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
1号発生回収室系濾過装置 (高性能フィルタ)		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
1号均質室系濾過装置 (高性能フィルタ)		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
1号局所排気系 (高性能フィルタ)		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
2号発回均質室系濾過装置 (高性能フィルタ)		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
2号局所排気系 (高性能フィルタ)		====	====	====	====	====	====	====	====	====	====	====
濾過装置 (高性能フィルタ)										====	====	
第1種管理区域負圧										====	====	
非常用設備												
自動火災報知設備										====	====	
消火設備									====	====		

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等 (1/2)

点検対象	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第一種圧力容器点検		====									====	
DOP試験装置定期校正							====					
非常用設備												
①ディーゼル発電機A点検			====	====								
②ディーゼル発電機B点検		====	====									
熱水ボイラ点検												
熱水ボイラ点検			====	====								====
搬送設備点検												
①天井走行クレーン点検			====	====				====	====			
②フォークリフト点検				====	====							
計装空気設備点検												
①レシーバー点検						====	====					
②ドライヤ点検						====	====					
③コンプレッサ点検				====	====							
④計装空気ドライヤ出口配管修理工事			====	====	====	====						
飲料水検査												
飲料水検査					====	====						
管理廃水処理設備点検												
管理廃水処理設備点検								====	====	====	====	====
消防点検												
消防点検			====	====			====	====		====	====	====
遠心分離機点検												
遠心分離機点検									====	====		
電動チェーンブロック点検												
電動チェーンブロック点検											====	====
フロン排出抑制法点検												
フロン排出抑制法点検									====	====		

(4) 定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等 (2/2)

点検対象	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2号均質ブレンディング設備点検												
①高圧ガス法令点検		=====										
②均質槽内点検		=====										
③均質槽弁点検		=====										
④製品シリンダ槽、原料シリンダ槽内点検		=====										
⑤均質バ-ジ系CT冷凍機ユニット点検		=====										
⑥均質バ-ジ系RP/BP点検		=====										
換気空調設備点検												
①送・排風機点検						=====	=====	=====				
②アクチュエータ点検						=====	=====	=====				
③フィルタ修理工事	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
④2号OAダクト修理工事	=====	=====	=====	=====	=====							
窒素設備法令点検												
シャッター点検									=====	=====	=====	=====
化学設備点検									=====	=====	=====	=====
水処理排水処理設備定期点検 (COD計含む)							=====				=====	=====
工業用水タンク修理工事	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====				
二又川取水設備定期点検									=====	=====		=====
リセット点検 (弁)	=====	=====										
圧力計校正装置校正点検												=====
排水設備ポンプ点検							=====	=====	=====			
分析設備点検												
①紫外可視吸光度計点検												=====
②高周波プラズマ発光分光分析装置点検									=====	=====		
③高周波プラズマ質量分析装置点検									=====	=====		
④電子天秤(フード付き)点検									=====	=====		
⑤高周波プラズマ質量分析装置の冷却装置点検									=====	=====		
⑥高周波プラズマ発光分光分析装置冷却水循環装置点検									=====	=====		
⑦セクター型質量分析装置2号機用冷却水循環装置点検									=====	=====		
シリンダおよび付着ウラン回収容器点検									=====	=====		
ウラン濃縮工場建屋修理工事		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====				
2号カスケード棟屋上断熱材修理工事		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====				
屋外消火栓格納箱修理工事									=====	=====		
工業用水配管交換工事	=====	=====										

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210001991	PM_2HX-W001_2号熱水熱交換器_簡易点検1(点検)	点検	2号熱水熱交換器	2HX-W001	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/02/16	2024/02/01	2024/03/31		④
PM210002075	PM_RV-T0239-A_熱水膨張タンクA_安全弁A_一般点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA_安全弁A	RV-T0239-A	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM210002076	PM_RV-T0239-B_熱水膨張タンクB_安全弁B_一般点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB_安全弁B	RV-T0239-B	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM210007442	PM_1HX-W001_1号熱水熱交換器_簡易点検1(点検)	点検	1号熱水熱交換器	1HX-W001	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000006	PM_T-W401-A_熱水膨張タンクA_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA	T-W401-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000007	PM_LG-W711-A_熱水膨張タンクAレベル計_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクAレベル計	LG-W711-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000008	PM_WV-W4043-A_熱水膨張タンクAドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクAドレン弁	WV-W4043-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000009	PM_WV-W4044-A_熱水膨張タンクAブロー弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクAブロー弁	WV-W4044-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000010	PM_WV-W4750-A_熱水膨張タンクA排水ラインドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクA排水ラインドレン弁	WV-W4750-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000011	PM_T-W401-B_熱水膨張タンクB_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB	T-W401-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000012	PM_LG-W711-B_熱水膨張タンクBレベル計_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクBレベル計	LG-W711-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000013	PM_WV-W4043-B_熱水膨張タンクBドレン弁B_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクBドレン弁B	WV-W4043-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000014	PM_WV-W4044-B_熱水膨張タンクBブロー弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクBブロー弁	WV-W4044-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④
PM230000015	PM_WV-W4750-B_熱水膨張タンクB排水ラインドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水膨張タンクB排水ラインドレン弁	WV-W4750-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/15	2023/05/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210001127	PM_RO-E0001-B_注水タンクB入口配管オリフィス_簡易点検1(点検)	点検	注水タンクB入口配管オリフィス	RO-E0001-B	BUDG	-	状態基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM210001170	PM_X-E001B_DG-B号機用冷却塔1式_簡易点検1(点検)	点検	DG-B号機用冷却塔1式	X-E001B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM210008175	PM_機-非-フィ1_DG-A送風機Aフィルタ_簡易点検1(点検)	点検	DG-A送風機Aフィルタ	機-非-フィ1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM210008176	PM_機-非-フィ2_DG-A送風機Bフィルタ_簡易点検1(点検)	点検	DG-A送風機Bフィルタ	機-非-フィ2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/05/10	2024/03/31		④
PM210008179	PM_D-E001-B-EV_非常用ディーゼル発電機B 始動・停止・規制弁_一般点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動・停止・規制弁	D-E001-B-EV	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001023	PM_P-E005-B_燃料移送ポンプB_一般点検1(点検)	点検	燃料移送ポンプB	P-E005-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001024	PM_X-E003-B_潤滑油ユニットB_一般点検1(点検)	点検	潤滑油ユニットB	X-E003-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001025	PM_P-E003-B_温水循環ポンプB_一般点検1(点検)	点検	温水循環ポンプB	P-E003-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001026	PM_P-E006-B_燃料ドレンポンプB_一般点検1(点検)	点検	燃料ドレンポンプB	P-E006-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001027	PM_P-E004-B_潤滑油ブライミングポンプB_一般点検1(点検)	点検	潤滑油ブライミングポンプB	P-E004-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001028	PM_P-E002-B_冷却水フィードバックポンプB_一般点検1(点検)	点検	冷却水フィードバックポンプB	P-E002-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001029	PM_P-E001-B_冷却塔揚水ポンプB_一般点検1(点検)	点検	冷却塔揚水ポンプB	P-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001030	PM_機-非-機10_ディーゼル発電機B ターニングモータ_一般点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機B ターニングモータ	機-非-機10	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001031	PM_C-E001-B_非常用ディーゼル発電機B 空気圧縮機_一般点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 空気圧縮機	C-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001032	PM_X-E001-B_非常用ディーゼル発電機B 冷却塔_一般点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 冷却塔	X-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001033	PM_T-E007-B_燃料ドレンタンクB_簡易点検1(点検)	点検	燃料ドレンタンクB	T-E007-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001034	PM_F-E001-B_潤滑油フィルタB_簡易点検1(点検)	点検	潤滑油フィルタB	F-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001035	PM_D-E001-B-FV-A6_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No6	D-E001-B-FV-A6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001036	PM_D-E001-B-FV-B1_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No1	D-E001-B-FV-B1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001037	PM_D-E001-B-FV-B2_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No2	D-E001-B-FV-B2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001038	PM_D-E001-B-FV-B3_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No3	D-E001-B-FV-B3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/01	2024/03/31		④
PM230001039	PM_D-E001-B-FV-B4_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No4	D-E001-B-FV-B4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001040	PM_D-E001-B-FV-B5_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No5	D-E001-B-FV-B5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001041	PM_D-E001-B-FV-B6_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 B列No6	D-E001-B-FV-B6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001042	PM_D-E001-B-CR_非常用ディーゼル発電機B クランク室_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B クランク室	D-E001-B-CR	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001043	PM_D-E001-B-TB-A_非常用ディーゼル発電機B 過給機 A列_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 過給機 A列	D-E001-B-TB-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001044	PM_D-E001-B-TB-B_非常用ディーゼル発電機B 過給機 B列_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 過給機 B列	D-E001-B-TB-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM230001045	PM_T-E002-B_注水タンクB_簡易点検1(点検)	点検	注水タンクB	T-E002-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001046	PM_D-E001-B-GV_非常用ディーゼル発電機B 调速機_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 调速機	D-E001-B-GV	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001047	PM_D-E001-B-CP_非常用ディーゼル発電機B 機付冷却水ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 機付冷却水ポンプ	D-E001-B-CP	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001048	PM_D-E001-B-OP_非常用ディーゼル発電機B 機付潤滑油ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 機付潤滑油ポンプ	D-E001-B-OP	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001049	PM_D-E001-B-FP_非常用ディーゼル発電機B 機付燃料供給ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 機付燃料供給ポンプ	D-E001-B-FP	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001050	PM_D-E001-B-MSV_非常用ディーゼル発電機B 主始動弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 主始動弁	D-E001-B-MSV	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001051	PM_D-E001-B-OCV_非常用ディーゼル発電機B 潤滑油温調弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 潤滑油温調弁	D-E001-B-OCV	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001052	PM_T-E005-B_非常用ディーゼル発電機B 空気だめ(自動)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 空気だめ(自動)	T-E005-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001053	PM_T-E006-B_非常用ディーゼル発電機B 空気だめ(手動)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 空気だめ(手動)	T-E006-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001054	PM_HX-E001-B_非常用ディーゼル発電機B 潤滑油冷却器_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 潤滑油冷却器	HX-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001055	PM_D-E001-B-FF_非常用ディーゼル発電機B 燃料フィルタ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料フィルタ	D-E001-B-FF	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001056	PM_T-E001-B_冷却水タンクB_簡易点検1(点検)	点検	冷却水タンクB	T-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001057	PM_ST-E0302-B_非常用ディーゼル発電機B 燃料用ストレーナ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料用ストレーナ	ST-E0302-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001058	PM_H-E001-B_非常用ディーゼル発電機B 冷却水加熱器_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 冷却水加熱器	H-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001059	PM_H-E003-B_非常用ディーゼル発電機B 潤滑油加熱器_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 潤滑油加熱器	H-E003-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001060	PM_DT-E001-B_非常用ディーゼル発電機B ドレンセパレータ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B ドレンセパレータ	DT-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001061	PM_D-E001-B-CR-MT_非常用ディーゼル発電機B 機関クランク室ミスト管_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 機関クランク室ミスト管	D-E001-B-CR-MT	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001062	PM_D-E001-B-FST-MT_非常用ディーゼル発電機B 燃料サービスタンクミスト管_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料サービスタンクミスト管	D-E001-B-FST-MT	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001063	PM_D-E001-B-FDT-MT_非常用ディーゼル発電機B 燃料ドレンタンクミスト管_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料ドレンタンクミスト管	D-E001-B-FDT-MT	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001064	PM_機-非-フィ3_DG-B送風機Aフィルタ_簡易点検1(点検)	点検	DG-B送風機Aフィルタ	機-非-フィ3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001065	PM_機-非-フィ4_DG-B送風機Bフィルタ_簡易点検1(点検)	点検	DG-B送風機Bフィルタ	機-非-フィ4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001066	PM_D-E001-B-ADV-A_非常用ディーゼル発電機B A列始動空気分配弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B A列始動空気分配弁	D-E001-B-ADV-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001067	PM_D-E001-B_非常用ディーゼル発電機B(機関側本体)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B(機関側本体)	D-E001-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001068	PM_D-E001-B-ADV-B_非常用ディーゼル発電機B B列始動空気分配弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B B列始動空気分配弁	D-E001-B-ADV-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001069	PM_D-E001-B-SV-A1_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No1	D-E001-B-SV-A1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001070	PM_D-E001-B-SV-A2_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No2	D-E001-B-SV-A2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001071	PM_D-E001-B-SV-A3_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No3	D-E001-B-SV-A3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM230001072	PM_D-E001-B-SV-A4_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No4	D-E001-B-SV-A4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001073	PM_D-E001-B-SV-A5_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No5	D-E001-B-SV-A5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001074	PM_D-E001-B-SV-A6_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 A列No6	D-E001-B-SV-A6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001075	PM_D-E001-B-SV-B1_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No1	D-E001-B-SV-B1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001076	PM_D-E001-B-SV-B2_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No2	D-E001-B-SV-B2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001077	PM_D-E001-B-SV-B3_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No3	D-E001-B-SV-B3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001078	PM_D-E001-B-FV-A1_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No1	D-E001-B-FV-A1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/06/01	2024/03/31		④
PM230001079	PM_D-E001-B-SV-B4_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No4	D-E001-B-SV-B4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001080	PM_D-E001-B-SV-B5_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No5	D-E001-B-SV-B5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001081	PM_D-E001-B-SV-B6_非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 始動弁 B列No6	D-E001-B-SV-B6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001082	PM_D-E001-B-FV-A2_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No2	D-E001-B-FV-A2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001083	PM_D-E001-B-FV-A3_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No3	D-E001-B-FV-A3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001084	PM_D-E001-B-FV-A4_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No4	D-E001-B-FV-A4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001085	PM_D-E001-B-FV-A5_非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機B 燃料弁 A列No5	D-E001-B-FV-A5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/06/10	2023/05/10	2024/03/31		④
PM230001086	PM_P-E005-A_燃料移送ポンプA_一般点検1(点検)	点検	燃料移送ポンプA	P-E005-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001087	PM_P-E004-A_潤滑油ブライミングポンプA_一般点検1(点検)	点検	潤滑油ブライミングポンプA	P-E004-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001088	PM_D-E001-A-EV_非常用ディーゼル発電機A 始動・停止・規制弁_一般点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動・停止・規制弁	D-E001-A-EV	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001089	PM_X-E003-A_潤滑油ユニットA_一般点検1(点検)	点検	潤滑油ユニットA	X-E003-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001090	PM_P-E003-A_温水循環ポンプA_一般点検1(点検)	点検	温水循環ポンプA	P-E003-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001091	PM_P-E006-A_燃料ドレンポンプA_一般点検1(点検)	点検	燃料ドレンポンプA	P-E006-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001092	PM_P-E002-A_冷却水フィードバックポンプA_一般点検1(点検)	点検	冷却水フィードバックポンプA	P-E002-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001093	PM_P-E001-A_冷却塔揚水ポンプA_一般点検1(点検)	点検	冷却塔揚水ポンプA	P-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001094	PM_機-非-機8_ディーゼル発電機A ターニングモータ_一般点検1(点検)	点検	ディーゼル発電機A ターニングモータ	機-非-機8	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001095	PM_C-E001-A_非常用ディーゼル発電機A 空気圧縮機_一般点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 空気圧縮機	C-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001096	PM_X-E001-A_非常用ディーゼル発電機A 冷却塔_一般点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 冷却塔	X-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001097	PM_F-E001-A_潤滑油フィルタA_簡易点検1(点検)	点検	潤滑油フィルタA	F-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001098	PM_T-E002-A_注水タンクA_簡易点検1(点検)	点検	注水タンクA	T-E002-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM230001099	PM_D-E001-A-FV-A5_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列№5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列№5	D-E001-A-FV-A5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001100	PM_D-E001-A-FV-A6_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列№6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列№6	D-E001-A-FV-A6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001101	PM_D-E001-A-FV-B1_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№1	D-E001-A-FV-B1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001102	PM_D-E001-A-FV-B2_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№2	D-E001-A-FV-B2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001103	PM_D-E001-A-FV-B3_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№3	D-E001-A-FV-B3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001104	PM_D-E001-A-FV-B4_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№4	D-E001-A-FV-B4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001105	PM_D-E001-A-FV-B5_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№5	D-E001-A-FV-B5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001106	PM_D-E001-A-FV-B6_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 B列№6	D-E001-A-FV-B6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001107	PM_D-E001-A-CR_非常用ディーゼル発電機A クランク室_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A クランク室	D-E001-A-CR	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001108	PM_D-E001-A-TB-A_非常用ディーゼル発電機A 過給機 A列_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 過給機 A列	D-E001-A-TB-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001109	PM_T-E007-A_燃料ドレンタンクA_簡易点検1(点検)	点検	燃料ドレンタンクA	T-E007-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001110	PM_D-E001-A-TB-B_非常用ディーゼル発電機A 過給機 B列_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 過給機 B列	D-E001-A-TB-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001111	PM_D-E001-A-GV_非常用ディーゼル発電機A 调速機_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 调速機	D-E001-A-GV	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001112	PM_D-E001-A-CP_非常用ディーゼル発電機A 機付冷却水ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 機付冷却水ポンプ	D-E001-A-CP	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001113	PM_D-E001-A-OP_非常用ディーゼル発電機A 機付潤滑油ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 機付潤滑油ポンプ	D-E001-A-OP	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001114	PM_D-E001-A-FP_非常用ディーゼル発電機A 機付燃料供給ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 機付燃料供給ポンプ	D-E001-A-FP	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001115	PM_D-E001-A-MSV_非常用ディーゼル発電機A 主始動弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 主始動弁	D-E001-A-MSV	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001116	PM_D-E001-A-OCV_非常用ディーゼル発電機A 潤滑油温調弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 潤滑油温調弁	D-E001-A-OCV	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001117	PM_T-E005-A_非常用ディーゼル発電機A 空気だめ(自動)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 空気だめ(自動)	T-E005-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001118	PM_T-E006-A_非常用ディーゼル発電機A 空気だめ(手動)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 空気だめ(手動)	T-E006-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001119	PM_HX-E001-A_非常用ディーゼル発電機A 潤滑油冷却器_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 潤滑油冷却器	HX-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001120	PM_T-E001-A_冷却水タンクA_簡易点検1(点検)	点検	冷却水タンクA	T-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001121	PM_D-E001-A-FF_非常用ディーゼル発電機A 燃料フィルタ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料フィルタ	D-E001-A-FF	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001122	PM_ST-E0302-A_非常用ディーゼル発電機A 燃料用ストレナー_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料用ストレナー	ST-E0302-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001123	PM_H-E001-A_非常用ディーゼル発電機A 冷却水加熱器_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 冷却水加熱器	H-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001124	PM_H-E003-A_非常用ディーゼル発電機A 潤滑油加熱器_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 潤滑油加熱器	H-E003-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001125	PM_DT-E001-A_非常用ディーゼル発電機A ドレンセパレータ_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A ドレンセパレータ	DT-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230001126	PM_D-E001-A-CR-MT_非常用ディーゼル発電機A 機関クランク室ミスト管_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 機関クランク室ミスト管	D-E001-A-CR-MT	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001127	PM_D-E001-A-FST-MT_非常用ディーゼル発電機A 燃料サービスタンクミスト管_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料サービスタンクミスト管	D-E001-A-FST-MT	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001128	PM_D-E001-A-FDT-MT_非常用ディーゼル発電機A 燃料ドレンタンクミスト管_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料ドレンタンクミスト管	D-E001-A-FDT-MT	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001129	PM_D-E001-A-ADV-A_非常用ディーゼル発電機A A列始動空気分配弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A A列始動空気分配弁	D-E001-A-ADV-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001130	PM_D-E001-A-ADV-B_非常用ディーゼル発電機A B列始動空気分配弁_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A B列始動空気分配弁	D-E001-A-ADV-B	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001131	PM_X-E001A_DG-A号機用冷却塔1式_簡易点検1(点検)	点検	DG-A号機用冷却塔1式	X-E001A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001132	PM_D-E001-A-SV-A1_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No1	D-E001-A-SV-A1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001133	PM_D-E001-A-SV-A2_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No2	D-E001-A-SV-A2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001134	PM_D-E001-A-SV-A3_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No3	D-E001-A-SV-A3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001135	PM_D-E001-A-SV-A4_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No4	D-E001-A-SV-A4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001136	PM_D-E001-A-SV-A5_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No5	D-E001-A-SV-A5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001137	PM_D-E001-A-SV-A6_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 A列No6	D-E001-A-SV-A6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001138	PM_D-E001-A-SV-B1_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No1	D-E001-A-SV-B1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001139	PM_D-E001-A-SV-B2_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No2	D-E001-A-SV-B2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001140	PM_D-E001-A-SV-B3_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No3	D-E001-A-SV-B3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001141	PM_D-E001-A-SV-B4_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No4	D-E001-A-SV-B4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001142	PM_D-E001-A_非常用ディーゼル発電機A(機関側本体)_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A(機関側本体)	D-E001-A	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001143	PM_D-E001-A-SV-B5_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No5_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No5	D-E001-A-SV-B5	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001144	PM_D-E001-A-SV-B6_非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No6_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 始動弁 B列No6	D-E001-A-SV-B6	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001145	PM_D-E001-A-FV-A1_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No1_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No1	D-E001-A-FV-A1	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001146	PM_D-E001-A-FV-A2_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No2_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No2	D-E001-A-FV-A2	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001147	PM_D-E001-A-FV-A3_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No3_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No3	D-E001-A-FV-A3	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④
PM230001148	PM_D-E001-A-FV-A4_非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No4_簡易点検1(点検)	点検	非常用ディーゼル発電機A 燃料弁 A列No4	D-E001-A-FV-A4	BUDG	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/15	2023/06/12	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210001806	PM_SG-M2161-A_サイトグラス_一般点検1(点検)	点検	サイトグラス	SG-M2161-A	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001815	PM_SG-M2161-B_サイトグラス_一般点検1(点検)	点検	サイトグラス	SG-M2161-B	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001824	PM_SG-M2161-C_サイトグラス_一般点検1(点検)	点検	サイトグラス	SG-M2161-C	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001890	PM_X-W302_煙突_一般点検1(点検)	点検	煙突	X-W302	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001891	PM_機-ボ-機5_排煙ダクトばい煙レンズ×2_一般点検1(点検)	点検	排煙ダクトばい煙レンズ×2	機-ボ-機5	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001911	PM_X-W301-A-ステージ_熱水ボイラA上部ステージ_一般点検1(点検)	点検	熱水ボイラA上部ステージ	X-W301-A-ステージ	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001934	PM_X-W301-B-ステージ_熱水ボイラBボイラ上部ステージ_一般点検1(点検)	点検	熱水ボイラBボイラ上部ステージ	X-W301-B-ステージ	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210001955	PM_X-W301-C-ステージ_熱水ボイラCボイラ上部ステージ_一般点検1(点検)	点検	熱水ボイラCボイラ上部ステージ	X-W301-C-ステージ	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210002007	PM_機-ボ-点1_点検口_一般点検1(点検)	点検	点検口	機-ボ-点1	BOHW	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM210002008	PM_機-ボ-機60_感振装置_一般点検1(点検)	点検	感振装置	機-ボ-機60	BOHW	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000016	PM_X-W301-A_熱水ボイラA_缶体_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA 缶体	X-W301-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000017	PM_X-W301-A-バ_熱水ボイラAバーナ(一式)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラAバーナ(一式)	X-W301-A-バ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000018	PM_X-W301-A-ベッセル_熱水ボイラAエアベッセル_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラAエアベッセル	X-W301-A-ベッセル	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000019	PM_X-W301-A-燃流計_熱水ボイラA燃料積算流量計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA燃料積算流量計	X-W301-A-燃流計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000020	PM_X-W301-A-盤_熱水ボイラA 機付操作盤_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA 機付操作盤	X-W301-A-盤	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000021	PM_X-W301-A-燃圧計_熱水ボイラA燃料圧力計(重油、LPG)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA燃料圧力計(重油、LPG)	X-W301-A-燃圧計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000022	PM_PI-W619-A_熱水ボイラA水頭圧力計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA水頭圧力計	PI-W619-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000023	PM_PI-W646-A_熱水ボイラA炉内ドラフト計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA炉内ドラフト計	PI-W646-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000024	PM_PIA-W621-A_熱水ボイラA水頭圧力計(「高」接点付)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA水頭圧力計(「高」接点付)	PIA-W621-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000025	PM_TI-W647-A_熱水ボイラA煙道温度計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA煙道温度計	TI-W647-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000026	PM_TIC-W616-A_熱水ボイラA熱水出口温度計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA熱水出口温度計	TIC-W616-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000027	PM_RV-W317-A_熱水ボイラA第1安全弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA第1安全弁	RV-W317-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000028	PM_X-W301-A-油電_熱水ボイラA油電磁弁×3_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA油電磁弁×3	X-W301-A-油電	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000029	PM_X-W301-A-ヒータ_熱水ボイラA噴燃ユニットオイルヒータ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA噴燃ユニットオイルヒータ	X-W301-A-ヒータ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000030	PM_機-ボ-計12_熱水ボイラA噴燃ポンプ燃料温度センサー_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA噴燃ポンプ燃料温度センサー	機-ボ-計12	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000031	PM_X-W301-A-押送PS_熱水ボイラA押し込みファン吐出圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA押し込みファン吐出圧力スイッチ	X-W301-A-押送PS	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000032	PM_X-W301-A-DR_熱水ボイラA 排煙ダンパ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA 排煙ダンパ	X-W301-A-DR	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000033	PM_TIA-W622-A_熱水ボイラA温度計(「高」接点付)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA温度計(「高」接点付)	TIA-W622-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000034	PM_WV-W3057-A_熱水ボイラA缶底ドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA缶底ドレン弁	WV-W3057-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000035	PM_WV-W3058-A_熱水ボイラA缶底ドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA缶底ドレン弁	WV-W3058-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000036	PM_X-W301-A-噴PS_熱水ボイラA噴燃ポンプ圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA噴燃ポンプ圧力スイッチ	X-W301-A-噴PS	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000038	PM_RV-W318-A_熱水ボイラA第2安全弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA第2安全弁	RV-W318-A	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000039	PM_X-W301-A-Tr_熱水ボイラA点火トランス_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA点火トランス	X-W301-A-Tr	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000041	PM_X-W301-A-噴ボ_熱水ボイラA 噴燃ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA 噴燃ポンプ	X-W301-A-噴ボ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000042	PM_X-W301-A-L電_熱水ボイラA点火用電磁弁×2_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA点火用電磁弁×2	X-W301-A-L電	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000043	PM_X-W301-A-押送_熱水ボイラA押込み送風機_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA押込み送風機	X-W301-A-押送	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000044	PM_X-W301-A-噴モ_熱水ボイラA噴燃ポンプモータ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA噴燃ポンプモータ	X-W301-A-噴モ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000045	PM_X-W301-A-クリーナ_熱水ボイラA噴燃ユニットオートクリーナ×2_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラA噴燃ユニットオートクリーナ×2	X-W301-A-クリーナ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000046	PM_X-W301-B_熱水ボイラB 缶体_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB 缶体	X-W301-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000047	PM_X-W301-B-バ_熱水ボイラBバーナ(一式)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラBバーナ(一式)	X-W301-B-バ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000048	PM_X-W301-B-燃流計_熱水ボイラB燃料積算流量計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB燃料積算流量計	X-W301-B-燃流計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000049	PM_X-W301-B-盤_熱水ボイラB 機付操作盤_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB 機付操作盤	X-W301-B-盤	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000050	PM_X-W301-B-燃圧計_熱水ボイラB燃料圧力計(重油、LPG)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB燃料圧力計(重油、LPG)	X-W301-B-燃圧計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000051	PM_PI-W619-B_熱水ボイラB水頭圧力計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB水頭圧力計	PI-W619-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000052	PM_TIA-W622-B_熱水ボイラB温度計(「高」接点付)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB温度計(「高」接点付)	TIA-W622-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000053	PM_PI-W646-B_熱水ボイラB炉内ドラフト計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB炉内ドラフト計	PI-W646-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000054	PM_PIA-W621-B_熱水ボイラB水頭圧力計(「高」接点付)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB水頭圧力計(「高」接点付)	PIA-W621-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000055	PM_TI-W647-B_熱水ボイラB煙道温度計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB煙道温度計	TI-W647-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000056	PM_TIC-W616-B_熱水ボイラB熱水出口温度計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB熱水出口温度計	TIC-W616-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000057	PM_RV-W317-B_熱水ボイラB第1安全弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB第1安全弁	RV-W317-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000058	PM_X-W301-B-油電_熱水ボイラB油電磁弁×3_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB油電磁弁×3	X-W301-B-油電	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000059	PM_X-W301-B-ヒータ_熱水ボイラB噴燃ユニットオイルヒータ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB噴燃ユニットオイルヒータ	X-W301-B-ヒータ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000060	PM_機-ボ-計13_熱水ボイラB噴燃ポンプ燃料温度センサー_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB噴燃ポンプ燃料温度センサー	機-ボ-計13	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000061	PM_X-W301-B-押送PS_熱水ボイラB押し込みファン吐出圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB押し込みファン吐出圧力スイッチ	X-W301-B-押送PS	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルード名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期末日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM23000062	PM_X-W301-B-DR_熱水ボイラB 排煙ダンパ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB 排煙ダンパ	X-W301-B-DR	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000063	PM_X-W301-B-噴ボ_熱水ボイラB 噴燃ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB 噴燃ポンプ	X-W301-B-噴ボ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000064	PM_X-W301-B-噴PS_熱水ボイラB噴燃ポンプ圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB噴燃ポンプ圧力スイッチ	X-W301-B-噴PS	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000065	PM_WV-W3057-B_熱水ボイラB缶底ドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB缶底ドレン弁	WV-W3057-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000066	PM_WV-W3058-B_熱水ボイラB缶底ドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB缶底ドレン弁	WV-W3058-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000068	PM_RV-W318-B_熱水ボイラB第2安全弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB第2安全弁	RV-W318-B	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000069	PM_X-W301-B-Tr_熱水ボイラB点火トランス_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB点火トランス	X-W301-B-Tr	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000071	PM_X-W301-B-L電_熱水ボイラB点火用電磁弁×2_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB点火用電磁弁×2	X-W301-B-L電	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000072	PM_X-W301-B-押送_熱水ボイラB押込み送風機_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB押込み送風機	X-W301-B-押送	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000073	PM_X-W301-B-噴モ_熱水ボイラB噴燃ポンプモータ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB噴燃ポンプモータ	X-W301-B-噴モ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000074	PM_X-W301-B-クリーナ_熱水ボイラB噴燃ユニットオートクリーナ×2_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラB噴燃ユニットオートクリーナ×2	X-W301-B-クリーナ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000075	PM_X-W301-B-ベッセル_熱水ボイラBエアベッセル_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラBエアベッセル	X-W301-B-ベッセル	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000076	PM_X-W301-C_熱水ボイラC 缶体_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC 缶体	X-W301-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000077	PM_X-W301-C-バ_熱水ボイラCバーナ(一式)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラCバーナ(一式)	X-W301-C-バ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000078	PM_X-W301-C-燃流計_熱水ボイラC燃料積算流量計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC燃料積算流量計	X-W301-C-燃流計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000079	PM_X-W301-C-盤_熱水ボイラC 機付操作盤_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC 機付操作盤	X-W301-C-盤	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000080	PM_X-W301-C-燃圧計_熱水ボイラC燃料圧力計(重油、LPG)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC燃料圧力計(重油、LPG)	X-W301-C-燃圧計	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000081	PM_PI-W619-C_熱水ボイラC圧力計(水頭圧)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC圧力計(水頭圧)	PI-W619-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000082	PM_TIA-W622-C_熱水ボイラC温度計(「高」接点付)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC温度計(「高」接点付)	TIA-W622-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000083	PM_PI-W646-C_熱水ボイラC炉内ドラフト計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC炉内ドラフト計	PI-W646-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000084	PM_PIA-W621-C_熱水ボイラC水頭圧力計(「高」接点付)_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC水頭圧力計(「高」接点付)	PIA-W621-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000085	PM_RV-W317-C_熱水ボイラC第1安全弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC第1安全弁	RV-W317-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000086	PM_X-W301-C-ヒータ_熱水ボイラC噴燃ユニットオイルヒータ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC噴燃ユニットオイルヒータ	X-W301-C-ヒータ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000087	PM_機-ボ-計14_熱水ボイラC噴燃ポンプ燃料温度センサー_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC噴燃ポンプ燃料温度センサー	機-ボ-計14	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000088	PM_X-W301-C-油電_熱水ボイラC油電磁弁×3_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC油電磁弁×3	X-W301-C-油電	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000089	PM_X-W301-C-押送PS_熱水ボイラC押し込みファン吐出圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC押し込みファン吐出圧力スイッチ	X-W301-C-押送PS	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM23000090	PM_X-W301-C-DR_熱水ボイラC 排煙ダンパ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC 排煙ダンパ	X-W301-C-DR	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000091	PM_TI-W647-C_熱水ボイラC煙道温度計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC煙道温度計	TI-W647-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000092	PM_TIC-W616-C_熱水ボイラC熱水出口温度計_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC熱水出口温度計	TIC-W616-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000093	PM_X-W301-C-噴PS_熱水ボイラC噴燃ポンプ圧力スイッチ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC噴燃ポンプ圧力スイッチ	X-W301-C-噴PS	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000094	PM_X-W301-C-噴ホ_熱水ボイラC 噴燃ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC 噴燃ポンプ	X-W301-C-噴ホ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000095	PM_WV-W3057-C_熱水ボイラC缶底ドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC缶底ドレン弁	WV-W3057-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000096	PM_WV-W3058-C_熱水ボイラC缶底ドレン弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC缶底ドレン弁	WV-W3058-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000098	PM_RV-W318-C_熱水ボイラC第2安全弁_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC第2安全弁	RV-W318-C	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000099	PM_X-W301-C-Tr_熱水ボイラC点火トランス_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC点火トランス	X-W301-C-Tr	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000101	PM_X-W301-C-L電_熱水ボイラC点火用電磁弁×2_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC点火用電磁弁×2	X-W301-C-L電	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000102	PM_X-W301-C-押送_熱水ボイラC押込み送風機_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC押込み送風機	X-W301-C-押送	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000103	PM_X-W301-C-噴モ_熱水ボイラC噴燃ポンプモータ_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラC噴燃ポンプモータ	X-W301-C-噴モ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000104	PM_X-W301-C-クリーナ_熱水ボイラCオートクリーナ×2_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラCオートクリーナ×2	X-W301-C-クリーナ	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000105	PM_X-W301-C-ベッセル_熱水ボイラCエアベッセル_簡易点検1(点検)	点検	熱水ボイラCエアベッセル	X-W301-C-ベッセル	BOHW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/07/27	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230001405	PM_P-W402-A_熱水ポンプA_一般点検1(点検)	点検	熱水ポンプA	P-W402-A	BOHW	-	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/17	2024/03/01	2024/03/31		④
PM230001406	PM_P-W402-B_熱水ポンプB_一般点検1(点検)	点検	熱水ポンプB	P-W402-B	BOHW	-	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/17	2024/03/01	2024/03/31		④
PM230001412	PM_P-W402-C_熱水ポンプC_一般点検1(点検)	点検	熱水ポンプC	P-W402-C	BOHW	-	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/17	2024/03/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM21000269	PM_L-X202-D_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンD_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンD	L-X202-D	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/08	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000270	PM_L-X202-D_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンD_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンD	L-X202-D	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000271	PM_L-X202-C_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンC_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンC	L-X202-C	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/08	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000272	PM_L-X202-C_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンC_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンC	L-X202-C	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000273	PM_L-X202-B_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンB_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンB	L-X202-B	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/08	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000274	PM_L-X202-B_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンB_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンB	L-X202-B	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000275	PM_L-X202-A_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンA_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンA	L-X202-A	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/08	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000276	PM_L-X202-A_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンA_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンA	L-X202-A	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000277	PM_L-X203_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンF_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンF	L-X203	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000281	PM_L-X202-K_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンK_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンK	L-X202-K	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/22	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000282	PM_L-X202-K_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンK_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンK	L-X202-K	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000283	PM_L-X202-J_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンJ_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンJ	L-X202-J	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/22	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000284	PM_L-X202-J_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンJ_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンJ	L-X202-J	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000285	PM_L-X202-I_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンI_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンI	L-X202-I	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/22	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000286	PM_L-X202-I_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンI_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンI	L-X202-I	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000287	PM_L-X202-H_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンH_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンH	L-X202-H	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/22	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000288	PM_L-X202-H_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンH_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンH	L-X202-H	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000289	PM_L-X202-G_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンG_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンG	L-X202-G	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/22	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000290	PM_L-X202-G_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンG_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンG	L-X202-G	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000291	PM_L-X202-L_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンL_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンL	L-X202-L	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM21000292	PM_L-X202-L_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンL_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンL	L-X202-L	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000293	PM_L-X202-M_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンM_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンM	L-X202-M	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM21000294	PM_L-X202-M_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンM_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンM	L-X202-M	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000295	PM_L-X202-N_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンN_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンN	L-X202-N	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM21000296	PM_L-X202-N_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンN_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンN	L-X202-N	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000297	PM_L-X202-O_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンO_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンO	L-X202-O	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM21000298	PM_L-X202-O_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンO_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンO	L-X202-O	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM21000299	PM_L-X202-P_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンP_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンP	L-X202-P	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM21000300	PM_L-X202-P_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンP_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンP	L-X202-P	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000301	PM_L-X201_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンE_簡易点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンE	L-X201	CA	CA	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/08	2023/11/01	2024/03/31		③
PM21000302	PM_L-X201_ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンE_法令点検1(点検)	点検	ウラン貯蔵建屋天井走行クレーンE	L-X201	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000303	PM_ホイスト式天井クレーン(1号)_使用済遠心機保管室ホイスト式天井クレーン_法令点検1(点検)	点検	使用済遠心機保管室ホイスト式天井クレーン	ホイスト式天井クレーン(1号)	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000304	PM_ホイスト式天井クレーン(2号)_使用済遠心機保管室ホイスト式天井クレーン_法令点検1(点検)	点検	使用済遠心機保管室ホイスト式天井クレーン	ホイスト式天井クレーン(2号)	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM21000305	PM_ホイスト式天井クレーン(3号)_使用済遠心機保管室ホイスト式天井クレーン_法令点検1(点検)	点検	使用済遠心機保管室ホイスト式天井クレーン	ホイスト式天井クレーン(3号)	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④
PM210003293	PM_機-1均-ク1_1号均質室天井クレーン(7t)_法令点検1(点検)	点検	1号均質室天井クレーン(7t)	機-1均-ク1	IBL	BL	時間基準保全	法令	1年	2022/12/27	2023/12/01	2023/12/26		④
PM210006117	PM_機-2均-ク1_2号発回均質室 天井走行クレーン_法令点検1(点検)	点検	2号発回均質室 天井走行クレーン	機-2均-ク1	2BL	BL	時間基準保全	法令	1年	2022/12/27	2023/12/01	2023/12/26		④
PM210008784	PM_15HD-T55_トラックヤード天井走行クレーン_法令点検1(点検)	点検	トラックヤード天井走行クレーン	15HD-T55	TY	-	時間基準保全	法令	1年	2022/06/17	2023/06/01	2023/06/16		④
PM210008890	グループ点検_機械保全課_フォークリフト(1年毎)_簡易点検1	点検	グループ点検_機械保全課_フォークリフト(1年毎)_簡易点検1	5FB30	CA	-	時間基準保全	簡易	1年	2022/08/09	2023/08/01	2023/08/08		④
PM210008891	PM_機-1均-ク1_1号均質室天井クレーン(7t)_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室天井クレーン(7t)	機-1均-ク1	IBL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM210008891	PM_機-2均-ク1_2号発回均質室 天井走行クレーン_簡易点検1(点検)	点検	2号発回均質室 天井走行クレーン	機-2均-ク1	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/26	2023/12/01	2024/03/31		③
PM210009092	PM_5HL-T55-WM32_Dウラン濃縮廃棄物室ホイスト式テルハ_法令点検1(点検)	点検	Dウラン濃縮廃棄物室ホイスト式テルハ	5HL-T55-WM32	CA	CA	時間基準保全	法令	1年	2022/11/22	2023/11/01	2023/11/21		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

記載理由・補足

※1 コーティンディ設備更新工事による作業干渉に伴い、点検時期を2022年度から2023年度へ延期。(周期の超過による影響評価済み)

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210002124	PM_C-A010-A_計装空気コンプレッサA_簡易点検1(点検)	点検	計装空気コンプレッサA	C-A010-A	IA	-	時間基準保全	簡易	2年度	2020/12/15	2023/07/01	2024/03/31		④ ※1
PM210002126	PM_T-A030-A_計装空気レシーバA_簡易点検1(点検)	点検	計装空気レシーバA	T-A030-A	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002127	PM_RV-A0013-A_計装空気レシーバA用安全弁_簡易点検1(点検)	点検	計装空気レシーバA用安全弁	RV-A0013-A	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002128	PM_RV-A0307_調節弁(PCV-A032-A, B)出口安全弁_簡易点検1(点検)	点検	調節弁(PCV-A032-A, B)出口安全弁	RV-A0307	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002129	PM_T-A030-B_計装空気レシーバB_簡易点検1(点検)	点検	計装空気レシーバB	T-A030-B	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002130	PM_RV-A0013-B_計装空気レシーバB用安全弁_簡易点検1(点検)	点検	計装空気レシーバB用安全弁	RV-A0013-B	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002131	PM_T-A030-C_計装空気レシーバC_簡易点検1(点検)	点検	計装空気レシーバC	T-A030-C	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002132	PM_RV-A0013-C_計装空気レシーバC用安全弁_簡易点検1(点検)	点検	計装空気レシーバC用安全弁	RV-A0013-C	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002133	PM_RV-A0107_調節弁(PCV-A012-A, B)出口安全弁_簡易点検1(点検)	点検	調節弁(PCV-A012-A, B)出口安全弁	RV-A0107	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002134	PM_RV-A0207_調節弁(PCV-A022-A, B)出口安全弁_簡易点検1(点検)	点検	調節弁(PCV-A022-A, B)出口安全弁	RV-A0207	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/19	2023/09/01	2024/03/31		④
PM230000218	PM_HX-A020-C_計装空気ドライヤC_簡易点検1(点検)	点検	計装空気ドライヤC	HX-A020-C	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/18	2023/08/18	2024/03/31		④
PM230000219	PM_HX-A020-B_計装空気ドライヤB_簡易点検1(点検)	点検	計装空気ドライヤB	HX-A020-B	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/18	2023/08/18	2024/03/31		④
PM230000220	PM_HX-A020-A_計装空気ドライヤA_簡易点検1(点検)	点検	計装空気ドライヤA	HX-A020-A	IA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/08/18	2023/08/18	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210000407	PM_P-L027_塩酸ポンプ_本格点検1(点検)	点検	塩酸ポンプ	P-L027	LR	LR	時間基準保全	本格	2年度	2022/03/31	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210000491	PM_T-L024B_第2処理水ピットB_簡易点検1(点検)	点検	第2処理水ピットB	T-L024B	LR	LR	時間基準保全	簡易	4年度	2020/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210000507	PM_T-L019_第1処理水ピット_簡易点検1(点検)	点検	第1処理水ピット	T-L019	LR	LR	時間基準保全	簡易	4年度	2020/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210000517	PM_T-L023_第2廃水調整ピット_簡易点検1(点検)	点検	第2廃水調整ピット	T-L023	LR	LR	時間基準保全	簡易	10年度	2014/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210000535	PM_T-L008A_第1廃水調整ピットA_一般点検1(点検)	点検	第1廃水調整ピットA	T-L008A	LR	LR	時間基準保全	一般	2年度	2022/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210000543	PM_P-L006B_第1反応タンク送水ポンプB_本格点検1(点検)	点検	第1反応タンク送水ポンプB	P-L006B	LR	LR	時間基準保全	本格	4年度	2020/03/31	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210000650	PM_P-L011_弗素吸着塔送水ポンプ_本格点検1(点検)	点検	弗素吸着塔送水ポンプ	P-L011	LR	LR	時間基準保全	本格	4年度	2020/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM210000653	PM_P-L010_ろ過器逆洗ポンプ_本格点検1(点検)	点検	ろ過器逆洗ポンプ	P-L010	LR	LR	時間基準保全	本格	5年度	2019/03/31	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210000750	PM_X-L002_管理廃水処理脱水機_本格点検1(点検)	点検	管理廃水処理脱水機	X-L002	LR	LR	時間基準保全	本格	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM210000818	PM_T-L001_分析廃水ピット_簡易点検1(点検)	点検	分析廃水ピット	T-L001	LR	LR	時間基準保全	簡易	2年度	2022/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210000819	PM_P-L001A_分析廃水ポンプA_本格点検1(点検)	点検	分析廃水ポンプA	P-L001A	LR	LR	時間基準保全	本格	2年度	2022/03/31	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210000820	PM_P-L001B_分析廃水ポンプB_本格点検1(点検)	点検	分析廃水ポンプB	P-L001B	LR	LR	時間基準保全	本格	2年度	2022/03/31	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210009102	PM_F-L004_ろ過器_本格点検1(点検)	点検	ろ過器	F-L004	LR	LR	時間基準保全	本格	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM230000949	PM_T-L003A_洗缶廃水貯槽A_簡易点検1(点検)	点検	洗缶廃水貯槽A	T-L003A	LR	LR	状態基準保全	簡易	1年度	2023/02/22	2023/12/01	2024/03/31		④
PM230000950	PM_T-L003B_洗缶廃水貯槽B_簡易点検1(点検)	点検	洗缶廃水貯槽B	T-L003B	LR	LR	状態基準保全	簡易	1年度	2023/02/22	2023/12/01	2024/03/31		④
PM230000951	PM_T-L003C_洗缶廃水貯槽C_簡易点検1(点検)	点検	洗缶廃水貯槽C	T-L003C	LR	LR	状態基準保全	簡易	1年度	2023/02/22	2023/12/01	2024/03/31		④
PM230000952	PM_T-L003D_洗缶廃水貯槽D_簡易点検1(点検)	点検	洗缶廃水貯槽D	T-L003D	LR	LR	状態基準保全	簡易	1年度	2023/02/22	2023/12/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210007446	PM_機-火-感4_感知器(文書保存倉庫)_法令点検2(点検)	点検	感知器(文書保存倉庫)	機-火-感4	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM210007447	PM_機-火-報3_火災報知機(文書保存倉庫)_法令点検2(点検)	点検	火災報知機(文書保存倉庫)	機-火-報3	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2022/12/02	2023/11/25	2023/12/01		③
PM230000221	PM_機-消-01_消火器(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	消火器(工場全域)	機-消-01	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000222	PM_機-消-02_消火器(正門警備所)_法令点検1(点検)	点検	消火器(正門警備所)	機-消-02	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000223	PM_P-F001_加圧ポンプ(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	加圧ポンプ(水処理建屋内)	P-F001	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000224	PM_P-F002_加圧ポンプ(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	加圧ポンプ(水処理建屋内)	P-F002	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000225	PM_P-F003_加圧ポンプ(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	加圧ポンプ(水処理建屋内)	P-F003	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000226	PM_機-消-ボ1_非常用消火ポンプ(エンジン)(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	非常用消火ポンプ(エンジン)(水処理建屋内)	機-消-ボ1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000227	PM_機-消-ボ2_非常用消火ポンプ(モーター)(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	非常用消火ポンプ(モーター)(水処理建屋内)	機-消-ボ2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000228	PM_機-消-ボ3_常用消火ポンプ(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	常用消火ポンプ(水処理建屋内)	機-消-ボ3	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000229	PM_機-消-マ1_マンホール(防火水槽)_法令点検1(点検)	点検	マンホール(防火水槽)	機-消-マ1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000230	PM_機-消-マ2_マンホール(防火水槽)_法令点検1(点検)	点検	マンホール(防火水槽)	機-消-マ2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000231	PM_機-消-マ3_マンホール(防火水槽)_法令点検1(点検)	点検	マンホール(防火水槽)	機-消-マ3	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000232	PM_機-消-マ4_マンホール(防火水槽)_法令点検1(点検)	点検	マンホール(防火水槽)	機-消-マ4	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000233	PM_機-消-03_消火器(表示含む)_法令点検1(点検)	点検	消火器(表示含む)	機-消-03	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000234	PM_機-消-マ5_マンホール(消火栓)_法令点検1(点検)	点検	マンホール(消火栓)	機-消-マ5	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000235	PM_機-火-感1_感知器(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	感知器(工場全域)	機-火-感1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000236	PM_機-火-感2_感知器(北警備所)_法令点検1(点検)	点検	感知器(北警備所)	機-火-感2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000237	PM_機-火-感4_感知器(文書保存倉庫)_法令点検1(点検)	点検	感知器(文書保存倉庫)	機-火-感4	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000238	PM_機-火-報1_火災報知機(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	火災報知機(工場全域)	機-火-報1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000239	PM_機-火-報2_火災報知機(北警備所)_法令点検1(点検)	点検	火災報知機(北警備所)	機-火-報2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000240	PM_機-火-報3_火災報知機(文書保存倉庫)_法令点検1(点検)	点検	火災報知機(文書保存倉庫)	機-火-報3	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000241	PM_機-消-機1_加圧タンク(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	加圧タンク(水処理建屋内)	機-消-機1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000242	PM_機-消-機3_排煙操作函_法令点検1(点検)	点検	排煙操作函	機-消-機3	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000243	PM_機-消-機4_排煙ファン 排煙機_法令点検1(点検)	点検	排煙ファン 排煙機	機-消-機4	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000244	PM_機-消-04_PCB含有変圧器保管倉庫 消火器(外箱)_法令点検1(点検)	点検	PCB含有変圧器保管倉庫 消火器(外箱)	機-消-04	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000245	PM_機-消-機5_シャッター手動閉鎖装置_法令点検1(点検)	点検	シャッター手動閉鎖装置	機-消-機5	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

- 点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の節度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実完了日	点検項目(規制要求)
PM230000246	PM_機-非-機13_消火用DGマフラー(貫通口含む)_法令点検1(点検)	点検	消火用DGマフラー(貫通口含む)	機-非-機13	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000247	PM_機-消-消設1_移動式CO2消火設備(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	移動式CO2消火設備(工場全域)	機-消-消設1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000248	PM_機-消-消設2_移動式粉末消火設備(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	移動式粉末消火設備(工場全域)	機-消-消設2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000249	PM_機-消-屋1_屋外消火栓_法令点検1(点検)	点検	屋外消火栓	機-消-屋1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000250	PM_機-消-盤1_非常用消火ポンプ制御盤(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	非常用消火ポンプ制御盤(水処理建屋内)	機-消-盤1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000251	PM_機-消-盤2_屋外消火栓表示灯電源盤(水処理建屋内)_法令点検1(点検)	点検	屋外消火栓表示灯電源盤(水処理建屋内)	機-消-盤2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000252	PM_P-F050A_排煙ファン自動起動盤_法令点検1(点検)	点検	排煙ファン自動起動盤	P-F050A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000253	PM_ILP-301A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-301A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000254	PM_ILP-111A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-111A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000255	PM_機-消-05_消火器(箱)_法令点検1(点検)	点検	消火器(箱)	機-消-05	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000256	PM_ILP-201A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-201A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000257	PM_ILP-101A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-101A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000258	PM_2LP-305_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	2LP-305	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000259	PM_ILP-003_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-003	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000260	PM_ILP-001A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-001A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000261	PM_ILP-002A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-002A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000262	PM_ILP-303A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-303A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000263	PM_ILP-501A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-501A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000264	PM_ILP-401A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-401A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000265	PM_ILP-302A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-302A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000266	PM_機-消-06_モニタリングポスト№1,2,3局舎_消火器_法令点検1(点検)	点検	モニタリングポスト№1,2,3局舎_消火器	機-消-06	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000267	PM_ILP-102A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-102A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000268	PM_ILP-551A_誘導灯専用分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯専用分電盤	ILP-551A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000269	PM_LP-811A_誘導灯分電盤_法令点検1(点検)	点検	誘導灯分電盤	LP-811A	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000272	PM_機-火-盤3_受信盤(北警備所)_法令点検1(点検)	点検	受信盤(北警備所)	機-火-盤3	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000273	PM_機-火-盤4_受信盤(文書保存倉庫)_法令点検1(点検)	点検	受信盤(文書保存倉庫)	機-火-盤4	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000274	PM_機-火-盤6_中継器盤(RE-1, T-1, 1A中間室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-1, 1A中間室)	機-火-盤6	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000275	PM_機-火-盤7_中継器盤(RE-1, T-2, 1B中間室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-2, 1B中間室)	機-火-盤7	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000276	PM_機-火-盤8_中継器盤(RE-1, T-3, 搬送通路)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-3, 搬送通路)	機-火-盤8	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000277	PM_機-消-07_消火器_法令点検1(点検)	点検	消火器	機-消-07	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000278	PM_機-火-盤9_中継器盤(RE-1, T-4, 搬送通路)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-4, 搬送通路)	機-火-盤9	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000279	PM_機-火-盤28_中継器盤(RE-1, T-5, 搬送通路)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-5, 搬送通路)	機-火-盤28	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000280	PM_機-火-盤11_中継器盤(RE-1, T-6, 補機室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-6, 補機室)	機-火-盤11	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000281	PM_機-火-盤12_中継器盤(RE-1, T-7, 階段室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-7, 階段室)	機-火-盤12	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000282	PM_機-火-盤13_中継器盤(RE-1, T-8, 給気室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-8, 給気室)	機-火-盤13	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000283	PM_機-火-盤23_中継器盤(RE-1, T-9, 渡り廊下)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-9, 渡り廊下)	機-火-盤23	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000284	PM_機-火-盤14_中継器盤(RE-1, T-10, 中央制御室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-10, 中央制御室)	機-火-盤14	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000285	PM_機-火-盤15_中継器盤(RE-1, T-11, 渡り廊下)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-11, 渡り廊下)	機-火-盤15	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000286	PM_機-火-盤16_中継器盤(RE-1, T-12, 渡り廊下)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-12, 渡り廊下)	機-火-盤16	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000287	PM_機-火-盤24_中継器盤(RE-1, T-13, 渡り廊下)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-13, 渡り廊下)	機-火-盤24	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000288	PM_機-消-10_モニタリングカー_消火器_法令点検1(点検)	点検	モニタリングカー_消火器	機-消-10	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000289	PM_機-火-盤25_中継器盤(RE-1, T-14, 1C中間室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-14, 1C中間室)	機-火-盤25	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000290	PM_機-火-盤17_中継器盤(RE-1, T-15, 1C中間室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-15, 1C中間室)	機-火-盤17	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000291	PM_機-火-盤18_中継器盤(RE-2, T-1, 点検通路)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-1, 点検通路)	機-火-盤18	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000292	PM_機-火-盤26_中継器盤(RE-2, T-2, 点検通路)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-2, 点検通路)	機-火-盤26	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000293	PM_機-火-盤27_中継器盤(RE-2, T-3, 2号第2高周波電源室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-3, 2号第2高周波電源室)	機-火-盤27	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000294	PM_機-火-盤19_中継器盤(RE-2, T-4, 2号高周波電源室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-4, 2号高周波電源室)	機-火-盤19	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000295	PM_機-火-盤20_中継器盤(RE-2, T-5, 2号高周波電源室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-5, 2号高周波電源室)	機-火-盤20	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000296	PM_機-火-盤21_中継器盤(RE-2, T-6, 2号高周波電源室)_法令点検1(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-6, 2号高周波電源室)	機-火-盤21	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2023/03/28	2023/09/01	2023/09/30		③
PM230000298	PM_機-消-標1_標識(消防水利、消火栓、低圧ケーブル、防火水そう)_法令点検1(点検)	点検	標識(消防水利、消火栓、低圧ケーブル、防火水そう)	機-消-標1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000299	PM_機-消-ホ1_ホース格納箱_法令点検1(点検)	点検	ホース格納箱	機-消-ホ1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000300	PM_機-消-標5_消火器表示(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	消火器表示(工場全域)	機-消-標5	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000301	PM_A-1_防火水槽(濃理事務所周り)_法令点検1(点検)	点検	防火水槽(濃理事務所周り)	A-1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000302	PM_業者ヤード1_防火水槽(業者ヤード)_法令点検1(点検)	点検	防火水槽(業者ヤード)	業者ヤード1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

- 点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000303	PM_業者ヤード2_防火水槽(業者ヤード)_法令点検1(点検)	点検	防火水槽(業者ヤード)	業者ヤード2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000304	PM_機-消-防1_防火庫(北警備所)_法令点検1(点検)	点検	防火庫(北警備所)	機-消-防1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000305	PM_機-消-誘1_誘導灯(工場全域)_法令点検1(点検)	点検	誘導灯(工場全域)	機-消-誘1	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000306	PM_機-消-誘2_誘導灯(北警備所)_法令点検1(点検)	点検	誘導灯(北警備所)	機-消-誘2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000310	PM_機-消-ホ2_ホース格納箱_法令点検1(点検)	点検	ホース格納箱	機-消-ホ2	EF	-	時間基準保全	法令	6月度	2022/12/02	2023/06/01	2023/06/30		③
PM230000316	PM_機-消-ホ1_ホース格納箱_法令点検2(点検)	点検	ホース格納箱	機-消-ホ1	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2022/12/02	2023/11/25	2023/12/01		③
PM230000317	PM_機-消-ホ2_ホース格納箱_法令点検2(点検)	点検	ホース格納箱	機-消-ホ2	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2022/12/02	2023/11/25	2023/12/01		③
PM230000320	PM_機-火-盤3_受信盤(北警備所)_法令点検2(点検)	点検	受信盤(北警備所)	機-火-盤3	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000321	PM_機-火-盤4_受信盤(文書保存倉庫)_法令点検2(点検)	点検	受信盤(文書保存倉庫)	機-火-盤4	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000322	PM_機-火-盤6_中継器盤(RE-1, T-1, 1A中間室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-1, 1A中間室)	機-火-盤6	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000323	PM_機-火-盤7_中継器盤(RE-1, T-2, 1B中間室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-2, 1B中間室)	機-火-盤7	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000324	PM_機-火-盤8_中継器盤(RE-1, T-3, 搬送通路)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-3, 搬送通路)	機-火-盤8	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000325	PM_機-火-盤9_中継器盤(RE-1, T-4, 搬送通路)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-4, 搬送通路)	機-火-盤9	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000326	PM_機-火-盤28_中継器盤(RE-1, T-5, 搬送通路)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-5, 搬送通路)	機-火-盤28	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000327	PM_機-火-盤11_中継器盤(RE-1, T-6, 補機室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-6, 補機室)	機-火-盤11	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000328	PM_機-火-感1_感知器(工場全域)_法令点検2(点検)	点検	感知器(工場全域)	機-火-感1	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000329	PM_機-火-盤12_中継器盤(RE-1, T-7, 階段室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-7, 階段室)	機-火-盤12	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000330	PM_機-火-盤13_中継器盤(RE-1, T-8, 給気室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-8, 給気室)	機-火-盤13	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000331	PM_機-火-盤23_中継器盤(RE-1, T-9, 渡り廊下)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-9, 渡り廊下)	機-火-盤23	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000332	PM_機-火-盤14_中継器盤(RE-1, T-10, 中央制御室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-10, 中央制御室)	機-火-盤14	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000333	PM_機-火-盤15_中継器盤(RE-1, T-11, 渡り廊下)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-11, 渡り廊下)	機-火-盤15	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000334	PM_機-火-盤16_中継器盤(RE-1, T-12, 渡り廊下)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-12, 渡り廊下)	機-火-盤16	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000335	PM_機-火-盤24_中継器盤(RE-1, T-13, 渡り廊下)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-13, 渡り廊下)	機-火-盤24	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000336	PM_機-火-盤25_中継器盤(RE-1, T-14, 1C中間室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-14, 1C中間室)	機-火-盤25	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000337	PM_機-火-盤17_中継器盤(RE-1, T-15, 1C中間室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-1, T-15, 1C中間室)	機-火-盤17	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000338	PM_機-火-盤18_中継器盤(RE-2, T-1, 点検通路)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-1, 点検通路)	機-火-盤18	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000339	PM_機-火-感2_感知器(北警備所)_法令点検2(点検)	点検	感知器(北警備所)	機-火-感2	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM230000340	PM_機-火-盤26_中継器盤(RE-2, T-2, 点検通路)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-2, 点検通路)	機-火-盤26	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000341	PM_機-火-盤27_中継器盤(RE-2, T-3, 2号第2高周波電源室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-3, 2号第2高周波電源室)	機-火-盤27	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000342	PM_機-火-盤19_中継器盤(RE-2, T-4, 2号高周波電源室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-4, 2号高周波電源室)	機-火-盤19	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000343	PM_機-火-盤20_中継器盤(RE-2, T-5, 2号高周波電源室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-5, 2号高周波電源室)	機-火-盤20	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000344	PM_機-火-盤21_中継器盤(RE-2, T-6, 2号高周波電源室)_法令点検2(点検)	点検	中継器盤(RE-2, T-6, 2号高周波電源室)	機-火-盤21	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000350	PM_機-火-報1_火災報知機(工場全域)_法令点検2(点検)	点検	火災報知機(工場全域)	機-火-報1	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000353	PM_機-火-報2_火災報知機(北警備所)_法令点検2(点検)	点検	火災報知機(北警備所)	機-火-報2	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000354	PM_機-非-機13_消火用DGマフラー(貫通口含む)_法令点検2(点検)	点検	消火用DGマフラー(貫通口含む)	機-非-機13	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2023/03/28	2024/03/01	2024/03/27		③
PM230000355	PM_機-消-屋2_屋外消火栓_法令点検2(点検)	点検	屋外消火栓	機-消-屋2	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2022/12/02	2023/11/25	2023/12/01		③
PM230000356	PM_機-消-盤1_非常用消火ポンプ制御盤(水処理建屋内)_法令点検2(点検)	点検	非常用消火ポンプ制御盤(水処理建屋内)	機-消-盤1	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2022/12/02	2023/11/25	2023/12/01		③
PM230000357	PM_機-消-盤2_屋外消火栓表示灯電源盤(水処理建屋内)_法令点検2(点検)	点検	屋外消火栓表示灯電源盤(水処理建屋内)	機-消-盤2	EF	-	時間基準保全	法令	1年	2022/12/02	2023/11/25	2023/12/01		③

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210008861	グループ点検_機械保全課_2号カスケード設備_2号カスケード設備_1号カスケード設備_1号カスケード設備(1年毎)_一般点検1	点検	グループ点検_機械保全課_2号カスケード設備_2号カスケード設備_1号カスケード設備(1年毎)_一般点検1				状態基準保全	一般	1年度	2022/12/20	2023/12/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課：機械保全課

年度：2023

設備番号：すべて

系番号：すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210000306	PM_機-搬-ク1_除染設備モノレールホイスト_法令点検1(点検)	点検	除染設備モノレールホイスト	機-搬-ク1	CA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/15	2024/03/01	2024/03/31		④
PM230000144	PM_L-T001_活性炭ホイスト_簡易点検1(点検)	点検	活性炭ホイスト	L-T001	DWT	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/02/03	2024/02/01	2024/03/31		④
PM230000145	PM_L-T002_脱水ケーキホイスト_簡易点検1(点検)	点検	脱水ケーキホイスト	L-T002	DWT	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/01/31	2024/02/01	2024/03/31		④
PM230000212	PM_L-M101-A_水処理系ホイストA_簡易点検1(点検)	点検	水処理系ホイストA	L-M101-A	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/02/10	2024/02/01	2024/03/31		④
PM230000213	PM_L-M101-B_水処理系ホイストB_簡易点検1(点検)	点検	水処理系ホイストB	L-M101-B	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/02/10	2024/02/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

記載理由・補足

- ※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、操業開始に合わせて点検を開始する計画である。
(前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実完了日	点検項目(規制要求)
PM210004786	PM_2RF-U101-A_2号製品冷凍機ユニットA_簡易点検1(点検)	点検	2号製品冷凍機ユニットA	2RF-U101-A	2UF6	P	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210004799	PM_2RF-U101-B_2号製品冷凍機ユニットB_簡易点検1(点検)	点検	2号製品冷凍機ユニットB	2RF-U101-B	2UF6	P	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210004801	PM_2RF-U101-C_2号製品冷凍機ユニットC_簡易点検1(点検)	点検	2号製品冷凍機ユニットC	2RF-U101-C	2UF6	P	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210004804	PM_2RF-U101-D_2号製品冷凍機ユニットD_簡易点検1(点検)	点検	2号製品冷凍機ユニットD	2RF-U101-D	2UF6	P	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005388	PM_2RF-U501-B_2号一般バージ系冷凍機ユニットB_簡易点検1(点検)	点検	2号一般バージ系冷凍機ユニットB	2RF-U501-B	2UF6	GP	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005400	PM_2RF-U501-C_2号一般バージ系冷凍機ユニットC_簡易点検1(点検)	点検	2号一般バージ系冷凍機ユニットC	2RF-U501-C	2UF6	GP	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005557	PM_2RF-U501-A_2号一般バージ系冷凍機ユニットA_簡易点検1(点検)	点検	2号一般バージ系冷凍機ユニットA	2RF-U501-A	2UF6	GP	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005668	PM_2RF-UA21-D_2A廃品冷凍機ユニットD_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品冷凍機ユニットD	2RF-UA21-D	2UF6	W	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005671	PM_2RF-UA21-C_2A廃品冷凍機ユニットC_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品冷凍機ユニットC	2RF-UA21-C	2UF6	W	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005674	PM_2RF-UA21-B_2A廃品冷凍機ユニットB_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品冷凍機ユニットB	2RF-UA21-B	2UF6	W	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2
PM210005677	PM_2RF-UA21-A_2A廃品冷凍機ユニットA_簡易点検1(点検)	点検	2A廃品冷凍機ユニットA	2RF-UA21-A	2UF6	W	時間基準保全	一般	1年度	2022/02/25	2023/12/01	2024/03/31		④ ※2

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210009129	PM_1X-S001_圧力計校正装置_簡易点検1(点検)	点検	圧力計校正装置	1X-S001	2UF6	F	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/07	2024/03/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

記載理由・補足

※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、操業開始に合わせて点検を開始する計画である。(前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210006134	PM_2RF-B221-B_2号均質パージ系冷凍機ユニットB_本格点検1(点検)	点検	2号均質パージ系冷凍機ユニットB	2RF-B221-B	2BL	HP	時間基準保全	本格	3年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM210006143	PM_2BP-B230-B_2号均質パージ系ブースターポンプB_本格点検1(点検)	点検	2号均質パージ系ブースターポンプB	2BP-B230-B	2BL	HP	時間基準保全	本格	5年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM210006147	PM_2T-B010-F_2号均質槽F_本格点検1(点検)	点検	2号均質槽F	2T-B010-F	2BL	BL	時間基準保全	本格	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③
PM210006149	PM_2T-B020-F_2号製品シリンダ槽F_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽F	2T-B020-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM210006152	PM_2T-B010-B_2号均質槽B_本格点検1(点検)	点検	2号均質槽B	2T-B010-B	2BL	BL	時間基準保全	本格	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③
PM210006153	PM_2T-B020-B_2号製品シリンダ槽B_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽B	2T-B020-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM210006154	PM_2T-B020-A_2号製品シリンダ槽A_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽A	2T-B020-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM210006157	PM_2T-B010-A_2号均質槽A_本格点検1(点検)	点検	2号均質槽A	2T-B010-A	2BL	BL	時間基準保全	本格	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③
PM210006159	PM_2T-B010-E_2号均質槽E_本格点検1(点検)	点検	2号均質槽E	2T-B010-E	2BL	BL	時間基準保全	本格	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③
PM210006160	PM_2T-B020-E_2号製品シリンダ槽E_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽E	2T-B020-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM210006161	PM_2T-B020-D_2号製品シリンダ槽D_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽D	2T-B020-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM210006163	PM_2T-B010-D_2号均質槽D_本格点検1(点検)	点検	2号均質槽D	2T-B010-D	2BL	BL	時間基準保全	本格	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③
PM210006165	PM_2T-B020-C_2号製品シリンダ槽C_簡易点検1(点検)	点検	2号製品シリンダ槽C	2T-B020-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM210006167	PM_2T-B010-C_2号均質槽C_本格点検1(点検)	点検	2号均質槽C	2T-B010-C	2BL	BL	時間基準保全	本格	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③
PM210007438	PM_2RF-B221-A_2号均質パージ系冷凍機ユニットA_本格点検1(点検)	点検	2号均質パージ系冷凍機ユニットA	2RF-B221-A	2BL	HP	時間基準保全	本格	3年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM210008558	PM_2T-B030_2号原料シリンダ槽_簡易点検1(点検)	点検	2号原料シリンダ槽	2T-B030	2BL	BL	時間基準保全	簡易	4年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④
PM230000694	PM_2AV-B0131_2号均質槽F_コールドトラップ回収切替弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F_コールドトラップ回収切替弁	2AV-B0131	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000695	PM_2AV-B0106-F_2号均質槽F_常温脱気・ガスサンプル上流弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F_常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000696	PM_2AV-B0123-F_2号均質槽F_サンプルシリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F_サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000697	PM_2RD-B0150-D_2号均質槽D_ラプチュアディスク_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D_ラプチュアディスク	2RD-B0150-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000698	PM_2RD-B0150-C_2号均質槽C_ラプチュアディスク_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C_ラプチュアディスク	2RD-B0150-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000699	PM_2RD-B0150-A_2号均質槽A_ラプチュアディスク_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A_ラプチュアディスク	2RD-B0150-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000700	PM_2RD-B0150-B_2号均質槽B_ラプチュアディスク_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B_ラプチュアディスク	2RD-B0150-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000701	PM_2RD-B0150-F_2号均質槽F_ラプチュアディスク_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F_ラプチュアディスク	2RD-B0150-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000702	PM_2AV-B0122-F_2号均質槽F_計量シリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F_計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000703	PM_2AV-B0106-B_2号均質槽B_常温脱気・ガスサンプル上流弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B_常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000704	PM_2AV-B0107-B_2号均質槽B_常温脱気・ガスサンプル下流弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B_常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2

点検計画表

保守担当課：機械保全課

年度：2023

設備番号：すべて

系番号：すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

記載理由・補足

※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、操業開始に合わせて点検を開始する計画である。
(前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM230000705	PM_2AV-B0112-B_2号均質槽B 中間製品容器圧力検出元弁2_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 中間製品容器圧力検出元弁2	2AV-B0112-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000706	PM_2AV-B0111-B_2号均質槽B 中間製品容器圧力検出元弁1_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 中間製品容器圧力検出元弁1	2AV-B0111-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000707	PM_2WV-B0113-B_2号均質槽B ラブチュアディスク前弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B ラブチュアディスク前弁	2WV-B0113-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000708	PM_2WV-B0114-B_2号均質槽B ラブチュアディスク後弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B ラブチュアディスク後弁	2WV-B0114-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000709	PM_2WV-B0115-B_2号均質槽B 安全弁テスト元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 安全弁テスト元弁	2WV-B0115-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000710	PM_2WV-B0103-B_2号均質槽B プロセス元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B プロセス元弁	2WV-B0103-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000712	PM_2AV-B0108-B_2号均質槽B パージ・N2供給入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B パージ・N2供給入口弁	2AV-B0108-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000713	PM_2AV-B0123-B_2号均質槽B サンプルシリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000714	PM_2AV-B0122-B_2号均質槽B 計量シリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000717	PM_2AV-B0112-A_2号均質槽A 中間製品容器圧力検出元弁2_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 中間製品容器圧力検出元弁2	2AV-B0112-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000718	PM_2AV-B0111-A_2号均質槽A 中間製品容器圧力検出元弁1_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 中間製品容器圧力検出元弁1	2AV-B0111-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000719	PM_2WV-B0113-A_2号均質槽A ラブチュアディスク前弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A ラブチュアディスク前弁	2WV-B0113-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000720	PM_2WV-B0115-A_2号均質槽A 安全弁テスト元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 安全弁テスト元弁	2WV-B0115-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000721	PM_2WV-B0114-A_2号均質槽A ラブチュアディスク後弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A ラブチュアディスク後弁	2WV-B0114-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000722	PM_2AV-B0112-F_2号均質槽F 中間製品容器圧力検出元弁2_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 中間製品容器圧力検出元弁2	2AV-B0112-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000723	PM_2WV-B0103-A_2号均質槽A プロセス元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A プロセス元弁	2WV-B0103-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000724	PM_2AV-B0108-A_2号均質槽A パージ・N2供給入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A パージ・N2供給入口弁	2AV-B0108-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000725	PM_2AV-B0123-A_2号均質槽A サンプルシリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000726	PM_2AV-B0122-A_2号均質槽A 計量シリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000727	PM_2WV-B0115-E_2号均質槽E 安全弁テスト元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 安全弁テスト元弁	2WV-B0115-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000728	PM_2WV-B0114-E_2号均質槽E ラブチュアディスク後弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E ラブチュアディスク後弁	2WV-B0114-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000729	PM_2WV-B0113-E_2号均質槽E ラブチュアディスク前弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E ラブチュアディスク前弁	2WV-B0113-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000730	PM_2WV-B0103-E_2号均質槽E プロセス元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E プロセス元弁	2WV-B0103-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000731	PM_2AV-B0106-E_2号均質槽E 常温脱気・ガスサンプル上流弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000733	PM_2AV-B0111-F_2号均質槽F 中間製品容器圧力検出元弁1_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 中間製品容器圧力検出元弁1	2AV-B0111-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000734	PM_2AV-B0112-E_2号均質槽E 中間製品容器圧力検出元弁2_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 中間製品容器圧力検出元弁2	2AV-B0112-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000735	PM_2AV-B0111-E_2号均質槽E 中間製品容器圧力検出元弁1_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 中間製品容器圧力検出元弁1	2AV-B0111-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

記載理由-補足

※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、
 操業開始に合わせて点検を開始する計画である。
 (前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000736	PM_2AV-B0108-E_2号均質槽E パージ・N2供給入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E パージ・N2供給入口弁	2AV-B0108-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000737	PM_2WV-B0115-D_2号均質槽D 安全弁テスト元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 安全弁テスト元弁	2WV-B0115-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000738	PM_2WV-B0114-D_2号均質槽D ラブチュアディスク後弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D ラブチュアディスク後弁	2WV-B0114-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000739	PM_2WV-B0113-D_2号均質槽D ラブチュアディスク前弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D ラブチュアディスク前弁	2WV-B0113-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000740	PM_2WV-B0103-D_2号均質槽D プロセス元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D プロセス元弁	2WV-B0103-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000741	PM_2AV-B0106-D_2号均質槽D 常温脱気・ガスサンプル上流弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000743	PM_2AV-B0112-D_2号均質槽D 中間製品容器圧力検出元弁2_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 中間製品容器圧力検出元弁2	2AV-B0112-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000744	PM_2WV-B0115-F_2号均質槽F 安全弁テスト元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 安全弁テスト元弁	2WV-B0115-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000745	PM_2AV-B0111-D_2号均質槽D 中間製品容器圧力検出元弁1_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 中間製品容器圧力検出元弁1	2AV-B0111-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000746	PM_2AV-B0108-D_2号均質槽D パージ・N2供給入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D パージ・N2供給入口弁	2AV-B0108-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000747	PM_2WV-B0115-C_2号均質槽C 安全弁テスト元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 安全弁テスト元弁	2WV-B0115-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000748	PM_2WV-B0114-C_2号均質槽C ラブチュアディスク後弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C ラブチュアディスク後弁	2WV-B0114-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000749	PM_2WV-B0113-C_2号均質槽C ラブチュアディスク前弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C ラブチュアディスク前弁	2WV-B0113-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000750	PM_2WV-B0103-C_2号均質槽C プロセス元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C プロセス元弁	2WV-B0103-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000753	PM_2AV-B0112-C_2号均質槽C 中間製品容器圧力検出元弁2_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 中間製品容器圧力検出元弁2	2AV-B0112-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000754	PM_2AV-B0111-C_2号均質槽C 中間製品容器圧力検出元弁1_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 中間製品容器圧力検出元弁1	2AV-B0111-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000755	PM_2WV-B0113-F_2号均質槽F ラブチュアディスク前弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F ラブチュアディスク前弁	2WV-B0113-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000756	PM_2AV-B0108-C_2号均質槽C パージ・N2供給入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C パージ・N2供給入口弁	2AV-B0108-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000757	PM_2AV-B0122-C_2号均質槽C 計量シリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000758	PM_2AV-B0122-D_2号均質槽D 計量シリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000759	PM_2AV-B0122-E_2号均質槽E 計量シリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000760	PM_2AV-B0123-C_2号均質槽C サンプルシリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000761	PM_2AV-B0123-D_2号均質槽D サンプルシリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000762	PM_2AV-B0123-E_2号均質槽E サンプルシリンダ入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000763	PM_2AV-B0101-A_2号均質槽A 第1緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000766	PM_2WV-B0114-F_2号均質槽F ラブチュアディスク後弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F ラブチュアディスク後弁	2WV-B0114-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000767	PM_2AV-B0101-F_2号均質槽F 第1緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

記載理由: 補足

※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、操業開始に合わせて点検を開始する計画である。
(前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実完了日	点検項目(規制要求)
PM230000768	PM_2AV-B0102-F_2号均質槽F 第2緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000770	PM_2AV-B0101-B_2号均質槽B 第1緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000771	PM_2AV-B0102-B_2号均質槽B 第2緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000773	PM_2AV-B0102-A_2号均質槽A 第2緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000775	PM_2AV-B0101-E_2号均質槽E 第1緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000776	PM_2AV-B0102-E_2号均質槽E 第2緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000777	PM_2WV-B0103-F_2号均質槽F プロセス元弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F プロセス元弁	2WV-B0103-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000779	PM_2AV-B0101-D_2号均質槽D 第1緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000780	PM_2AV-B0102-D_2号均質槽D 第2緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000782	PM_2AV-B0101-C_2号均質槽C 第1緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000783	PM_2AV-B0102-C_2号均質槽C 第2緊急しゃ断弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000784	PM_機-2均-シ1_計量シリンダ(均質槽A)_一般点検1(点検)	点検	計量シリンダ(均質槽A)	機-2均-シ1	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000785	PM_機-2均-シ2_計量シリンダ(均質槽B)_一般点検1(点検)	点検	計量シリンダ(均質槽B)	機-2均-シ2	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000786	PM_機-2均-シ3_計量シリンダ(均質槽C)_一般点検1(点検)	点検	計量シリンダ(均質槽C)	機-2均-シ3	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000787	PM_機-2均-シ4_計量シリンダ(均質槽D)_一般点検1(点検)	点検	計量シリンダ(均質槽D)	機-2均-シ4	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000788	PM_2AV-B0108-F_2号均質槽F バージ・N2供給入口弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F バージ・N2供給入口弁	2AV-B0108-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000789	PM_機-2均-シ5_計量シリンダ(均質槽E)_一般点検1(点検)	点検	計量シリンダ(均質槽E)	機-2均-シ5	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000790	PM_機-2均-シ6_計量シリンダ(均質槽F)_一般点検1(点検)	点検	計量シリンダ(均質槽F)	機-2均-シ6	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000791	PM_機-2均-シ7_サンプルシリンダ(均質槽A)_一般点検1(点検)	点検	サンプルシリンダ(均質槽A)	機-2均-シ7	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000792	PM_機-2均-シ8_サンプルシリンダ(均質槽B)_一般点検1(点検)	点検	サンプルシリンダ(均質槽B)	機-2均-シ8	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000793	PM_機-2均-シ9_サンプルシリンダ(均質槽C)_一般点検1(点検)	点検	サンプルシリンダ(均質槽C)	機-2均-シ9	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000794	PM_機-2均-シ10_サンプルシリンダ(均質槽D)_一般点検1(点検)	点検	サンプルシリンダ(均質槽D)	機-2均-シ10	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000795	PM_機-2均-シ11_サンプルシリンダ(均質槽E)_一般点検1(点検)	点検	サンプルシリンダ(均質槽E)	機-2均-シ11	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000796	PM_機-2均-シ12_サンプルシリンダ(均質槽F)_一般点検1(点検)	点検	サンプルシリンダ(均質槽F)	機-2均-シ12	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		④ ※2
PM230000797	PM_機-2均-配7_2号均質槽A~F 大巻配管_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A~F 大巻配管	機-2均-配7	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000798	PM_2RD-B0150-E_2号均質槽E ラブチュアダイス_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E ラブチュアダイス	2RD-B0150-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230000799	PM_2WV-B0126-F_2号均質槽F 安全弁均圧弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 安全弁均圧弁	2WV-B0126-F	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

記載理由・補足

※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、
操業開始に合わせて点検を開始する計画である。
(前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM23000800	PM_2WV-B0126-B_2号均質槽B 安全弁均圧弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 安全弁均圧弁	2WV-B0126-B	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000801	PM_2WV-B0126-A_2号均質槽A 安全弁均圧弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 安全弁均圧弁	2WV-B0126-A	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000802	PM_2WV-B0126-E_2号均質槽E 安全弁均圧弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 安全弁均圧弁	2WV-B0126-E	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000803	PM_2WV-B0126-D_2号均質槽D 安全弁均圧弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 安全弁均圧弁	2WV-B0126-D	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000804	PM_2WV-B0126-C_2号均質槽C 安全弁均圧弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 安全弁均圧弁	2WV-B0126-C	2BL	BL	時間基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000911	PM_2AV-B0101-A_2号均質槽A 第1緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000912	PM_2AV-B0105-F_2号均質槽F 詰替ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F 詰替ガス移送弁	2AV-B0105-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000913	PM_2AV-B0105-B_2号均質槽B 詰替ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B 詰替ガス移送弁	2AV-B0105-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000914	PM_2AV-B0101-B_2号均質槽B 第1緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000915	PM_2AV-B0102-B_2号均質槽B 第2緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000916	PM_2AV-B0106-A_2号均質槽A 常温脱気・ガスサンプル上流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000917	PM_2AV-B0107-A_2号均質槽A 常温脱気・ガスサンプル下流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A 常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000918	PM_2AV-B0105-A_2号均質槽A 詰替ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A 詰替ガス移送弁	2AV-B0105-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000919	PM_2AV-B0102-A_2号均質槽A 第2緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽A 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-A	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000920	PM_2AV-B0106-E_2号均質槽E 常温脱気・ガスサンプル上流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000921	PM_2AV-B0107-E_2号均質槽E 常温脱気・ガスサンプル下流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E 常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000922	PM_2AV-B0105-E_2号均質槽E 詰替ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E 詰替ガス移送弁	2AV-B0105-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000923	PM_2AV-B0131_2号均質槽F コールドトラップ回収切替弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F コールドトラップ回収切替弁	2AV-B0131	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000924	PM_2AV-B0101-E_2号均質槽E 第1緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000925	PM_2AV-B0102-E_2号均質槽E 第2緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000926	PM_2AV-B0106-D_2号均質槽D 常温脱気・ガスサンプル上流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000927	PM_2AV-B0107-D_2号均質槽D 常温脱気・ガスサンプル下流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D 常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000928	PM_2AV-B0105-D_2号均質槽D 詰替ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D 詰替ガス移送弁	2AV-B0105-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000929	PM_2AV-B0101-D_2号均質槽D 第1緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000930	PM_2AV-B0102-D_2号均質槽D 第2緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000931	PM_2AV-B0106-C_2号均質槽C 常温脱気・ガスサンプル上流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000932	PM_2AV-B0107-C_2号均質槽C 常温脱気・ガスサンプル下流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C 常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

記載理由・補足

※2 特別な保全計画により、操業休止期間中においては点検不要としており、
 操業開始に合わせて点検を開始する計画である。
 (前回実績日は、特別な保全計画以前の実績日。)

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM23000933	PM_2AV-B0105-C_2号均質槽C 詰替ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C 詰替ガス移送弁	2AV-B0105-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000934	PM_2AV-B0106-F_2号均質槽F 常温脱気・ガスサンプル上流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000935	PM_2AV-B0101-C_2号均質槽C 第1緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000936	PM_2AV-B0102-C_2号均質槽C 第2緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000937	PM_2AV-B0122-C_2号均質槽C 計量シリンダ入口弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000938	PM_2AV-B0122-D_2号均質槽D 計量シリンダ入口弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000939	PM_2AV-B0122-E_2号均質槽E 計量シリンダ入口弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E 計量シリンダ入口弁	2AV-B0122-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000940	PM_2AV-B0123-C_2号均質槽C サンプルシリンダ入口弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽C サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-C	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000941	PM_2AV-B0123-D_2号均質槽D サンプルシリンダ入口弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽D サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-D	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000942	PM_2AV-B0123-E_2号均質槽E サンプルシリンダ入口弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽E サンプルシリンダ入口弁	2AV-B0123-E	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000943	PM_2AV-B0107-F_2号均質槽F 常温脱気・ガスサンプル下流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F 常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000944	PM_2AV-B0104-F_2号均質槽F ガス移送弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F ガス移送弁	2AV-B0104-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000945	PM_2AV-B0101-F_2号均質槽F 第1緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F 第1緊急しゃ断弁	2AV-B0101-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000946	PM_2AV-B0102-F_2号均質槽F 第2緊急しゃ断弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽F 第2緊急しゃ断弁	2AV-B0102-F	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000947	PM_2AV-B0106-B_2号均質槽B 常温脱気・ガスサンプル上流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B 常温脱気・ガスサンプル上流弁	2AV-B0106-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM23000948	PM_2AV-B0107-B_2号均質槽B 常温脱気・ガスサンプル下流弁_簡易点検1(点検)	点検	2号均質槽B 常温脱気・ガスサンプル下流弁	2AV-B0107-B	2BL	BL	時間基準保全	簡易	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230001399	PM_2RV-B0116-E_2号均質槽E 安全弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽E 安全弁	2RV-B0116-E	2BL	BL	状態基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230001400	PM_2RV-B0116-D_2号均質槽D 安全弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽D 安全弁	2RV-B0116-D	2BL	BL	状態基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230001401	PM_2RV-B0116-C_2号均質槽C 安全弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽C 安全弁	2RV-B0116-C	2BL	BL	状態基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230001402	PM_2RV-B0116-A_2号均質槽A 安全弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽A 安全弁	2RV-B0116-A	2BL	BL	状態基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230001403	PM_2RV-B0116-B_2号均質槽B 安全弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽B 安全弁	2RV-B0116-B	2BL	BL	状態基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2
PM230001404	PM_2RV-B0116-F_2号均質槽F 安全弁_一般点検1(点検)	点検	2号均質槽F 安全弁	2RV-B0116-F	2BL	BL	状態基準保全	一般	1年度	2019/06/11	2023/05/08	2024/03/31		③ ※2

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210004337	PM_1B-V202-A_管理廃水処理室送風機A_簡易点検1(点検)	点検	管理廃水処置室系送風機A	1B-V202-A	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/04/01	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210004343	PM_1B-V401-A_中央制御室系送風機A_簡易点検1(点検)	点検	中央制御室系送風機A	1B-V401-A	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/10/24	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210004346	PM_1B-V401-B_中央制御室系送風機B_簡易点検1(点検)	点検	中央制御室系送風機B	1B-V401-B	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/11/01	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210004363	PM_1B-V302-B_分析室送風機B_簡易点検1(点検)	点検	分析室送風機B	1B-V302-B	LWD	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/10/09	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210004366	PM_1B-V302-A_分析室送風機A_簡易点検1(点検)	点検	分析室送風機A	1B-V302-A	LWD	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/09/27	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210004369	PM_1B-V301-A_1号均質室系送風機A_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系送風機A	1B-V301-A	LWD	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/09/27	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210004372	PM_1B-V301-B_1号均質室系送風機B_簡易点検1(点検)	点検	1号均質室系送風機B	1B-V301-B	LWD	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/10/09	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210008449	PM_1B-V305-A_更衣エリア排風機A_簡易点検1(点検)	点検	更衣エリア排風機A	1B-V305-A	VAC	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/10/24	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210008877	グループ点検_機械保全課_換気空調設備_アクチュエータ(3年毎)_簡易点検1	点検	換気空調設備_アクチュエータ	1PCY-V282	VAC	-	時間基準保全	簡易	3年度	2021/03/31	2023/09/01	2024/03/31		④
PM230001453	PM_SOLAIR II-3001+/SOLAIR II-3010+_DOP試験検査装置(上下流微粒子センサー)_簡易点検1(点検)	点検	DOP試験検査装置(上下流微粒子センサー)	SOLAIR II-3001+/SOLAIR II-	EQ	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/10/14	2023/10/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000203	PM_機-洗-弁8_洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁1_一般点検1(点検)	点検	洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁1	機-洗-弁8	DW1	DW1	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000204	PM_機-洗-弁9_洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁2_一般点検1(点検)	点検	洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁2	機-洗-弁9	DW1	DW1	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000205	PM_機-洗-弁10_洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁3_一般点検1(点検)	点検	洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁3	機-洗-弁10	DW1	DW1	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000206	PM_機-洗-弁11_洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁4_一般点検1(点検)	点検	洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁4	機-洗-弁11	DW1	DW1	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000207	PM_機-洗-弁12_洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁5_一般点検1(点検)	点検	洗缶室素ガスボンベ集合装置ヘッド接続弁5	機-洗-弁12	DW1	DW1	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

①定期事業者検査に係る点検等

②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等

③定期事業者検査の密度、性能維持のための措置を伴う点検等

④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM230000146	PM_2WV-N0052_安全弁(2RV-N0051)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(2RV-N0051)元弁	2WV-N0052	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000147	PM_2WV-N0056-1_圧力計(2P1-N009)元弁_一般点検1(点検)	点検	圧力計(2P1-N009)元弁	2WV-N0056-1	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000148	PM_WV-N1012_窒素ガス蒸発器出口弁_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス蒸発器出口弁	WV-N1012	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000149	PM_RV-N1011_窒素ガス蒸発器出口安全弁_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス蒸発器出口安全弁	RV-N1011	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000150	PM_WV-N0012_窒素ガス蒸発器入口弁_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス蒸発器入口弁	WV-N0012	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000151	PM_RV-N0004_調節弁(PCV-N006)出口安全弁_一般点検1(点検)	点検	調節弁(PCV-N006)出口安全弁	RV-N0004	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000152	PM_WV-N0003_安全弁(RV-N0004)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(RV-N0004)元弁	WV-N0003	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000153	PM_WV-N0001_安全弁(RV-N0002)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(RV-N0002)元弁	WV-N0001	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000154	PM_RV-N0011_液化窒素貯槽出口安全弁_一般点検1(点検)	点検	液化窒素貯槽出口安全弁	RV-N0011	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000155	PM_WV-N0010_安全弁(RV-N0011)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(RV-N0011)元弁	WV-N0010	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000156	PM_T-N010_液化窒素貯槽_一般点検1(点検)	点検	液化窒素貯槽	T-N010	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000157	PM_WV-N0030_液化窒素供給弁_一般点検1(点検)	点検	液化窒素供給弁	WV-N0030	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000158	PM_2WV-N0059_安全弁(2RV-N0060)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(2RV-N0060)元弁	2WV-N0059	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000159	PM_WV-N0007_安全弁(RV-N0008)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(RV-N0008)元弁	WV-N0007	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000160	PM_WV-N1004_圧力計(PIA-N101)元弁_一般点検1(点検)	点検	圧力計(PIA-N101)元弁	WV-N1004	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000161	PM_WV-N0005_気液分離器入口弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器入口弁	WV-N0005	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000162	PM_WV-N0006_気液分離器出口弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器出口弁	WV-N0006	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000163	PM_WV-N1003_窒素ガス抜弁_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス抜弁	WV-N1003	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000164	PM_WV-N1001_安全弁(RV-N1002)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(RV-N1002)元弁	WV-N1001	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000165	PM_WV-N1005_気液分離器出口弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器出口弁	WV-N1005	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000166	PM_RV-N0008_気液分離器出口安全弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器出口安全弁	RV-N0008	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000167	PM_RV-N1002_気液分離器安全弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器安全弁	RV-N1002	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000168	PM_T-N020_気液分離器_一般点検1(点検)	点検	気液分離器	T-N020	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000169	PM_2RV-N0060_気液分離器気相配管部バネ式安全弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器気相配管部バネ式安全弁	2RV-N0060	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000170	PM_HX-N120_窒素ガス加温器_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス加温器	HX-N120	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000171	PM_HX-N130_窒素ガス加熱器_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス加熱器	HX-N130	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000172	PM_EV-N1008_気液分離器圧力調節弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器圧力調節弁	EV-N1008	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)
 ①定期事業者検査に係る点検等
 ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
 ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
 ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM230000173	PM_2T-N030_2号気液分離器_一般点検1(点検)	点検	2号気液分離器	2T-N030	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000174	PM_機-室-配10_配管(LN2)_一般点検1(点検)	点検	配管(LN2)	機-室-配10	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000175	PM_RV-N0002_安全弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁	RV-N0002	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000176	PM_C1_逆止弁_一般点検1(点検)	点検	逆止弁	C1	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000177	PM_C2_逆止弁_一般点検1(点検)	点検	逆止弁	C2	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000178	PM_SV1_安全弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁	SV1	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000179	PM_SV2_安全弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁	SV2	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000180	PM_2RV-N0051_液化室素供給真空断熱配管部パネ式安全弁_一般点検1(点検)	点検	液化室素供給真空断熱配管部パネ式安全弁	2RV-N0051	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000181	PM_SV3_安全弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁	SV3	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000182	PM_PV-1_液化室素貯槽レベル指示計(LI-N002)元弁下面_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽レベル指示計(LI-N002)元弁下面	PV-1	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000183	PM_PV-2_液化室素貯槽レベル指示計(LI-N002)元弁上面_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽レベル指示計(LI-N002)元弁上面	PV-2	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000184	PM_PV-3_液化室素貯槽レベル指示計(LI-N002)バイパス弁_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽レベル指示計(LI-N002)バイパス弁	PV-3	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000185	PM_PV-4_気液分離器レベル指示計(LI-N005)元弁下面_一般点検1(点検)	点検	気液分離器レベル指示計(LI-N005)元弁下面	PV-4	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000186	PM_PV-5_気液分離器レベル指示計(LI-N005)元弁上面_一般点検1(点検)	点検	気液分離器レベル指示計(LI-N005)元弁上面	PV-5	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000187	PM_PV-6_気液分離器レベル指示計(LI-N005)バイパス弁_一般点検1(点検)	点検	気液分離器レベル指示計(LI-N005)バイパス弁	PV-6	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000188	PM_B1_液化室素貯槽配管ドレン弁1_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽配管ドレン弁1	B1	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000189	PM_B2_液化室素貯槽配管ドレン弁2_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽配管ドレン弁2	B2	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000190	PM_B3_液化室素貯槽配管ドレン弁3_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽配管ドレン弁3	B3	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000191	PM_2WV-N0055_液抜き元弁(B)_一般点検1(点検)	点検	液抜き元弁(B)	2WV-N0055	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000192	PM_M1_液化室素貯槽入口弁1_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽入口弁1	M1	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000193	PM_M2_液化室素貯槽入口弁2_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽入口弁2	M2	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000194	PM_M3_液体室素入口弁安全弁(SV3)元弁_一般点検1(点検)	点検	液体室素入口弁安全弁(SV3)元弁	M3	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000195	PM_M4_液化室素貯槽出口弁1_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽出口弁1	M4	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000196	PM_M5_液体室素入口弁安全弁(SV3)元弁_一般点検1(点検)	点検	液体室素入口弁安全弁(SV3)元弁	M5	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000197	PM_M6_液化室素貯槽SV1元弁_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽SV1元弁	M6	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000198	PM_M8_液化室素貯槽出口弁2_一般点検1(点検)	点検	液化室素貯槽出口弁2	M8	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000199	PM_2WV-N0056-2_2号気液分離器レベル指示計(2LI-N007)元弁下面_一般点検1(点検)	点検	2号気液分離器レベル指示計(2LI-N007)元弁下面	2WV-N0056-2	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実完了日	点検項目(規制要求)
PM230000200	PM_2WV-N0056-3_2号気液分離器レベル指示計(2LI-N007)バイパス弁_一般点検1(点検)	点検	2号気液分離器レベル指示計(2LI-N007)バイパス弁	2WV-N0056-3	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000201	PM_WV-N0011_液体窒素供給弁(RE-1用)_一般点検1(点検)	点検	液体窒素供給弁(RE-1用)	WV-N0011	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000202	PM_2WV-N0054_液抜き元弁(A)_一般点検1(点検)	点検	液抜き元弁(A)	2WV-N0054	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000208	PM_WV-N0012_1号Qマス室圧力計(P1-N005)元弁_一般点検1(点検)	点検	1号Qマス室圧力計(P1-N005)元弁	WV-N0012	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000209	PM_2WV-N0058_窒素ガス放出弁_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス放出弁	2WV-N0058	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000210	PM_HIX-N110_窒素ガス蒸発器_一般点検1(点検)	点検	窒素ガス蒸発器	HIX-N110	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④
PM230000211	PM_WV-N1010_安全弁(RV-N1011)元弁_一般点検1(点検)	点検	安全弁(RV-N1011)元弁	WV-N1010	NS	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/08/10	2023/07/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM23000876	PM_機-建構-庫292_シャッター(2号発回均質室)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(2号発回均質室)	機-建構-庫292	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000877	PM_機-建構-庫293_シャッター(廃棄物前処理室)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(廃棄物前処理室)	機-建構-庫293	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000878	PM_機-建構-庫126_シャッター_一般点検2(点検)	点検	シャッター	機-建構-庫126	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000879	PM_機-建構-庫150_シャッター(南側、1号発生回収室入口)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(南側、1号発生回収室入口)	機-建構-庫150	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000880	PM_機-建構-庫2_シャッター(No. 2)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 2)	機-建構-庫2	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000881	PM_機-建構-庫3_シャッター(No. 3)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 3)	機-建構-庫3	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000882	PM_機-建構-庫176_シャッター(前室入口)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(前室入口)	機-建構-庫176	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000883	PM_機-除-シャ1_除染ハウスシャッター_一般点検2(点検)	点検	除染ハウスシャッター	機-除-シャ1	DW2	DW2	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000884	PM_機-建構-庫215_シャッター(管理区域境界)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(管理区域境界)	機-建構-庫215	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000885	PM_機-建構-庫247_シャッター(搬出入室側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(搬出入室側)	機-建構-庫247	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000886	PM_機-建構-庫248_シャッター(Bウラン貯蔵室側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(Bウラン貯蔵室側)	機-建構-庫248	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000887	PM_機-建構-庫250_シャッター(渡り廊下側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(渡り廊下側)	機-建構-庫250	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000888	PM_機-建構-庫43_シャッター(No. 43)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 43)	機-建構-庫43	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000889	PM_機-建構-庫253_シャッター(Cウラン貯蔵室側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(Cウラン貯蔵室側)	機-建構-庫253	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000890	PM_機-建構-庫256_シャッター(Bウラン濃縮廃棄物室側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(Bウラン濃縮廃棄物室側)	機-建構-庫256	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000891	PM_機-建構-庫258_シャッター(搬出入室側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(搬出入室側)	機-建構-庫258	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000892	PM_機-建構-庫260_シャッター(Cウラン濃縮廃棄物室側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(Cウラン濃縮廃棄物室側)	機-建構-庫260	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000893	PM_機-建構-庫278_シャッター_一般点検2(点検)	点検	シャッター	機-建構-庫278	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000894	PM_機-建構-庫73_シャッター(No. 73)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 73)	機-建構-庫73	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000895	PM_機-建構-庫74_シャッター(No. 74)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 74)	機-建構-庫74	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000896	PM_機-建構-庫41_シャッター(No. 41)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 41)	機-建構-庫41	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000897	PM_機-建構-庫110_シャッター(北側、1号均質室入口)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(北側、1号均質室入口)	機-建構-庫110	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000898	PM_機-建構-庫113_シャッター(北側)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(北側)	機-建構-庫113	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000899	PM_機-建構-庫22_シャッター(No. 22)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 22)	機-建構-庫22	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000900	PM_機-建構-庫29_シャッター(No. 29)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 29)	機-建構-庫29	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000901	PM_機-建構-庫118_シャッター(南東側、Cウラン濃縮廃棄物室出入口)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(南東側、Cウラン濃縮廃棄物室出入口)	機-建構-庫118	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④
PM23000902	PM_機-建構-庫95_シャッター(No. 95)_一般点検2(点検)	点検	シャッター(No. 95)	機-建構-庫95	BD	BD	時間基準保全	一般	1年度	2023/03/31	2023/12/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210000938	PM_T-E011_屋外軽油タンク2_一般点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク2	T-E011	BUDG	-	状態基準保全	一般	2年度	2021/12/24	2023/12/01	2024/03/31		④
PM210000941	PM_ST-E0311_屋外軽油タンク2ストレーナ_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク2ストレーナ	ST-E0311	BUDG	-	状態基準保全	一般	2年度	2021/12/24	2023/12/01	2024/03/31		④
PM210000942	PM_T-E003_屋外軽油タンク_一般点検1(点検)	点検	屋外軽油タンク	T-E003	BUDG	-	状態基準保全	一般	2年度	2021/12/24	2023/12/01	2024/03/31		④
PM210000949	PM_ST-E0301_屋外軽油タンクストレーナ_簡易点検1(点検)	点検	屋外軽油タンクストレーナ	ST-E0301	BUDG	-	状態基準保全	一般	2年度	2021/12/24	2023/12/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210002238	PM_P-M102-A_水処理ろ過水ポンプA_簡易点検1(点検)	点検	水処理ろ過水ポンプA	P-M102-A	MW	-	時間基準保全	簡易	5年度	2019/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002257	PM_T-M301_飲料水タンク_簡易点検1(点検)	点検	飲料水タンク	T-M301	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/02/08	2024/02/01	2024/03/31		④
PM210002305	PM_P-M105-B_水処理苛性ソーダ注入ポンプB_簡易点検1(点検)	点検	水処理苛性ソーダ注入ポンプB	P-M105-B	MW	-	時間基準保全	簡易	3年度	2021/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002327	PM_P-M107-B_水処理PAC注入ポンプB_簡易点検1(点検)	点検	水処理PAC注入ポンプB	P-M107-B	MW	-	時間基準保全	簡易	3年度	2021/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002372	PM_F-M101-A_水処理砂ろ過塔A_簡易点検1(点検)	点検	水処理砂ろ過塔A	F-M101-A	MW	-	時間基準保全	簡易	3年度	2021/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002406	PM_機-水-機3_COD自動測定装置_簡易点検1(点検)	点検	COD自動測定装置	機-水-機3	MW	-	時間基準保全	簡易	6年度	2023/03/30	2023/09/01	2023/09/30		④
PM210002414	PM_P-M201_水処理ろ過洗浄ポンプ_簡易点検1(点検)	点検	水処理ろ過洗浄ポンプ	P-M201	MW	-	時間基準保全	簡易	4年度	2020/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002473	PM_F-T001-A_一般排水処理 砂ろ過塔A_簡易点検1(点検)	点検	一般排水処理 砂ろ過塔A	F-T001-A	DWT	-	時間基準保全	簡易	3年度	2021/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002478	PM_F-T002-B_活性炭吸着塔B_簡易点検1(点検)	点検	活性炭吸着塔B	F-T002-B	DWT	-	時間基準保全	簡易	2年度	2022/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002652	PM_X-T005_脱水機_簡易点検1(点検)	点検	脱水機	X-T005	DWT	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/30	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210002829	PM_P-T010-C_一般排水処理PAC注入ポンプC_簡易点検1(点検)	点検	一般排水処理PAC注入ポンプC	P-T010-C	DWT	-	時間基準保全	簡易	3年度	2021/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210003166	PM_T-M202-A_工水加圧タンクユニットA_簡易点検1(点検)	点検	工水加圧タンクユニットA	T-M202-A	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/30	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210003167	PM_T-M201-B_工水加圧タンクユニットB_簡易点検1(点検)	点検	工水加圧タンクユニットB	T-M202-B	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/30	2024/03/01	2024/03/31		④
PM230000215	PM_P-M101-A_水処理サンプリングポンプA_簡易点検1(点検)	点検	水処理サンプリングポンプA	P-M101-A	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM230000216	PM_P-M101-B_水処理サンプリングポンプB_簡易点検1(点検)	点検	水処理サンプリングポンプB	P-M101-B	MW	-	時間基準保全	簡易	1年度	2023/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④

点検計画表

保修担当課：機械保全課

年度：2023

設備番号：すべて

系番号：すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の密度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名係/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210002232	PM_P-M001-A_取水系原水ポンプA_簡易点検1(点検)	点検	取水系原水ポンプA	P-M001-A	WI	-	時間基準保全	簡易	2年度	2022/03/31	2024/03/01	2024/03/31		④
PM210008927	グループ点検_機械保全課_取水設備_原水ビット,スクリーン(1年毎)_簡易点検1	点検	グループ点検_機械保全課_取水設備_原水ビット,スクリーン(1年毎)_簡易点検1	機-取-機8	WI	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/12/23	2023/11/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課：機械保全課

年度：2023

設備番号：すべて

系番号：すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実施日	作業予定日	作業期限日	実施完了日	点検項目(規制要求)
PM210002977	PM_P-T022-A_補助建屋 排水ポンプA_簡易点検1(点検)	点検	補助建屋 排水ポンプA	P-T022-A	DWT	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/04/10	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210002979	PM_P-T022-B_補助建屋 排水ポンプB_簡易点検1(点検)	点検	補助建屋 排水ポンプB	P-T022-B	DWT	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/04/10	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210003011	PM_P-T021-A_補機室 排水ポンプA_簡易点検1(点検)	点検	補機室 排水ポンプA	P-T021-A	DWT	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/04/10	2023/09/01	2024/03/31		④
PM210003013	PM_P-T021-B_補機室 排水ポンプB_簡易点検1(点検)	点検	補機室 排水ポンプB	P-T021-B	DWT	-	時間基準保全	簡易	4年度	2019/04/10	2023/09/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課: 機械保全課

年度: 2023

設備番号: すべて

系番号: すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実績完了日	点検項目(規制要求)
PM210001386	PM_51501-12-047_高周波プラズマ質量分析装置_一般点検1(点検)	点検	高周波プラズマ質量分析装置	51501-12-047	QA	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/11/24	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210001389	PM_機-製-機1_高周波プラズマ質量分析装置の冷却装置_一般点検1(点検)	点検	高周波プラズマ質量分析装置の冷却装置	機-製-機1	QA	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/11/18	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210001391	PM_51501-12-046_高周波プラズマ発光分光分析装置_一般点検1(点検)	点検	高周波プラズマ発光分光分析装置	51501-12-046	QA	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/11/18	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210001408	PM_51501-12-042_紫外可視吸光光度計_一般点検1(点検)	点検	紫外可視吸光光度計	51501-12-042	QA	-	時間基準保全	一般	1年度	2023/02/10	2024/02/01	2024/03/31		④
PM210001411	PM_機-製-機17_高周波プラズマ発光分光分析装置冷却水循環装置_簡易点検1(点検)	点検	高周波プラズマ発光分光分析装置冷却水循環装置	機-製-機17	QA	-	時間基準保全	簡易	1年度	2022/11/18	2023/11/01	2024/03/31		④
PM210001414	PM_機-製-機20_セクター型質量分析装置2号機用冷却水循環装置_一般点検1(点検)	点検	セクター型質量分析装置2号機用冷却水循環装置	機-製-機20	QA	-	時間基準保全	一般	1年度	2022/12/22	2023/12/01	2024/03/31		④
PM210001422	PM_機-製-備6_電子天秤(フード付き)_一般点検1(点検)	点検	電子天秤(フード付き)	機-製-備6	QA	-	状態基準保全	一般	1年度	2022/11/18	2023/11/01	2024/03/31		④

点検計画表

保守担当課：機械保全課

年度：2023

設備番号：すべて

系番号：すべて

点検項目(規制要求)

- ①定期事業者検査に係る点検等
- ②長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等
- ③定期事業者検査の都度、性能維持のための措置を伴う点検等
- ④定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い頻度で行う性能維持のための措置を伴う点検等

PM-ID	予防保全名称	作業タイプ	機器名称/ルート名称	機器番号	設備番号	系番号	予防保全タイプ	点検種別	周期	前回実績日	作業予定日	作業期限日	実完了日	点検項目(規制要求)
PM210000268	PM_機-付-回1_付着ウラン回収容器_簡易点検1(点検)	点検	付着ウラン回収容器	機-付-回1	ADW	FC	時間基準保全	簡易	1年度	2022/10/20	2023/10/01	2024/03/31		④
PM210008943	グループ点検_機械保全課_貯蔵設備_UF6シリンダ(1年毎)_一般点検1	点検	グループ点検_機械保全課_貯蔵設備_UF6シリンダ(1年毎)_一般点検1	機-貯-シ1	ST	ST	時間基準保全	一般	1年度	2022/10/20	2023/10/01	2024/03/31		④

3. 改造(新增設含む)

工事件名	実施時期	参考
RE-2A 遠心機基礎工事	2022年5月～2023年5月	
カスケード設備基礎列系統製作据付工事(RE-2A)	2022年10月～2023年7月	
2号UF6処理設備更新工事 (2号均質・ブレンディング設備更新工事含む)	2021年5月～2023年4月	ヒータ復旧含む
ユーティリティ設備 製作・据付工事(溢水遮断弁設置含む)	2022年3月～2023年7月	
ユーティリティ設備(RE-1,2)配管更新工事	2022年4月～2023年6月	
ユーティリティ設備他電源増設工事	2022年5月～2023年7月	
RE-2A カスケード室空調の製作・据付工事	2023年5月～2024年1月	
2号高周波電源室換気空調更新工事	2023年5月～2023年6月	
配管カバー等設置工事	2022年3月～2023年4月	
被水防護対策工事(防護板、没水対策)	2022年3月～2023年4月	
防火帯ケーブル不燃化工事	2023年5月～2023年11月	他課で実施(埋設運営部、警備課)、取り纏め機械保全課
Bウラン濃縮廃棄物建屋除湿器設置工事	2023年9月～2024年1月	
ウラン濃縮工場モニタエリア入口および出口扉センサー・前室シャッターセンサー設置工事	2023年3月～2023年5月	
管理廃水処理室排気ダクト等改造工事	2023年8月～2023年12月	
補助建屋ファン周辺壁補修工事	2023年5月～2023年6月	
2Bカスケード空調の製作・据付工事	2023年8月～2025年2月	
2B高周波電源室換気空調設備更新工事	2023年9月～2023年12月	
使用済遠心機等撤去工事(RE-2B)	2023年11月～2024年8月	
遠心機基礎工事(RE-2B)	2024年3月～2024年10月	
新型遠心機(RE-2A、RE-2BおよびRE-2C)の製造依頼	2022年8月～2025年2月	
RE-2A カバー等設置工事	2023年10月～2023年11月	
コールド運転維持設備撤去工事	2023年3月～2023年5月	
Bウラン濃縮廃棄物建屋建設工事	2022年8月～2024年3月	