

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所特定原子力施設 共用プール建屋廃液移送系配管の材料に関する面談について

2. 日時：令和元年10月9日 14時00分～14時40分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部

検査グループ 専門検査部門

米山主任原子力専門検査官、山中原子力専門検査官、杉山原子力専門検査官

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

松井安全審査官

東京電力ホールディングス（株） 福島第一廃炉推進カンパニー

プロジェクト計画部 電気・機械設備グループ担当 他1名

5. 要旨

○原子力規制庁は、福島第一原子力発電所特定原子力施設の共用プール建屋廃液移送系の一部配管の使用前検査における材料確認に関する情報を東京電力ホールディングス株式会社から収集するために面談を実施した。

○東京電力ホールディングス株式会社から、資料に基づき以下の説明を受けた。

- ・実施計画における一部配管の材料が旧版のJIS材料（STPT38）の記載になっていることについて
- ・STPT38の最新版のJIS材料（STPT370）への読替について

○原子力規制庁は、今回の説明を受けて今後の検査計画に反映する旨伝えた。

6. その他

資料

- ・共用プール建屋廃液移送系配管の材質について