

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（大型廃棄物保管庫第一棟の設置）に係る面談
2. 日時：令和元年10月18日（金）16時00分～17時00分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

松井安全審査官、高木技術参与

原子力規制部 専門検査部門

宮崎上席原子力専門検査官

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 担当3名

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、資料に基づき以下の説明があった。
 - 使用前検査に係る確認事項について。
 - 使用済吸着塔を支持する架台と揚重設備（クレーン）に係る評価について。
 - ✓ 支持構造物の振動に対する使用済吸着塔の架台とクレーンへの影響評価が終わっていないため、当該内容は本申請には含んでいないこと。
 - ✓ そのため、建屋に貯蔵する使用済吸着塔の体数や架台の寸法等も確定していないことから、敷地境界に係る線量評価等は貯蔵を想定している使用済吸着塔の中で保守的な評価結果を与える配置モデルを評価上のモデルとして設定し、評価を行っていること。
- 原子力規制庁は、申請内容の構成設備である使用済吸着塔の架台とクレーンについて、耐震評価を含んだ当該機器に係る申請がないので、本申請のみで大型廃棄物保管庫を設置し使用済吸着塔を貯蔵する運用をすることにはならないことを伝えた。

6. その他

資料：

- 大型廃棄物保管庫の設置に係る実施計画の変更について