

1. 件名：東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所特定原子力施設 油処理装置の使用前検査に関する面談

2. 日時：令和2年1月9日 10時00分～11時50分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部

検査グループ 専門検査部門

南川上席原子力専門検査官、三澤原子力専門検査官、小泉技術参与
東京電力ホールディングス（株） 福島第一廃炉推進カンパニー

プロジェクト計画部 担当2名、福島第一原子力発電所 担当2名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス（株）から、福島第一原子力発電所特定原子力施設の油処理装置に関する事業者が実施する検査の確認項目の詳細について、説明を行いたい旨の申し出があり、面談を行った。

○東京電力ホールディングス（株）から資料に基づき、以下の説明を受けた。

- ・事業者が実施する検査の確認項目
- ・事業者が実施する性能検査の概要
- ・通水確認方法
- ・通油確認方法
- ・排気風量確認方法

○原子力規制庁から、以下の内容等について説明することを求めた。

- ・ポンプの運転性能確認における確認手順
- ・耐圧・漏えい確認におけるポリエチレン管と伸縮継手の試験圧力

6. その他

資料

- ・油処理装置の使用前検査について