

女川原子力発電所 1 号炉審査資料	
資料番号	01-DP-026(改0)
提出年月日	令和2年1月24日

使用済燃料プール水大規模漏えい時の未臨界性の評価に関するコメント一覧

NO.	審査会合日	指摘内容	回答方針	資料反映箇所
1	2020/1/14	SCALE コードにおける実効増倍率の計算値と実験値の差分について整理すること。また、整理においては、水密度 0~1.0g/cm ³ に着目すること。	補足説明資料に SCALE コードのベンチマーク結果をまとめ、水抜時の水密度を含めて説明する。	補足説明資料「01-DP-027」に反映予定
2	2020/1/14	使用済燃料プールの実体系と無限体系との相違点を踏まえ、中性子がより減速される条件における実効増倍率の挙動について整理すること。	補足説明資料に中性子がより減速される条件の感度解析実施結果を追記し、実効増倍率への影響を説明する。	補足説明資料「01-DP-018」に反映予定