

## 検査及び試験と要員の独立の整理

- ・ 3/6 のヒアリングコメントをふまえて、8 章施設管理における整理を確認し、不整合はないことを確認。
- ・ 検査及び試験における「要員の独立」と「原子力安全に対する重要度」との関係は以下の通り。

	種別	独立の程度	重要度
検査	使用前事業者検査 定期事業者検査 (使用前検査)	検査実施 GM 及び検査 員は組織的に独立	高
	自主検査	上記を準用	高 及び上記以外
試験	試験 (上記自主検査に含まれない)	上記を準用	上記以外

(参考)

8 章施設管理における記載は以下の通り。

- ・ 第 107 条（施設管理計画）  
9.保全の結果の確認・評価  
(2) 組織は、原子炉施設の使用を開始するために、所定の機能を発揮しうる状態にあることを検証するため、事業者検査を実施する。
- ・ 第 107 条の 4（使用前事業者検査の実施）  
2. 安全総括 GM は、第 4 条に定める保安に関する組織のうち、検査対象となる設置又は変更の工事を実施した組織とは別の組織の者を、検査実施 GM として指名する。
- ・ 第 107 条の 5（定期事業者検査の実施）  
2. 安全総括 GM は、第 4 条に定める保安に関する組織のうち、検査対象となる設備を所管又は点検を実施した組織とは別の組織の者を、検査実施 GM として指名する。