

【公開版】

提出年月日	令和2年4月27日 R4
日本原燃株式会社	

M O X 燃 料 加 工 施 設 に お け る  
新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性

安全審査 整理資料

第 25 条：地震による損傷の防止

## 目 次

### 1 章 基準適合性

#### 1. 概要

##### 1. 1 設計の基本方針

#### 2. 重大事故等対処施設の耐震設計

##### 2. 1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針

##### 2. 2 重大事故等対処施設の設備分類

##### 2. 3 地震力の算定方法

##### 2. 4 荷重の組合せと許容限界

##### 2. 5 重大事故等対処施設の周辺斜面

### 2 章 補足説明資料

令和2年4月27日 R3

## 1章 基準適合性

## 1. 概要

### 1. 1 設計の基本方針

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業許可基準規則」という。）第二十五条では、以下の要求がされている。

（地震による損傷の防止）

第二十五条 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。

- 一 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
  - 二 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであること。
- 2 前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならぬ。

(解釈)

- 1 第25条の適用に当たっては、本規程別記3に準ずるものとする。
- 2 第1項第2号に規定する「第7条第2項の規定により算定する地震力」とは、本規程第7条2、3及び4において、当該常設重大事故等対処設備が代替する機能を有する設計基準事故に対処するための設備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のものをいう。

## 適合のための設計方針

### 第1項について

重大事故等対処施設について、施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて「(1) 設備分類」のとおり分類し、設備分類に応じて「(2) 設計方針」に示す設計方針に従って耐震設計を行う。耐震設計において適用する地震動及び当該地震動による地震力等については、安全機能を有する施設のものを設備分類に応じて適用する。

なお、「(2) 設計方針」のa. 及びb. に示す設計方針が、それぞれ第1項の第一号及び第二号の要求事項に対応するものである。

#### (1) 設備分類

##### a. 常設重大事故等対処設備

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が

発生した場合において、対処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの。

( a ) 常設耐震重要重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって、耐震重要施設(Sクラスに属する施設)に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するもの。

( b ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって、(a)以外のもの。

( 2 ) 設計方針

a . 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

b . 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に対し十分に耐えることができるよう設計する。

代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は、安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき、重大事故等対処時の使用条件を踏まえて、当該設備の機能喪

失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し、その地震力に対し十分に耐えることができるように設計する。

上記設計において適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定する。

また、常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、Bクラス及びCクラスの施設、常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設並びに可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

【補足説明資料1-1】

【補足説明資料1-2】

## 第2項について

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設周辺においては、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。

## 2. 重大事故等対処施設の耐震設計

### 2. 1 重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針

重大事故等対処施設について、安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対処施設の構造上の特徴、重大事故等時における運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的として、以下のとおり耐震設計を行う。

- (1) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。
- (2) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に対し十分に耐えることができるよう設計する。

また、代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は、安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき、重大事故等対処時の使用条件を踏まえて、当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し、その地震力に対し十分に耐えることができるように設計する。

#### 【補足説明資料2-6】

- (3) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。

また、常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については、（2）に示す常設重大事故等対処設備に適用される地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。

- (4) 重大事故等対処施設に適用する動的地震力は、水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。
- (5) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の周辺斜面は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等の対処に必要な機能へ影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。
- (6) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は、Bクラス及びCクラスの施設、常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設並びに可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計する。

## 2. 2 重大事故等対処施設の設備分類

重大事故等対処施設について、施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて、以下の区分に分類する。

### (1) 常設重大事故等対処設備

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において、対処するために必要な機能を有する設備であって常設

のもの。

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって、耐震重要施設（Sクラスに属する施設）に属する安全機能を有する施設が有する機能を代替するもの。

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

常設重大事故等対処設備であって、上記a. 以外のもの。

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第2-1表に示す。

なお、第2-1表には、重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する地震力についても併記する。

【補足説明資料2-2】

## 2. 3 地震力の算定方法

重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定方法は、以下のことおり適用する。

【補足説明資料2-4】

### 2. 3. 1 静的地震力

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 3. 1 静的地震力」に示すBクラス又はCクラスの施設に適用する地震力を適用する。

## 2. 3. 2 動的地震力

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設について、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 3. 2 動的地震力」に示す基準地震動による地震力を適用する。

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち、Bクラス施設の機能を代替する施設であって共振のおそれのある施設については、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 3. 2 動的地震力」に示す共振のおそれのあるBクラス施設に適用する地震力を適用する。

なお、重大事故等対処施設のうち、安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については、適用する地震力に対して、要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため、当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析、加振試験等を実施する。

### 【補足説明資料2-3】

## 2. 4 荷重の組合せと許容限界

重大事故等対処施設に適用する荷重の組合せと許容限界は、以下によるものとする。

### 2. 4. 1 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

#### (1) 建物・構築物

a. 通常時の状態

「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の  
「2. 1. 4. 1 耐震設計上考慮する状態」の「(1) 建  
物・構築物」に示す「a. 通常時の状態」を適用する。

b. 重大事故等時の状態

MOX燃料加工施設が、重大事故に至るおそれがある事故又  
は重大事故の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする  
状態。

c. 設計用自然条件

「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の  
「2. 1. 4. 1 耐震設計上考慮する状態」の「(1) 建  
物・構築物」に示す「a. 通常時の状態」を適用する。

(2) 設備・機器

a. 通常時の状態

「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の  
「2. 1. 4. 1 耐震設計上考慮する状態」の「(2) 設  
備・機器」に示す「a. 通常時の状態」を適用する。

b. 設計基準事故時の状態

「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の  
「2. 1. 4. 1 耐震設計上考慮する状態」の「(2) 設  
備・機器」に示す「b. 設計基準事故時の状態」を適用する。

c. 重大事故等時の状態

MOX燃料加工施設が、重大事故に至るおそれがある事故又  
は重大事故の状態で、重大事故等対処施設の機能を必要とする  
状態。

## 2. 4. 2 荷重の種類

### (1) 建物・構築物

- a. MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用している固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧
- b. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
- c. 積雪荷重及び風荷重
  - 通常時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には、設備・機器から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、地震時水圧及び設備・機器からの反力が含まれるものとする。

### (2) 設備・機器

- a. 通常時に作用している荷重
- b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
- c. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
  - 各状態において施設に作用する荷重には、通常時に作用している荷重、すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また、屋外に設置される施設については、建物・構築物に準ずる。

## 2. 4. 3 荷重の組合せ

地震力と他の荷重との組合せは以下による。

### (1) 建物・構築物

- a. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重及び風荷重と

基準地震動による地震力を組み合わせる。

- b. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。
- c. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重、風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
- d. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については、通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、積雪荷重及び風荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせる。

なお、通常時に作用している荷重のうち、土圧及び水圧について、基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は、当該地震時の土圧及び水圧とする。

## (2) 設備・機器

- a . 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の設備・機器については、通常時に作用している荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。
- b . 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の設備・機器については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動による地震力を組み合わせる。重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては、安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。
- c . 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の設備・機器については、通常時に作用している荷重、設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち、地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は、その事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ、適切な地震力（基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力）と組み合わせる。この組み合わせについては、事故事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し、工学的、総合的に勘案の上設定する。なお、継続時間については対策の成立性も考慮した上で設

定する。

d. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の設備・機器については、通常時に作用している荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせる。

なお、屋外に設置される施設については、建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

#### 【補足説明資料2-5】

### (3) 荷重の組合せ上の留意事項

a. ある荷重の組合せ状態での評価が、その他の荷重の組合せ状態と比較して明らかに厳しいことが判明している場合には、その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないことがある。

b. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては、支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重、積載荷重、土圧及び水圧）、重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

c. 積雪荷重については、屋外に設置されている施設のうち、積雪による受圧面積が小さい施設や、通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き、地震力との組合せを考慮する。

d. 風荷重については、屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち、風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造、形状及び仕様の施設においては、地震力との組合せを考慮する。

e. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は、「安全審査 整理資料 第27条：重大事故等対処設備」の「2. 3 環境条件等」の「(1) 環境条件」の「③重大事故等時における環境条件」に示す条件を考慮する。

## 2. 4. 4 許容限界

各施設の地震力と他の荷重を組み合わせた状態に対する許容限界は以下のとおりとし、安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている許容応力等を用いる。

### (1) 建物・構築物

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物は、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 4. 4 許容限界」の「(1) 建物・構築物」の「a. Sクラスの建物・構築物」に示す「(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」を適用する。

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物は、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 4. 4 許容限界」の「(1) 建物・構築物」に示す「b. Bクラス及びCクラス施設の建物・構築物」を適用する。

c. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物は、上記 a. を適用するほか、建物・構築物が、変形等に対してその支持機能を損なわれないものとする。なお、当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認

する際の地震力は、支持される施設に適用される地震力とする。

d. 建物・構築物（屋外重要土木構造物である洞道を除く）の保有水平耐力は、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 4. 4 許容限界」の「(1) 建物・構築物」に示す「c. 建物・構築物の保有水平耐力」を適用する。

## (2) 設備・機器

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の設備・機器は、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 4. 4 許容限界」の「(2) 設備・機器」の「a. Sクラスの設備・機器」に示す「(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」を適用する。

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の設備・機器は、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 4. 4 許容限界」の「(2) 設備・機器」に示す「b. Bクラス及びCクラスの設備・機器」を適用する。

また、常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で、代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち、Sクラスの施設はa. に示す許容限界を適用する。

c. 動的機器は、「安全審査 整理資料 第7条：地震による損傷の防止」の「2. 1. 4. 4 許容限界」の「(2) 設備・機器」に示す「c. 動的機器」を適用する。

### (3) 基礎地盤の支持性能

建物・構築物が設置する地盤の支持性能については、基準地震動による地震力又は静的地震力により生ずる施設の基礎地盤の接地圧が、安全上適切と認められる規格及び基準に基づく許容限界に対して、妥当な余裕を有するよう設計する。

## 2. 5 重大事故等対処施設の周辺斜面

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の周辺斜面は、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こすおそれがないものとする。なお、当該施設の周辺においては、基準地震動による地震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。

第2-1表 重大事故等対処設備(主要設備)の設備分類

第29条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備										
系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物		間接支持構造物		建物・構築物
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類						
閉じ込める機能の喪失の発生防止	代替消火設備	グローブボックス局所消火装置	火災防護設備 グローブボックス消火装置	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
核燃料物質の飛散の原因となる火災の消火	代替消火設備	遠隔消火装置	火災防護設備 グローブボックス消火装置	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
	代替火災感知設備	火災状況確認用温度計(グローブボックス内火災用)	火災防護設備 グローブボックス温度監視装置	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		火災状況確認用カメラ	火災防護設備 グローブボックス温度監視装置	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物	建物・構築物
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類				
燃料加工建屋外 への核燃料物質 の漏えい防止	代替換気設備 漏えい防止設備	グローブボックス排風機入口手動ダンバ	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋 Ss —
		工程室排風機入口手動ダンバ	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —
		建屋排風機入口手動ダンバ	(気体廃棄物の廃棄設備 建屋排気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —
		送風機入口手動ダンバ	(気体廃棄物の廃棄設備 給気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —
		グローブボックス排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋 Ss —
		工程室排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋 Ss —
		建屋排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 建屋排気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —
		給気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 給気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —
		グローブボックス排風機	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋 Ss —
		工程室排風機	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —
		建屋排風機	(気体廃棄物の廃棄設備 建屋排気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋 静的地震力 —

(つづき) 第29条 閉じ込める機能の喪失に対処するための設備										
系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類 耐震重要度分類 分類	直接支持構造物	間接支持構造物	建物・構築物		
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類						
飛散した核燃料物質の回収	補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽				第32条に記載				
		第2軽油貯槽				第32条に記載				
核燃料物質の放出による影響の緩和	代替換気設備 放出影響緩和系	グローブボックス排気フィルタ	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		グローブボックス排気フィルタユニット	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		工程室排気フィルタユニット	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		グローブボックス排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		工程室排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		グローブボックス排風機	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		工程室排風機	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	燃料加工建屋	静的地震力	—
閉じ込める機能の回復	代替換気設備 代替グローブボックス・工程室排気系	グローブボックス排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 グローブボックス排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
		工程室排気ダクト	(気体廃棄物の廃棄設備 工程室排気設備)	(S)	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	燃料加工建屋	Ss	—
緊急時対策建屋 情報把握設備	補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽				第32条に記載				
		第2軽油貯槽				第32条に記載				
	情報收集装置					第34条に記載				
	情報表示装置					第34条に記載				

(つづき)

## 第30条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕	設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物	建物・構築物
	設備名称	構成する機器					
建屋放水	代替給水処理設備	第1貯水槽			第31条に記載		
	電源設備 補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽			第32条に記載		
		第2軽油貯槽			第32条に記載		
海洋、河川、湖沼等への放射性物質の流出抑制に係る措置	電源設備 補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽			第32条に記載		
		第2軽油貯槽			第32条に記載		
航空機衝突による航空機燃料 火災に係る措置に係る設備	放水設備	第1貯水槽			第31条に記載		
	電源設備 補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽			第32条に記載		
		第2軽油貯槽			第32条に記載		

(つづき)

### 第31条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物		間接支持構造物		建物・構築物
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類						
航空機衝突による 航空機燃料火災	代替給水処理設備	第1貯水槽	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫	静的地震力	○
工場等外への放射性物質等の放出を抑制に係る建屋放水	代替給水処理設備	第1貯水槽	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫	静的地震力	○
第2貯水槽から第1 貯水槽への水の供給	代替給水処理設備	第1貯水槽	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫	静的地震力	○
		第2貯水槽	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第2貯水所・保管庫	静的地震力	○
		貯水槽水位計	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫, 第2貯水所・保管庫	静的地震力	—
電源設備 補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽				第32条に記載					
	第2軽油貯槽				第32条に記載					
緊急時対策建屋 情報把握設備	情報収集装置				第34条に記載					
	情報表示装置				第34条に記載					

(つづき)

## 第31条 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物	建物・構築物
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類				
敷地外水源から第1貯水槽への水の供給	代替給水処理設備	第1貯水槽	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫 静的地震力
		貯水槽水位計	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫、 第2貯水所・保管庫 静的地震力
	電源設備 補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽	第32条に記載					
		第2軽油貯槽	第32条に記載					
	緊急時対策建屋 情報把握設備	情報収集装置	第34条に記載					
		情報表示装置	第34条に記載					
	代替給水処理設備	第1貯水槽	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫 静的地震力
		貯水槽水位計	—	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	第1貯水所・保管庫、 第2貯水所・保管庫 静的地震力
	電源設備 補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽	第32条に記載					
		第2軽油貯槽	第32条に記載					
	緊急時対策建屋 情報把握設備	情報収集装置	第34条に記載					
		情報表示装置	第34条に記載					

(つづき)

第32条 電源設備

(つづき) 第33条 監視測定設備										
系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物	建物・構築物		
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類						
放射性物質の濃度及び線量の測定	緊急時対策所 緊急時対策建屋 情報把握設備	情報収集装置				第34条に記載				
		情報表示装置				第34条に記載				
補機駆動用燃料補給設備		第1軽油貯槽				第32条に記載				
		第2軽油貯槽				第32条に記載				
環境モニタリング設備		モニタリングポスト		(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備		—	—	—	—
		ダストモニタ	(環境モニタリング設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備		—	—	—	—
受電開閉設備・受電変圧器		受電開閉設備				第32条に記載				
		受電変圧器				第32条に記載				
所内高圧系統		6.9kV非常用主母線				第32条に記載				
所内低圧系統		460V非常用母線				第32条に記載				
緊急時対策建屋 情報把握設備		情報収集装置				第34条に記載				
		情報表示装置				第34条に記載				
環境試料測定設備	核種分析装置	放射線管理施設 環境試料測定設備	C	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備		—	—	分析建屋	静的地震力	—
補機駆動用燃料補給設備		第1軽油貯槽				第32条に記載				
		第2軽油貯槽				第32条に記載				

(つづき)

第33条 監視測定設備

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕	設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物	建物・構築物
	設備名称	構成する機器					
風向、風速その他の気象条件の測定	環境管理設備	気象観測設備	(環境管理設備)	(C) 常設耐震重要度重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	環境管理建屋 静的地震力 —
	緊急時対策建屋 情報把握設備	情報収集装置			第34条に記載		
		情報表示装置			第34条に記載		
	補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽			第32条に記載		
		第2軽油貯槽			第32条に記載		
モニタリング ポスト等の電源 回復又は機能回復	受電閉鎖設備・受電変圧器	受電閉鎖設備			第32条に記載		
		受電変圧器			第32条に記載		
所内高圧系統		6.9kV非常用主母線			第32条に記載		
所内低圧系統		460V非常用母線			第32条に記載		
補機駆動用燃料補給設備		第1軽油貯槽			第32条に記載		
		第2軽油貯槽			第32条に記載		

(つづき)

## 第34条 緊急時対策所

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔（）内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物		建物・構築物	基準地震動の1.2倍の地 震力に対する考慮
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類			—	—	緊急時対策建屋	
居住性を確保するための設備	緊急時対策建屋	緊急時対策建屋の遮蔽	—	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	緊急時対策建屋	Ss	O
	緊急時対策建屋換気設備	緊急時対策建屋送風機	—	S	常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		緊急時対策建屋排風機			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		緊急時対策建屋フィルタユニット			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		緊急時対策建屋加圧ユニット			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		ダクト・ダンバ[流路]			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		配管・弁[流路]			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		対策本部室差圧計			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		待機室差圧計			常設耐震重要重大事故等対処設備					—
		制御盤(監視制御盤)			常設耐震重要重大事故等対処設備					—

(つづき)

## 第34条 緊急時対策所

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物	間接支持構造物		建物・構築物	基準地震動の1.2倍の地 震力に対する考慮
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類			分類			
必要な指示及び通信連絡に関する設備	緊急時対策建屋 情報把握設備	情報収集装置  情報表示装置	—	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	緊急時対策建屋	静的地震力	— —
緊急時対策所の電源設備	緊急時対策建屋 代替電源設備	緊急時対策建屋用発電機  緊急時対策建屋内高圧系統 6.9kV緊急時対策建屋用母線(M/C)～電路  緊急時対策建屋低圧系統 460V緊急時対策所用母線(P/C、MCC)～電路  燃料油移送ポンプ  燃料油配管・弁[流路]  重油貯槽	—	S	常設耐震重要重大事故等対処設備	機器・配管等の支持構造物	常設耐震重要重大事故等対処設備	緊急時対策建屋	Ss	— — — — — — —
					常設耐震重要重大事故等対処設備	—	—	基礎	Ss	—

(つづき)

## 第35条 通信連絡を行うために必要な設備

系統機能	設備		代替する機能を有する安全機能を有する施設 〔( )内は、設計基準対象の設備を兼ねる設備 及びその耐震重要度分類〕		設備分類	直接支持構造物		間接支持構造物		建物・構築物
	設備名称	構成する機器	設備	耐震重要度分類						
再処理事業所内の通信連絡	代替通信連絡設備	通話装置のケーブル	(通信連絡設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	燃料加工建屋	—	—
再処理事業所外の通信連絡	通信連絡設備	統合原子力防災ネットワーク IP電話  統合原子力防災ネットワーク IP-FAX  統合原子力防災ネットワーク TV会議システム	(通信連絡設備)	(C)	常設耐震重要重大事故等対処設備 以外の常設重大事故等対処設備	—	—	緊急時対策建屋	静的地震力	—
補機駆動用燃料補給設備による給油	補機駆動用燃料補給設備	第1軽油貯槽			第32条に記載					
		第2軽油貯槽			第32条に記載					