

令和 2 年 4 月 30 日
中国電力株式会社

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第 858 回）
島根原子力発電所 2 号炉に関する指摘内容

<39 条：論点 I' -1 「耐震設計における重大事故と地震の組合せ」>

特になし

<有効性評価：格納容器破損防止>

- プルーフ通過中の大型送水ポンプ車への給油作業が不要となるよう、運用面だけではなく、設備対策等の対策も含め検討すること。
- 模擬操作箇所の実績時間と想定時間の関係について記載すること。
- ペDESTAL 水位／ドライウェル水位と注水流量の推移に係る説明において、ペDESTAL 代替注水系（可搬型）の停止基準を明確に記載すること。

<有効性評価：燃料プールにおける燃料損傷防止>

特になし

<有効性評価：運転停止中の燃料損傷防止>

特になし

以上