

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合（第880回）
東京電力ホールディングス株式会社に関する指摘内容

令和2年7月30日
原子力規制庁
新基準適合性審査チーム

【コメント回答（17条体制の整備等）、その他条文の変更】

- 震災当時の福島第一及び福島第二での仮設ケーブルでの電源復旧対応に鑑みれば、このような作業をスムーズに行えるようにすることは一定の意味があると考えられるが、設置許可の際にもケーブルの端末処理等を直営訓練で行っていると説明されていることも踏まえ、実際にどのような訓練をどのような問題意識で行っているのか説明すること。また、その際、現場での作業だけでなくそのような判断をするための力量管理についても説明すること。

以上