

評価の類型化(内部火災)  
【廃棄物管理施設】

2020年8月18日  
日本原燃株式会社  
再処理事業部

機器分類	発生防止	感知・消火	影響軽減					
	不燃・難燃要求	感知・消火性能	3時間耐火性能評価 1時間耐火性能評価		内部火災影響評価			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	評価(検証試験)	評価(検証試験)	設備仕様	評価(検証試験)	機能喪失しない 区域・区画	3時間耐火によ る系統分離	1時間耐火+感 知・自動消火によ る系統分離	FDT <sup>S</sup> により火災 影響を確認する 区域・区画
耐火壁			○	○				
防火ダンパ				○				
防火戸				○				