

1. 件名：三菱原子燃料（株）の第1回定期事業者検査の報告（開始時）についての面談

2. 日時：令和2年9月9日 13時30分～15時00分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

早川上席原子力専門検査官、千葉管理官補佐

館内主任原子力専門検査官、清水検査技術専門職

三菱原子燃料（株）

安全・品質保証部長 他5名

5. 要旨

○三菱原子燃料（株）（以下「事業者」という。）から、第1回定期事業者検査の開始時における報告書について、資料に基づき説明があった。

- ・ 4. 検査の実績又は予定の概要は別添1の「検査計画・実績一覧表」のとおりだが、検査項目は、従前の施設定期検査の検査項目のうち、検査実施不可能な項目（新規制基準適合工事の実施、設備の操業状況から不可能な項目）を除いたものとした。
- ・ 別添2施設管理実施計画の表1「施設管理実施計画」は、定期事業者検査の対象設備について記載している。

○原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。

- ・ 添付資料1の「当該定期事業者検査期間中に実施する工事」は、定期事業者検査の工程に直接影響を及ぼす工事の有無と概要を記載すること。
- ・ 別添1の「検査計画・実績一覧表」は、定期事業者検査の全ての検査項目を明示した上で当該定期事業者検査の期間中に実施予定のないものは、実施しない理由が明確になるように記載すること。
- ・ 別添2の表1「施設管理実施計画」は、定期事業者検査の対象設備以外の保全対象設備も記載すること。
- ・ 別添2の表1「施設管理実施計画」は、設備の点検、部品の取替え、設備の劣化傾向の把握等を行えるように、表1の見直しをすること。

○事業者から了解した旨の回答があった。

6. その他

資料 : 第 1 回定期事業者検査報告書 (案) (定期事業者検査開始時)

以上