

第900回審査会合(令和2年9月18日)における指摘事項

No.	指摘事項	頁
1	三瓶浮布テフラの層厚検討に用いた算定式と文献で確認できる降灰層厚との関係を示し、算定式の妥当性を説明すること。また、三瓶浮布テフラの噴出量の妥当性を確認した等層厚線図についても、文献で確認できる降灰層厚を追加記載すること。	100 補足説明 57他
2	三瓶浮布テフラの敷地周辺の地質調査結果を記載すること。	補足説明 29～30
3	敷地内調査における降下火砕物の確認状況について説明すること。	184
4	第四紀火山の抽出と火山の統合における文献の取扱いを整理し、説明すること。	15・19 補足説明 3・4
5	鬼界カルデラの噴火ステージに関する記載を適正化すること。	164
6	三瓶山の降下火砕物の影響評価における噴火規模の想定について、噴火史も含めて系統的に説明すること。	45～74