

**「渦電流探傷試験、超音波探傷試験及び漏えい率試験に係る
日本電気協会の規格の技術評価に関する検討チーム 第1回会合における
日本電気協会への説明依頼事項」に対する回答**

令和2年10月28日
(一社)日本電気協会
原子力規格委員会

標記につきましては、以下の通り回答いたします。

○説明依頼事項

**1. JEAG4217-2018「原子力発電用機器における渦電流探傷試験指針」に関する
説明依頼質問**

- (1) 「(解説-D-1100-1)適用」には、「附属書 D 低合金鋼の母材部における疲労割れの渦電流探傷試験要領」が、文献「Development of the Eddy Current Testing (ECT) technique for the Feedwater nozzles of Nuclear Power Plant Reactor Pressure Vessels.,Vol.8, No.4, NT-82,EJAM」に基づき定められていることが記載されています。同文献で用いられたプローブの仕様について説明してください(適切な周波数とインピーダンスが選定されているかを含む)。
- (2) 附属書 D に関して、以下の(a)～(e)について検討した内容を説明してください。
- (a) 放射線照射の効果が、検出特性に与える影響
 - (b) 放射線によるノイズが検出結果に与える影響
 - (c) 水中で検出する場合と気中で検出する場合の結果の差
 - (d) 適用部位
 - (e) 各コイル方式への適用性
- (3) 附属書 D を追加したことで、本文規定と解説に附属書 D の規定内容が含まれることとなります。この点に関し、以下の(a)～(e)について説明してください。
- (a) 「2320 プローブ」(4)に「プローブには、必要に応じて磁気飽和機能を備えてもよい。」とされ、「(解説-3200-1)その他の渦電流による手法」に「その他の渦電流による手法として、磁気飽和機能を適用した場合と適用しない場合の信号を比較し、指示部の信号が電磁氣的信号によるものか否かを判定する方法などがある。」とされている。ここでいう「磁気飽和機能」について検討した内容。
- (b) 「2330 対比試験片」の「(2)材料」には「対比試験片に用いる材料、試験部と電磁氣的特性が同等とする。」とあり、「(解説-2330-2)対比試験の材料」に

は、非磁性材料の例が記載されている。低合金鋼における電磁気的特性の同等性はどのように判断するのか。

- (c) 「2330 対比試験片」の「(5)人工欠陥の種類、形状及び寸法」には、人工欠陥の深さ及び幅が規定されているが、低合金鋼について検討した内容。
- (d) 「(解説-2120-1) 試験部の表面状態」に、「BWR 及び PWR の炉水で形成した固着スケール(ハードクラッド)は鉄やニッケルなどを主成分とする酸化皮膜であり、磁性成分が含まれている場合もある」とされている。ハードクラッドの磁性成分のノイズが検出結果に与える影響。
- (e) 「解説表 3100-2-1 信号の分類」は、低合金鋼にも適用可能であるか。

○回答

(1) 「(解説-D-1100-1)適用」には、「附属書 D 低合金鋼の母材部における疲労割れの渦電流探傷試験要領」が、文献「Development of the Eddy Current Testing (ECT) technique for the Feedwater nozzles of Nuclear Power Plant Reactor Pressure Vessels.,Vol.8, No.4, NT-82,EJAM」に基づき定められていることが記載されています。同文献で用いられたプローブの仕様について説明してください(適切な周波数とインピーダンスが選定されているかを含む。)

回答(1)

プローブの仕様のうち、方式および周波数については、資料 1-1 の 12 ページの表に示しております。プローブは、既に規格に規定する附属書 A～C の各プローブの中から採用しており、それぞれのプローブの適用周波数に対し、コイル寸法およびコイル間隔等が適切に設計されたものです。磁性体への適用においても、採用したプローブにて欠陥検出性等の検証を行い、引用文献に示した結果が得られ、プローブの有効性を確認しています。

- (2) 附属書 D に関して、以下の(a)～(e)について検討した内容を説明してください。
- (a) 放射線照射の効果が、検出特性に与える影響
 - (b) 放射線によるノイズが検出結果に与える影響
 - (c) 水中で検出する場合と気中で検出する場合の結果の差
 - (d) 適用部位
 - (e) 各コイル方式への適用性

回答(2)

- (a) 検出特性に与える影響はないと考えます。

渦電流検査は数時間の測定のため、計測に与える影響はありません。また、放射線照射による材料の電磁気特性変化の影響は小さく、検出特性への影響はないと考えます。

- (b) 検出結果に与える影響はないと考えます。

放射線ノイズはプローブおよび原子炉内のケーブルに重畳する可能性があります。渦電流の測定周波数に比べ短時間の信号変化であるため、計測信号から分離した評価が可能です。

また、放射線ノイズ以外のノイズ要因として、ケーブルが長い場合にノイズを拾いやすい傾向がありますが、高シールドケーブルやプリアンプ(中間増幅器)の使用により SN 比を確保することが可能です。

- (c) 検出結果の差はないと考えます。

水および気体の電気伝導率に対して、低合金鋼とオーステナイト系ステンレス鋼の電気伝導率は十分大きい。低合金鋼での試験においてもオーステナイト系ステンレス鋼と同様に検出結果の差は生じません。

- (d) 原子力発電用機器のうち、原子炉圧力容器を代表とする低合金鋼を対象としています。

例えば、BWR プラントの給水ノズルコーナー部が適用部位として挙げられます。

- (e) 文献「Development of the Eddy Current Testing (ECT) technique for the Feedwater nozzles of Nuclear Power Plant Reactor Pressure Vessels., Vol.8, No.4, NT 82, EJAM」に記載の TR パンケーキ(相互誘導形標準比較方式)、クロスコイル&パンケーキ(クロスコイル:自己誘導形自己比較方式、パンケーキ:自己誘導形標準比較方式)を附属書 D に反映しています。

(3) 附属書 D を追加したことで、本文規定と解説に附属書 D の規定内容が含まれることとなります。この点に関し、以下の(a)～(e)について説明してください。

- (a) 「2320 プローブ」(4)に「プローブには、必要に応じて磁気飽和機能を備えてもよい。」とされ、「(解説-3200-1)その他の渦電流による手法」に「その他の渦電流による手法として、磁気飽和機能を適用した場合と適用しない場合の信号を比較し、指示部の信号が電磁氣的信号によるものか否かを判定する方法などがある。」とされている。ここでいう「磁気飽和機能」について検討した内容。
- (b) 「2330 対比試験片」の「(2)材料」には「対比試験片に用いる材料、試験部と電磁氣的特性が同等とする。」とあり、「(解説-2330-2)対比試験の材料」には、非磁性材料の例が記載されている。低合金鋼における電磁氣的特性の同等性はどのように判断するのか。
- (c) 「2330 対比試験片」の「(5)人工欠陥の種類、形状及び寸法」には、人工欠陥の深さ及び幅が規定されているが、低合金鋼について検討した内容。
- (d) 「(解説-2120-1)試験部の表面状態」に、「BWR 及び PWR の炉水で形成した固着スケール(ハードクラッド)は鉄やニッケルなどを主成分とする酸化皮膜であり、磁性成分が含まれている場合もある」とされている。ハードクラッドの磁性成分のノイズが検出結果に与える影響。
- (e) 「解説表 3100-2-1 信号の分類」は、低合金鋼にも適用可能であるか。

回答(3)

- (a) 文献「Development of the Eddy Current Testing (ECT) technique for the Feedwater nozzles of Nuclear Power Plant Reactor Pressure Vessels., Vol.8, No.4, NT 82, EJAM」に示す試験では、磁気飽和が必要とされる電磁氣的ノイズは確認されませんでした。そのため、ご指摘のように、本文は全ての附属書に関わることですが、附属書 D で記す範囲においては検討しておりません。
- (b) 「解説-2330-2 対比試験片の材料」に関する表現は、渦電流探傷検討会で繰り返し議論しました。しかし、低合金鋼の電磁氣特性を示す文献が見つからず、現在の表現となっています。EJAM に示す電力共研の試験体は、材質、製造加工方法および熱処理を同等としました。実際のプラント適用においても、同様の考えで対比試験片は準備します。なお、現場測定において、「信号の分類」のうち欠陥以外の信号の特性を比較することで照射効果の影響の有無は確認できると考えます。
- (c) 探傷面開口欠陥の検出を想定しているため、非磁性体と同じ仕様の人工欠陥を採用しています。試験に用いた人工欠陥の計画図添付予定。
- (d) 電共研において平板試験体を用いた酸化皮膜有無の影響確認試験を行い、酸化被膜の有無は検出性に影響無いことを確認しています。
- (e) 適用可能です。低合金鋼においても、欠陥と欠陥以外の信号は解説表に示す信号分類で整理できます。