

1. 件名：泊発電所3号炉の新規制基準適合性審査に関する資料の受取

2. 日時：令和2年10月26日(月)

3. 対応者

原子力規制庁：原子力規制部 地震・津波審査部門
熊谷管理官補佐、谷主任安全審査官
北海道電力株式会社：東京支社 技術グループ

4. 要旨

北海道電力株式会社から、平成25年7月8日に申請のあった泊発電所3号炉の設置変更許可申請のうち、基準津波の策定に係る今後の工程についての資料を電子メールで提出を受けた。

評価項目のうち、「e. 基準津波による安全性評価」の具体的な内容について北海道電力株式会社に電話で確認したところ、①津波に対する安全性（基準津波に伴う取水路の水位変動評価、基準津波に伴う砂移動評価、貯留堰の容量に対する海水ポンプの運転可能時間の整理）及び②超過確率の参照についての評価であるとの回答があった。

5. 提出資料

・ 泊発電所基準津波策定のうち日本海東縁部の津波評価について