

# 高浜発電所 1号機 新規制基準施行前に認可された工事計画 に係る使用前検査の進め方について

2020年12月1日

関西電力株式会社 高浜発電所



# 高浜 1号機 新規制基準施行前に認可された工事計画

高浜 1号機の新規制基準施行前に認可された工事計画（以下、「既工認」とする。）は、3件あり、使用前検査申請を行い検査を受検途中のものと、今後、使用前検査申請を実施するものがある。

詳細については、下表のとおり。

## 【高浜 1号機 既工認使用前未受験案件】

号機	工事	SA一括工認での変更	使用前検査申請	1号（イ項）	1号（イ項） バウンダリ構成 （DB：通常運転圧の1.1倍）	5号通水検査	5号負荷検査
1号機	①：原子炉冷却系統設備 弁・配管撤去工事（認可）	無	未	未	－ （プラグ本体および キャップ溶接線）	－	未
	②：加圧器サージ管改造工事 （認可）	有※ SA圧のみ	済	完	完	－	未
	③：加圧器管台補修工事 （届出）	有※ SA圧のみ	済	完	完	－	未

※4号検査にてバウンダリ構成確認検査を実施