

1 . 件名 : 四国電力(株)伊方発電所第3号機の非常用ガスタービン発電機 使用前検査中断に係る処置状況に関する面談

2 . 日時 : 令和3年1月12日 10時30分~11時30分

3 . 場所 : 原子力規制庁2階会議室(TV会議システムを利用)

4 . 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、平川主任原子力専門検査官、柳原子力専門検査官

四国電力(株)伊方発電所 保修部 施設改良工事課長 他 8名

5 . 要旨

四国電力(株)から、伊方発電所第3号機 非常用ガスタービン発電機に係る使用前検査時に、中央制御室から非常用ガスタービン発電機間の通信異常があったため、使用前検査を中断し、当該事象を不適合としたことについて、その後の処置状況を説明したい旨の申出があり、面談を行った。

四国電力(株)から資料に基づき、不適合処置の状況等について説明があった。

原子力規制庁は、事業者が実施する適合性確認検査が終了次第、使用前検査を再開する旨、四国電力(株)に伝えた。

6 . その他

配付資料 : 伊方発電所3号機 非常用ガスタービン発電機使用前検査中断に係る処置状況について

以上