

1. 件名：高浜発電所 警報が発表されない可能性のある津波への対応に係る概要に関する面談

2. 日時：令和3年1月20日 10時00分～11時00分

3. 場所：原子力規制庁2階打合せスペース（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、山形主任原子力専門検査官

関西電力(株)

高浜発電所 技術課 係長 他7名

5. 要旨

○関西電力(株)から、高浜発電所における警報が発表されない可能性のある津波への対応に係る概要について説明したい旨の申出があり、資料に基づき説明を受けた。

○関西電力(株)からは、高浜発電所における警報が発表されない可能性のある津波への対応として、「潮位監視システム」を新たに導入し、当該設備等について使用前事業者検査を実施するとの説明があった。

○原子力規制庁からは、本件に係る設計及び工事計画認可申請の審査状況を見極めるとともに、工程など検査手続きに必要な情報を確認していく旨伝えた。

6. その他

資料：高浜発電所1～4号機 警報が発表されない可能性のある津波への対応に係る概要について