

ご説明資料

柏崎刈羽原子力発電所
使用前事業者検査の整理について

2021年1月15日
東京電力ホールディングス株式会社

今回の説明内容

前回面談（1/7）のサマリ確認

- 2月15日(月)の週までに66条のSA設備に対するスクリーニングで、使用前事業者検査での機能・性能に関する事項がほぼ完了する（寸法、材料強度、配置場所などの記録確認は残る）
- 成立性確認検査（SA,大規模損壊訓練検査）を実施することについては問題なし（日程は、後ほど調整）

前回面談でのNRAコメント

- 成立性確認検査までに終了しない使用前事業者検査（三号検査）については一覧表化して事前に規制庁へ提出すること（1月15日(金)まで）
⇒使用前事業者検査を再整理した結果(4件)について次頁より説明（一覧表含む）

今後の当社予定

- NRA現地確認：1月25日(月)より受け入れ可能