

1. 件名：原子燃料工業（株）熊取事業所の令和2年度定期事業者検査報告（終了時）についての面談

2. 日時：令和3年3月16日（火）13時30分～14時30分

3. 場所：原子力規制庁2階大会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

大東首席原子力専門検査官、早川上席原子力専門検査官、舘内主任原子力専門検査官、関主任原子力専門検査官、清水検査技術専門職、千葉管理官補佐

原子燃料工業（株）

熊取事業所 環境安全部安全管理グループ グループ長

5. 要旨

○原子燃料工業（株）から、熊取事業所における令和2年度定期事業者検査報告（終了時）について、資料に基づき以下の説明があった。

- ・熊取事業所の定期事業者検査は令和3年3月11日に終了した。
- ・今回の定期事業者検査において、各検査項目の総合判定は「合」である。ただし、「第一種管理区域の負圧確認検査」に併せて実施した「建物・構築物外壁の健全性に関する目視検査」の記録が作成されていなかったことから、不適合処置を実施し、検査要領書を改訂した。その後、改訂した検査要領書に基づき検査記録を作成した。
- ・施設管理実施計画について、設計及び工事の計画の変更の認可申請に伴い設備名称の一部変更、検査対象設備の追加を実施した。

○原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。

- ・令和3年度の定期事業者検査について、法令に基づき実施する際には検査開始の3ヶ月前までに定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）を提出すること。

○原子燃料工業（株）から、承知した旨の回答があった。

6. その他

資料：定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時）

以上