

1. 件名：「日立GEニュークリア・エナジー株式会社による使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式指定申請に関するヒアリング（6）」
2. 日時：令和3年5月24日（月）18時00分～19時45分
3. 場所：原子力規制庁 10階会議室（TV会議により実施）
4. 出席者：
原子力規制庁
原子力規制部 核燃料施設審査部門
石井企画調査官、上石安全審査官、尾崎安全審査専門職、田口安全審査専門職、赤石原子力規制専門員
日立GEニュークリア・エナジー株式会社
原子力生産本部 原子力設計部
チーフプロジェクトマネージャ 他2名
5. 要旨：
（1）原子力規制庁から、使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式指定の申請内容に関して、主に以下の点について確認を行った。
 - ・設計条件として設定する地震力に対し胴等の強度部材の応答が弾性状態に留まるものであるか
 - ・金属キャスク蓋部に設けられる貫通孔及びリークチェック孔の詳細構造（2）日立GEニュークリア・エナジー株式会社より、本日のヒアリングを踏まえて補正申請に向けて対応する旨の発言があった。
6. その他：
なし

以上