

1. 件 名：設計及び工事の計画の変更認可申請に関する事業者ヒアリング  
(東海第二発電所の設計及び工事の計画)
2. 日 時：令和3年4月16日 10時00分～12時00分
3. 場 所：原子力規制庁 8階A会議室 (一部TV会議システムを利用)
4. 出席者：(※ TV会議システムによる出席)  
原子力規制庁：  
(新基準適合性審査チーム)  
止野上席安全審査官、土居安全審査専門職

日本原子力発電株式会社：  
発電管理室 プラント管理グループ 課長、他9名※

## 5. 要 旨

- (1) 日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所の設計及び工事の計画の変更認可申請について、提出資料に基づき説明があった。
- (2) これに対し、原子力規制庁は以下の点について指摘等を行うとともに、今後、説明内容について引き続き確認することとした。
  - 適用条文等の整理について、工事計画に係る内容に影響を受けないことの理由を具体的に整理して説明すること。
  - 実用炉規則第9条第3項に基づく添付書類について、一部の添付を不要とした理由を具体的に整理して説明すること。
- (3) 日本原子力発電株式会社から、(2)について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

提出資料：

- (1) 東海第二発電所 審査スケジュール (案)：2021年4月16日  
【残留熱除去系主配管、原子炉格納容器配管貫通部・電気配線貫通部】
- (2) 東海第二発電所 設計及び工事計画変更認可申請書 補足説明資料  
(改1)

以上