

1. 件 名：中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子力事業者防災訓練に関する意見交換について

2. 日 時：令和3年3月22日 13:30～16:00

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

和田専門職

(以下、テレビ会議システムによる出席)

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官、落防災専門官、宮地防災専門官

中部電力株式会社 本店

原子力本部 原子力部 防災・核物質防護グループ 課長 他7名

5. 要 旨

中部電力株式会社から、令和3年3月1日に実施した同社浜岡原子力発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策について、ERCプラント班との訓練後の振り返りや社内・社外評価結果も踏まえまとめた資料1に基づき説明があった。

原子力規制庁から、抽出された訓練課題の原因について、全体的に個人の力量を挙げているが、組織的に原因がなかったか再度分析し、原因究明と具体的な対策を再整理して、防災訓練実施結果報告書にまとめるように伝えた。

中部電力株式会社から、今回の改善策については防災訓練実施結果報告書としてまとめ、後日説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料：資料1 2020年度緊対訓練 訓練評価結果と課題対応について