

1. 件 名：東北電力株式会社東通原子力発電所の事業者防災訓練に関する
意見交換について

2. 日 時：令和3年4月8日 14:30～16:10

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官、和田専門職

(以下、テレビ会議システムによる出席)

原子力規制庁 緊急事案対策室

落防災専門官

東北電力株式会社

本店 原子力部 課長（原子力防災担当）他4名

5. 要 旨

東北電力株式会社から、令和3年3月5日に実施した同社東通原子力発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策について、ERCプラント班との訓練後の振り返りや社内・社外評価結果も踏まえまとめた資料1に基づき説明があった。

原子力規制庁より、EAL通報文（GE）のFAX送信遅れについては、原子力事業者防災業務計画に規定されている「15分以内に送信」を満足していないことから、重く受け止め、原因究明と具体的な対策を再検討するよう伝えた。また、その他の確認された問題点・課題に対しても原因・対策を再整理し、防災訓練実施結果報告書にまとめるよう伝えた。

東北電力株式会社から、防災訓練実施結果報告書としてまとめ、後日説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料

資料1：2020年度東通原子力発電所総合防災訓練（3/5）における課題
対応等について