

1. 件 名：東北電力株式会社東通原子力発電所の事業者防災訓練報告について

2. 日 時：令和3年4月27日 13：30～16：20

3. 場 所：原子力規制庁3階室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官、落防災専門官、宮地防災専門官、和田専門職

(以下、テレビ会議システムによる出席)

東北電力株式会社

本店 原子力部 原子力運営課長他4名

5. 要 旨

東北電力株式会社から、令和3年3月5日に実施した同社東通原子力発電所の原子力事業者防災訓練について、資料1に基づき防災訓練実施結果報告の概要説明があった。

具体的には、防災訓練の目的、防災訓練の概要、防災訓練の項目、防災訓練の内容、防災訓練の結果の概要、今後の原子力災害対策に向けた改善点についての説明であった。

原子力規制庁より、防災訓練の目的、防災訓練の内容についての評価がなされているか、今後の原子力災害対策に向けた改善点について課題と原因及びその対策が明らかになっているか確認を行った。この中で、主に、モニタリング訓練について、訓練計画書に記載された訓練と実施された訓練に違い（測定結果連絡先）があることから、防災訓練実施結果報告書に未実施先がある旨記載するよう伝えた。また、要素訓練の結果について、総合訓練で実施した実績は含めず、それ以外に実施した訓練の結果、評価、改善点等記載するよう伝えた。

東北電力株式会社から、本日の面談を踏まえて防災訓練実施結果報告書を取りまとめ、後日提出するとの回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練））（案）