

(案)

2021年度 川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について

川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画について、以下のとおり2021年度の修正を行います。

1 「原子力災害対策指針」等の改正や「緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」を踏まえた修正

「原子力災害対策指針」等の改正や「緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る会合」を踏まえた緊急時活動レベル（EAL）判断基準の対象となる設備の追加等に伴い、現在、連絡文書にて対応させていただいているEAL判断基準の記載について、今回の修正で反映します。

また、上記会合における方針を踏まえ、EAL判断基準の対象となる設備を更に追加する修正を行います。

2 緊急時対策棟（指揮所）の運用開始に向けた修正

現在工事中の緊急時対策棟（指揮所）の運用開始後は、緊急時対策所機能や資機材保管場所が代替緊急時対策所から変更になること等に伴い、緊急時対策棟（指揮所）の運用開始後に適用する図・表を予め追加する修正を行います。

3 本店原子力防災組織への地域支援班の設置に伴う修正

本店原子力防災組織の予備班において活動していた要支援者避難支援等の対応について、新たに設置する地域支援班における活動として変更する修正を行います。

4 運転班の要員追加による原子力防災体制の充実に伴う修正

原子力防災組織の運転班の要員追加による原子力防災体制の充実に伴い、現在、読み替えにて対応させていただいている運転班等の要員数や原子力防災資機材の数量について、今回の修正で反映します。

5 緊急時対策支援システム（ERSS）へ伝送するパラメータの追加等に伴う修正

ERSSへ伝送するパラメータの追加等に伴い、現在、読み替えにて対応させていただいている川内1、2号機のパラメータについて、今回の修正で反映します。

6 弊社内の一部組織名称変更に伴う修正

弊社内の一部組織の名称変更に伴い、現在、読み替えにて対応させていただいている原子力防災組織図内の組織名称について、今回の修正で反映します。

7 その他

上記の他、記載の適正化等を行います。

## 1 「原子力災害対策指針」等の改正や「緊急時活動レベルの見直し等への対応に係る 会合」を踏まえた修正

項目	修正内容
EAL判断基準の修正	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ EAL判断基準に「原子力災害対策指針」等の改正内容を反映</li> <li>・ EAL判断基準の対象となる設備を追加 【2020年11月10日連絡文書の反映（ただし、特定重大事故等対処施設の設備名称を正式名称から汎用名称へ変更）、交流動力電源喪失のEAL（AL25、SE25、GE25）に設備を更に追加】</li> </ul>

## 2 緊急時対策棟（指揮所）の運用開始に向けた修正

項目	修正内容
緊急時対策棟（指揮所）の運用開始後の図・表の追加	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緊急時対策所（指揮所）の運用開始後から適用する緊急時対策所、資機材及び応急処置施設に関する図・表を追加</li> </ul>

## 3 本店原子力防災組織への地域支援班の設置に伴う修正

項目	修正内容
地域支援班の設置に関する修正	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本店原子力防災組織や社内情報連絡経路に地域支援班を追加</li> </ul>

## 4 運転班の要員追加による原子力防災体制の充実に伴う修正

項目	修正内容
運転班等の要員数、原子力防災資機材の数量の修正	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運転班及び原子力防災要員の要員数並びに原子力防災資機材の数量を修正【2020年11月17日読替連絡文書の反映】</li> </ul>

## 5 緊急時対策支援システム（ERSS）へ伝送するパラメータの追加等に伴う修正

項目	修正内容
ERSSへ伝送するパラメータの修正	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 追加、変更工事完了後に伝送を開始することとして予め記載していた川内1、2号機のパラメータを伝送開始後の記載に修正 【川内1号機：2020年11月17日読替連絡文書、川内2号機：2020年12月23日読替連絡文書の反映】</li> </ul>

## 6 弊社内の一部組織名称変更に伴う修正

項目	修正内容
原子力防災組織図内の組織名称の修正	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「BG中央給電指令所」を「需給運用センター」に修正 【2021年1月29日読替連絡文書の反映】</li> </ul>