

1. 件名：泊発電所3号炉の地震等に係る新基準適合性審査に関する面談
2. 日時：令和3年8月18日（水）17時25分～17時30分
3. 場所：原子力規制庁9階耐震会議室
4. 出席者（※：テレビ会議システムによる出席）
原子力規制庁：内藤安全規制調整官、熊谷管理官補佐、佐口主任安全審査官、海田主任安全審査官、谷主任安全審査官、磯田係員、松末技術参与
北海道電力株式会社：敷執行役員 他5名 ※
5. 自動文字起こし結果
別紙のとおり
※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
6. 提出資料
・泊発電所 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動について（令和3年7月30日審査会合における指摘事項）

時間	自動文字起こし結果
0:00:04	規制庁タニです。
0:00:06	それではこれより面談を始めたいと思います。面談の内容としては、泊発電所敷地ごとに震源を特定して策定する地震動についてということで、本年7月30日の審査会合における指摘事項のラップアップということで、
0:00:23	行いたいと思います。それで、すでに事前に資料いただいてまして、私たちのこれ一応確認して特にこの記載内容についてはですね、特にコメント、追加が必要とかそういうことはないんですけども、
0:00:41	北海道電力さんのほうで何かこう、
0:00:45	確認しておきたいこと等ありましたらですね。嘘その内容について、言っていただけたらと思うんですけど、よろしいですか。
0:01:11	すいません北海道電力ノジリです。
0:01:15	今日先日の審査会合を踏まえて規制庁さんのほうも、特に我々の整理内容でということなんですがナンバー5番ですね一応、
0:01:27	検討用地震の断層モデル法の地震動評価の基本モデルを用いたアスペリティ影響検討することってということで一応、
0:01:35	具体的に三つほど整理はさせていただいてますここについてもそごがないということで
0:01:43	理解はしておりますので、例えばですね一つ目で優等生と検討用地震について一番浅いところのアスペリティー律の挙動を確認することってということで、例えばこれ複数あって、あるアスペリティー例えばFB2断層ですとか、FS10からの連動を考慮している断層
0:02:02	これについてはアスペリティー二つが四つありますと、この場合は、Asperity例えば一、二とあったときには1と2の一番浅いところ両方を整理した結果を足し合わせるという結果で比較するというような理解でよろしいでしょうか。
0:02:19	規制庁タニです。その理解で介護でコメントしたことはその理解なんですけれども、何か特にこういう企業とかすごく大きいんだとかいうのが独自で検討されるのであれば、それについてはお願いしますので、私がコメントしたのは先ほどの認識で。
0:02:35	合ってると思います。
0:02:40	北海道電力の事実了解いたしまして条線会合のコメントを踏まえての検討とあと趣旨としては、アスペリティーのどの位置がどう地震動に支配的な影響があるかという観点で整理をするということだと思いますのでそこら辺もし我々も追加があればそれは、
0:02:57	した上でまた結果についてお示しさせていただきたいと思います。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:03:03	規制庁タニですお願いします。先行サイトでもですね、例えば大飯だとか、そういったところでやってる例がありますので、それも参考にさせていただけたらと思います。
0:03:15	北海道電力ノジリ債あの大飯のほうも参考にしておりますのでその辺見ながら整理させていただきます。
0:03:26	地震動の関係に関しましては一応我々としてはこのコメントに基づいて整理を進めたいと思いますので特にこれ、
0:03:34	ほか確認は特にありません。以上です。
0:03:43	規制庁タニです。はい確認できました後、これは今わかってる段階でわかってる範囲でいいんですけどどれくらいを目途に、こういった資料整理される予定とかありますか。
0:04:05	北海道電力ノジリですと今一番時間ちょっとかかりそうなのが今お話をさせていただいたアスペリティの寄与度の検討ちょっと係数がそれなりにある。
0:04:17	ものとの地震動評価をするということになりますんでこれの時間軸を考慮すると今9月中旬ぐらいに資料化ができるかなというふうに思っております。以上です。
0:04:30	規制庁タニですはいわかりました。またじゃあ準備ができましたら、ヒアリングの方申し込んでいただけたらと思います。
0:04:37	面談はこれにて終わりたいと思いますけどよろしいでしょうか。
0:04:49	北海道電力ノジリです。人道に関する面談については、はい、こちらのほうもこれでOK。了解いたしました大丈夫です。
0:04:56	規制庁の谷です。それでは泊発電所の面談を終わりたいと思います。お疲れ様でした。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。