

残留熱除去系主配管変更認可申請に伴う添付書類【計算書関係】一覧表

図書番号	図書名称	変更有無	理由	資料
V-2-5-2-1-1 【PLR】	管の耐震計算書	有	主配管の一部変更に伴う解析モデルの修正	①
V-2-5-4-1-4 【RHR】	管の耐震計算書	有		③
V-3-5-1-1-2 【PLR】	管の応力計算書	無	PL-PD-2モデルに修正があったものの、応力計算結果に変更はなく、代表モデルについても従来から変更はないため。	—
V-3-5-3-1-6 【RHR】	管の応力計算書	有	主配管の一部変更に伴う解析モデルの修正	②
V-3-5-3-1-5 【RHR】	管の基本板厚計算書	有	主配管の一部変更に伴う修正	④

注1：7月30日版では、2021年6月22日版から、設計条件、曲げ応力、支持構造物、適用規格、マーク位置等の記載を適正化  
 注2：8月18日版では、2021年7月30日版から、資料①②③について、計算式の記載の適正化、縦弾性係数の根拠の明示等を実施