

美浜発電所1号炉及び2号炉発電用原子炉施設 廃止措置計画変更認可申請 コメント整理表

コメント日	No	コメント内容 < [ ]内は意図を補足 >	廃止措置計画記載箇所	回答日	対応方針	資料 (例:廃止措置計画 本文(●章) (例:第●回審査会合 資料(●)) (例:第●回ヒアリング 資料(●))
2021/8/20	1	系統除染等の第1段階で終わっている作業の結果(経験)を提示すること。	本文5			
2021/8/20	2	第1段階での工事実績の第2段階以降への具体的な反映内容を説明すること。	本文5			
2021/8/20	3	保管エリアを設定する上での条件はあるのか。周辺公衆被ばくへの評価も含めて説明すること。	本文5 添付3			
2021/8/20	4	解体除去物のレベル別の保管方法等解体から保管エリアへの保管について説明すること。	本文5 添付3			
2021/8/20	5	性能維持施設で廃液蒸発装置が2台から1台に変更した理由を説明すること。	本文6			
2021/8/20	6	SFP水温評価について性能維持施設を削除する理由をM1同様に説明すること。	本文6 添付6			
2021/8/20	7	使用済燃料輸送用のキャスクについて、性能維持施設となっているキャスクとの違いを説明すること。	本文8	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料
2021/8/20	8	SFPからの新燃料を除染しないのであれば、燃料加工事業者で除染するのか説明すること。	本文8	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料
2021/8/20	9	保安規定には臨界防止の記載が残っている理由を説明が必要。廃止措置計画上では削除しており、合わせるべきではないか。	本文8	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料
2021/8/20	10	対象核種を55核種にしている理由について説明すること。	添付5	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料
2021/8/20	11	残存放射能調査の調査対象範囲と解体対象範囲との関係性を説明すること。第2段階および第3段階の被ばく評価の評価対象範囲(評価対象設備)を示すこと。	添付3 添付5	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料
2021/8/20	12	【添付5の補足資料】 炉外の試料採取場所について、図示すること。(p.12)	添付5補足	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料
2021/8/20	13	第2段階以降の解体工事の工程を説明すること。	本文5	2021/8/27	第2回ヒアリングで説明	第2回ヒアリング コメント回答資料