

1. 件名：使用前事業者検査における溶接士技能認証に係る技術基準に関する面談

2. 日時：令和3年9月30日 16時30分～17時00分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、森田上席原子力専門検査官、

南川主任原子力専門検査官、堀間係員

東京電力ホールディングス(株)

原子力運営管理部 保安管理グループ チームリーダー 他1名

電源開発(株)

原子力技術部 設備技術室 総括マネージャ

三菱重工業(株)

原子力セグメント品質保証部 主席技師 他2名

東芝エネルギーシステムズ(株)

パワーシステム事業部 パワーシステム品質保証部

品質保証第二担当 担当課長 他1名

日立GEニュークリア・エナジー(株)

原子力品質保証部 主任技師

原子力エネルギー協議会 副長

5. 要旨

○原子力エネルギー協議会等から、使用前事業者検査における溶接士技能認証に係る技術基準の運用について、資料に基づき以下のとおり説明を受けた。

(1) 溶接士技能認証に係る技術基準規則解釈別記-5において、溶接士技能認証標準と同等と認められている日本産業規格（JIS）は今後最新の2018年版が適用されるが、適用年版の違いによる影響はないことを確認できたことから、今後は該当するJISの2018年版を同別記-5に適用できるとみなして管理していくこととした。

(2) 同別記-5の別表第4に挙げられていないJIS Z3801に基づくティグ溶接の資格について、具体的な内容に影響はないことを確認したことから、同資格を解釈に追加することを検討していただきたい。

○原子力規制庁から、説明のあった点について関係者で情報共有し、庁内のし  
かるべき窓口に申し伝える旨伝えた。

6. その他

資料：使用前事業者検査（溶接）に係る技術基準に関する確認事項【その2】