

1. 件名：日本原燃株式会社との面談
2. 日時：令和3年9月29日（水）14：05～14：40
3. 場所：原子力規制庁2階長官官房審議官室
4. 出席者：
原子力規制庁
長官官房 森下審議官
専門検査部門 杉本安全規制管理官（専門検査担当）、大東首席原子力専門検査官、小野原子力専門検査官
核燃料施設等監視部門 服部上席監視指導官
日本原燃株式会社 宮越再処理事業部事業部長 他1名
5. 要旨：
○原子力規制庁から、事業者に対し、9月1日の再処理施設に係る使用前事業者検査及び埋込金物の健全性確認の状況に係る原子力規制委員会報告について伝えるとともに、以下を発言した。
 - ・今後、本件に係る使用前確認を実施することとなるため、使用前確認のための準備を堅実に実施すること。
 - ・埋込金物に係る今般の調査において、現品調査が行えず、検査プロセス及び品質保証体制から健全性を確認した埋込金物について、日常的な巡視活動を通じて、特に注視して監視を行うこと。
 - ・現在残っているユーティリティ建屋水槽内埋込金物の健全性確認に当たっては、労働安全等の観点から、作業に伴うリスクも考慮した上で実施方法について検討すること。
○日本原燃株式会社から了承した旨の回答があった。
6. 配付資料：なし

以上