

1. 件名：日本原子力発電(株)東海第二発電所 代替淡水貯槽に係る面談

2. 日時：令和3年12月10日 14時00分～15時25分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、吉村主任原子力専門検査官、

種市主任原子力専門検査官、須貝主任原子力専門検査官、

宇野主任原子力専門検査官、平川主任原子力専門検査官、

堀間係員

日本原子力発電（株）

東海第二発電所 土木建築室 土木Grマネージャー 他7名

5. 要旨

○日本原子力発電(株)から、東海第二発電所 代替淡水貯槽のコンクリート打設作業において、生コンクリートの搬入時間が規定時間を超過した事象について、9月2日面談時の規制庁コメントに対して、資料に基づき説明があった。

○原子力規制庁から、規定時間の超過を認知してからコンクリートの打設を継続すると判断をした根拠及びプロセス等について、事業者の社内規定類等に照らして、引き続き確認していく旨を伝えた。

6. その他

資料：・代替淡水貯槽（底版）コンクリート打設作業における生コンクリートの搬入時間の超過について

以上