

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構STACY原子炉施設の設工認（第3回申請）の記載事項の変更に関する行政相談

2. 日時：令和4年1月6日（木） 15時40分～16時00分

3. 場所：原子力規制庁 10階南会議室

※本ヒアリングは、テレビ会議にて実施

4. 出席者

(1) 原子力規制庁 原子力規制部 研究炉等審査部門
荒川安全審査官、加藤上席安全審査官

(2) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
臨界ホット試験技術部 臨界技術第1課 課長 他2名
安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 担当2名

5. 議事要旨

(1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、資料1に基づき、既認可の原子力科学研究所の原子炉施設[STACY(定常臨界実験装置)施設]の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書(第3回申請)(令和2年11月18日認可)のうち、以下の誤記があることについて説明があった。あわせて、本誤記の修正について、耐震設計に係る計算書への影響はないことから、軽微な変更としたい旨の相談があった。

- 申請書本文にある制御設備のうち給排水系主配管の鳥瞰図について、配管寸法(50A)及びレジャーサ寸法(50A×25A)の位置が適切ではなかったため、適切な位置に記載を変更する。
- 申請書本文にある制御設備のうち給排水系主配管のサポート構造図について、構造図と部品表のサポート数に不整合が生じていることから、部品表のサポート数を正確な値に変更する。
- 上記変更に伴う、当該申請の添付書類である計算書の内容に変更はない。

(2) 原子力規制庁から、設工認（第3回申請）の記載事項の変更については、内容を精査し、後日回答する旨を伝えた。

(3) 原子力機構から、上記に（2）について、了解した旨の回答があった。

6. 配付資料

(1) 原子力機構からの配付資料

資料1 STACY設工認第3回で認可を受けた記載事項の変更について