

泊発電所3号炉

標準応答スペクトルを考慮した地震動評価について

(令和4年1月14日審査会合における指摘事項)

令和4年1月25日
北海道電力株式会社

令和4年1月14日審査会合における指摘事項

No.	指摘事項
1	新たに地下構造モデルを設定するにあたって、相応の調査等の知見が必要であることを踏まえ、標準応答スペクトルを考慮した地震動評価に用いる地下構造モデルの取り扱いについて説明すること。
2	乱数位相を用いた模擬地震波の振幅包絡線の設定において、地震規模を適切に設定すること。
3	観測位相を用いた模擬地震波の作成において、敷地で得られた観測記録だけでなく、敷地周辺の観測記録についても、収集・分析を実施すること。