

【議論対象】

- ATENAガイドライン（案）「多様な設備による安全向上のための保安規定改訂ガイドライン」
（主な内容）・DB/SA設備のLCO逸脱時におけるSA/特重施設によるバックアップによるLCO等の適正化（AOT変更を含む）
・SA/特重施設の重要度を考慮したLCO設定の見直し

【議論の目的】

- 個別プラントの保安規定審査に先立って、ATENAガイドラインに示す保安規定のLCO等の改善の考え方について、NRAと意見交換し、認識共有を図ることにより、事業者のみならずNRA審査部門の効率的な個別プラント審査に資する。

【議論の内容（ポイント）】

- 本ガイドラインに沿って個別プラントの保安規定変更認可申請をする場合に、審査基準を満たさない、或いは審査で受け入れられないと思われる考え方が含まれていないかについて（議論の結果については、ATENAで再検討の上、ガイドを修正するなどの対応を行う）
（例）重要度を考慮してSA/特重施設のLCO設定対象を選定する考え方
SA/特重施設がDB/SA設備の機能を完全に代替できる場合のLCO設定の考え方
AOTの変更にあたって、SA設備等導入前後のリスク比較という相対基準を用いる考え方 等

以上