

伊方発電所に係る許認可スケジュールについて

許認可	プラント	許認可件名	R4年												R5年				備考		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
		主要工程	3-15定検終了 ▼															3-16定検			
設置許可	伊方3	震源を特定せず策定する地震動に係る対応	▼ 7/15申請	-----																<ul style="list-style-type: none"> 経過措置期限(令和6年4月20日)までに設置変更許可申請に対する処分完了が必要。 プラント側の審査は、Eチームが担当。 	
設工認	伊方3	火災防護に係る審査基準の一部改正対応						プラント全体(設工認)										乾式貯蔵施設(設工変認)			<ul style="list-style-type: none"> 経過措置期限(令和6年2月13日以後最初の定期事業者検査終了の日)までに設工認・使用前確認申請に対する処分完了が必要。 プラント全体の設工認に加え、令和3年7月7日に認可処分を受けた乾式貯蔵施設設置工事の設工認 変更認可申請も合わせて実施する。
	伊方3	4. 8%ステップ2燃料 4. 1%ステップ2燃料																		<ul style="list-style-type: none"> 新検査制度施行前に、メーカーによる設認、事業者による工認の処分は完了している。 	
	伊方3	3-16定検 1次系配管取替え工事(設工認、届出)																		<ul style="list-style-type: none"> クラス1(加圧器逃がしラインおよび低温側高圧注入ライン配管・弁)取替工事 硬化層を有する曲げ管を使用している部位などについて、硬化層が形成されない曲げ管又はエルボへ取り替える。合わせて、弁も取り替える。 一つの解析ブロックにおいて、同仕様への配管取替え(届出)と弁の改造(認可)を行う。 	
廃止措置計画	伊方1/2	廃止措置計画変更	2/15申請 ▼	-----																<ul style="list-style-type: none"> 下記内容に関する変更認可申請。廃止措置計画変更に伴い、保安規定変更認可も申請予定。 使用済燃料輸送容器の性能維持施設への追加(2号機漏洩燃料の構内輸送を含む) 1号機海水ポンプ廃止に伴う放出管理目標値等の変更 	
保安規定	伊方	発電所組織改正に伴う申請	1/28申請 ▼	-----																<ul style="list-style-type: none"> 令和4年7月に発電所の組織を改正することに伴う申請。 	
		伊方1/2 廃止措置計画変更に伴う申請																		<ul style="list-style-type: none"> 廃止措置計画の変更に伴う申請。 発電所組織改正に伴う保安規定変更申請の認可を受けた後、速やかに申請を行う。 	
安全性向上評価	伊方3	第2回安全性向上評価届出																		<ul style="list-style-type: none"> 3-15定検終了後6ヶ月以内に第2回安全性向上評価届出予定。 	