

1. 件名：福島第一原子力発電所の実施計画変更認可申請（ALPS 処理水海洋放出設備の設置等）の審査に係る現地調査等

2. 日時：令和4年4月8日（金）9時00分～15時00分

3. 場所：東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所

4. 出席者

原子力規制委員会

石渡委員

原子力規制庁

長官官房 総務課 広報室

村田室長、羽賀専門職

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

竹内室長、横山係長、石井係長

原子力規制部地震・津波審査部門

服部主任安全審査官

南山地域原子力規制総括調整官

福島第一原子力規制事務所

小林所長、松本原子力運転検査官、木村原子力運転検査官

5. 対応者

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

小野CDO、他14名

6. 要旨

（1）福島第一原子力発電所において、

➤ 3月16日に発生した地震による施設への影響（3号機地震計、Dタンクエリア）

➤ ALPS処理水海洋放出設備（立坑/K4 タンクエリア）

➤ 構内の現状視察（防潮堤、敷地南側高台など）

について現地調査及び現地確認をした。

（2）現地調査後には、地震対策等について、東京電力と意見交換を行った。特

に、Dタンクエリアに設置された地震計については、その設置方法を見直すことを指摘し、東京電力から検討する旨の回答があった。

7. その他

資料：なし