

令和4年4月報告書(案)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

青森研究開発センター

(非該当使用施設)

令和3年度(第4四半期)

原子力規制検査報告書

(原子力施設安全及び放射線安全に関するもの)

(案)

令和4年4月

核燃料施設等監視部門

## 目次

1. 実施概要	1
2. 検査結果	1
3. 検査内容	1
4. 確認資料	2

## 1. 実施概要

- (1) 使用者名: 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- (2) 事業所名: 青森研究開発センター
- (3) 検査実施期間: 令和4年2月10日
- (4) 検査実施者: 原子力規制部検査グループ核燃料施設等監視部門

石井 友章

東通原子力規制事務所

山本 晋児

森 一義

## 2. 検査結果

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド(以下単に「ガイド」という。)を使用して実施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、使用者の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。

第4四半期の結果は、以下のとおりである。

### 2. 1 検査指摘事項

指摘事項なし

### 2. 2 未決事項

なし

### 2. 3 検査継続案件

なし

## 3. 検査内容

### 3. 1 日常検査

#### (1) BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

検査対象

- 1) 品質マネジメントシステムの実施状況
- 2) 管理区域への出入管理に関する管理状況
- 3) 施設の管理状況
- 4) 核燃料物質の取扱い状況
- 5) 核燃料物質の貯蔵状況

- 6)放射性廃棄物の管理状況
- 7)管理区域及び周辺監視区域の設定状況
- 8)記録の管理状況

### 3. 2 チーム検査

なし

## 4. 確認資料

### 4. 1 日常検査

#### (1)BZ2010 非該当使用者等

検査項目 非該当使用者等

資料名

- ・青森研究開発センター少量核燃料物質使用施設等保安規則(令 03 青(規則)第3号 令和3年7月27日)
- ・令和3年度青森研究開発センター原子力安全にかかる品質保証(A-3C05 R3.4.2)
- ・大湊施設研究棟施設管理実施計画(R3/7/30)
- ・少量核燃料物質取扱使用施設等巡視点検記録(少量使用施設等の維持管理記録)(令和2年4月30日～令和3年3月26日)
- ・定期自主検査記録(少量使用施設等の維持管理記録)(令和3年3月26日)
- ・試料調製室ドラフトチャンバー運転日誌(平成27年2月16日)
- ・放射線作業連絡票①(平成27年3月4日)
- ・少量核燃料物質輸送計画書(平成27年度3月18日)
- ・搬出放射性物質等核燃料運搬記録票①(平成27年3月13日)
- ・少量核燃料物質等運搬に係る措置確認表(平成27年3月24日～3月25日分)
- ・L型輸送完了報告書(平成27年3月25日)
- ・実在庫明細表(PIL)(0037 2014年7月1日, 0040 2015年7月1日)
- ・放出ダスト測定記録(令和3年10月分)
- ・室内ダスト測定記録(令和3年10月分)
- ・大湊施設研究棟 線量当量率 測定記録(令和4年1月26日)
- ・大湊施設研究棟 表面密度 測定記録(令和4年1月26日)
- ・液体廃棄物放出記録(大湊-03-01 令和3年10月18日排水)
- ・個人線量通知票(令和3年第3四半期(12月) 令和4年2月1日)
- ・令和2年度 AMS 管理下保安教育実施計画(R2.4.6)
- ・保安教育訓練記録票(20A(少)041402 令和2年4月14日)

### 4. 2 チーム検査

なし