

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速実験炉原子炉施設の第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備の冷却塔及び冷却水循環ポンプの一部交換に係る行政相談（その3）

2. 日時：令和4年4月8日（金） 15：30～15：35

3. 場所：原子力規制庁10階南会議室  
※本ヒアリングは、テレビ会議システムで実施

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門

荒川企画調査官、有吉上席安全審査官、小舞管理官補佐、

片野管理官補佐、島田安全審査官、羽賀技術参与、安澤技術参与

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 担当者

大洗研究所 高速実験炉部 次長 他8名

5. 要旨

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、令和4年3月8日及び3月29日に行政相談があった第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備の冷却塔及び冷却水循環ポンプ（以下「冷却塔等」という。）の経年化に伴う同等機種への交換に伴う手続きについて、原子力規制庁から以下の点を伝えた。

- 冷却塔等は安全施設には該当せず、本工事が仕様の変更のない同等機種への交換であることを踏まえれば、原子力機構の自主的な取り組みとして、本工事に着手して差し支えないと判断した。
- なお、本工事に当たっては、東海・大洗原子力規制事務所にも情報を共有しながら進めること。

○原子力機構から、承知した旨の返答があった。

6. 配布資料

なし