

1. 件名：日本原子力発電株式会社東海第二発電所及び東海発電所の事業者防災訓練に関する意見交換について

2. 日時：令和4年4月21日 10:00～11:25

3. 場所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者（テレビ会議システムによる出席）

原子力規制庁 緊急事案対策室

川崎企画調整官、澤村防災専門官、蔦澤防災専門職、和田専門職

日本原子力発電株式会社

発電管理室 警備・防災グループ課長 他6名

5. 要旨

日本原子力発電株式会社から、令和4年3月4日に実施した同社東海第二発電所及び東海発電所の原子力事業者防災訓練で確認された問題点・課題、原因分析、原因分析を踏まえた対策について、ERCプラント班との訓練後の振り返りや社内・社外評価結果も踏まえまとめた資料1及び資料2に基づき説明があった。

原子力規制庁から、自社で規定するルールに従わない訂正報（通報文）を発出したことに対する対策として、繰り返し訓練を実施することだけでなく、発出する前に誤りに気付ける手段を検討する必要があるか伝えた。また、今回改善が必要と判断した事項については、原因究明と具体的な対策を検討し、今後の原子力災害対策に向けた改善点として、防災訓練実施結果報告書にまとめるように伝えた。

日本原子力発電株式会社から、防災訓練実施結果報告書としてまとめ、後日説明するとの回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 2021年度 東海第二発電所防災訓練における課題対応等について

資料2 2021年度 東海発電所防災訓練における課題対応等について