

原子力規制委員会原子力規制庁殿

NDCの核燃料物質使用施設等保安規定の
変更認可申請について

2022年7月

MHI原子力研究開発株式会社

1. 変更の概要

変更内容は以下の通り。

- ①令和4年5月認可の核燃料物質使用許可申請書記載内容の反映（1F燃料デブリの取扱い追加による変更）
 - ・核燃料物質の年間使用予定量の変更
 - ・核燃料物質の貯蔵施設の最大収納量の変更

- ②管理区域内における線量当量率等の測定頻度の見直し
 - ・長期休日における測定事項の補足を追加

- ③記載内容の適正化
 - ・関連文書の改定に伴う適正化等

2-① 1F燃料デブリの取扱い追加による変更 (1/3) MHI原子力研究開発

核燃料物質使用許可申請書(令和4年5月認可)にて、新たに1F燃料デブリの取扱いを追加したことによる、記載内容の変更をおこなう。

1.核燃料物質の年間使用予定量の変更

【変更点】

- 使用済燃料(初期濃縮度5%未満)(3.7 TBq以上)
4000kg-U ⇒ 3999.99kg-U
- 使用済燃料(1F燃料デブリ)(初期濃縮度5%未満)
10g-U

2.核燃料物質の貯蔵施設の最大収納量の変更

【変更点】

試験後試片用ストレージピット

使用済燃料 (1F燃料デブリを含む)

2-① 1F燃料デブリの取扱い追加による変更(2/3) MHI原子力研究開発

変更後は以下の通り。

別表第5 年間予定使用量

| 核燃料物質の種類 | 主な化合物の名称 | 年間予定使用量 | |
|--|----------------|--|--|
| | | 最大存在量 | 延べ取扱量 |
| 劣化ウラン | 酸化ウラン | 5 kg-U | 5 kg-U |
| 天然ウラン | 酸化ウラン | 1 kg-U | 1 kg-U |
| 濃縮ウラン (濃縮度5%未満) | 酸化ウラン | 3 kg-U (150 g- ²³⁵ U) | 3 kg-U (150 g- ²³⁵ U) |
| 濃縮ウラン (濃縮度 5%以上20%未満) | 酸化ウラン 金属ウラン | 3 kg-U (600 g- ²³⁵ U) | 3 kg-U (600 g- ²³⁵ U) |
| 濃縮ウラン (濃縮度 □以上) (密封) | フィッションチェンバー | 3 g-U (3 g- ²³⁵ U) | 3 g-U (3 g- ²³⁵ U) |
| プルトニウム (非密封) | 硝酸プルトニウム | 0.1 g-Pu | 0.1 g-Pu |
| ウラン-233 | 硝酸ウラニル | 0.1 g- ²³³ U | 0.1 g- ²³³ U |
| 使用済燃料* (初期濃縮度 5%未満) (3.7 TBq以上) | 照射後燃料 | <u>3999.99 kg-U</u> (4.4×10 ¹⁷ Bq) | <u>3999.99 kg-U</u> (4.4×10 ¹⁷ Bq) |
| 使用済燃料* (初期濃縮度5%以上 10%未満) (3.7 TBq以上) | 照射後燃料 | 3 kg-U (3.3×10 ¹⁴ Bq) | 3 kg-U (3.3×10 ¹⁴ Bq) |
| 使用済燃料* (初期濃縮度10%以上 20%未満) (3.7 TBq以上) | 照射後燃料 | 1 g-U (2.5×10 ¹¹ Bq) | 1 g-U (2.5×10 ¹¹ Bq) |
| <u>使用済燃料(1F燃料デブリ) (初期濃縮度5%未満)</u> | | <u>10 g-U</u> | <u>10 g-U</u> |

* 表面から1メートルの距離における空気吸収線量率(照射直後)が1グレイ毎時を超えるもの。

2-① 1F燃料デブリの取扱い追加による変更 (3/3) MHI原子力研究開発

変更後は以下の通り。

別表第13 貯蔵施設の最大収納量

| 貯蔵設備の名称 | 最大収納量 |
|--------------------|--|
| 燃料貯蔵ラック | 使用済燃料 <input type="text"/> (集合体 <input type="text"/> 体、燃料棒 <input type="text"/> 本) |
| 試験後試片保管ラック | 使用済燃料 <input type="text"/> |
| 試験後試片用 ストレージピット | 使用済燃料 <input type="text"/> (1F燃料デブリを含む) |
| 未照射核燃料の貯蔵箱 | 劣化ウラン <input type="text"/> 天然ウラン <input type="text"/> 濃縮ウラン (5%未満) <input type="text"/> 濃縮ウラン (5%以上 20%未満) <input type="text"/> 濃縮ウラン (<input type="text"/> 以上) (密封) <input type="text"/> プルトニウム (非密封) <input type="text"/> ウラン-233 <input type="text"/> |
| 微小試片の貯蔵箱 | 照射後被覆管 <input type="text"/> |

管理区域内における線量当量率等の測定について、長期休日で放射線作業が行われない場合の測定頻度を見直し、下記変更(備考の追記)をおこなう。

なお、測定頻度の見直し内容については、使用規則及び解釈、他施設の保安規定を参考にし、条件付きとする。

【対象】

下記の測定頻度を週一回としているもの。

- ・外部放射線に係る線量当量率(毎日及び月1回の測定を除く)
- ・空気中の放射性物質濃度
- ・表面密度(月1回の測定を除く)

【変更点】

別表第9にて記載する測定頻度に新たに下記の備考を追加する。

※使用施設における放射線作業が1週間を超える期間内に行われな
いときは、当該期間内の測定を要しない。ただし、この場合にあって
も1月を超えない期間内で1回以上測定するものとする。

変更後は以下の通り。

別表第9 管理区域内における線量当量率等の測定

| 項目 | 頻度 | 測定方法 | 測定場所 |
|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| 外部放射線に係る線量当量率 | 放射線遮蔽物の側壁について 毎日作業中1回 | エリアモニタ又はサーベイメータ | セルを含む遮蔽物側壁表面、プール水面上、乾式貯蔵試験設備外面 |
| | 管理区域内について週1回※ | | エリアの代表点 |
| | 管理区域周辺について月1回 | サーベイメータ | 管理区域の境界 |
| 空気中の放射性物質濃度 | 管理区域内について週1回※ | 室内ダストモニタ又はエアサンプラ | 管理区域内の汚染の可能性のある場所 |
| 表面密度 | 管理区域内について週1回※ | ミヤ法又はダイレクト法 | エリアの代表点 |
| | 管理区域周辺について月1回 | | 管理区域の境界(出入口) |

※使用施設における放射線作業が1週間を超える期間内に行われないときは、当該期間内の測定を要しない。ただし、この場合にあっても1月を超えない期間内で1回以上測定するものとする。

各別表について変更後は以下の通り。

別表第16 核燃料物質の使用等に関する記録

(I) 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11に定める記録

| 記 録 事 項 | 記録すべき場合 | 記録責任者 | 保存責任者 | 保存期間 |
|---|---|------------|------------|--|
| 1. 使用施設等の施設管理に係る記録 (イ) 使用前確認の結果 (ロ) 施設管理の実施状況及びその担当者の氏名 (ハ) 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 | 確認の都度 | 安全管理部長 | 安全管理部長 | 同一事項に関する次の確認のときまでの期間 |
| | 施設管理の実施の都度 | 試験部長 | 試験部長 | 施設管理を実施した使用施設等の解体又は廃棄をした後5年が経過するまでの期間 |
| | 評価の都度 | 試験部長 | 試験部長 | 評価を実施した使用施設等の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間 |
| 2. 放射線管理記録 (イ) 使用施設等の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率 (ロ) 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の濃度 (ハ) 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率((イ)に規定する場合のものを除く。)並びに管理区域における空気中の放射性物質の1週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 (ニ) 放射線業務従事者の4月1日を始期とする1年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期と | 毎日作業中1回 | 放射線管理グループ長 | 放射線管理グループ長 | 5年間 |
| | 排気又は排水の都度(連続して排気又は排水をする場合は連続して) | 放射線管理グループ長 | 放射線管理グループ長 | 5年間 |
| | 毎週1回 ^{※1} | 放射線管理グループ長 | 放射線管理グループ長 | 5年間 |
| | 1年間の線量にあっては毎年度1回、3月間の線量にあっては3月ごとに1回、1月間の線量にあっては1月毎に1回 | 放射線管理グループ長 | 放射線管理グループ長 | 核燃料物質の使用等に関する規則第2条の11第5項に定める期間 |

※1 使用施設における放射線作業が1週間を超える期間内に行われないときは、当該期間内の測定を要しない。ただし、この場合にあっても1月を超えない期間内で1回以上測定するものとする。

記載内容の適正化は以下の通り。

①関連文書の改定に伴う適正化

各マネジメントシステム(品質・環境・安全衛生)を統一したことにより、マニュアル内容が一部変更されたため、保安規定への反映をおこなう。

②その他軽微な記載の適正化(図番号の修正等・訓練記載箇所の適正化)

第二章 保安及び保安品質マネジメントに関する組織

- ・「品質保証マニュアル」

⇒「品質・環境・安全衛生保証マニュアル」に変更

- ・「品質マネジメントシステム」「品質目標」

⇒「保安品質マネジメントシステム」「保安品質目標」に変更

- ・保安品質保証責任者の選任

社長は、技術推進・品質管理部長を保安品質保証責任者に選任し～～

⇒社長は、技術推進・品質管理部長(但し、管理者層である他の者を指名することもあり得る)を保安品質保証責任者に選任し～～

MOVE THE WORLD FORWARD

**MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP**