

第1061回 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 ご指摘事項について

1. ご説明内容

浜岡原子力発電所 基準津波の策定のうち プレート間地震の津波評価について（コメント回答）

2. ご指摘事項

- ・ 日本海溝の手法を用いたモデルとの比較において、検討波源モデルCの妥当性について更に説明を加えること。
- ・ 詳細パラメータスタディにおいて最も敷地への影響が大きいモデルの選定プロセスとその根拠を十分説明すること。
- ・ 水位下降側の詳細パラメータスタディについて、各パラメータが水位低下時間に与える影響を分析し、各パラメータによる影響の大きさを考慮したパラメータスタディが実施できているかどうかを説明すること。
- ・ 今後、地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せの評価結果を示す際には、組合せの結果として最も影響の大きい波源が選定できていることを説明すること。

以上