2022年8月9日
三菱重工業(株)
L5-95KV275 R0

発電用原子炉施設に係る型式設計特定機器の型式指定申請
コメント管理票（1/1）

No.	コメント日	分類	コメント内容	コメント対応状況
1	第1回ヒアリング (2022.7.27)	申請概要	技術基準規則への適合性概要に加え、外運搬規則への適合性概要についても資料Ⅰに項目を起こし、記載のこと。	第2回ヒアリング資料(資料Ⅰ-1)に反映。
2	第1回ヒアリング (2022.7.27)	申請概要	型式証明から型式指定において設計を見直した点及び先行設工認との差異に関する補足説明資料を今後作成すること。	第2回ヒアリング資料(資料Ⅰ-7)に反映。
3	第1回ヒアリング (2022.7.27)	申請概要	外運搬規則適合性（申請書添付書類13）について、先行設計承認申請書との比較表を今後作成すること。	未